

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

- กุสุมา ธรรมธำรง. (2545). **ศึกษาเพื่อพัฒนา สภาพอาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในเรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ**. รายงานการศึกษาวิจัยโครงการ. ภาควิชาสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ช่อเพชร พานระลึก. (2550). **แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548**. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นวลน้อย บุญวงศ์ และนันทนี เนียมทรัพย์. (2545). **การออกแบบในอาคารเพื่อคนพิการ**. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- บัญญัติ จุลาศัย และเสรีชัย โชติพานิช. (2547). **การบริหารทรัพยากรกายภาพ**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- แรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวง. กรมประชาสงเคราะห์. **คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สมาคม. และสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย, สมาคม. คู่มือฉบับแนะนำการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ**. กรุงเทพฯ: ที แอนด์ ดี การพิมพ์, ม.ป.ท.
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, สำนัก. **การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวง. และหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและคนทุพพลภาพ**. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
- ส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ, สำนัก. **กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกความตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544**. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
- สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร, กองออกแบบ. **มาตรฐาน (แนะนำ) การออกแบบบาทวิถีและเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งเสริมคุณภาพอาคารและสิ่งแวดลอมสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไป**. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

บรรณานุกรม (ต่อ)

ส่วนส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษา.

(2551). **เทคโนโลยี-ไฮเทค เพื่อผู้พิการ-สูงอายุ**. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.braille-cet.in.th/braille/news/news-detail.php?new_id=2365&lang=th
[2008, May 4].

U.S. Department of Justice, Civil Rights Division, Disability Rights Section. 2005.

A Guide to Disability Rights Laws (Online). Available: <http://www.ada.gov/cguide.htm> [2008, June 4].

Elmbridge Borough Council, 2002. *Access For Disabled People*. (Online), Available:

<http://www.elmbridge.gov.uk>

ภาคผนวก

แบบสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารเขียว

แบบสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารเขียว

รายละเอียดการตรวจเช็คโดยกฎกระทรวงฯ	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ กำหนด	ไม่ได้มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ กำหนด	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1: หมวดอาคาร ประกอบด้วย					
ก. ทางเข้าอาคาร (Entrance)					
- มีทางลาดใกล้ที่จอดรถ	X				
- อยู่ระดับเดียวกับที่จอดรถ	X				ทางเข้าอาคารเป็นบันไดไม่มี
- พื้นผิวเรียบไม่ขรุขระ	X				ทางลาด
- มีสิ่งกีดขวาง	X				
- ประตูบานเลื่อน เปิด-ปิดง่ายสำหรับผู้พิการ	X				เป็นประตูบานเปิด-ปิด 2 บาน
- ความกว้างของช่องประตู ≥ 0.90 เมตร	X		X		ขนาด กว้างบานละ 91.40 ซม.
- มีมือจับบันไดก้านและระยะมือจับอยู่สูงจากพื้น 0.90 เมตร	X		X		
ข. ทางลาด (Ramp)					
- มีทางลาดสำหรับผู้พิการ	X				
- พื้นผิวทางลาดปูด้วยวัสดุที่ลื่น	X				
- ความกว้างของทางลาด ≥ 0.90 เมตร	X				บริเวณโดยรอบอาคาร, ทางเข้า
- มีราวกั้นก่อนเข้าอาคาร ≥ 1.50 เมตร	X				ผู้อาคารเป็นบันไดไม่มีทางลาด
- มีขอบสูงจากพื้นผิว ≥ 5 ซม.	X				
- ความชันของทางลาด 1:12	X				
- มีราวกั้นตก, ราวจับสูงจากพื้นผิว $>0.80-0.90$ เมตร	X				

รายละเอียดการตรวจเช็คโดยกฎกระทรวงฯ	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ กำหนด	ไม่ได้มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ กำหนด	หมายเหตุ
ค. ทางเดินรถของอาคาร					
- มีทางเดินของอาคาร	X			X	
- มีความกว้าง ≥ 1.50 เมตร		X			ขนาดความกว้าง 1.26 เมตร
- พื้นผิวทางเดินได้ขยี้วัสดุกันลื่น	X		X		
- มีราวกันตก, ราวจับสูงจากพื้นผิว $> 0.80 - 0.90$ เมตร		X			
ง. บันได					
- ความกว้าง ≥ 1.50 เมตร		X			ความกว้าง 1.40 เมตร
- มีราวกั้นทุกๆ แนวตั้งไม่เกิน 2.0 เมตร	X		X		
- มีราวบันได 2 ฝั่ง		X			มีราวบันไดเพียง 1 ฝั่ง
- ราวบันไดลักษณะกลมมนเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 - 4 ซม.	X		X		
จ. ลิฟท์					
- ขนาดห้องลิฟท์ \geq กว้าง 1.10 ยาว 1.40 เมตร		X			ขนาด กว้าง 1.45 เมตร ยาว 1.36 เมตร
- ช่องประตูลิฟท์ที่กว้าง ≥ 0.90 เมตร		X			ขนาดประตู 0.80 เมตร
- ลิฟท์จอดทุกชั้นของอาคาร		X			ไม่จอดชั้นลอย
- ปุ่มกดลิฟท์ที่อยู่สูงจากพื้น ระหว่าง 0.90 - 1.20 เมตร		X			สูง 1.26 เมตร - 1.60 เมตร
- ระบบการทำงานของลิฟท์ที่เตือนจอดชั้นระดับพื้น					
และประตูลิฟท์ที่เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ		X			

รายละเอียดการตรวจเช็คโดยกฎกระทรวงฯ	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ กำหนด	ไม่ได้มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ กำหนด	หมายเหตุ
จ. ห้องส้วม					
- พื้นที่ว่างภายในห้องน้ำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร		X			ขนาดกว้าง 1.90 เมตร ยาว 3.25 เมตร
- โถส้วมน้ำสูงจากพื้น 0.45 เมตร		X			แต่ภายในเป็นห้องส้วม 2 ห้อง
- พื้นห้องน้ำมีระดับเสมอพื้นภายนอก		X			สูงจากพื้น 0.39 เมตร
- พื้นใช้วัสดุกันลื่น		X			ต่างระดับ
- ประตูห้องน้ำเป็นบานเลื่อน		X			เป็นกระเบื้องมัน
- มีอ่างล้างมือ	X			X	เป็นเปิดปิด ขนาดบานประตู 0.89 เมตร
- ขอบอ่างอยู่ห่างจากผนัง > 45 ซม. สูงจากพื้นถึง		X			
ขอบอ่าง > 75 ซม.		X			ขอบอ่างห่างผนัง 20 ซม. สูงจากพื้น 70 ซม.
- มีสิ่งกีดขวาง	X				มีขอบเคาน์เตอร์ปูน
- ชนิดก๊อกเป็นก้านโยกหรือก้านกด	X		X		
- มีปุ่มหรือเชือกสัญญาณฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ		X			
หรือ เพื่อเตือนภัย					

รายละเอียดการตรวจเช็คโดยกฎกระทรวง	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	มาตรฐานตาม กฎกระทรวง กำหนด	ไม่ได้มาตรฐานตาม กฎกระทรวง กำหนด	หมายเหตุ
ส่วนที่ 2: หมวดสถานที่ ประกอบด้วย ที่จอดรถ					
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์สำหรับที่จอดรถคนพิการ		X			
- ที่จอดรถเฉพาะสำหรับคนพิการ		X			
- ปริมาณที่จอดรถคนพิการ 1 คัน รถคนปกติ 50 คัน		X			
- ขนาดที่จอดรถคนพิการ ≥ 2.4 เมตร x 6.0 เมตร		X			
คอรท 1 คัน เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า					
- ขนาดที่ว่างข้างที่จอดรถ ≥ 1 เมตร		X			

ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อ-สกุล	นางสาวเพ็ญศิริ โปร่งตระกูล
วัน เดือน ปีเกิด	23 เมษายน 2508
สถานที่เกิด	จังหวัดพิจิตร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รางวัลหรือทุนที่เคยได้รับ	ทุนมหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ในการทำงาน	แผนกบัญชีและลูกค้า/เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส์ จำกัด ปี 1989 - 2005 แผนกดูแลอาคารและคลังสินค้า บริษัทเบญจพรแลนด์ จำกัด ปี 2005 – ปัจจุบัน
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสัญญา
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	22/466 ชั้น 11 สุขุมวิท 33 แมนชั่น ถนนสุขุมวิท 33 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รายละเอียดการตรวจเช็คโดยกฎกระทรวงฯ	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ กำหนด	ไม่ได้มาตรฐาน กฎกระทรวงฯ
จ. ห้องส้วม				
- พื้นที่ว่างภายในห้องน้ำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร				
- โถส้วมนั่งราบสูงจากพื้น 0.45 เมตร				
- พื้นห้องน้ำมีระดับเสมอพื้นภายนอก				
- พื้นใช้วัสดุกันลื่น				
- ประตูห้องน้ำเป็นบานเลื่อน				
- มีอ่างล้างมือ				
- ขอบอ่างอยู่ห่างจากผนัง > 45 ซม. สูงจากพื้นถึง				
ขอบอ่าง > 75 ซม.				
- มีสิ่งกีดขวาง				
- ชนิดก๊อกเป็นก้านโยกหรือก้านกด				
- มีปุ่มหรือเชือกสัญญาณฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ				
หรือ เพื่อเตือนภัย				

รายละเอียดการตรวจเช็คโดยกฎกระทรวงฯ	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ กำหนด	ไม่ได้มาตรฐาน กฎกระทรวงฯ
จ. ห้องส้วม				
- พื้นที่ว่างภายในห้องน้ำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร		X		
- โถส้วมนั่งราบสูงจากพื้น 0.45 เมตร		X		
- พื้นห้องน้ำมีระดับเสมอพื้นภายนอก		X		
- พื้นใช้วัสดุกันลื่น		X		
- ประตูห้องน้ำเป็นบานเลื่อน		X		
- มีอ่างล้างมือ	X			X
- ขอบอ่างอยู่ห่างจากผนัง > 45 ซม. สูงจากพื้น ถึง		X		
ขอบอ่าง > 75 ซม.		X		
- มีสิ่งกีดขวาง	X			
- ชนิดก๊อกเป็นก้านโยกหรือก้านกด	X		X	
- มีปุ่มหรือเชือกสัญญาณฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ หรือ เพื่อเตือนภัย		X		