

สรุปรายละเอียดรายการแจ้งซ่อมเดือน มกราคม 2551

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่ม ใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบ หน้างาน	ผู้ตรวจรับ งานจาก แผนกแจ้ง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับ งาน	Type
1	286/14263	หลอดไฟฟืองปองเสียบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบหลอดไฟไม่เสียบสายไฟ ข้าหลอดหลอดดำเนินการแก้ไขให้	วิลาสิณี	ทันตกรรม ชั้น1	1/01/2551 8:00 น.	นคร	1/01/2551 8:00 น.	นิติศา	1/01/2551 8:05 น.	1/01/2551 8:10 น.	นาคดา	อภิรักษ์	1/01/2551 8:10 น.	E
2	286/14264	อ่างล้างต้น	อ่างต้นมีเศษผมติดอยู่	ได้ดำเนินการตรวจสอบมีเศษผมติด อยู่เข้าไปอุดตันทำการแก้ไขให้	นาคดา	ทันตกรรม ชั้น1 ห้องแม่บ้าน	1/01/2551 8:30 น.	ชาลิต	1/01/2551 8:30 น.	นิติศา	1/01/2551 8:35 น.	1/01/2551 8:40 น.	ปิ่น	อภิรักษ์	1/01/2551 8:40 น.	S
3	2856/14265	หลอดไฟเสียบ (FL-36w,ตะเกียบ11w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	สายทอง	5A ชั้น5	1/01/2551 10:25 น.	ชาลิต	1/01/2551 10:25 น.	ประสงค์	1/01/2551 15:10 น.	1/01/2551 15:20 น.	วิมลวรรณ	อภิรักษ์	1/01/2551 15:20 น.	E
4	286/14266	ประตูบานพับหลุด	ประตูบานพับชำรุด	ได้ดำเนินการใส่บานพับที่หลุดกลับ เข้าที่และตรวจสอบบานประตูตู้ทุก บานให้เรียบร้อย	สว่าง	OPD-MAD ชั้น4	1/01/2551 10:30 น.	ชาลิต	1/01/2551 10:30 น.	ประสงค์	1/01/2551 10:50 น.	1/01/2551 11:02 น.	จันทิพย์	อภิรักษ์	1/01/2551 11:02 น.	O
5	286/14267	ตู้บานเลื่อนชำรุด	บานเลื่อนที่จับหลุด	ดำเนินการแก้ไขขันน็อตที่ล้มจับ ให้เรียบร้อย	พัชรี	LAB ชั้น2	1/01/2551 11:50 น.	ชาลิต	1/01/2551 11:50 น.	ชาลิต	1/01/2551 11:55 น.	1/01/2551 12:20 น.	พัชรี	อภิรักษ์	1/01/2551 12:20 น.	O
6	286/14268	หลอดไฟเสียบ (Halogen12v50w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	แม่บ้าน	6A ชั้น6 ห้อง1621	1/01/2551 13:45 น.	ประสงค์	1/01/2551 13:45 น.	ประสงค์	1/01/2551 14:43 น.	1/01/2551 14:45 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	1/01/2551 14:45 น.	E
7	286/14269	ประตูชำรุด	โซ๊คประตูเปิดค้างไม่ได้	ดำเนินการปรับระดับโซ๊คประตูใหม่ ให้เรียบร้อย	ผ่องศรี	6B ชั้น6 ห้อง2602	1/01/2551 14:15 น.	ชาลิต	1/01/2551 14:15 น.	ประสงค์	1/01/2551 14:30 น.	1/01/2551 14:34 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	1/01/2551 14:34 น.	O
8	286/14270	หลอดไฟโคมเคาน์เตอร์ เสียบ(Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	รัศมี	6B ชั้น6 เคาน์เตอร์	1/01/2551 16:40 น.	ชาลิต	1/01/2551 16:40 น.	ประสงค์	1/01/2551 17:39 น.	1/01/2551 17:40 น.	รัศมี	อภิรักษ์	1/01/2551 17:40 น.	E
9	277/13842	ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด	ก๊อกน้ำชำรุด	ตรวจสอบทำการแก้ไขเปลี่ยนก๊อก ใหม่เนื่องจากเสื่อมสภาพการใช้งาน	กรรณิการ์	ICU ชั้น3 ห้อง ซักล้าง	14/12/2550 11:40 น.	กรรณิศา	14/12/2550 11:40 น.	ชาลิต	14/12/2550 11:50 น.	1/01/2551 15:00 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	1/01/2551 15:00 น.	S
10	284/14184	หลอดไฟเสียบทางกลาง จอดรถ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ฐิติพร	ลานจอดรถ ชั้นB1	18/12/2550 10:30 น.	กรรณิศา	18/12/2550 10:30 น.	สัมฤทธิ์	18/12/2550 10:30 น.	1/01/2551 20:00 น.	วิระ	อภิรักษ์	1/01/2551 20:00 น.	E
11	286/14271	หลอดไฟเสียบ(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	อุตร	OPD-SUR ชั้น1 ห้องตรวจ16	2/01/2551 6:50 น.	ไพศาล	2/01/2551 6:50 น.	สัมฤทธิ์	2/01/2551 6:50 น.	2/01/2551 6:55 น.	พลอย	อภิรักษ์	2/01/2551 6:55 น.	E
12	286/14272	หลอดไฟเสียบ(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	พัชรินทร์	ICU ชั้น3	2/01/2551 7:35 น.	ชาลิต	2/01/2551 7:35 น.	ชาลิต	2/01/2551 7:40 น.	2/01/2551 7:45 น.	กาญจนา	อภิรักษ์	2/01/2551 7:45 น.	E
13	286/14273	สวิชไฟเสียบ	สวิชไฟกดไม่ติด	ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งไฟซ้าย ใหม่สามารถใช้งานได้เรียบร้อย	วิเศษ	5A ชั้น5 ห้อง1516	2/01/2551 8:55 น.	ประสงค์	2/01/2551 8:55 น.	นิติศา	2/01/2551 9:00 น.	2/01/2551 9:03 น.	สายทอง	อภิรักษ์	2/01/2551 9:03 น.	E
14	286/14274	สวิชไฟรีโมทเสียบ	สวิชไฟกดไม่ติด	ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งไฟซ้าย ใหม่สามารถใช้งานได้เรียบร้อย	อุตร	OPD-OB ชั้น2 ห้องตรวจ8	2/01/2551 9:45 น.	ชาลิต	2/01/2551 9:45 น.	ชาลิต	2/01/2551 9:50 น.	2/01/2551 9:55 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	2/01/2551 9:55 น.	E
15	286/14275	อ่างน้ำต้น	อ่างน้ำต้นมีเศษอาหาร	ดำเนินการทะลวงท่อเพื่อใส่เศษ อาหารลงแก้ไขให้เรียบร้อย	สายทอง	5A ชั้น5 เคาน์เตอร์	2/01/2551 10:25 น.	ชาลิต	2/01/2551 10:25 น.	นิติศา,ชาลิต	2/01/2551 10:30 น.	2/01/2551 10:45 น.	ศุมาลา	อภิรักษ์	2/01/2551 10:45 น.	S

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สถานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
16	286/14276	โทรศัพท์ที่ใช้งานไม่ได้	เบตเตอร์เสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนเบตเตอร์ก้อนใหม่ให้เรียบร้อย	สิริมล	6A ชั้น6 ห้อง1625	2/01/2551 7:50 น.	สัมฤทธิ์	2/01/2551 7:50 น.	ณัฐชยา	2/01/2551 7:50 น.	2/01/2551 8:20 น.	สิริมล	อภิรักษ์	2/01/2551 8:20 น.	T
17	286/14277	หลอดไฟกระพิบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	จินตนา	ต่างประเทศ ชั้น3	2/01/2551 11:10 น.	ประสงค์	2/01/2551 11:10 น.	ณัฐชยา	2/01/2551 11:15 น.	2/01/2551 11:20 น.	จุฬารัตน์	อภิรักษ์	2/01/2551 11:20 น.	E
18	286/14278	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	บุษผาทิพย์	ICU ชั้น3 ห้องเปลี่ยนผ้า	2/01/2551 10:20 น.	ชวลิต	2/01/2551 10:20 น.	ชวลิต	2/01/2551 10:30 น.	2/01/2551 10:45 น.	กชชนม์	อภิรักษ์	2/01/2551 10:45 น.	E
19	286/14279	เก็บสายไฟด้านหลังชั้นคริสตมาส	เก็บสายไฟ	ดำเนินการพันสายไฟเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย	พงษขยฐ	Customer ชั้น1	2/01/2551 11:46 น.	ประสงค์	2/01/2551 11:46 น.	ณัฐชยา	2/01/2551 11:49 น.	2/01/2551 11:55 น.	พรพจน์	อภิรักษ์	2/01/2551 11:55 น.	E
20	286/14280	หลอดไฟเสีย (BALL40w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ปวีณา	6B ชั้น6 เคาเตอร์	2/01/2551 12:03 น.	ประสงค์	2/01/2551 12:03 น.	ชวลิต	2/01/2551 12:10 น.	2/01/2551 12:20 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	2/01/2551 12:20 น.	E
21	286/14281	หลอดไฟเสีย (BALL40w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	จิตตราพร	5A ชั้น5 ห้อง2521	2/01/2551 13:30 น.	ประสงค์	2/01/2551 13:30 น.	ณัฐชยา	2/01/2551 13:50 น.	2/01/2551 13:55 น.	จิตตราพร	อภิรักษ์	2/01/2551 13:55 น.	E
22	286/14282	ประตูทางเข้าชำรุด	ประตูชำรุด	ดำเนินการแก้ไขประตูที่ชำรุดให้เรียบร้อย	ศุภวรรณ	ห้องคลอด ชั้น3	2/01/2551 14:00 น.	ประสงค์	2/01/2551 14:00 น.	ชวลิต	2/01/2551 14:10 น.	2/01/2551 14:20 น.	จินตนา	อภิรักษ์	2/01/2551 14:20 น.	O
23	286/14283	ประตูมีเสียงดัง	ประตูเปิด-ปิดมีเสียงดัง	ดำเนินการจืดน้ำมันหล่อลื่นให้เรียบร้อย	ปราณี	6B ชั้น6 ห้อง2617	2/01/2551 14:20 น.	ประสงค์	2/01/2551 14:20 น.	ชวลิต	2/01/2551 14:30 น.	2/01/2551 14:35 น.	ปราณี	อภิรักษ์	2/01/2551 14:35 น.	O
24	286/14284	หลอดไฟกระพิบ (FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	จุฬารัตน์	การเงิน ชั้น4	2/01/2551 14:38 น.	ประสงค์	2/01/2551 14:38 น.	ณัฐชยา	2/01/2551 14:40 น.	2/01/2551 14:45 น.	จุฬารัตน์	อภิรักษ์	2/01/2551 14:45 น.	E
25	286/14285	หลอดไฟกระพิบ (FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	วิไลลักษณ์	ห้องคลอด ชั้น3 เคาเตอร์	2/01/2551 15:20 น.	ประสงค์	2/01/2551 15:20 น.	ชวลิต	2/01/2551 16:00 น.	2/01/2551 16:10 น.	วิไลลักษณ์	อภิรักษ์	2/01/2551 16:10 น.	E
26	286/14286	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	สายทอง	5A ชั้น5 ห้อง1509	2/01/2551 15:25 น.	ประสงค์	2/01/2551 15:25 น.	ณัฐชยา	2/01/2551 15:30 น.	2/01/2551 15:35 น.	สายทอง	อภิรักษ์	2/01/2551 15:35 น.	E
27	286/14287	หลอดไฟทางเดินเสีย (FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เมธา	สตินารี ชั้น4 ทางเดิน	2/01/2551 15:45 น.	ประสงค์	2/01/2551 15:45 น.	ณัฐชยา	2/01/2551 15:50 น.	2/01/2551 15:55 น.	หัตถ์นีย์	อภิรักษ์	2/01/2551 15:55 น.	E
28	286/14288	ประตูล็อกไม่ได้	ประตูล็อกไม่ได้	ดำเนินการแก้ไขตัวล็อกประตูใหม่ให้เรียบร้อย	ชัชวาระวี	5A ชั้น5 ห้อง1507	2/01/2551 17:50 น.	ชวลิต	2/01/2551 17:50 น.	ณัฐชยา	2/01/2551 17:55 น.	2/01/2551 18:00 น.	สายทอง	อภิรักษ์	2/01/2551 18:00 น.	O
29	286/14289	หลอดไฟเสีย(FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	วิรุญา	6A ชั้น6	2/01/2551 18:00 น.	ประสงค์	2/01/2551 18:00 น.	ณัฐชยา	2/01/2551 18:10 น.	2/01/2551 18:20 น.	ปราณี	อภิรักษ์	2/01/2551 18:20 น.	E
30	286/14291	หลอดไฟเสีย(FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	วีระา	OR ชั้น3 ห้อง OR5	2/01/2551 21:08 น.	สัมฤทธิ์	2/01/2551 21:08 น.	วีระ	2/01/2551 21:40 น.	2/01/2551 21:45 น.	วีระ	อภิรักษ์	2/01/2551 21:45 น.	E
31	286/14292	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	นันทิยา	6A ชั้น6 ห้องแม่บ้าน	2/01/2551 21:10 น.	สัมฤทธิ์	2/01/2551 21:10 น.	สัมฤทธิ์	2/01/2551 21:55 น.	2/01/2551 22:00 น.	นันทิยา	อภิรักษ์	2/01/2551 22:00 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกจ้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
32	286/14290	สายฉีดชำระน้ำรั่ว	สายฉีดชำระ	ดำเนินการเปลี่ยนสายฉีดชำระชุดใหม่ให้เรียบร้อย	ฐิติพร	ER ชั้น1 ห้องน้ำ	2/01/2551 18:00 น.	ประสงค์	2/01/2551 18:00 น.	วีระ	2/01/2551 18:00 น.	3/01/2551 21:00 น.	วีระ	อภิรักษ์	3/01/2551 21:00 น.	S
33	286/14293	ติดตั้งลูกกุญแจ	ติดตั้งลูกกุญแจตู้	ดำเนินการติดตั้งตู้ยาใหม่ให้เรียบร้อย	พัชรินทร์	ICU ชั้น3	3/01/2551 7:50 น.	ประสงค์	3/01/2551 7:50 น.	วีระ	3/01/2551 7:51 น.	3/01/2551 8:00 น.	พัชรินทร์	อภิรักษ์	3/01/2551 8:00 น.	O
34	286/14294	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	รุ่งทิพย์	ทันตกรรม ชั้น1	3/01/2551 10:05 น.	ชาวลิต	3/01/2551 10:05 น.	ชาวลิต	3/01/2551 10:10 น.	3/01/2551 10:15 น.	วิลาสิณี	อภิรักษ์	3/01/2551 10:15 น.	E
35	286/14295	หลอดไฟกระพับ(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	นุศมาทิพย์	ไตเทียม ชั้น3	3/01/2551 10:35 น.	ณัฐษา	3/01/2551 10:35 น.	ชาวลิต	3/01/2551 10:35 น.	3/01/2551 10:40 น.	นุศมาทิพย์	อภิรักษ์	3/01/2551 10:40 น.	E
36	286/14298	ประตูห้องน้ำล็อกไม่ได้	ประตูห้องน้ำล็อกไม่ได้	ตรวจสอบแล้วประตูล็อกใช้งานได้ปกติเนื่องจากคนไข้ใช้งานไม่ถูกวิธีแจ้งกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว	สายฝน	6A ชั้น6 ห้อง1621	3/01/2551 11:50 น.	ณัฐษา	3/01/2551 11:50 น.	กฤษณ	3/01/2551 11:58 น.	3/01/2551 12:15 น.	วันรมย์	อภิรักษ์	3/01/2551 12:15 น.	O
37	286/14300	อี้อคคคไม่ดัง	อี้อคคคเสียใช้งานไม่ได้	ดำเนินการแก้ไขใช้งานได้ปกติ	นิภาพักตร์	6A ชั้น6 ห้อง1619	3/01/2551 13:05 น.	ณัฐษา	3/01/2551 13:05 น.	ชาวลิต	3/01/2551 13:10 น.	3/01/2551 13:20 น.	สนใจ	อภิรักษ์	3/01/2551 13:20 น.	E
38	287/14302	ประตูคอก	ประตูคอกปิดไม่ได้	ดำเนินการปรับระดับโซ้คประตูลให้ใหม่เรียบร้อย	สมิตตรา	ห้องผ่าตัด ชั้น3	3/01/2551 14:25 น.	ณัฐษา	3/01/2551 14:25 น.	ณัฐษา	3/01/2551 14:30 น.	3/01/2551 14:35 น.	ชัยพร	อภิรักษ์	3/01/2551 14:35 น.	O
39	287/14303	หลอดไฟเสีย(จีพี)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	แม่บ้าน	5A ชั้น5 ห้อง1515	3/01/2551 15:20 น.	ณัฐษา	3/01/2551 15:20 น.	กฤษณ	3/01/2551 15:30 น.	3/01/2551 15:58 น.	สายทอง	อภิรักษ์	3/01/2551 15:58 น.	E
40	287/14304	หลอดไฟเสีย(FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เจ้าหน้าที่	สุตินารี ชั้น4	3/01/2551 19:46 น.	ณัฐษา	3/01/2551 19:46 น.	ไพศาล	3/01/2551 19:47 น.	3/01/2551 19:49 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	3/01/2551 19:49 น.	E
41	287/14305	อี้อคคคไม่ดัง	อี้อคคคเสียใช้งานไม่ได้	ดำเนินการเชื่อมสายอี้อคคให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น6 ห้อง2618	3/01/2551 20:10 น.	ณัฐษา	3/01/2551 20:10 น.	ไพศาล	3/01/2551 20:12 น.	3/01/2551 20:18 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	3/01/2551 20:18 น.	E
42	287/14306	หลอดไฟเสีย(ปีงปอง)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	กรรณิการ์	5A ชั้น5 เคาน์เตอร์	4/01/2551 7:20 น.	สัมฤทธิ์	4/01/2551 7:20 น.	สัมฤทธิ์	4/01/2551 7:30 น.	4/01/2551 7:35 น.	วิษดา	อภิรักษ์	4/01/2551 7:35 น.	E
43	287/14307	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน(Round inspection)	ชาวลิต	ห้องคลอด ชั้น3	4/01/2551 11:30 น.	ชาวลิต	4/01/2551 11:30 น.	ชาวลิต	4/01/2551 13:00 น.	4/01/2551 13:30 น.	ชาวลิต	อภิรักษ์	4/01/2551 13:30 น.	E
44	287/14308	หลอดไฟทางเดินเสีย(Ecotone15w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน(Round inspection)	ชาวลิต	CSSD ชั้น3 ทางเดิน	4/01/2551 13:00 น.	ชาวลิต	4/01/2551 13:00 น.	ชาวลิต	4/01/2551 13:30 น.	4/01/2551 14:00 น.	ชาวลิต	อภิรักษ์	4/01/2551 14:00 น.	E
45	287/14309	แอร์ไม่เย็น	แอร์ไม่เย็นมอเตอร์ไม่ทำงาน	ตรวจมอเตอร์ไม่หมุนเกิดจากปิดทำการใช้น้ำมันและทำความสะอาดให้เรียบร้อย	สมลัทธ์น	6A ชั้น6 ห้อง1605	4/01/2551 8:05 น.	ชาวลิต	4/01/2551 8:05 น.	ชาวลิต	4/01/2551 8:20 น.	4/01/2551 9:30 น.	เสาวณี	อภิรักษ์	4/01/2551 9:30 น.	A

ส่วนผู้ใช้งาน							ส่วน Maintenance Unit						ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สถานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดความงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
46	287/14310	แอร์มีน้ำหยด	แอร์มีน้ำหยดหลุมมีด้า	ตรวจสอบหลุมที่มีปรับอยู่ก่อนต่ำเกินไปดำเนินการแก้ไขปรับให้อยู่ระหว่าง18-19องศาเรียบร้อย	เคาน์เตอร์	6A ชั้น6 ห้อง1601	4/01/2551 11:20 น.	นคร	4/01/2551 11:20 น.	ประสงค์ ,ณัฐษา	4/01/2551 11:50 น.	4/01/2551 13:50 น.	ศุภลัทธ์	อภิรักษ์	4/01/2551 13:50 น.	A
47	287/14311	ลิ้อคหน้าค่างห้องคนไข้	ลิ้อคหน้าค่าง	ดำเนินการลิ้อคหน้าค่างให้เรียบร้อย	ศุภลัทธ์	6A ชั้น6 ห้อง1601	4/01/2551 13:25 น.	ณัฐษา	4/01/2551 13:25 น.	ประสงค์ ,ณัฐษา	4/01/2551 13:35 น.	4/01/2551 13:56 น.	ศุภลัทธ์	อภิรักษ์	4/01/2551 13:56 น.	O
48	287/14312	โทรศัพท์เสีย	โทรศัพท์แผงวงจรเสีย	ตรวจสอบพบว่าไม่สามารถซ่อมได้ต้องสั่งซื้อใหม่ เพราะแผงวงจรเสีย	สรวิญญา	Admin ชั้น 3	4/01/2551 14:15 น.	นคร	4/01/2551 14:15 น.	ณัฐษา	4/01/2551 14:20 น.	4/01/2551 14:25 น.	สรวิญญา	อภิรักษ์	4/01/2551 14:25 น.	T
49	287/14313	หลอดไฟเสีย (FL 18 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ใหม่อแล้ว	สุทธิรัตน์	การตลาด ชั้น 3	4/01/2551 18:20 น.	นคร	4/01/2551 18:20 น.	ณัฐษา	4/01/2551 18:25 น.	4/01/2551 18:30 น.	ธนากร	อภิรักษ์	4/01/2551 18:30 น.	E
50	287/14314	ข้อต่อชักโครกมีน้ำรั่ว	น้ำรั่วที่ข้อต่อชักโครก	ได้ทำการซ่อมแซมมีน้ำไหล	บุปผาพิชญ์	ห้องน้ำER ชั้น 1 ห้องน้ำชาย	5/01/2551 9:05 น.	ประสงค์	5/01/2551 9:05 น.	นคร	5/01/2551 9:10 น.	5/01/2551 9:20 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	5/01/2551 9:20 น.	S
51	287/14315	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่	ปวีดา	ห้องยา ชั้น 1	5/01/2551 18:45 น.	กรทิพพา	5/01/2551 18:45 น.	นคร	5/01/2551 18:55 น.	5/01/2551 19:00 น.	สารินี	อภิรักษ์	5/01/2551 19:00 น.	E
52	287/14316	สวิทช์รีโมทไฟเสีย	สวิทช์รีโมทชำรุด	สวิทช์ค้างควรซ่อมเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	6 B ชั้น 6 ห้อง 2607	5/01/2551 18:00 น.	กรทิพพา	5/01/2551 18:00 น.	ชาวลิต	5/01/2551 18:55 น.	5/01/2551 19:10 น.	คุณฎิ	อภิรักษ์	5/01/2551 19:10 น.	E
53	287/14317	ประตูห้องน้ำลิ้อคอง	ประตูลิ้อค	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	นันทพล	กายภาพ ชั้น 2	6/01/2551 8:55 น.	ชาวลิต	6/01/2551 8:55 น.	นคร	6/01/2551 8:55 น.	6/01/2551 9:00 น.	นันทพล	อภิรักษ์	6/06/2551 9:00 น.	O
54	287/14318	ฟักบัวปิดไม่อยู่	ฟักบัวเสีย	ตรวจเช็คหัวฟักบัวเสีย ปรับใช้ได้แล้ว	เจ้าหน้าที่	X RAY ชั้น 1	6/01/2551 9:15 น.	ณัฐษา	6/01/2551 9:15 น.	ณัฐษา	6/01/2551 9:40 น.	6/01/2551 9:45 น.	เชาวฤทธิ์	อภิรักษ์	6/01/2551 9:45 น.	S
55	287/14319	เบดเคอร์โทรศัพท์เสื่อม	โทรศัพท์เสีย	เปลี่ยนเบดเคอร์ใหม่ให้แล้ว	ไพศาล	6 A ชั้น 6 ห้อง 1620	6/01/2551 9:50 น.	ชาวลิต	6/01/2551 9:50 น.	ณัฐษา	6/01/2551 10:00 น.	6/01/2551 16:20 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	6/01/2551 16:20 น.	T
56	287/14321	หลอดไฟเคาน์เตอร์ เสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่แล้ว	พัชรินทร์	OPD คลย์ ชั้น 1	6/01/2551 17:05 น.	ณัฐษา	6/01/2551 17:05 น.	ณัฐษา	6/01/2551 19:43 น.	6/01/2551 19:45 น.	คุณฎิ	อภิรักษ์	6/01/2551 19:45 น.	E
57	287/14322	ทีวีไม่มีภาพ	ทีวีเสีย	ทำการแก้ไขใช้ได้ปกติแล้ว	เจ้าหน้าที่	6 A ชั้น 6 ห้อง 1619	6/01/2551 18:40 น.	ชาวลิต	6/01/2551 18:40 น.	กิติวัฒน์	6/01/2551 21:00 น.	6/01/2551 21:20 น.	กิติวัฒน์	อภิรักษ์	6/01/2551 21:20 น.	E
58	287/14323	หลอดไฟเสีย 1 หลอด (FL 18 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ (FL 18 W) ให้เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	ER ชั้น 1 ห้องER	7/01/2551 2:00 น.	ไพศาล	7/01/2551 2:00 น.	ไพศาล	7/01/2551 2:01 น.	7/01/2551 2:04 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	7/01/2551 2:04 น.	E
59	287/14324	หลอดไฟเสียหน้า ADMIN (FL 18 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ (FL 18 W) ให้เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	ชั้น 3	7/01/2551 7:00 น.	ไพศาล	7/01/2551 7:00 น.	ไพศาล	7/01/2551 7:00 น.	7/01/2551 7:05 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	7/01/2551 7:05 น.	E
60	287/14325	หลอดไฟเสียห้องพักแพทย์ (FL 36W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ (FL 36 W) ให้เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	DOGTOR LOUGE ชั้น 4	7/01/2551 6:38 น.	ไพศาล	7/01/2551 6:38 น.	ไพศาล	7/01/2551 6:39 น.	7/01/2551 7:42 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	7/01/2551 7:42 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน							ส่วน Maintenance Unit						ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สถานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
61	287/14326	หลอดไฟเสีย หน้าห้อง VIP(FL 36 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ( FL 36 W) ให้เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	Check up ชั้น 4	7/01/2551 7:25 น.	ไพศาล	7/01/2551 7:25 น.	ไพศาล	7/01/2551 7:26 น.	7/01/2551 7:29 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	7/01/2551 7:29 น.	E
62	287/14327	หลอดไฟโคมวงกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 11W ให้เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	5 A ชั้น 5 ห้องทางเดิน	7/01/2551 7:55 น.	สัมฤทธิ์	7/01/2551 7:55 น.	ไพศาล	7/01/2551 7:52 น.	7/01/2551 7:59 น.	เทศ	อภิรักษ์	7/01/2551 7:59 น.	E
63	287/14330	ประตูทางเข้าICU บนดก	ประตูชำรุด	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	กรรมกร	ICU ชั้น 3	7/01/2551 8:45 น.	กรทิพพา	7/01/2551 8:45 น.		7/01/2551 8:50 น.	7/01/2551 8:55 น.		อภิรักษ์	7/01/2551 8:55 น.	O
64	287/14332	แอร์มีเสียงดัง ในห้องคุมหม้อ	แอร์เสียงดัง	ทำการแก้ไขใช้งานได้	พรชวี	5 B ชั้น 5 ห้อง 2506	7/01/2551 10:50 น.	กรทิพพา	7/01/2551 10:50 น.	ณัฐชา	7/01/2551 11:25 น.	7/01/2551 11:31 น.	สมหมาย	อภิรักษ์	7/01/2551 11:31 น.	A
65	287/14333	ประตูเปิดค้างปิดไม่ได้ทางเข้าลิฟท์	ประตูปิดไม่ได้	ได้ทำการชียนื้อดใหม่แล้ว ใช้การได้ปกติ	สายทอง	5 A ชั้น 5	7/01/2551 11:26 น.	กรทิพพา	7/01/2551 11:26 น.	ณัฐชา	7/01/2551 13:50 น.	7/01/2551 13:59 น.	วิมลวรรณ	อภิรักษ์	7/01/2551 13:59 น.	O
66	287/14334	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนให้แล้ว ใช้การได้	นิตยา	should and joint	7/01/2551 13:20 น.	กรทิพพา	7/01/2551 13:20 น.	สัมฤทธิ์	7/01/2551 14:00 น.	7/01/2551 14:05 น.	วิรัชญา	อภิรักษ์	7/01/2551 14:05 น.	E
67	28/14335	โทรศัพท์มีสัญญาณแทรก	โทรศัพท์เสีย	สายโทรศัพท์เสื่อมสภาพ	ปริดา	ห้องยา ชั้น 1	7/01/2551 16:17 น.	กรทิพพา	7/01/2551 16:17 น.	ณัฐชา	7/01/2551 16:20 น.	7/01/2551 16:25 น.	ภูริชานา	อภิรักษ์	7/01/2551 16:25 น.	T
68	287/14331	หลอดไฟโคมแกนเตอร์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	skin ชั้น 2	7/01/2551 9:06 น.	กรทิพพา	7/01/2551 9:06 น.	สัมฤทธิ์	7/01/2551 10:10 น.	7/01/2551 10:15 น.	จิราพร	อภิรักษ์	7/01/2551 10:15 น.	E
69	287/14328	แอร์มีเสียงดัง	แอร์มีเสียงดัง	ทำการแก้ไขแล้ว	เจ้าหน้าที่	5 B ชั้น 5 ห้อง 2509	7/01/2551 8:05 น.	กรทิพพา	7/01/2551 8:05 น.	ณัฐชา,สัมฤทธิ์	7/01/2551 10:20 น.	7/01/2551 10:25 น.	พรชวี	อภิรักษ์	7/01/2551 10:25 น.	A
70	287/14329	ชักโครกกดแล้วมีน้ำหยด	ชักโครกตัน	แก้ไขแล้วไม่มีน้ำรั่วซึมอีกต่อไป	นิศาภัทร์	OR ชั้น 3 ห้องน้ำพนักงาน	7/01/2551 8:40 น.	กรทิพพา	7/01/2551 8:40 น.	สัมฤทธิ์	7/01/2551 10:05 น.	7/01/2551 10:10 น.	เสริมศิริ	อภิรักษ์	7/01/2551 10:10 น.	S
71	287/14336	หลอดไฟเสีย FL 36 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	SPINE ชั้น 2	8/01/2551 6:55 น.	กิติวัฒน์	8/01/2551 6:55 น.		8/01/2551 6:57 น.	8/01/2551 6:58 น.	นิตยา	อภิรักษ์	8/01/2551 6:58 น.	E
72	287/14337	หลอดไฟเสีย FL 36 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	keeper	B1 ห้องน้ำชาย	8/01/2551 7:50 น.	กิติวัฒน์	8/01/2551 7:50 น.	สัมฤทธิ์	8/01/2551 20:00 น.	8/01/2551 20:30 น.	สุนันท์นิ	อภิรักษ์	8/01/2551 20:30 น.	E
73	287/14338	โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ	โทรศัพท์เสีย	ตรวจสอบแล้วเสีย 2เครื่อง ต้องซื้อใหม่	รัชณี	OPD -OB ชั้น 2	8/01/2551 10:35 น.	กรทิพพา	8/01/2551 10:35 น.	ไพศาล	8/01/2551 10:37 น.	8/01/2551 10:42 น.	วรรณทิพา	อภิรักษ์	8/01/2551 10:42 น.	T
74	287/14339	หลอดไฟเสีย FL 36 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	จับพร	ห้องฟ้าสะอาด	8/01/2551 10:49 น.	นคร	8/01/2551 10:49 น.	ไพศาล	8/01/2551 10:50 น.	8/01/2551 10:52 น.	นฤมล	อภิรักษ์	8/01/2551 10:52 น.	E
75	287/14340	ห้องน้ำหญิง มีน้ำรั่วซึม	น้ำรั่วซึม	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	สมควร	ห้องคลอด ชั้น 3	8/01/2551 13:25 น.	ณัฐชา	8/01/2551 13:25 น.	นคร	8/01/2551 13:45 น.	8/01/2551 15:00 น.	วราภรณ์	อภิรักษ์	8/01/2551 15:00 น.	S

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอนหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
76	287/14342	โทรศัพท์เสีย	โทรศัพท์เสีย	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	พรพรรณ	การบัญชี	8/01/2551 15:10 น.	กรทิพา	8/01/2551 15:10 น.	นศร	8/01/2551 15:40 น.	8/01/2551 15:45 น.	พรพรรณ	อภิรักษ์	8/01/2551 15:45 น.	T
77	287/14343	หลอดไฟเสีย FL 36 W ทางจรด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ใบงานซ้ำ	คารม	จครด โชนB	8/01/2551 15:21 น.	กรทิพา	8/01/2551 15:21 น.		8/01/2551 0:00 น.	8/01/2551 0:00 น.		อภิรักษ์	1/01/2551 0:00 น.	ใบงานซ้ำ
78	287/14344	ชิงช้าอ่างล้างมือปิดไม่สนิท	ก๊อกน้ำหลวม	เปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่ให้แล้ว ใช้การได้	พรเพ็ญ	Lab ชั้น 2	8/01/2551 16:35 น.	ณัฐชา	8/01/2551 16:35 น.	สัมฤทธิ์	8/01/2551 20:10 น.	8/01/2551 20:25 น.	กฤษณ	อภิรักษ์	8/01/2551 20:25 น.	S
79	287/14345	ป้ายชื่อคุณหมอหลุด	ติดป้ายชื่อหมอ	แก้ไขให้แล้ว	พรไพรินทร์	ทันตกรรม	9/01/2551 13:15 น.	ณัฐชา	9/01/2551 13:15 น.	ณัฐชา	9/01/2551 14:00 น.	9/01/2551 14:09 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	9/01/2551 14:09 น.	O
80	287/14347	หลอดไฟเสียที่อ่างล้างมือ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ใบงานซ้ำ	เจ้าหน้าที่	6 B ชั้น 6 เคาเตอร์	9/01/2551 21:45 น.	กิติวัฒน์	9/01/2551 21:45 น.	สัมฤทธิ์	9/01/2551 0:00 น.	9/01/2551 0:00 น.		อภิรักษ์	1/01/2551 0:00 น.	ใบงานซ้ำ
81	287/14348	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น 6 เคาเตอร์	9/01/2551 23:35 น.	สัมฤทธิ์	9/01/2551 23:35 น.		9/01/2551 23:33 น.	9/01/2551 23:35 น.	ศุภกร	อภิรักษ์	9/01/2551 23:35 น.	E
82	288/14351	ราวยึดค้ำม่านหลุด	ราวยึดค้ำม่านหลุด	ได้ดำเนินการจะยึดราวค้ำม่านใหม่ให้เรียบร้อย	สายน้ำฝน	OPD-SUR ชั้น1 ห้องตรวจ6	10/01/2551 10:35 น.	นศร	10/01/2551 10:35 น.	นศร	10/01/2551 10:45 น.	10/01/2551 10:55 น.	รุ่งทิภา	อภิรักษ์	10/01/2551 10:55 น.	O
83	288/14352	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	วรรณภา	ห้องผ่าตัด ชั้น3	10/01/2551 10:50 น.	กรทิพา	10/01/2551 10:50 น.	นศร	10/01/2551 11:00 น.	10/01/2551 11:05 น.	จันทิพย์	อภิรักษ์	10/01/2551 11:05 น.	E
84	288/14353	หลอดไฟห้องน้ำเสีย (LYNX D18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	หนู(แม่บ้าน)	PAI ชั้น7	10/01/2551 11:14 น.	กรทิพา	10/01/2551 11:14 น.	ณัฐชา	10/01/2551 11:20 น.	10/01/2551 11:25 น.	วันนิกานต์	อภิรักษ์	10/01/2551 11:25 น.	E
85	288/14354	ก๊อกน้ำชำรุด	ก๊อกน้ำชำรุด	ยกเลิกใบงานซ้ำซ้อน	อาภรณ์	Heart Center ชั้น2	10/01/2551 11:21 น.	กรทิพา	10/01/2551 11:21 น.	-	10/01/2551 0:00 น.	10/01/2551 0:00 น.	-	-	10/01/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน
86	288/14355	หลอดไฟส่องภาพเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	สิรมล	6A ชั้น6 ห้อง1617	10/01/2551 12:51 น.	กรทิพา	10/01/2551 12:51 น.	นศร	10/01/2551 13:30 น.	10/01/2551 13:35 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	10/01/2551 13:35 น.	E
87	288/14356	เครื่อง FAX ใช้งานไม่ได้	ปลั๊กเสียบเครื่องFAX หลวม	ดำเนินการเปลี่ยนสายใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ปิยวรรณ	ฝ่ายการพยาบาล ชั้น3	10/01/2551 13:55 น.	กรทิพา	10/01/2551 13:55 น.	นศร	10/01/2551 14:00 น.	10/01/2551 14:20 น.	พิชญญา	อภิรักษ์	10/01/2551 14:20 น.	T
88	288/14357	สายตีกบัวอนน้ำใช้ งานไม่ได้	สายตีกบัวอนน้ำเปิดใช้งานไม่ได้	ตรวจสอบเช็คแล้วปกติสามารถใช้งาน	จริยวดี	ห้องผ่าตัด ชั้น3 ห้องน้ำหญิง	10/01/2551 14:30 น.	กรทิพา	10/01/2551 14:30 น.	นศร	10/01/2551 15:30 น.	10/01/2551 15:40 น.	ชัชพร	อภิรักษ์	10/01/2551 15:40 น.	S
89	288/14359	บานประตูชำรุด	ประตูติดใช้งานไม่ได้	ดำเนินการปรับใช้ประตูใหม่ให้เรียบร้อย	สวีนาถ	ตูดินรี ชั้น4	10/01/2551 16:20 น.	กรทิพา	10/01/2551 16:20 น.	นศร	10/01/2551 16:30 น.	10/01/2551 16:40 น.	ชไมพร	อภิรักษ์	10/01/2551 16:40 น.	O
90	287/14301	อ่างล้างค้ำดิน	อ่างล้างดิน	ได้ดำเนินการคานช่างงูเหล็กมาดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย	สายทอง	5A ชั้น5 เคาเตอร์	3/01/2551 13:35 น.	ณัฐชา	3/01/2551 13:35 น.	ประสงค์	3/01/2551 13:35 น.	10/01/2551 21:00 น.	วีระ	อภิรักษ์	10/01/2551 21:00 น.	S

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
91	287/14320	ราวค้ำมือหลุด	ราวค้ำมือหลุด	ตรวจสอบสายสปริงยึดราวหลุด ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย	วนิษา	ภาพถ่าย ชั้น2	6/01/2551 11:30 น.	ชวลิต	6/01/2551 11:30 น.	สัมฤทธิ์	6/01/2551 11:30 น.	10/01/2551 6:30 น.	นันทพล	อภิรักษ์	10/01/2551 6:30 น.	O
92	288/14360	หลอดไฟฟลูออโร (Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	จินดา	5A ชั้น5 เคาน์เตอร์	11/01/2551 8:00 น.	สัมฤทธิ์	11/01/2551 8:00 น.	สัมฤทธิ์	11/01/2551 8:00 น.	11/01/2551 8:05 น.	จินดา	อภิรักษ์	11/01/2551 8:05 น.	E
93	288/14361	หลอดไฟเคาน์เตอร์เสียบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เสาวนีย์	6A ชั้น6 เคาน์เตอร์	11/01/2551 8:45 น.	ณัฐศษา	11/01/2551 8:45 น.	ณัฐศษา	11/01/2551 9:25 น.	11/01/2551 9:30 น.	เสาวนีย์	อภิรักษ์	11/01/2551 9:30 น.	E
94	288/14362	หลอดไฟฟลูออโร(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	รัตนภรณ์	6B ชั้น6	11/01/2551 9:25 น.	กิติวัฒน์	11/01/2551 9:25 น.	ณัฐศษา	11/01/2551 10:30 น.	11/01/2551 10:35 น.	รัตนภรณ์	อภิรักษ์	11/01/2551 10:35 น.	E
95	288/14363	โทรศัพท์มือถือชำรุด	โทรศัพท์ชำรุด	ตรวจสอบเครื่องเสียเปลี่ยนเครื่อง ใหม่ในแผนกให้ใช้งานก่อน	ปัทมพร	การตลาด ชั้น3	11/01/2551 11:23 น.	กิติวัฒน์	11/01/2551 11:23 น.	ณัฐศษา	11/01/2551 11:40 น.	11/01/2551 11:45 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	11/01/2551 11:45 น.	T
96	288/14364	ชักโครกคัน	ชักโครกคันห้องน้ำหญิง	ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นเนื่องมีเศษ กระดาษติดอยู่แก้ไขให้เรียบร้อย	บุษผาทิพย์	Skin ชั้น2 ห้องน้ำหญิง	11/01/2551 11:56 น.	กรทิพพา	11/01/2551 11:56 น.	ณัฐศษา	11/01/2551 12:55 น.	11/01/2551 13:15 น.	สุนิสา	อภิรักษ์	11/01/2551 13:15 น.	S
97	288/14365	อ่างล้างจานตัน	อ่างล้างจานมีเศษอาหาร	ดำเนินการแก้ไขป้อนเศษอาหารที่ติด อยู่แก้ไขให้เรียบร้อย	บุษผาทิพย์	ฝ่ายการพยาบาล ชั้น3 ห้องพัก	11/01/2551 11:56 น.	กรทิพพา	14/12/2550 11:40 น.	ณัฐศษา	11/01/2551 13:30 น.	11/01/2551 14:12 น.	น้ำใจ	อภิรักษ์	11/01/2551 14:12 น.	S
98	288/14366	หลอดไฟฟลูออโร(PL-L36v)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	แม่บ้าน	6A ชั้น6 ห้อง2622	11/01/2551 13:00 น.	ไพศาล	11/01/2551 13:00 น.	ไพศาล	11/01/2551 13:00 น.	11/01/2551 13:03 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	11/01/2551 13:03 น.	E
99	288/14367	สายฉีดชำระชำรุด	สายฉีดชำระ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนสายฉีดชำระ ใหม่ให้เรียบร้อย	แม่บ้าน	5B ชั้น5 ห้อง2501	11/01/2551 13:14 น.	ไพศาล	11/01/2551 13:14 น.	ไพศาล	11/01/2551 13:14 น.	11/01/2551 13:16 น.	พรจวี	อภิรักษ์	11/01/2551 13:16 น.	S
100	288/14368	หลอดไฟห้องน้ำเสียบ (Ecotone15w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ปราณี	6B ชั้น6 ห้อง2616	11/01/2551 13:50 น.	กรทิพพา	11/01/2551 13:50 น.	ไพศาล	11/01/2551 13:51 น.	11/01/2551 13:53 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	11/01/2551 13:53 น.	E
101	288/14369	หลอดไฟฟลูออโร(Jupiter)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	แม่บ้าน	5B ชั้น5 ห้อง2523	11/01/2551 13:58 น.	ไพศาล	11/01/2551 13:58 น.	ไพศาล	11/01/2551 13:59 น.	11/01/2551 14:01 น.	พรจวี	อภิรักษ์	11/01/2551 14:01 น.	E
102	288/14371	ปลดสายโทรศัพท์ที่ไม้ ไข่ออก	ปลดสายโทรศัพท์ที่ออก	ได้ดำเนินการเก็บสายโทรศัพท์ที่ไม้ ใช้งานให้เรียบร้อย	เบญจมาศ	5B ชั้น5 ห้อง2518	11/01/2551 17:17 น.	กรทิพพา	11/01/2551 17:17 น.	ไพศาล	11/01/2551 17:25 น.	11/01/2551 17:30 น.	บุษผาทิพย์	อภิรักษ์	11/01/2551 17:30 น.	T
103	288/14358	หลอดไฟฟลูออโร(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	จรรยาพร	5B ชั้น5 บริเวณ โถง	10/01/2551 15:30 น.	กรทิพพา	10/01/2551 15:30 น.	นคร	11/01/2551 10:30 น.	11/01/2551 10:50 น.	พรจวี	อภิรักษ์	11/01/2551 10:50 น.	E
104	288/14373	ประตูชำรุด	ประตูน็อคหลวม	ได้ดำเนินการขันน็อตให้แน่น เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เบญจพร	OPD-MAD ชั้น4 ห้องตรวจ5	12/01/2551 10:35 น.	ประสงค์	12/01/2551 10:35 น.	ประสงค์	12/01/2551 10:45 น.	12/01/2551 11:45 น.	เบญจพร	อภิรักษ์	12/01/2551 11:45 น.	O
105	288/14374	หลอดไฟฟลูออโร(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน(Round inspection)	วีระ	Shoulder&Joint ชั้น2	12/01/2551 11:10 น.	วีระ	12/01/2551 11:10 น.	วีระ	12/01/2551 11:10 น.	12/01/2551 11:15 น.	วีระ	อภิรักษ์	12/01/2551 11:15 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
106	288/14375	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ห้องศรี	6B ชั้น6 ห้อง2612	12/01/2551 11:00 น.	วีระ	12/01/2551 11:00 น.	วีระ	12/01/2551 11:10 น.	12/01/2551 11:15 น.	ห้องศรี	อภิรักษ์	12/01/2551 11:15 น.	E
107	288/14376	ชักโครกคั้น	ชักโครกคั้นมีเศษกระดาษติด	ดำเนินการแก้ไขขีมิให้เรียบร้อย	แม่บ้าน	Skin ชั้น2	12/01/2551 11:10 น.	วีระ	12/01/2551 11:10 น.	วีระ	12/01/2551 11:10 น.	12/01/2551 11:30 น.	วีระ	อภิรักษ์	12/01/2551 11:30 น.	S
108	288/14377	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ขวัญระวี	5A ชั้น5 เคาเตอร์	12/01/2551 13:30 น.	นคร	12/01/2551 13:30 น.	นคร	12/01/2551 13:55 น.	12/01/2551 14:05 น.	ขวัญระวี	อภิรักษ์	12/01/2551 14:05 น.	E
109	288/14378	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ชลิดา	X-RAY ชั้น1 เคาเตอร์	12/01/2551 13:30 น.	นคร	12/01/2551 13:30 น.	นคร	12/01/2551 13:45 น.	12/01/2551 13:50 น.	ชลิดา	อภิรักษ์	12/01/2551 13:50 น.	E
110	288/14379	หลอดไฟเสีย (Superlux60, Halogen 12)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เจ้าหน้าที่	5A ชั้น5 ห้อง1509	12/01/2551 14:30 น.	วีระ	12/01/2551 14:30 น.	วีระ	12/01/2551 14:30 น.	12/01/2551 14:50 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	12/01/2551 14:50 น.	E
111	288/14380	อ่างล้างห้องน้ำหญิง	อ่างล้างคั้น	ตรวจสอบพบเศษอาหารไขมันอุดตันอยู่แก้ไขทงเวลาท้อให้เรียบร้อย	นาง	OPD-MAD ชั้น4 ห้องน้ำหญิง	12/01/2551 14:00 น.	วีระ	12/01/2551 14:00 น.	นคร	12/01/2551 14:05 น.	12/01/2551 14:25 น.	นาง	อภิรักษ์	12/01/2551 14:25 น.	S
112	288/14381	หลอดไฟทางเข้าห้องเสีย(Econtone15w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	พี่สาย	5A ชั้น5 ห้อง1516	12/01/2551 14:20 น.	ประสงค์	12/01/2551 14:20 น.	วีระ	12/01/2551 14:20 น.	12/01/2551 14:30 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	12/01/2551 14:30 น.	E
113	288/14382	โทรศัพท์เสีย	สายโทรศัพท์ชำรุด	ดำเนินการเปลี่ยนสายโทรศัพท์ใหม่ใหม่พร้อมตัวเครื่องให้เรียบร้อย	พรจวี	5B ชั้น5 ห้อง2501	12/01/2551 14:20 น.	นคร	12/01/2551 14:20 น.	นคร	12/01/2551 14:50 น.	12/01/2551 15:10 น.	พรจวี	อภิรักษ์	12/01/2551 15:10 น.	T
114	288/14370	ประตูทางชำรุด	ประตูทางเข้าแผนกชำรุด	ดำเนินการขันยึดน๊อตค้ำจับให้แน่นเรียบร้อยพร้อมใช้งาน	วิศดา	5A ชั้น5 เคาเตอร์	11/01/2551 15:30 น.	กรทิพพา	11/01/2551 15:30 น.	ประสงค์	12/01/2551 9:30 น.	12/01/2551 9:55 น.	นงลักษณ์	อภิรักษ์	12/01/2551 9:55 น.	O
115	288/14384	อ่างซักล้างรั่ว	อ่างรั่ว	ได้ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว	รัตนภรณ์	5 A อ่างซักล้าง	13/01/2551 9:30 น.	ณัฐษา	13/01/2551 9:30 น.		13/01/2551 9:35 น.	13/01/2551 9:40 น.	รัตนภรณ์	อภิรักษ์	13/01/2551 9:40 น.	S
116	288/14385	ชักโครกกดน้ำแล้วไม่ไหล	ชักโครกคั้น	แก้ไขแล้ว ใช้งานได้ปกติ	เจ้าหน้าที่	MRI ชั้น 1	13/01/2551 11:30 น.	วีระ	13/01/2551 11:30 น.	ณัฐษา	13/01/2551 11:35 น.	13/01/2551 11:55 น.		อภิรักษ์	13/01/2551 11:55 น.	S
117	288/14386	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	จรรยาภรณ์	6 A ห้อง 1611	13/01/2551 14:15 น.	ณัฐษา	13/01/2551 14:15 น.	ณัฐษา	13/01/2551 14:20 น.	13/01/2551 14:23 น.	ณัฐษณานต์	อภิรักษ์	13/01/2551 14:23 น.	E
118	288/14383	หลอดไฟเสียFL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	อุไรวรรณ	ทันตกรรม ห้องตรวจ 10	13/01/2551 9:00 น.	ณัฐษา	13/01/2551 9:00 น.	ณัฐษา	13/01/2551 9:05 น.	13/01/2551 9:10 น.	อุไรวรรณ	อภิรักษ์	13/01/2551 9:10 น.	E
119	198/9859	ชักโครกห้องน้ำหญิงตันกดไม่ลง	ชักโครกคั้น	ดำเนินการทงเวลาท้อมีเศษอุดตันแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ฐิติพร (แม่บ้าน)	Skin ชั้น2 ห้องน้ำหญิง	14/01/2551 9:00 น.	วีระ	14/01/2551 9:00 น.	วีระ	14/01/2551 9:00 น.	14/01/2551 10:00 น.	บุษมาทิพย์	อภิรักษ์	14/01/2551 10:00 น.	S
120	198/9861	สายฉีดชำระหักใช้งานไม่ได้	สายฉีดชำระชำรุด	ได้ดำเนินการเปลี่ยนสายฉีดชำระชุดใหม่ให้เรียบร้อย	ฐิติพร (แม่บ้าน)	ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชั้น1	14/01/2551 9:50 น.	กรทิพพา	14/01/2551 9:50 น.	วีระ	14/01/2551 9:55 น.	14/01/2551 11:55 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	14/01/2551 11:55 น.	S



ส่วนผู้ใช้งาน							ส่วน Maintenance Unit						ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดความงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
121	198/9862	กล่องกระดาษชำระหลุด	กล่องกระดาษหลุด	ดำเนินการเจาะซิดคิดใหม่ เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	จิตติพร (แม่บ้าน)	Saif Lounge ชั้น4	14/01/2551 10:50 น.	กรทิพพา	14/01/2551 10:50 น.	วีระ	14/01/2551 10:55 น.	14/01/2551 11:30 น.	วีระ	อภิรักษ์	14/01/2551 11:30 น.	O
122	288/14388	หลอดไฟส่องทางเดิน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ส่อง ภาพ 1 หลอดให้เรียบร้อย	สิริมาล	6A ชั้น6 ห้อง1610	14/01/2551 10:25 น.	กรทิพพา	14/01/2551 10:25 น.	ณัฐศษา	14/01/2551 10:35 น.	14/01/2551 10:40 น.	อภา	อภิรักษ์	14/01/2551 10:40 น.	E
123	288/14390	โทรศัพท์มือถือขึ้นเสียง เรียกเข้า	โทรศัพท์มือถือขึ้นเสียง	ตรวจสอบไม่สามารถแก้ไขเนื่อง แผงวงจรในตัวเครื่องเสียจึงทาง แผนกส่งซื้อเครื่องใหม่	จินตนา	6A ชั้น6	14/01/2551 9:30 น.	ณัฐศษา	14/01/2551 9:30 น.	ณัฐศษา	14/01/2551 9:35 น.	14/01/2551 9:40 น.	จินตนา	อภิรักษ์	14/01/2551 9:40 น.	T
124	288/14392	ชักโครกกดน้ำไม่ลง	ชักโครกกดน้ำไม่ลง	ดำเนินการปรับระดับน้ำลิควาล์ว ใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	กรณิการ์	6B ชั้น6 ห้อง2606	14/01/2551 13:25 น.	กรทิพพา	14/01/2551 13:25 น.	กฤษณ	14/01/2551 13:30 น.	14/01/2551 13:36 น.	กรณิการ์	อภิรักษ์	14/01/2551 13:36 น.	S
125	288/14394	หลอดไฟเสีย(FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-36w 1 หลอดให้เรียบร้อย	สุนันท์นิ	ลานจอดรถ ชั้นB2	14/01/2551 14:40 น.	กรทิพพา	14/01/2551 14:40 น.	ณัฐศษา	14/01/2551 15:00 น.	14/01/2551 15:15 น.	สุนันท์นิ	อภิรักษ์	14/01/2551 15:15 น.	E
126	288/14395	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	ชลิดดา	X-RAY ชั้น1	14/01/2551 14:45 น.	กรทิพพา	14/01/2551 14:45 น.	ณัฐศษา	14/01/2551 14:50 น.	14/01/2551 14:45 น.	จารินี	อภิรักษ์	14/01/2551 14:45 น.	E
127	288/14396	โทรศัพท์มือถือสัญญาณ โทรออก	โทรศัพท์ใช้โทรออกไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ	ยกเลิกใบงานเจ้าหน้าที่แจ้งใช้งาน ได้ปกติแล้ว	อริศยา	IT ชั้น3	14/01/2551 15:06 น.	กรทิพพา	14/01/2551 15:06 น.	-	14/01/2551 0:00 น.	14/01/2551 0:00 น.	กิตติพนธ์	อภิรักษ์	14/01/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน
128	288/14397	หลอดไฟเสีย (Ecotone12v)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone12v 1 หลอดให้เรียบร้อย	จรรยาพร	Lit (ตัวที่5) ชั้น6	14/01/2551 15:20 น.	กรทิพพา	14/01/2551 15:20 น.	ณัฐศษา	14/01/2551 15:30 น.	14/01/2551 15:35 น.	จรรยาพร	อภิรักษ์	14/01/2551 15:35 น.	E
129	288/14398	หลอดไฟกระพิบ (ตะเกียบ11w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ตะเกียบ11w 1 หลอดให้เรียบร้อย	จรรยาพร	5A ชั้น5 เคาน์เตอร์	14/01/2551 16:05 น.	กรทิพพา	14/01/2551 16:05 น.	วีระ	14/01/2551 16:05 น.	14/01/2551 16:30 น.	วีระ	อภิรักษ์	14/01/2551 16:30 น.	E
130	288/14399	หลอดไฟเสีย (FL-18,36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18,36w 2 หลอดให้เรียบร้อย	นุชนาถ	ห้องผ่าตัด ชั้น3	14/01/2551 16:30 น.	กรทิพพา	14/01/2551 16:30 น.	วีระ	14/01/2551 16:30 น.	14/01/2551 17:00 น.	สุริยา	อภิรักษ์	14/01/2551 17:00 น.	E
131	288/14389	หลอดไฟกระพิบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	คารม	Lit Zona A ชั้น2	14/01/2551 10:30 น.	กรทิพพา	14/01/2551 10:30 น.	ณัฐศษา	14/01/2551 10:50 น.	14/01/2551 11:40 น.	คารม	อภิรักษ์	14/01/2551 11:40 น.	E
132	288/14400	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อยพร้อม ใช้งาน	ปราณี	ICU ชั้น3 ห้องพักแพทย์	15/01/2551 6:45 น.	กิติวัฒน์	15/01/2551 6:45 น.	ไพศาล	15/01/2551 6:47 น.	15/01/2551 6:49 น.	ปราณี	อภิรักษ์	15/01/2551 6:49 น.	E
133	279/13901	หลอดไฟเสีย (Ecotone36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 36w 1 หลอดให้เรียบร้อย	ร่ำฟ้า	6B ชั้น6 เคาน์เตอร์	15/01/2551 6:50 น.	กิติวัฒน์	15/01/2551 6:50 น.	สัมฤทธิ์	15/01/2551 6:51 น.	15/01/2551 6:54 น.	ร่ำฟ้า	อภิรักษ์	15/01/2551 6:54 น.	E
134	279/13902	ก๊อกน้ำปิดไม่สนิทมีน้ำ หยด	ก๊อกน้ำหยด	ทำการซื้อตัววาล์วน้ำให้แน่น เรียบร้อย	เบญจมาศ	IMCU ชั้น3	15/01/2551 9:20 น.	กรทิพพา	15/01/2551 9:20 น.	ประสงค์	15/01/2551 9:12 น.	15/01/2551 9:24 น.	พัชรินทร์	อภิรักษ์	15/01/2551 9:24 น.	S
135	279/13903	อ่างล้างจานตัน	อ่างล้างจานตัน	ทำการถอดอุปกรณ์ท่อมาล้างทำการ ขูดไขมันให้เรียบร้อย	สายทอง	5A ชั้น5 ห้อง1504	15/01/2551 9:55 น.	กรทิพพา	15/01/2551 9:55 น.	ไพศาล	15/01/2551 9:57 น.	15/01/2551 10:02 น.	สายทอง	อภิรักษ์	15/01/2551 10:02 น.	S

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สถานที่งานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
136	279/13905	หลอดไฟเสีย(FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-36w 1 หลอดให้เรียบร้อย	คารม	Skin ชั้น2	15/01/2551 10:35 น.	กรทิพพา	15/01/2551 10:35 น.	ประสงค์	15/01/2551 10:55 น.	15/01/2551 11:01 น.	สุนิสา	อภิรักษ์	15/01/2551 11:01 น.	E
137	279/13906	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	การตลาด ชั้น3	15/01/2551 13:15 น.	ฉัฐษา	15/01/2551 13:15 น.	ฉัฐษา	15/01/2551 13:17 น.	15/01/2551 13:20 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	15/01/2551 13:20 น.	E
138	279/13907	หลอดไฟผู้ยื่นเสีย (Ball40w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Ball 40w 1 หลอดให้เรียบร้อย	นัฐนารี	ห้องครัว ชั้น2	15/01/2551 15:01 น.	กรทิพพา	15/01/2551 15:01 น.	ไพศาล	15/01/2551 15:02 น.	15/01/2551 15:05 น.	นัฐนารี	อภิรักษ์	15/01/2551 15:05 น.	E
139	279/13908	หลอดไฟส่องทางเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องทาง 1 หลอดให้เรียบร้อย	สิรवल	6A ชั้น6 ห้อง1609	15/01/2551 16:14 น.	กรทิพพา	15/01/2551 16:14 น.	ไพศาล	15/01/2551 16:17 น.	15/01/2551 16:19 น.	สมุททัศน์	อภิรักษ์	15/01/2551 16:19 น.	E
140	279/13909	โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ	โทรศัพท์เสีย	ตรวจสอบปลั๊กเสียบหลวมแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	พัชรินทร์	ICU ชั้น3	15/01/2551 17:45 น.	ไพศาล	15/01/2551 17:45 น.	ไพศาล	15/01/2551 10:48 น.	15/01/2551 10:50 น.	จันทิมา	อภิรักษ์	15/01/2551 10:50 น.	T
141	279/13909	ปลั๊กชำรุดใช้งานไม่ได้	ปลั๊กไฟชำรุด	ดำเนินการแก้ไขปลั๊กไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	พัชรินทร์	ICU ชั้น3	15/01/2551 17:45 น.	ไพศาล	15/01/2551 17:45 น.	ไพศาล	15/01/2551 10:48 น.	15/01/2551 10:50 น.	จันทิมา	อภิรักษ์	15/01/2551 10:50 น.	E
142	287/14344	อ่างล้างคั้นน้ำมีน้ำหยด	อ่างมีน้ำหยด	ดำเนินการเปลี่ยนท่อซิงค์น้ำใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	พรเพ็ญ	LAB ชั้น2	8/01/2551 16:35 น.	ฉัฐษา	8/01/2551 16:35 น.	สัมฤทธิ์	8/01/2551 20:10 น.	15/01/2551 8:15 น.	กฤษณ	อภิรักษ์	15/01/2551 8:15 น.	S
143	288/14393	สวิตช์ชำรุด 2 คัน	สวิตช์ชำรุด	ดำเนินการเปลี่ยนสวิตช์ใหม่ให้ 2 คันเรียบร้อย	นิสาพัทธ์	ห้องผ่าตัด ชั้น3	14/01/2551 13:40 น.	กรทิพพา	14/01/2551 13:40 น.	กฤษณ	14/01/2551 16:00 น.	15/01/2551 15:30 น.	กฤษณ	อภิรักษ์	15/01/2551 15:30 น.	O
144	279/13910	สายจิกชำระชำรุด	สายจิกชำรุด	ดำเนินการเปลี่ยนสายจิกชำระใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	บุษคาทิพย์	โดเทียม ชั้น3 ห้องน้ำหญิง	16/01/2551 7:02 น.	กิติวัฒน์	16/01/2551 7:02 น.	กิติวัฒน์	16/01/2551 7:07 น.	16/01/2551 7:15 น.	พิสมัย	อภิรักษ์	16/01/2551 7:15 น.	S
145	279/13911	หลอดไฟเสีย (Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Superlux60w 1 หลอดให้เรียบร้อย	แจ่มจันทร์	6B ชั้น6 เคาน์เตอร์	16/01/2551 8:00 น.	กิติวัฒน์	16/01/2551 8:00 น.	กิติวัฒน์	16/01/2551 8:12 น.	16/01/2551 8:19 น.	แจ่มจันทร์	อภิรักษ์	16/01/2551 8:19 น.	E
146	279/13912	หลอดไฟเสีย (Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Superlux60w 1 หลอดให้เรียบร้อย	จินดนา	6A ชั้น6	16/01/2551 8:20 น.	กรทิพพา	16/01/2551 8:20 น.	กิติวัฒน์	16/01/2551 8:10 น.	16/01/2551 8:17 น.	จินดนา	อภิรักษ์	16/01/2551 8:17 น.	E
147	279/13913	ประตูทางเข้า-ปิดมีเสียงดัง	ประตูปิดมีเสียงดัง	ทำการฉีดน้ำมันหล่อลื่นให้เรียบร้อย	จินดนา	Nursery ชั้น5	16/01/2551 8:40 น.	กรทิพพา	16/01/2551 8:40 น.	วีระ	16/01/2551 8:40 น.	16/01/2551 9:50 น.	จินดนา	อภิรักษ์	16/01/2551 9:50 น.	O
148	279/13914	เนื้อช็อคกระบอกหลุด	เนื้อช็อคหลุด	ตรวจสอบเป็นงานเครื่องมือแพทย์ส่งต่อให้เรียบร้อย	นิตยา	ทันตกรรม ชั้น1 ห้องตรวจ4	16/01/2551 8:55 น.	กรทิพพา	16/01/2551 8:55 น.	วีระ	16/01/2551 8:35 น.	16/01/2551 9:00 น.	วีระ	อภิรักษ์	16/01/2551 9:00 น.	งานเครื่องมือแพทย์
149	279/13915	หลอดไฟกระพิบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18 1 หลอดให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	ห้องชาย ชั้น1	16/01/2551 8:55 น.	กรทิพพา	16/01/2551 8:55 น.	วีระ	16/01/2551 8:55 น.	16/01/2551 9:00 น.	เพ็ญรุ่ง	อภิรักษ์	16/01/2551 9:00 น.	E
150	279/13916	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18 1 หลอดให้เรียบร้อย	นันทพล	กายภาพ ชั้น2	16/01/2551 8:55 น.	กรทิพพา	16/01/2551 8:55 น.	วีระ	16/01/2551 8:55 น.	16/01/2551 9:10 น.	หญิง	อภิรักษ์	16/01/2551 9:10 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
151	279/13917	สายฉีดชำระชำรุด	สายฉีดชำระชำรุด	ดำเนินการขันเกลียวสายให้แน่นสามารถใช้งานได้ปกติ	จิราพร	สตูดิโอ ชั้น4 ห้องตรวจ6	16/01/2551 9:10 น.	กรทิพพา	16/01/2551 9:10 น.	วีระ	16/01/2551 9:10 น.	16/01/2551 10:00 น.	คารม	อภิรักษ์	16/01/2551 10:00 น.	S
152	279/13918	ชักโครกกดน้ำไม่ลง	ชักโครกกดน้ำไม่ไหล	ดำเนินการปรับวาล์วน้ำใหม่ใช้งานได้เรียบร้อย	กันยากรณ์	ทันตกรรม ชั้น1 ห้องน้ำหญิง	16/01/2551 9:12 น.	กรทิพพา	16/01/2551 9:12 น.	ไพศาล	16/01/2551 9:15 น.	16/01/2551 9:30 น.	วิลาสินี	อภิรักษ์	16/01/2551 9:30 น.	S
153	279/13919	หลอดไฟเสีย (ตะเกียบ11w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ตะเกียบ 11w ให้ใหม่เรียบร้อย	ปราณี	BIG ชั้น7 ห้องน้ำพนักงาน	16/01/2551 10:25 น.	กรทิพพา	16/01/2551 10:25 น.	ไพศาล	16/01/2551 10:23 น.	16/01/2551 11:00 น.	ปราณี	อภิรักษ์	16/01/2551 11:00 น.	E
154	279/13920	หลอดไฟกระพับ (FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-36 1 หลอดให้เรียบร้อย	วนิษา	กายภาพ ชั้น2	16/01/2551 13:15 น.	กรทิพพา	16/01/2551 13:15 น.	ไพศาล	16/01/2551 13:52 น.	16/01/2551 13:55 น.	นันทนวล	อภิรักษ์	16/01/2551 13:55 น.	E
155	279/13921	ประตูห้องล็อกไม่ได้	ประตูเสีย	ทำการถอดลูกบิดและปลดตัวล็อกใหม่แก้ไขให้เรียบร้อย	ปราณี	6B ชั้น6 ห้อง2601	16/01/2551 14:15 น.	กรทิพพา	16/01/2551 14:15 น.	วีระ	16/01/2551 14:17 น.	16/01/2551 14:29 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	16/01/2551 14:29 น.	O
156	279/13922	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18 1 หลอดให้เรียบร้อย	ชลิดา	X-RAY ชั้น1	16/01/2551 14:35 น.	กรทิพพา	16/01/2551 14:35 น.	ไพศาล	16/01/2551 14:37 น.	16/01/2551 14:39 น.	ชลิดา	อภิรักษ์	16/01/2551 14:39 น.	E
157	279/13923	หลอดไฟห้องน้ำเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วหลอดไฟใช้งานได้ปกติ	สุรธนา	สตูดิโอ ชั้น4 ห้องตรวจ6	16/01/2551 15:37 น.	กรทิพพา	16/01/2551 15:37 น.	วีระ	16/01/2551 15:40 น.	16/01/2551 16:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	16/01/2551 16:00 น.	E
158	279/13924	ก๊อกรั่ว	ตู้น้ำดื่มก๊อกรั่ว	ยกเลิกใบงานเนื่องจากใช้งานปกติ	วรฤดี	เวรเปล ชั้น1	16/01/2551 15:40 น.	กรทิพพา	16/01/2551 0:00 น.	-	16/01/2551 0:00 น.	16/01/2551 0:00 น.	-	-	16/01/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน
159	279/13925	ปลั๊กไฟชำรุด	ปลั๊กไฟรับหลอด	ดำเนินการขันยึดน๊อตให้แน่นเรียบร้อย	วัชรา	ห้องผ่าตัด ชั้น3 ห้องพักฟื้น	16/01/2551 18:40 น.	กรทิพพา	16/01/2551 18:40 น.	ไพศาล	16/01/2551 18:41 น.	16/01/2551 18:43 น.	วัชรา	อภิรักษ์	16/01/2551 18:43 น.	E
160	279/13926	หลอดไฟเสีย (Link D860 18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	สตูดิโอ ชั้น4 ห้องตรวจ4	16/01/2551 20:00 น.	ไพศาล	16/01/2551 20:00 น.	สัมฤทธิ์	16/01/2551 20:01 น.	16/01/2551 20:04 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	16/01/2551 20:04 น.	E
161	279/13928	หลอดไฟกระพับ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	จินดนา	Nursery ชั้น5	17/01/2551 11:34 น.	กรทิพพา	17/01/2551 11:34 น.	กิติวัฒน์	17/01/2551 11:42 น.	17/01/2551 11:47 น.	ฉัฐมณ	อภิรักษ์	17/01/2551 11:47 น.	E
162	279/13929	หลอดไฟกระพับ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ยกเลิกใบงานซ้ำซ้อน	สุนันทิณี	ER ชั้น1	17/01/2551 13:00 น.	กรทิพพา	17/01/2551 13:00 น.	-	17/01/2551 0:00 น.	17/01/2551 0:00 น.	-	-	17/01/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน
163	279/13930	อ่างล้างร้ว	อ่างดันน้ำระบายท่อไม่ทัน	ตรวจสอบเนื่องจากหน้างานเนื่องจากท่อระบายน้ำไม่ทันทำการแก้ไขให้เรียบร้อย	คารม	ร้านอาหาร ชั้น1	17/01/2551 13:25 น.	กรทิพพา	17/01/2551 13:25 น.	กิติวัฒน์	17/01/2551 13:45 น.	17/01/2551 13:50 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	17/01/2551 13:50 น.	E
164	279/13932	ซิมปลั๊กไฟ	ซิมปลั๊กไฟ	ยกเลิกใบงานเนื่องจากทางแผนกไม่ซิมปลั๊กไฟแล้ว	เจ้าหน้าที่	ทันตกรรม ชั้น1	17/01/2551 13:41 น.	กรทิพพา	17/01/2551 13:41 น.	กิติวัฒน์	17/01/2551 0:00 น.	17/01/2551 0:00 น.	-	-	17/01/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน
165	279/13933	ไมระแนงหลุด	ไมระแนงหลุด	ดำเนินการติดคาวาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	จรรยาพร	6A ชั้น6	17/01/2551 14:20 น.	กรทิพพา	17/01/2551 14:20 น.	ไพศาล	17/01/2551 14:21 น.	17/01/2551 14:39 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	17/01/2551 14:39 น.	O

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
166	279/13934	หลอดไฟกระพิบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	นิตยา	ทันตกรรม ชั้น1	17/01/2551 15:30 น.	กรทิพพา	17/01/2551 15:30 น.	กิติวัฒน์	17/01/2551 15:40 น.	17/01/2551 15:45 น.	นิตยา	อภิรักษ์	17/01/2551 15:45 น.	E
167	279/13927	ปลั๊กไฟสายไฟผืนง หลุดออกจากผนัง	ปลั๊กไฟชำรุด	ดำเนินการแก้ไขติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อย	กรณิการ์	ICU ชั้น3 เคียง1	17/01/2551 8:55 น.	กรทิพพา	17/01/2551 8:55 น.	กิติวัฒน์	17/01/2551 8:59 น.	17/01/2551 9:50 น.	วีระ	อภิรักษ์	17/01/2551 9:50 น.	E
168	279/13936	หลอดไฟเสีย(FL-18)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ธริศยา	IT ชั้น3	18/01/2551 9:15 น.	กรทิพพา	18/01/2551 9:15 น.	กิติวัฒน์ ,ไพศาล	18/01/2551 9:30 น.	18/01/2551 9:35 น.	สันติ	อภิรักษ์	18/01/2551 9:35 น.	E
169	279/13938	สายฉีดชำระน้ำรั่ว	สายฉีดชำรุด	ดำเนินการเปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่ให้เรียบร้อย	ปราณี	6B ชั้น6 ห้อง2625	18/01/2551 11:30 น.	กรทิพพา	18/01/2551 11:30 น.	ไพศาล	18/01/2551 11:30 น.	18/01/2551 11:35 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	18/01/2551 11:35 น.	S
170	279/13940	อ่างล้างส้วมด้าน	อ่างล้างด้าน	เนื่องจากมีเศษผมติดอยู่ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย	สิริมาล	6A ชั้น6 ห้อง1602	18/01/2551 11:10 น.	กรทิพพา	18/01/2551 11:10 น.	สัมฤทธิ์	18/01/2551 11:20 น.	18/01/2551 11:30 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	18/01/2551 11:30 น.	S
171	279/13941	ไม้ระแนงหลุด	ไม้ระแนงหลุด	ดำเนินการใช้กาวติดใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	พรจวี	5B ชั้น5 ห้อง2519	18/01/2551 11:40 น.	กรทิพพา	18/01/2551 11:40 น.	กิติวัฒน์	18/01/2551 11:40 น.	18/01/2551 12:00 น.	พรจวี	อภิรักษ์	18/01/2551 12:00 น.	E
172	279/13942	หลอดไฟเสีย(FL-36)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	จามจุรี	Heart Center ชั้น 2 ห้องตรวจ4	18/01/2551 13:58 น.	กรทิพพา	18/01/2551 13:58 น.	กิติวัฒน์	18/01/2551 14:00 น.	18/01/2551 14:06 น.	อัญชติ	อภิรักษ์	18/01/2551 14:06 น.	E
173	279/13943	ชักโครกกดไม่ลง	ชักโครกน้ำไม่ลง	ทำการเช็ควาล์วน้ำถอดP-TAP ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	อุษณี	ทันตกรรม ชั้น1 ห้องเบรก	18/01/2551 14:14 น.	กรทิพพา	18/01/2551 14:14 น.	สัมฤทธิ์	18/01/2551 14:16 น.	18/01/2551 14:38 น.	ละมัย	อภิรักษ์	18/01/2551 14:38 น.	S
174	279/13944	โทรศัพท์เบดเตอร์เสื่อมสภาพ	โทรศัพท์เบดเตอร์เสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนเบดเตอร์ก้อนใหม่ให้เรียบร้อย	เอราวัณ	6B ชั้น6 ห้อง2607	18/01/2551 16:25 น.	กรทิพพา	18/01/2551 16:25 น.	ไพศาล	18/01/2551 16:30 น.	18/01/2551 16:58 น.	เอราวัณ	อภิรักษ์	18/01/2551 16:58 น.	T
175	279/13945	หลอดไฟกระพิบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	กรณิการ์	IMCU ชั้น3	18/01/2551 16:34 น.	กรทิพพา	18/01/2551 16:34 น.	กิติวัฒน์	18/01/2551 16:40 น.	18/01/2551 16:45 น.	มัทนา	อภิรักษ์	18/01/2551 16:45 น.	E
176	279/13946	หลอดไฟกระพิบ (PL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	สุนิสา	Skin ชั้น2 ห้อง Laser	18/01/2551 18:10 น.	กรทิพพา	18/01/2551 18:10 น.	กิติวัฒน์	18/01/2551 18:17 น.	18/01/2551 18:22 น.	สุนิสา	อภิรักษ์	18/01/2551 18:22 น.	E
177	279/13947	ไฟหัวเตียงเสีย	สวิตซ์ไฟหัวเตียงไม่ทำงาน	ดำเนินการแก้ไขสวิตซ์ไฟเตียงให้เรียบร้อย	วิรญา	6A ชั้น6 ห้อง1616	18/01/2551 18:30 น.	วีระ	18/01/2551 18:30 น.	ไพศาล	18/01/2551 18:31 น.	18/01/2551 18:33 น.	วิรญา	อภิรักษ์	18/01/2551 18:33 น.	E
178	279/13948	โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณใช้	โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้	โทรศัพท์สวิตซ์มีปัญหาทำการแก้ไขใช้งานได้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	5A ชั้น5 ห้อง1504	18/01/2551 18:30 น.	วีระ	18/01/2551 18:30 น.	กิติวัฒน์	18/01/2551 18:30 น.	18/01/2551 18:32 น.	วิรญา	อภิรักษ์	18/01/2551 18:32 น.	T
179	279/13935	เปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ	ก๊อกน้ำชำรุด	ดำเนินการเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำใหม่ให้เรียบร้อย	จิรนนท์	OPD-OB ชั้น2	18/01/2551 8:50 น.	กรทิพพา	18/01/2551 8:50 น.	วีระ	18/01/2551 13:50 น.	18/01/2551 14:02 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	18/01/2551 14:02 น.	S
180	279/13937	หลอดไฟ(โป่งปอง40w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ชัยยุทธ	PAI ชั้น7	18/01/2551 9:35 น.	กรทิพพา	18/01/2551 9:35 น.	กิติวัฒน์	18/01/2551 10:00 น.	19/01/2551 7:00 น.	ชัยยุทธ	อภิรักษ์	19/01/2551 7:00 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
181	279/13949	แอร์มีน้ำหยด	แอร์มีน้ำหยด	ตรวจสอบพบว่ามีน้ำหยดจากท่อเดินจึงทำการใช้ซิลิโคนอุดรอยรั่วให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น6 ห้อง1601	19/01/2551 10:18 น.	ไพศาล	19/01/2551 10:18 น.	สัมฤทธิ์	19/01/2551 10:19 น.	19/01/2551 10:29 น.	เพ็ญภกา	อภิรักษ์	19/01/2551 10:29 น.	A
182	280/13951	ท่อน้ำทิ้งไหลช้า	ท่อน้ำทิ้งน้ำไหลลงช้า	ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขให้เรียบร้อย	ครุณี	6A ชั้น6 ห้อง1607	19/01/2551 20:45 น.	วีระ	19/01/2551 20:45 น.	วีระ	19/01/2551 20:50 น.	19/01/2551 20:55 น.	ครุณี	อภิรักษ์	19/01/2551 20:55 น.	S
183	198/9867	หลอดไฟตะเกียบเสีย (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ 18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	Skin ชั้น2	19/01/2551 14:00 น.	ไพศาล	19/01/2551 14:00 น.	สัมฤทธิ์	19/01/2551 14:02 น.	19/01/2551 14:08 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	19/01/2551 14:08 น.	E
184	236/11783	ไฟโตะกินข้าวดับ/ประตูดึงน้ำถลอกไม่ได้	หลอดไฟเสีย	ทำการเปลี่ยนหลอดและซ่อมประตูเสียดันแล้ว	แม่บ้าน	5 B ชั้น 5	20/01/2551 9:00 น.	วีระ	20/01/2551 9:00 น.	สัมฤทธิ์/ไพศาล	20/01/2551 11:00 น.	20/01/2551 11:30 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	20/01/2551 11:30 น.	E
185	280/13953	โทรศัพท์ตรงคานเตอร์ใช้งานไม่ได้	โทรศัพท์เสีย	ทำการเปลี่ยนตำแหน่งสวิทช์ไปที่ TONE	เจ้าหน้าที่	5A ชั้น 5	20/01/2551 20:45 น.	วีระ	20/01/2551 20:45 น.	ชาลิต/วีระ	20/01/2551 20:50 น.	20/01/2551 21:30 น.	จุฑาทพร	อภิรักษ์	20/01/2551 21:30 น.	T
186	236/11782	ประตูตู้เซฟหลุดและหลอดไฟเสีย	ประตูตู้เซฟหลุดและหลอดไฟเสีย	ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	5Bชั้น 5	20/01/2551 9:00 น.	สัมฤทธิ์	20/01/2551 9:00 น.	สัมฤทธิ์/ไพศาล	20/01/2551 10:00 น.	20/01/2551 10:40 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	20/01/2551 10:40 น.	E
187	280/13954	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	PCS	Lift ZoneA ชั้น3	21/01/2551 10:48 น.	กรทิพพา	21/01/2551 10:48 น.	กิติวัฒน์	21/01/2551 10:52 น.	21/01/2551 10:54 น.	พงศธร	อภิรักษ์	21/01/2551 10:54 น.	E
188	280/13956	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	พลอยไพลิน	ทันตกรรม ชั้น1	21/01/2551 11:15 น.	กรทิพพา	21/01/2551 11:15 น.	ไพศาล	21/01/2551 11:17 น.	21/01/2551 11:19 น.	พรไพลิน	อภิรักษ์	21/01/2551 11:19 น.	E
189	280/13957	โทรศัพท์ชำรุด	โทรศัพท์เสีย	ตรวจสอบทำการเปลี่ยนหูโทรศัพท์ใหม่ให้เรียบร้อย	จิรนนท์	OPD-OB ชั้น2	21/01/2551 11:30 น.	กรทิพพา	21/01/2551 11:30 น.	ไพศาล	21/01/2551 11:30 น.	21/01/2551 11:40 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	21/01/2551 11:40 น.	T
190	280/13959	หลอดไฟเสีย (Econtone15w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Econtone15w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	ชาลิต	X-RAY ชั้น1 ห้องน้ำ	21/01/2551 15:00 น.	กรทิพพา	21/01/2551 15:00 น.	กิติวัฒน์	21/01/2551 15:10 น.	21/01/2551 15:15 น.	ชุติวรรณ	อภิรักษ์	21/01/2551 15:15 น.	E
191	280/13962	หลอดไฟเสีย	ยกเลิกใบงาน	ยกเลิกใบงานตรวจสอบหลอดไฟปกติ	พลอยไพลิน	ทันตกรรม ชั้น1	21/01/2551 0:00 น.	กรทิพพา	21/01/2551 0:00 น.	-	21/01/2551 0:00 น.	21/01/2551 0:00 น.	-	-	21/01/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน
192	280/13964	TV ภาพไม่ชัด	ทีวีภาพไม่ชัด	ดำเนินการจูนสัญญาณความถี่สถานีให้ตรงเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น6 ห้อง1607	21/01/2551 20:50 น.	กรทิพพา	21/01/2551 20:50 น.	ชาลิต	21/01/2551 21:00 น.	21/01/2551 21:30 น.	อำนาจ	อภิรักษ์	21/01/2551 21:30 น.	E
193	280/13960	ตู้ขายน้ำป้อนตู้เสีย	ตู้ขายชำรุด	ดำเนินการทำการใส่บานพับใหม่ให้เรียบร้อย	เอราวัณ	6B ชั้น6 เคนเตอร์	21/01/2551 15:38 น.	กรทิพพา	21/01/2551 15:38 น.	กิติวัฒน์	21/01/2551 15:50 น.	21/01/2551 15:55 น.	เอราวัณ	อภิรักษ์	21/01/2551 15:55 น.	O
194	280/13965	ก๊อกน้ำไหลน้อยและช้า	ก๊อกน้ำไหลน้อย	ดำเนินการทำความสะอาดหัวก๊อกน้ำมีสิ่งอุดตันหัวก๊อกแก้ไขให้เรียบร้อย	อัมพร	GI ชั้น2 ห้องตรวจ4	22/01/2551 8:40 น.	กรทิพพา	22/01/2551 8:40 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 10:45 น.	22/01/2551 15:30 น.	อัมพร	อภิรักษ์	22/01/2551 15:30 น.	S
195	280/13966	เครื่องเล่นVCD ไม่ทำงาน	เครื่องเล่นใช้งานไม่ได้	ตรวจสอบยังไม่ทำการต่อสายดำเนินการให้เรียบร้อย	สายทอง	5A ชั้น5 ห้อง1519	22/01/2551 9:25 น.	กรทิพพา	22/01/2551 9:25 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 9:32 น.	22/01/2551 9:37 น.	สายทอง	อภิรักษ์	22/01/2551 9:37 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่ม ใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบ หน้างาน	ผู้ตรวจรับ งานจาก แผนกช่าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับ งาน	Type
196	280/13968	สวิตซ์ไฟกดไม่ติด	สวิตซ์ไฟกดไม่ติด	ดำเนินการย้ายปรับสวิตซ์ไฟเปลี่ยน ตำแหน่งใหม่	ปราณี	6B ชั้น6 ห้อง2603	22/01/2551 10:30 น.	กรทิพพา	22/01/2551 10:30 น.	ชาลิต	22/01/2551 10:40 น.	22/01/2551 10:50 น.	ห้องศรี	อภิรักษ์	22/01/2551 10:50 น.	E
197	280/13968	อ่างล้างน้ำไหลไม่ล่ง	อ่างล้างดิน	ดำเนินการบีบอ่างล้างไว้เรียบร้อย	ปราณี	6B ชั้น6 ห้อง2604	23/01/2551 10:30 น.	กรทิพพา	23/01/2551 10:30 น.	ชาลิต	22/01/2551 10:40 น.	22/01/2551 10:50 น.	ห้องศรี	อภิรักษ์	22/01/2551 10:50 น.	S
198	280/13969	ชักโครกกดไม่ลงน้ำ สิ้นออกมา	ชักโครกดิน	ดำเนินการบีบชักโครกมีสิ่งอุดตัน แก้ไขให้เรียบร้อย	พงนิษฐ์	X-RAY ชั้น1 ห้องน้ำ	22/01/2551 10:55 น.	กรทิพพา	22/01/2551 10:55 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 10:57 น.	22/01/2551 11:37 น.	พงนิษฐ์	อภิรักษ์	22/01/2551 11:37 น.	S
199	280/13970	ราวแขวนผ้าเช็ดมือหลุด	ชื่อนี้อควราวแขวนผ้า	ดำเนินการชื่อนี้อควราวใหม่เรียบร้อย	ปวีณา	OPD-OB ชั้น2 ห้องตรวจ5	22/01/2551 11:25 น.	กรทิพพา	22/01/2551 11:25 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 11:35 น.	22/01/2551 13:08 น.	พรทิพย์	อภิรักษ์	22/01/2551 13:08 น.	O
200	280/13971	บานพับตู้เซฟมือหลุด	บานพับมือชิดหลุด	ดำเนินการขันชื่อนี้อควราวบานพับให้ เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ปราณี	6B ชั้น6 ห้อง2608	22/01/2551 11:30 น.	กรทิพพา	22/01/2551 11:30 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 11:35 น.	22/01/2551 11:42 น.	ปราณี	อภิรักษ์	22/01/2551 11:42 น.	O
201	280/13972	จัดตู้ถือเอกสารพนักงาน	จัดตู้ถือเอกสาร	ดำเนินการจัดแม่กุญแจถือเอกสารให้ เรียบร้อย	ชลธิชา	ห้องผ่าตัด ชั้น3	22/01/2551 12:07 น.	กรทิพพา	22/01/2551 12:07 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 12:10 น.	22/01/2551 12:12 น.	ชลธิชา	อภิรักษ์	22/01/2551 12:12 น.	O
202	280/13973	หลอดไฟเสีย(FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อย	สุนันท์นิ	LiB3	22/01/2551 14:00 น.	กรทิพพา	22/01/2551 14:00 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 14:07 น.	22/01/2551 14:12 น.	สุนันท์นิ	อภิรักษ์	22/01/2551 14:12 น.	E
203	280/13974	หลอดไฟเคาน์เตอร์เสีย (Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อย	ชนิดา	ห้องคลอด ชั้น3	22/01/2551 15:05 น.	กรทิพพา	22/01/2551 15:05 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 15:12 น.	22/01/2551 15:19 น.	ชนิดา	อภิรักษ์	22/01/2551 15:19 น.	E
204	280/13978	หลอดไฟเคาน์เตอร์เสีย (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อย	ชนันท์พัทตร์	X-RAY ชั้น1 ห้องFull	22/01/2551 16:33 น.	กรทิพพา	22/01/2551 16:33 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 16:50 น.	22/01/2551 16:55 น.	มีชา	อภิรักษ์	22/01/2551 16:55 น.	E
205	280/13979	ปลั๊กไฟชำรุด	ปลั๊กไฟรับเสียบไฟชำรุด	ทำการประกอบปลั๊กไฟใหม่ให้ เรียบร้อย	รัชพร	Nursery ชั้น5	22/01/2551 16:40 น.	กรทิพพา	22/01/2551 16:40 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 16:45 น.	22/01/2551 16:50 น.	รัชพร	อภิรักษ์	22/01/2551 16:50 น.	E
206	280/13980	รีโมททีวีกดไม่ตรงกับ ช่องที่เลือก	สถานีไม่ตรงช่อง	ดำเนินการปรับรีเซตใหม่ให้เรียบร้อย	กฤษณ	6B ชั้น6 ห้อง2612	22/01/2551 16:50 น.	กรทิพพา	22/01/2551 16:50 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 17:00 น.	22/01/2551 17:15 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	22/01/2551 17:15 น.	E
207	280/13981	ทีวีสีภาพเสีย	ทีวีเสีย	ตรวจสอบสภาพคิดปกติเห็นสมควร เปลี่ยนใหม่เนื่องจากขอมไม่คุ้มราคา	เนาวรัตน์	IMCU ชั้น3	22/01/2551 17:00 น.	กรทิพพา	22/01/2551 17:00 น.	กิติวัฒน์	22/01/2551 17:05 น.	22/01/2551 17:10 น.	สุภาพร	อภิรักษ์	22/01/2551 17:10 น.	E
208	280/13958	หลอดไฟเสียBox Film	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้ เรียบร้อย	พิชารักษ์	MRI ชั้น1	21/01/2551 13:31 น.	กรทิพพา	21/01/2551 13:31 น.	กิติวัฒน์	21/01/2551 13:48 น.	22/01/2551 11:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	22/01/2551 11:00 น.	E
209	280/13975	ประตูมิมเสียงดัง	ใช้ประตูชำรุด	ทำการติดSonexให้เรียบร้อย	สุธัมพร	สตูดิโอ ชั้น4 ห้องตรวจ9	22/01/2551 15:15 น.	กรทิพพา	22/01/2551 15:15 น.	ชาลิต	22/01/2551 20:30 น.	22/01/2551 20:35 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	22/01/2551 20:35 น.	O
210	280/13982	ประมิมเสียงดัง	ใช้ประตูชำรุด	ทำการติดSonexให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	OPD-MAD ชั้น4	22/01/2551 18:00 น.	วีระ	22/01/2551 18:00 น.	ชาลิต	22/01/2551 20:00 น.	22/01/2551 20:07 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	22/01/2551 20:07 น.	O

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่ม ใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบ หน้างาน	ผู้ตรวจรับ งานจาก แผนกช่าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับ งาน	Type
211	280/13961	หลอดไฟหน้าแผนกเสี่ย (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อย	กรรณิการ์	ฝ่ายการพยาบาล ชั้น3	21/01/2551 17:30 น.	กรทิพพา	21/01/2551 0:00 น.	วีระ	22/01/2551 17:35 น.	22/01/2551 17:42 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	22/01/2551 17:42 น.	E
212	198/9860	แกนเก้าอี้หูลูด	เก้าอี้ชำรุด	ตรวจสอบซ่อมไม่ได้ส่งให้ช่าง ภายนอกเข้ามารับ	ฐิติพร (แม่บ้าน)	ICU ชั้น3	14/01/2551 9:30 น.	กรทิพพา	14/01/2551 9:30 น.	ณัฐศา	14/01/2551 9:30 น.	22/01/2551 8:00 น.	-	อภิรักษ์	1/01/2551 0:00 น.	O
213	198/9865	ลูกบิดประตูห้องน้ำชาย ล็อกไม่ได้	ลูกบิดประตูชำรุด	ดำเนินการแก้ไขสามารถใช้งานได้ ปกติ	ฐิติพร (แม่บ้าน)	ส่วนกลาง ชั้น2	15/01/2551 12:00 น.	กรทิพพา	15/01/2551 12:00 น.	วีระ	15/01/2551 12:00 น.	15/01/2551 0:00 น.	-	อภิรักษ์	22/01/2551 8:30 น.	O
214	198/9863	ถังขยะสแตนเลสชำรุด	สปริงเสีย	ตรวจสอบไม่สามารถซ่อมได้ต้อง เปลี่ยนใหม่	ฐิติพร (แม่บ้าน)	แม่บ้าน ชั้น2	15/01/2551 10:57 น.	กรทิพพา	15/01/2551 10:57 น.	วีระ	15/01/2551 11:00 น.	22/01/2551 9:00 น.	-	อภิรักษ์	22/01/2551 9:00 น.	O
215	288/14372	ประตูทางเข้าแผนกชำรุด	ประตูชำรุด	บริษัทไทยอินเตอร์แก้ไขดำเนินการ	เจ้าหน้าที่	ICU ชั้น3	11/01/2551 9:00 น.	วีระ	11/01/2551 9:00 น.	วีระ	11/01/2551 9:00 น.	22/01/2551 9:30 น.	-	อภิรักษ์	22/01/2551 9:30 น.	O
216	198/9866	หลอดไฟดับ(FL-36w)	หลอดไฟดับ	ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟ ใหม่ให้เรียบร้อย	ฐิติพร (แม่บ้าน)	ER ชั้น1 ทางเดิน	17/01/2551 11:50 น.	กรทิพพา	17/01/2551 11:50 น.	ชาลิต	17/01/2551 11:50 น.	1/01/2551 9:30 น.	-	อภิรักษ์	1/01/2551 0:00 น.	E
217	281/14001	ถังผู้ชำรุด	ถังผู้ชำรุด	ถอดส้อมมาแล้ว ทำการเปลี่ยนส้อมใหม่	พงษ์ศักดิ์	Check upชั้น 4	24/01/2551 12:05 น.	กรทิพพา	24/01/2551 12:05 น.	วีระ	24/1/2008 12:00:500	24/01/2551 14:00 น.	วีระ	อภิรักษ์	24/01/2551 14:00 น.	O
218	281/14002	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว	นิมมล	กายภาพ ชั้น 2 ห้องตรวจ 2	24/01/2551 12:31 น.	กรทิพพา	24/01/2551 12:31 น.	วีระ	24/01/2551 12:35 น.	24/01/2551 12:40 น.	หญิง	อภิรักษ์	24/01/2551 12:40 น.	E
219	281/14004	โทรศัพท์ที่ใช้งานไม่ได้	โทรศัพท์เสีย	หม้อแปลงเสียบไม่สนิท	พรจวี	5 B ชั้น 5 ห้อง 2020	24/01/2551 18:36 น.	กรทิพพา	24/01/2551 18:36 น.	วีระ	24/01/2551 18:42 น.	24/01/2551 18:48 น.	พรจวี	อภิรักษ์	24/01/2551 18:48 น.	T
220	281/14005	อ่างล้างซิงค์ตัน	อ่างล้างตัน	ทำการป้อนท่อและใช้ลวดดึงเศษที่ อุดอยู่ที่ท่อออกมาแล้ว	จระม้อย	check upชั้น 4 กลาง ห้องน้ำชาย	24/01/2551 19:00 น.	กรทิพพา	24/01/2551 19:00 น.	นคร/ประสงค์	24/01/2551 8:05 น.	24/01/2551 8:14 น.	จระม้อย	อภิรักษ์	24/01/2551 8:14 น.	S
221	281/14006	ซิงค์น้ำในห้องน้ำตัน	ซิงค์น้ำตัน	ทำการถอดท่อน้ำเศษแก้วที่อุด ออกมา แล้วทำการป้อนท่อเสร็จแล้ว	นันทวรรณ	6 B ชั้น 6 ห้อง 2606	24/01/2551 20:20 น.	กรทิพพา	24/01/2551 20:20 น.	ประสงค์	24/01/2551 20:37 น.	24/01/2551 20:59 น.	กรรณิการ์ณ	อภิรักษ์	24/01/2551 20:59 น.	S
222	281/14007	หลอดไฟเสีย (FL 18 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว	รุ่งฤดี	ER ชั้น 1	24/01/2551 4:20 น.	กรทิพพา	24/01/2551 4:20 น.	ประสงค์	24/01/2551 4:25 น.	24/01/2551 4:25 น.	รุ่งนที	อภิรักษ์	24/01/2551 4:25 น.	E
223	281/14003	ปรับแก้อินเตอร์เตอร์	ปรับแก้อี	ปรับสูงสุดแล้วแต่เจ้าหน้าที่ต้องการ ให้ปรับสูงอีก ปรับไม่ได้แล้ว	นิมมล	กายภาพ ชั้น 2	26/01/2551 16:42 น.	กรทิพพา	26/01/2551 16:42 น.	วีระ	26/01/2551 15:03 น.	26/01/2551 16:00 น.	วีระ	อภิรักษ์	1/01/2551 0:00 น.	O
224	280/13983	หลอดไฟเสีย PL-L36w	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ศุภิจดา	5A ชั้น5 ห้อง1506	23/01/2551 7:00 น.	ณัฐศา	23/01/2551 7:00 น.	ชาลิต	23/01/2551 7:00 น.	23/01/2551 7:30 น.	ศุภิจดา	อภิรักษ์	23/01/2551 7:30 น.	E
225	280/13984	ปลั๊กไฟช้อคใช้งานไม่ได้	ปลั๊กไฟชำรุด	ยกเลิกใบงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้ง กลับใช้งานได้แล้ว	พัชระณ	เวระเขียน ชั้น B1	23/01/2551 7:30 น.	ณัฐศา	23/01/2551 7:30 น.	วีระ	23/01/2551 0:00 น.	23/01/2551 0:00 น.	-	-	23/01/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน

ส่วนผู้ใช้งาน							ส่วน Maintenance Unit						ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่ม ใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบ หน้างาน	ผู้ตรวจรับ งานจาก แผนกช่าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับ งาน	Type
226	280/13985	หลอดไฟกระพิบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ละคม	พักแพทย์ ชั้น2	23/01/2551 8:00 น.	ณัฐศษา	23/01/2551 8:00 น.	สัมฤทธิ์	23/01/2551 9:15 น.	23/01/2551 9:17 น.	น้ำใจ	อภิรักษ์	23/01/2551 9:17 น.	E
227	280/13986	แผงไฟมีไฟเหมือนช็อค	แผงไฟช็อค	ตรวจสอบทำการตัดต่อสายเข้าเทอร์มินอลใหม่ให้เรียบร้อย	พัศกรณ	เวรระเบียบ ชั้น B1	23/01/2551 8:15 น.	ณัฐศษา	23/01/2551 8:15 น.	สัมฤทธิ์	23/01/2551 8:21 น.	23/01/2551 8:40 น.	ปิยะวรรณ	อภิรักษ์	23/01/2551 8:40 น.	E
228	280/13987	หลอดไฟเสียบ (Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	มาลินี	ทันตกรรม ชั้น1	23/01/2551 8:17 น.	ณัฐศษา	23/01/2551 8:17 น.	กิติวัฒน์	23/01/2551 8:50 น.	23/01/2551 9:15 น.	มาลินี	อภิรักษ์	23/01/2551 9:15 น.	E
229	280/13988	หลอดไฟกระพิบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เจ้าหน้าที่	Skin ชั้น2	23/01/2551 9:00 น.	กรทิพพา	23/01/2551 9:00 น.	วีระ	23/01/2551 9:00 น.	23/01/2551 9:15 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	23/01/2551 9:15 น.	E
230	280/13989	หลอดไฟกระพิบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	หนิง	PAI ชั้น7 ทางเดิน	23/01/2551 9:40 น.	กรทิพพา	23/01/2551 9:40 น.	วีระ	23/01/2551 9:40 น.	23/01/2551 10:00 น.	หนิง	อภิรักษ์	23/01/2551 10:00 น.	E
231	280/13992	หลอดไฟเสียบ (FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	นันทวล	กายภาพ ชั้น2 ห้องทรีเมนต์	23/01/2551 10:55 น.	กรทิพพา	23/01/2551 10:55 น.	กิติวัฒน์	23/01/2551 12:02 น.	23/01/2551 12:14 น.	นันทวล	อภิรักษ์	23/01/2551 12:14 น.	E
232	280/13993	เตาแก๊สไม่มีไฟออกที่หัวเตาแก๊ส	ไฟไม่เข้าหัวเตาแก๊ส	ทำการตรวจเช็คแล้วไม่มีแก๊สออกมาที่หัวจ่ายแรงงานให้พจนศักดิ์ตามบริษัทโกลบอลทอกซ์เข้ามา	ชลลดา	ห้องครัว ชั้น2	23/01/2551 11:40 น.	กรทิพพา	23/01/2551 11:40 น.	กิติวัฒน์	23/01/2551 11:50 น.	23/01/2551 11:59 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	23/01/2551 11:59 น.	O
233	280/13994	เก็บสายไฟใส่ราง	เก็บสายไฟ	ดำเนินการเก็บสายไฟเปิดให้เรียบร้อย	รวรรักษ์	OPD-GYN ชั้น1	23/01/2551 13:15 น.	กรทิพพา	23/01/2551 13:15 น.	วีระ	23/01/2551 13:15 น.	23/01/2551 14:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	23/01/2551 14:00 น.	E
234	280/13995	ถอดล้อตู้เอกสารออก	ถอดล้อตู้เอกสาร	ทำการถอดล้อตู้เอกสารให้เรียบร้อย	รัฐัญญา	EENT ชั้น1	23/01/2551 14:05 น.	กรทิพพา	23/01/2551 14:05 น.	พจนศักดิ์	23/01/2551 14:05 น.	23/01/2551 14:30 น.	พจนศักดิ์	อภิรักษ์	23/01/2551 14:30 น.	O
235	280/13996	สวิชช์ปลั๊กเสียบ	สวิชช์ปลั๊กไฟเสียบ	ดำเนินการเปลี่ยนสวิชช์ปลั๊กไฟใหม่ให้เรียบร้อย	จิรพันธ์	OPD-OB ชั้น2 ห้องกระดูก	23/01/2551 14:30 น.	กรทิพพา	23/01/2551 14:30 น.	สัมฤทธิ์	23/01/2551 15:17 น.	23/01/2551 15:25 น.	พัชกร	อภิรักษ์	23/01/2551 15:25 น.	E
236	280/13997	ซักโครกกดไม่ลง	ซักโครกกดไม่ลง	ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย	จันทร์นา	6B ชั้น6 ห้อง2621	23/01/2551 14:30 น.	กรทิพพา	23/01/2551 14:30 น.	สัมฤทธิ์	23/01/2551 15:00 น.	23/01/2551 15:15 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	23/01/2551 15:15 น.	S
237	280/13998	ซักโครกกดไม่ลง	ซักโครกกดไม่ลง	ทำการป้อนแก๊สให้เรียบร้อย	ขวัญระวี	5A ชั้น5 ห้อง1501	23/01/2551 14:46 น.	กรทิพพา	23/01/2551 14:46 น.	สัมฤทธิ์	23/01/2551 14:55 น.	23/01/2551 15:50 น.	ขวัญระวี	อภิรักษ์	23/01/2551 15:50 น.	S
238	280/13999	ยัดที่แขวนนาฬิกา	แขวนนาฬิกา	ดำเนินการยัดที่แขวนนาฬิกาให้เรียบร้อย	สิริมล	6A ชั้น6 ห้อง1606	23/01/2551 15:18 น.	กรทิพพา	23/01/2551 15:18 น.	ณัฐศษา	23/01/2551 22:40 น.	23/01/2551 22:45 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	23/01/2551 22:45 น.	O
239	280/14000	ทีวีภาพไม่ชัดไม่ติด	โทรทัศน์เปิดไม่ติด	ดำเนินการปรับใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	วัชรรา	ห้องผ่าตัด ชั้น3 ห้องพักแพทย์	23/01/2551 18:50 น.	กรทิพพา	23/01/2551 18:50 น.	สัมฤทธิ์	23/01/2551 18:10 น.	23/01/2551 18:15 น.	ฉิดา	อภิรักษ์	23/01/2551 18:15 น.	E
240	285/14202	กุญแจถือห้องดึงออกไม่ได้	กุญแจเสีย	ทำการใส่กุญแจใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	ปวีณา	5 B ชั้น 5 ห้อง 2506	25/01/2551 7:45 น.	ชาลิด	25/01/2551 7:45 น.	ณัฐศษา	25/01/2551 7:55 น.	25/01/2551 10:00 น.	ภาวณี	อภิรักษ์	25/01/2551 10:00 น.	O



ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่ม ใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบ หน้างาน	ผู้ตรวจรับ งานจาก แผนกข้าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับ งาน	Type
241	281/14012	ประดูห้องน้ำหลด หลัง เคาน์เตอร์	ประดูชำรุด	ทำการขันน็อตประดูให้แน่น	ราตรี	OPD-MED ชั้น 1 ห้องน้ำ	25/01/2551 10:50 น.	กรทิพพา	25/01/2551 10:50 น.	ไพศาล	25/01/2551 10:51 น.	25/01/2551 10:54 น.		อภิรักษ์	25/01/2551 10:54 น.	O
242	281/14021	หลอดไฟเสีย (FL 18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	แม่บ้าน	OPD-OB ชั้น 2 ห้องเบรก	25/01/2551 17:30 น.	ไพศาล	25/01/2551 17:30 น.	ไพศาล	25/01/2551 17:31 น.	25/01/2551 17:33 น.		อภิรักษ์	25/01/2551 17:33 น.	E
243	281/14019	พัดลมตั้งพื้นใช้งานไม่ได้	พัดลมเสีย	ได้ทำการตรวจเช็คและแก้ไข เรียบร้อยแล้ว	ปีทมพร	การตลาด ชั้น 3	25/01/2551 16:32 น.	กรทิพพา	25/01/2551 16:32 น.	ไพศาล/วีระ	25/01/2551 16:32 น.	25/01/2551 17:45 น.	อึ้งจรีชา	อภิรักษ์	25/01/2551 17:45 น.	E
244	281/14008	หลอดไฟในนห้องน้ำเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	แม่บ้าน ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง	26/01/2551 8:30 น.	วีระ	26/01/2551 8:30 น.	วีระ	26/01/2551 8:30 น.	26/01/2551 9:40 น.	วีระ	อภิรักษ์	26/01/2551 9:40 น.	E
245	281/14011	โทรศัพท์เสีย โทรออก ไม่ได้	โทรศัพท์เสีย	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	สุเมธจา	5 A ห้อง 1510	26/01/2551 9:30 น.	วีระ	26/01/2551 9:30 น.	วีระ	26/01/2551 9:30 น.	26/01/2551 10:00 น.	สุเมธจา	อภิรักษ์	26/01/2551 10:00 น.	T
246	281/14013	ไฟกดคิก ดับๆ ห้อง เบอร์ 2	สวิทซ์ไฟเสีย	กดปุ่มสวิทซ์โดยการปรับสปริงของ ตัวสวิทซ์	ผ่องศรี	6 B ชั้น 6 ห้อง 2611	26/01/2551 10:50 น.	กรทิพพา	26/01/2551 10:50 น.	ไพศาล	26/01/2551 10:51 น.	26/01/2551 10:54 น.		อภิรักษ์	26/01/2551 10:54 น.	E
247	281/14014	หลอดไฟเสีย (FL 18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	พรนิภา	Admin การเงิน	25/01/2551 14:30 น.	ไพศาล	25/01/2551 14:30 น.	ไพศาล	25/01/2551 14:31 น.	25/01/2551 14:34 น.	พรนิภา	อภิรักษ์	25/01/2551 14:34 น.	E
248	281/14015	หลอดไฟหัวเตียงเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วใช้งานได้ปกติ	แม่บ้าน	6 A ชั้น 6 ห้อง 1621	25/01/2551 15:10 น.	ไพศาล	25/01/2551 15:10 น.	ไพศาล	25/01/2551 15:10 น.	25/01/2551 15:12 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	25/01/2551 15:12 น.	E
249	281/14016	หลอดไฟเสีย (FL 18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	พลอย	OPD- OB ชั้น 2 ห้อง ตรวจ 9	25/01/2551 15:25 น.	กรทิพพา	25/01/2551 15:25 น.	วีระ	25/01/2551 15:25 น.	25/01/2551 16:00 น.		อภิรักษ์	25/01/2551 16:00 น.	E
250	281/14017	หลอดไฟเสีย (FL 18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	กรณีนันท์	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 1	25/01/2551 15:30 น.	กรทิพพา	25/01/2551 15:30 น.	ไพศาล	25/01/2551 15:37 น.	25/01/2551 15:39 น.	พรวัช	อภิรักษ์	25/01/2551 15:39 น.	E
251	281/14018	หลอดไฟเสีย (FL 36 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	ภาสิณี	สุตินารี ชั้น 1	25/01/2551 16:10 น.	กรทิพพา	25/01/2551 16:10 น.	วีระ/ไพศาล	25/01/2551 16:20 น.	25/01/2551 16:32 น.	กวินนา	อภิรักษ์	25/01/2551 16:32 น.	E
252	281/14020	หลอดไฟเสีย (FL 18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	อัมพร	GI ชั้น 2	25/01/2551 16:55 น.	กรทิพพา	25/01/2551 16:55 น.	ไพศาล	25/01/2551 16:56 น.	25/01/2551 16:59 น.	ฉัตรฤดี	อภิรักษ์	25/01/2551 16:59 น.	E
253	198/9868	ไฟทางเดินกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	แม่บ้าน PCS ชั้น 2	26/01/2551 7:30 น.	ชาลิต	26/01/2551 7:30 น.	ฉัตรชญา	26/01/2551 7:35 น.	26/01/2551 7:40 น.	ปิ่น	อภิรักษ์	26/01/2551 7:40 น.	E
254	281/14025	ห้องน้ำพนักงานซื้อค ชักรโครกเสีย	ซื้อคชักรโครกเสีย	ทำการซื้อซื้อคให้แล้วใช้งานได้	บุปผาทิพย์	ห้องน้ำหญิง ชั้น 1	26/01/2551 8:05 น.	ชาลิต	26/01/2551 8:05 น.	พิมพ์ฤทัย/ไพศาล	26/01/2551 20:00 น.	26/01/2551 20:10 น.	สังเวียน	อภิรักษ์	26/01/2551 20:10 น.	S
255	281/14023	ชักรโครกกดไม่ลง	ชักรโครกคั้น	ได้ทำการปรับสามารถใช้งานได้ปกติ	สุนนทัต	6 A ชั้น 6 ห้อง 1606	26/01/2551 7:45 น.	ชาลิต	26/01/2551 7:45 น.	นศร	26/01/2551 7:50 น.	26/01/2551 8:00 น.	สุนิรัตน์	อภิรักษ์	26/01/2551 8:00 น.	S

ส่วนผู้จ้างงาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้จ้าง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกจ้าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
256	281/14024	หลอดไฟ FL 18 W สีเขียว	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้วเรียบร้อย	นิศาภัทร์	OR ชั้น 3	26/01/2551 7:58 น.	ชาวลิด	26/01/2551 7:58 น.	ไพศาล	26/01/2551 7:59 น.	26/01/2551 8:01 น.	นิศาภัทร์	อภิรักษ์	26/01/2551 8:01 น.	E
257	281/14026	หลอดไฟกระพริบ FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้วเรียบร้อย	เอ็งงักข์	OR ชั้น 3	26/01/2551 10:40 น.	จ๊กมหายชัย	26/01/2551 10:40 น.	ไพศาล	26/01/2551 10:21 น.	26/01/2551 10:24 น.		อภิรักษ์	26/01/2551 10:24 น.	E
258	281/14027	หลอดไฟเคาน์เตอร์สีเขียวและประตูชำรุด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้วเรียบร้อย	พยบาล	6 B ชั้น 6	26/01/2551 16:18 น.	ไพศาล	26/01/2551 16:18 น.	ไพศาล	26/01/2551 16:19 น.	26/01/2551 16:22 น.	ปราณี	อภิรักษ์	26/01/2551 16:22 น.	E
259	281/14028	หลอดไฟกลางห้องสีเขียว	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้วเรียบร้อย	พยบาล	5 A ชั้น 5 ห้อง 1511	26/01/2551 16:18 น.	ไพศาล	26/01/2551 16:18 น.	ไพศาล/วิระ	26/01/2551 16:19 น.	26/01/2551 16:22 น.	สายทอง	อภิรักษ์	26/01/2551 16:22 น.	E
260	281/14029	หลอดไฟหน้าห้องน้ำสีเขียว	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	สมลทิส	6 A ชั้น 6 ห้อง 1614	27/01/2551 7:25 น.	นคร	27/01/2551 7:25 น.	ประสงค์	27/01/2551 7:25 น.	27/01/2551 7:36 น.	สมลทิส	อภิรักษ์	27/01/2551 7:36 น.	E
261	281/14030	หลอดไฟสีเขียว (36 W coolwhite)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	ธรรทิพย์	DIRIVERY ชั้น 3	27/01/2551 13:19 น.	ไพศาล	27/01/2551 13:19 น.	ไพศาล	27/01/2551 13:20 น.	27/01/2551 13:22 น.	เสาวคน	อภิรักษ์	27/01/2551 13:22 น.	E
262	281/14031	หลอดไฟสีเขียวไอโครบเจน 12 V	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	พยบาล	ICU ชั้น 3	27/01/2551 14:38 น.	ไพศาล	27/01/2551 14:38 น.	สัมฤทธิ์	27/01/2551 14:45 น.	27/01/2551 14:50 น.	จิตติมา	อภิรักษ์	27/01/2551 14:50 น.	E
263	281/14032	หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	พยบาล	OPD เด็ก ชั้น 2 ห้องตรวจ 8	27/01/2551 15:20 น.	สัมฤทธิ์	27/01/2551 15:20 น.	สัมฤทธิ์	27/01/2551 15:25 น.	27/01/2551 15:30 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	27/01/2551 15:30 น.	E
264	281/14033	ฝาชักโครกชำรุด	ฝาชักโครกชำรุด	เปลี่ยนฝาชักโครกใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	สตูดิโอ ชั้น 4 ห้องน้ำ	28/01/2551 8:38 น.	นคร	28/01/2551 8:38 น.	นคร	28/01/2551 8:25 น.	28/01/2551 8:38 น.	พงนิษฐ์	อภิรักษ์	28/01/2551 8:38 น.	O
265	281/14036	หลอดไฟสีเขียว FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	พัชรี	OPD สัตย์ ชั้น 1 ห้องตรวจ 3	28/01/2551 7:50 น.	ชาวลิด	28/01/2551 7:50 น.	ไพศาล	28/01/2551 7:51 น.	28/01/2551 7:54 น.	พัชรินทร์	อภิรักษ์	28/01/2551 7:54 น.	E
266	281/14037	หลอดตะเกียบสีเขียว 18W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ห้องคลอด ชั้น 3	28/01/2551 8:05 น.	ชาวลิด	28/01/2551 8:05 น.	ประสงค์	28/01/2551 8:08 น.	28/01/2551 8:12 น.		อภิรักษ์	28/01/2551 8:12 น.	E
267	281/14038	ประตูห้องชำรุด	ประตูชำรุด	ทำการน้ำมัน SONEX	ฉัตรกานต์	6 B ชั้น 6 ห้อง 2601	28/01/2551 8:15 น.	กรทิพา	28/01/2551 8:15 น.	ไพศาล	28/01/2551 8:16 น.	28/01/2551 8:17 น.	รัตนภรณ์	อภิรักษ์	28/01/2551 8:17 น.	O
268	281/14039	โทรศัพท์สีเขียว	โทรศัพท์สีเขียว	ทำการตรวจเช็คสายแล้วใช้งานได้	จิตรา	ICU ชั้น 3 ห้องพักแพทย์	28/01/2551 8:55 น.	กิตติวัฒน์	28/01/2551 8:55 น.	ไพศาล	28/01/2551 8:59 น.	28/01/2551 9:01 น.	ลักขณา	อภิรักษ์	28/01/2551 9:01 น.	T
269	281/14010	โทรศัพท์ที่มีสัญญาณแต่รับส่งแฟกซ์ไม่ได้	โทรศัพท์สีเขียว	ทำการตรวจเช็คและแก้ไขแล้ว	อัญชวลิตญา	การตลาด ชั้น 3	28/01/2551 10:40 น.	กรทิพา	28/01/2551 10:40 น.	ไพศาล/กิตติวัฒน์	28/01/2551 10:41 น.	28/01/2551 10:43 น.	อัญชวลิตญา	อภิรักษ์	28/01/2551 10:43 น.	T
270	281/14041	เก้าอี้ที่นั่งปรับลงไม่ได้	ปรับเก้าอี้	ทำการปรับระดับเก้าอี้	ชัยพร	การตลาด ชั้น 3	28/01/2551 11:10 น.	กรทิพา	28/01/2551 11:10 น.	ไพศาล/กิตติวัฒน์	28/01/2551 11:11 น.	28/01/2551 11:14 น.	ฉันทวรรณ	อภิรักษ์	28/01/2551 11:14 น.	O

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สถานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
271	281/14042	หลอดไฟดาวไลท์ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนบัลลาสต์ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ทับทิม	BIG ชั้น 7	28/01/2551 12:09 น.	กรทิพา	28/01/2551 12:09 น.	ไพศาล/กิติวัฒน์	28/01/2551 12:01 น.	28/01/2551 12:05 น.	ทับทิม	อภิรักษ์	28/01/2551 12:05 น.	E
272	281/14044	เตียงคนไข้ปรับไม่ได้	ปรับเตียง	แจ้งแผนกเครื่องมือแพทย์แล้วคุณกฤษณะรับเรื่อง	ครุณี	6 A ชั้น 6 ห้อง 1619	28/01/2551 12:10 น.	อภิรักษ์	28/01/2551 12:10 น.	กฤษณะ	28/01/2551 12:10 น.	28/01/2551 12:10 น.	กฤษณะ	อภิรักษ์	28/01/2551 12:10 น.	O
273	281/14045	น้ำไหลไม่หยุด	น้ำไหลไม่หยุด	แก้ไขแล้วใช้งานได้ปกติ		5 A ชั้น 5 ห้อง 1518	28/01/2551 20:45 น.	ชาวลิต	28/01/2551 20:45 น.	ณัฐศษา	28/01/2551 20:55 น.	28/01/2551 21:00 น.	ถาวร	อภิรักษ์	28/01/2551 21:00 น.	S
274	281/14046	หลอดไฟ FL 36W เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	เมธา	การเงินนอก ชั้น 1	28/01/2551 22:30 น.	ชาวลิต	28/01/2551 22:30 น.	ณัฐศษา	28/01/2551 23:35 น.	28/01/2551 23:45 น.	อังคณา	อภิรักษ์	28/01/2551 23:45 น.	E
275	281/14047	หลอดกระพริบ1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	อาภาพร	6 A ชั้น 6 ห้อง กานเฟ	29/01/2551 6:20 น.	อาภาพร	29/01/2551 6:20 น.	ณัฐศษา	29/01/2551 6:25 น.	29/01/2551 6:35 น.	สายฝน	อภิรักษ์	29/01/2551 6:35 น.	E
276	281/14048	โทรศัพท์เสีย	โทรศัพท์เสีย	ทำการซ่อมโทรศัพท์แล้ว	ละม่อม	ICU ชั้น 3 ห้องพักแพทย์	29/01/2551 9:37 น.	กิติวัฒน์	29/01/2551 9:37 น.	ไพศาล	29/01/2551 9:37 น.	29/01/2551 9:42 น.	ละม่อม	อภิรักษ์	29/01/2551 9:42 น.	T
277	281/14049	ทีวีไม่ชัด	ทีวีไม่ชัด	ทำการปรับจนแล้ว	ภัควรรณ	6 A ชั้น 6 ห้อง 1607	29/01/2551 21:40 น.	ณัฐศษา	29/01/2551 21:40 น.	ไพศาล	29/01/2551 21:41 น.	29/01/2551 21:55 น.	นันทิยา	อภิรักษ์	29/01/2551 21:55 น.	E
278	281/14050	แผ่นผ้าคลุมเตียง	แผ่นผ้าคลุมเตียง	ย้ายผ้าจากออฟฟิศCHECK UP มาใช้แทนก่อนแล้วดูสภาพหลุดออกไป	ปรวี	CHECK UP ชั้น 4 ห้อง EKG	30/01/2551 6:00 น.	ณัฐศษา	30/01/2551 6:00 น.	ชาวลิต/ประสงค์	30/01/2551 6:15 น.	30/01/2551 7:28 น.	เบญจพร	อภิรักษ์	30/01/2551 7:28 น.	O
279	289/14401	หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 1517 เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่ 11w 827 เรียบร้อยแล้ว	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1517	30/01/2551 7:10 น.	ณัฐศษา	30/01/2551 7:10 น.	ชาวลิต	30/01/2551 7:20 น.	30/01/2551 7:25 น.	สายทอง	อภิรักษ์	30/01/2551 7:25 น.	E
280	289/14402	หลอดไฟบนชักโครกเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่ 18 w 827 เรียบร้อยแล้ว	ประระงค์	สตูดิโอ ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง	30/01/2551 7:10 น.	ณัฐศษา	30/01/2551 7:10 น.	ชาวลิต	30/01/2551 7:20 น.	30/01/2551 7:25 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	30/01/2551 7:25 น.	E
281	289/14403	ที่ล็อกหน้าต่างหัก	ที่ล็อกหน้าต่างหัก	ทำการเปลี่ยนให้แล้ว	ประระงค์	CHECK UP ชั้น 4	30/01/2551 7:50 น.	ณัฐศษา	30/01/2551 7:50 น.	พงษ์ศักดิ์	30/01/2551 7:50 น.	30/01/2551 7:55 น.		อภิรักษ์	30/01/2551 7:55 น.	O
282	28/14404	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟแล้วใช้งานได้	สันติ	Admin ชั้น 3 ห้องน้ำชาย	30/01/2551 8:25 น.	กิติวัฒน์	30/01/2551 8:25 น.	สัมฤทธิ์	30/01/2551 9:15 น.	30/01/2551 9:19 น.		อภิรักษ์	30/01/2551 9:19 น.	E
283	289/14405	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟแล้วใช้งานได้		Skill ชั้น 2	30/01/2551 9:20 น.	กิติวัฒน์	30/01/2551 9:20 น.	ชาวลิต	30/01/2551 9:25 น.	30/01/2551 9:30 น.	กนกวรรณ	อภิรักษ์	30/01/2551 9:30 น.	E
284	289/14406	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟแล้วใช้งานได้		OPD SURG ชั้น 1 เคาเตอร์	30/01/2551 9:50 น.	สัมฤทธิ์	30/01/2551 9:50 น.	สัมฤทธิ์	30/01/2551 9:55 น.	30/01/2551 9:57 น.	พัชรินทร์	อภิรักษ์	30/01/2551 9:57 น.	E
285	289/14407	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟแล้วใช้งานได้		ฝ่ายบุคคล ชั้น 3	30/01/2551 14:25 น.	กิติวัฒน์	30/01/2551 14:25 น.	กิติวัฒน์	30/01/2551 14:30 น.	30/01/2551 14:35 น.	Bomb	อภิรักษ์	30/01/2551 14:35 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดค่างาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ล-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ล-ป/เวลาเริ่มใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ล-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ล-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกข้าง	ว-ล-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
286	289/14408	ทีวีเป็นสีฟ้า	ทีวีไม่มีสัญญาณ	สายสัญญาณหลุด	ทิพวรรณ	6 A ชั้น 6 ห้อง 1610	30/01/2551 17:35 น.	กิติวัฒน์	30/01/2551 17:35 น.	กิติวัฒน์	30/01/2551 17:35 น.	30/01/2551 17:41 น.		อภิรักษ์	30/01/2551 17:41 น.	E
287	289/14410	ซักโครกคดไม่ลง	ซักโครกคั้น	ทำกสนแก้ไขไว้ได้ปกติแล้ว	สมลัทธ	6 A ชั้น 6 ห้อง 1608	30/01/2551 21:17 น.		30/01/2551 21:17 น.	วีระ	30/01/2551 21:17 น.	30/01/2551 21:30 น.	สมลัทธ	อภิรักษ์	30/01/2551 21:30 น.	S
288	281/14009	หลอดไฟทางเดินเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วไม่พบหลอดเสีย	กรรณิการ์	ICU ชั้น 3 ห้อง ทางเดิน	30/01/2551 8:50 น.		30/01/2551 8:50 น.	วีระ	30/01/2551 8:55 น.	30/01/2551 9:00 น.		อภิรักษ์	30/01/2551 9:00 น.	E
289	289/14411	หลอดไฟนอร์โมลิด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	อภาภา	6 A ชั้น 6 ห้อง เคา้นเตอร์	31/01/2551 6:40 น.	ประสงค์	31/01/2551 6:40 น.	วีระ	31/01/2551 8:34 น.	31/01/2551 8:35 น.	สมลัทธ	อภิรักษ์	31/01/2551 8:35 น.	E
290	289/14412	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	ปวีณา	สตูดิโอ	31/01/2551 6:55 น.	ณัฐชา	31/01/2551 6:55 น.	ณัฐชา	31/01/2551 7:00 น.	31/01/2551 7:05 น.	วิ	อภิรักษ์	31/01/2551 7:05 น.	E
291	289/14413	ประตูดึงเสียงดัง	ประตูดึง	ทำการฉีดน้ำมันหล่อลื่นแก้ความฝืดเรียบร้อยแล้ว	จิวรีรัตน์	6 A ชั้น 6 ห้อง 1618	31/01/2551 8:06 น.	ประสงค์	31/01/2551 8:06 น.	ประสงค์	31/01/2551 8:36 น.	31/01/2551 8:37 น.	สมลัทธ	อภิรักษ์	31/01/2551 8:37 น.	O
292	289/14414	หลอดไฟในห้องน้ำเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	ปราณี	6 B ชั้น 6 ห้อง 2606	31/01/2551 10:30 น.	วีระ	31/01/2551 10:30 น.	วีระ	31/01/2551 10:30 น.	31/01/2551 11:30 น.	ปราณี	อภิรักษ์	31/01/2551 11:30 น.	E
293	289/14415	โทรศัพท์กดปุ่มไม่คิด	โทรศัพท์เสีย	แบตเตอรี่อ่อน	สุกัจฉา	NURSERY ชั้น 5	31/01/2551 11:28 น.	ไพศาล	31/01/2551 11:28 น.	ชาวลิต	31/01/2551 11:35 น.	31/01/2551 11:45 น.	ชติลา	อภิรักษ์	31/01/2551 11:45 น.	T
294	289/14416	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	เลขา ผ.อ.	Admin ชั้น 4	31/01/2551 13:21 น.	ไพศาล	31/01/2551 13:21 น.	ไพศาล	31/01/2551 13:22 น.	31/01/2551 13:24 น.	ศันทริยา	อภิรักษ์	31/01/2551 13:24 น.	E
295	289/14417	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	พยบาล	SUPPLY	31/01/2551 14:00 น.	ไพศาล	31/01/2551 14:00 น.	วีระ	31/01/2551 14:00 น.	31/01/2551 14:30 น.		อภิรักษ์	31/01/2551 14:30 น.	E
296	289/14419	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	นันทนวล	กายภาพ ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง	31/01/2551 14:40 น.	ชาวลิต	31/01/2551 14:40 น.	วีระ/ชาวลิต	31/01/2551 14:45 น.	31/01/2551 14:54 น.	หญิง	อภิรักษ์	1/01/2551 0:00 น.	E
297	289/14420	ติดตั้งและประกอบโทรศัพท์	ประกอบโทรศัพท์	ประกอบติดตั้งโทรศัพท์ใหม่	พยบาล	6:00 AM	31/01/2551 15:00 น.	ไพศาล	31/01/2551 15:00 น.	ชาวลิต/วีระ	31/01/2551 15:05 น.	31/01/2551 15:15 น.	สมใจ	อภิรักษ์	31/01/2551 15:15 น.	T
298	289/14421	หลอดไฟส่องทางเดิน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	คุณพร	5 B ชั้น 5 ห้อง 2504	31/01/2551 16:58 น.	ไพศาล	31/01/2551 16:58 น.	ชาวลิต/วีระ	31/01/2551 17:05 น.	31/01/2551 17:15 น.	พรธิวี	อภิรักษ์	31/01/2551 17:15 น.	E
299	289/14422	หลอดไฟส่องทางเดิน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	5A ชั้น 5 ห้อง 1514	31/01/2551 17:08 น.	ไพศาล	31/01/2551 17:08 น.	ชาวลิต/วีระ	31/01/2551 17:15 น.	31/01/2551 17:20 น.	สายทอง	อภิรักษ์	31/01/2551 17:20 น.	E
300	289/14423	หลอดไฟส่องทางเดิน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	นิภาพร	Shoulder and joint ชั้น 2 ห้อง	31/01/2551 19:08 น.	ไพศาล	31/01/2551 19:08 น.	ไพศาล	31/01/2551 19:09 น.	31/01/2551 19:12 น.	นิภาพร	อภิรักษ์	31/01/2551 19:12 น.	E