

สรุปรายละเอียดรายการแจ้งซ่อมเดือน มิถุนายน 2551

ส่วนผู้แจ้งงาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกจ้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
1	297/14807	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	EENT ชั้น 2	1/06/2551 8:05 น.	อารยะ	1/06/2551 8:05 น.	นคร	1/06/2551 8:15 น.	1/06/2551 8:20 น.	นันทพร	อภิรักษ์	1/06/2551 8:20 น.	E/E
2	297/14808	หลอดไฟตรงคาน์เตอร์เสีย 2 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ superdeluxe ให้แล้ว	พนักงาน	6 B ชั้น 6	1/06/2551 8:35 น.	ชาวลิต	1/06/2551 8:35 น.	นคร,ชาวลิต	1/06/2551 8:40 น.	1/06/2551 8:45 น.	ต้นทนา	อภิรักษ์	1/06/2551 8:45 น.	E/E
3	297/14809	หลอดพระพิริบ FL 36 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W ให้แล้ว	ปณดา	กายภาพ ชั้น 2	1/06/2551 13:10 น.	อารยะ	1/06/2551 13:10 น.	นคร	1/06/2551 13:20 น.	1/06/2551 13:30 น.	ไหมพรม	อภิรักษ์	1/06/2551 13:30 น.	E/E
4	297/14810	หลอดดับ 1 หลอด FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	OR ชั้น 3 ห้อง 2	1/06/2551 13:30 น.	อารยะ	1/06/2551 13:30 น.	นคร	1/06/2551 13:45 น.	1/06/2551 13:50 น.	อนัญญา	อภิรักษ์	1/06/2551 0:00 น.	E/E
5	297/14811	หลอดเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้แล้ว	सानา	โดเทียม ชั้น 3	1/06/2551 14:30 น.	อารยะ	1/06/2551 14:30 น.	นคร	1/06/2551 14:40 น.	1/06/2551 14:40 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	1/06/2551 14:40 น.	E/E
6	297/14812	หลอดไฟพระพิริบ 1 หลอด FL 36 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W ให้แล้ว	พัศกร	เวชระเบียน ชั้น 1	1/06/2551 15:00 น.	อารยะ	1/06/2551 15:00 น.	นคร	1/06/2551 15:10 น.	1/06/2551 15:10 น.	พรพรกร	อภิรักษ์	1/06/2551 15:10 น.	E/E
7	297/14813	หลอดไฟพระพิริบ 1 หลอด FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้แล้ว	พัชรา	OR ชั้น 3	1/06/2551 15:30 น.	อารยะ	1/06/2551 15:30 น.	นคร	1/06/2551 15:40 น.	1/06/2551 15:45 น.	ชัชภา	อภิรักษ์	1/06/2551 15:45 น.	E/E
8	297/14814	หลอดไฟพระพิริบหน้าห้องนำ FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	ห้องพักแพทย์ ชั้น 2	1/06/2551 16:30 น.	อารยะ	1/06/2551 16:30 น.	นคร	1/06/2551 16:50 น.	1/06/2551 16:55 น.	ละคม	อภิรักษ์	1/06/2551 16:55 น.	E/E
9	297/14815	สายดินน้ำรั่ว 1503,1514และหลอด ๒๕ ๖	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนสายฉีดชำระ 2 สิ้น และ หลอดไฟผู้ยื่น 1หลอด	เจ้าหน้าที่	5 A ห้อง 1503	1/06/2551 18:30 น.	อารยะ	1/06/2551 18:30 น.	ชาวลิต	1/06/2551 17:40 น.	1/06/2551 18:00 น.	รัตนกรณ	อภิรักษ์	1/06/2551 18:00 น.	SAN
10	297/14816	กระเบื้องยางหลุด	กระเบื้องยางหลุด	ติดกาวกระเบื้องยาง	เจ้าหน้าที่	Nursery ชั้น 5	1/06/2551 18:40 น.	อารยะ	1/06/2551 18:40 น.	ชาวลิต	1/06/2551 18:45 น.	1/06/2551 18:50 น.	เบญจา	อภิรักษ์	1/06/2551 18:50 น.	C/V
11	297/14817	พรมหลุดต้องเอากวาด	พรมหลุด	ติดกาวตรวจวอลเปเปอร์ แก้ไข เบื้องต้น เป็นชั่วคราว	เจ้าหน้าที่	6 B ชั้น 6 ห้อง 2603	1/06/2551 18:40 น.	อารยะ	1/06/2551 18:40 น.	ชาวลิต	1/06/2551 18:50 น.	1/06/2551 19:00 น.	นงเยาว์	อภิรักษ์	1/06/2551 19:00 น.	OTHER
12	297/14819	บานประตูหลุด	บานประตูหลุด	ทำการซ่อมแซมแล้ว	สมรภัย	ทันตกรรม ชั้น 1	2/06/2551 8:30 น.	อารยะ	2/06/2551 8:30 น.	สัมฤทธิ์	2/06/2551 8:40 น.	2/06/2551 8:48 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	2/06/2551 8:48 น.	OTHER
13	297/14820	ชักโครกรั่วห้องตรวจ 7	ชักโครกรั่ว	ได้ทำการซ่อมลูกลอย	ปวิจักร	สูติ ชั้น 4	2/06/2551 9:00 น.	อารยะ	2/06/2551 9:00 น.	นคร	2/06/2551 9:30 น.	2/06/2551 9:50 น.	ศุภวรรณ	อภิรักษ์	2/06/2551 9:50 น.	SAN
14	297/14821	หลอดไฟพระพิริบ FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ใหม่	เจ้าหน้าที่	พักแพทย์ ชั้น 2	2/06/2551 9:36 น.	นคร	2/06/2551 9:36 น.	นคร	2/06/2551 9:40 น.	2/06/2551 9:45 น.	ละคม	อภิรักษ์	2/06/2551 9:45 น.	E/E
15	297/14822	ปลั๊กไฟชำรุด	ปลั๊กไฟชำรุด	ได้ทำการแก้ไขแล้ว	แม่บ้าน	ห้องสอนภาษาอังกฤษ ชั้น	2/06/2551 9:36 น.	นคร	2/06/2551 9:36 น.	นคร	2/06/2551 10:00 น.	2/06/2551 10:05 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	2/06/2551 10:05 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
16	297/14823	หลอดไฟกระพริบ (ตะเกียบ 9 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบให้ใหม่ 2 หลอด	ปิฐวี	5 A ชั้น 5 ห้อง 1515	2/06/2551 14:25 น.	อารยะ	2/06/2551 14:25 น.	ประสงค์,นิรุต์	2/06/2551 15:15 น.	2/06/2551 15:18 น.	ขวัญระวี	อภิรักษ์	2/06/2551 15:18 น.	E/E
17	297/14824	หลอดกระพริบห้องน้ำชายเวระเบียน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 15 W ให้ใหม่ หลอด	พัชรวิ	เวระเบียน ชั้น 1	2/06/2551 14:45 น.	อารยะ	2/06/2551 14:45 น.	อารยะ	2/06/2551 14:50 น.	2/06/2551 14:50 น.	ชุติมา	อภิรักษ์	2/06/2551 14:50 น.	E/E
18	297/14827	ประตูฝั่งหอบริขาปิดไม่ได้	ประตูปิดไม่ได้	ทำการขันน็อตที่หลุดให้แล้ว	แม่บ้าน	PAI ชั้น 7 ห้องตรวจ 3	2/06/2551 19:40 น.	ชาวลิต	2/06/2551 19:40 น.	สรวาณี,ชาวลิต	2/06/2551 22:00 น.	2/06/2551 22:10 น.	บำรุง	อภิรักษ์	2/06/2551 22:10 น.	OTHER
19	297/14825	หลอดกระพริบ1 หลอด FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว	สุพัศรา	ICU ชั้น 3	2/06/2551 16:00 น.	นิรุต์	1/06/2551 0:00 น.	นิรุต์	2/06/2551 16:30 น.	2/06/2551 16:30 น.	สุพัศรา	อภิรักษ์	2/06/2551 16:30 น.	E/E
20	297/14828	หลอดไฟส่องภาพ 1502 สายสัญญาณทีวีหลุด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟยูบีเคอริวีให้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว	รุณ	5 A ชั้น 5 ห้อง 1512	2/06/2551 20:10 น.	ชาวลิต	2/06/2551 20:10 น.	ชาวลิต,สรวาณี	2/06/2551 20:35 น.	2/06/2551 20:40 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	2/06/2551 20:40 น.	E/E
21	297/14829	ชักโครกกดแล้วน้ำไม่แรง	ชักโครกกดแล้วน้ำไม่แรง	ล้างคราบสกปรกและคราบตะกรัน ฟอสฟอรัส	แม่บ้าน	5 A ชั้น 5 ห้อง 1509	2/06/2551 21:05 น.	ชาวลิต	2/06/2551 21:05 น.	ชาวลิต,สรวาณี	2/06/2551 21:10 น.	2/06/2551 21:30 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	2/06/2551 21:30 น.	SAN
22	297/14818	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W แล้ว	ภาวิณี	X-ray ชั้น 1	2/06/2551 7:30 น.	ไพศาล	2/06/2551 7:30 น.	ไพศาล	2/06/2551 7:32 น.	2/06/2551 7:35 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	2/06/2551 7:35 น.	E/E
23	297/14831	หลอดไฟเสีย 1 หลอด F 18	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้แล้ว	ชาลิณี	X-ray	3/06/2551 8:00 น.	วรรณวิทย์	3/06/2551 8:00 น.	วิระ	3/06/2551 8:00 น.	3/06/2551 8:10 น.	ชาลิณี	อภิรักษ์	3/06/2551 8:10 น.	E/E
24	297/14832	หลอดไฟเสียFL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้แล้ว	ชนันทร	คลังยา ชั้นB 2	3/06/2551 8:30 น.	นิภา	3/06/2551 8:30 น.	สัมฤทธิ์	3/06/2551 8:40 น.	3/06/2551 8:55 น.	ครัลพร	อภิรักษ์	3/06/2551 8:55 น.	E/E
25	297/14833	โทรศัพท์ห้องหมอกขกรไม่มีเสียง	โทรศัพท์เสีย	ทำการแก้ไขแล้ว เนื่องจากสายหลวม	แม่บ้าน	ER	3/06/2551 9:05 น.	นิภา	3/06/2551 9:05 น.	วิระ	3/06/2551 9:05 น.	3/06/2551 9:25 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	3/06/2551 0:00 น.	TEL
26	297/14834	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่เรียบร้อยแล้ว	สายทอง	Zone A ชั้น 1 ห้องน้ำ	3/06/2551 9:42 น.	นิภา	3/06/2551 9:42 น.	สัมฤทธิ์	3/06/2551 9:50 น.	3/06/2551 10:00 น.	สายทอง	อภิรักษ์	3/06/2551 10:00 น.	E/E
27	297/14835	หลอดไฟเสีย 1 หลอด FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ FL 18 W เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	พักแพทย์ ชั้น2	3/06/2551 11:31 น.	นิภา	3/06/2551 11:31 น.	วิระ	3/06/2551 11:31 น.	3/06/2551 11:40 น.	น้ำใจ	อภิรักษ์	3/06/2551 11:40 น.	E/E
28	297/14836	โทรศัพท์เบอร์ 3336 เสีย	โทรศัพท์เสีย	ทำการแก้ไข ใช้ได้แล้ว	ปิยวรรณ	ศูนย์คุณภาพ ชั้น 3	3/06/2551 13:30 น.	นิภา	3/06/2551 13:30 น.	วิระ	3/06/2551 13:30 น.	3/06/2551 14:00 น.	ยุทธินัน	อภิรักษ์	3/06/2551 14:00 น.	TEL
29	297/14837	หลอดไฟเสีย (Ecotone)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดEcotone ให้แล้ว	นาง	ไตเทียม ห้องน้ำ	3/06/2551 13:34 น.	นิภา	3/06/2551 13:34 น.	วิระ	3/06/2551 13:14 น.	3/06/2551 13:50 น.	ธิัญญา	อภิรักษ์	3/06/2551 13:50 น.	E/E
30	297/14840	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ประตูเปิดค้างไม่ได้	รื้อใช้คประดูแล้วปรับระดับใหม่ ใช้ งานได้	ผ่องศรี	6 Aชั้น 6 ห้อง 1604	3/06/2551 16:50 น.	นิภา	3/06/2551 16:50 น.	วิระ,สัมฤทธิ์	3/06/2551 16:50 น.	3/06/2551 16:20 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	3/06/2551 16:20 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type	
31	297/14841	ทางเดินเข้าประตูห้อง 1606 หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟEcolone ให้แล้ว	ไพศาล	6 A ชั้น 6 ห้อง 1606	3/06/2551 18:00 น.	นิภา	3/06/2551 18:00 น.	วิระ,สัมฤทธิ์	3/06/2551 18:00 น.	3/06/2551 18:03 น.	สมใจ	อภิรักษ์	3/06/2551 0:00 น.	E/E
32	297/14842	อีคอดียตรงหัวเตียง	อีคอดี	แก้ไขแล้ว	แม่บ้าน	6 B ชั้น 6 ห้อง 2608	3/06/2551 18:40 น.	นิภา	3/06/2551 18:40 น.	วิระ	3/06/2551 18:40 น.	3/06/2551 20:00 น.	สุดาภรณ์	อภิรักษ์	3/06/2551 20:00 น.	E/E
33	297/14830	แอร์น้ำรั่วตรงห้องโถง ด้านใน	แอร์น้ำรั่ว	ทำการแก้ไขแล้วเนื่องจากถาดน้ำ AHU ล้น	เอราวัณ	6 B ชั้น 6	3/06/2551 1:05 น.	นิภา	3/06/2551 1:05 น.	ชาลิต,สรวิฑูรี	3/06/2551 1:05 น.	3/06/2551 4:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	3/06/2551 4:00 น.	A/C
34	297/14838	เดินรางเก็บสายไฟ	เดินรางเก็บสายไฟ	ทำการเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ตรวจสอบคุณภาพ	3/06/2551 14:00 น.	นิภา	3/06/2551 14:00 น.	วิระ,สัมฤทธิ์	3/06/2551 14:00 น.	3/06/2551 15:00 น.	ปิยวรรณ	อภิรักษ์	3/06/2551 15:00 น.	OTHER
35	297/14839	ติดตั้งไฟemergency	ติดตั้งไฟemergency	ติดตั้งตรงจุดเดิมให้แล้ว	พยบาล	joint ชั้น 2	3/06/2551 10:00 น.	นิภา	3/06/2551 10:00 น.	วิระ,อารยะ,	3/06/2551 10:00 น.	3/06/2551 20:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	3/06/2551 20:00 น.	E/E
36	297/14843	ไฟหน้าลิฟท์ชั้น 4 หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบใหม่	Keeper	หน้าลิฟท์ชั้น 4	3/06/2551 20:35 น.	นิภา	3/06/2551 20:35 น.	ชาลิต	3/06/2551 20:40 น.	3/06/2551 20:45 น.	สุวรรณดา	อภิรักษ์	3/06/2551 20:45 น.	E/E
37	297/14844	ประตูเปิดค้างปิดไม่ได้	ประตูเปิดค้างปิดไม่ได้	ปรับตั้งโซ๊คประตูใหม่	แพรวพิมล	6 A ชั้น 6 ห้อง 1604	3/06/2551 22:40 น.	นิภา	3/06/2551 22:40 น.	ชาลิต,สรวิฑูรี	3/06/2551 23:50 น.	5/06/2551 0:01 น.	วิรญา	อภิรักษ์	5/06/2551 0:01 น.	OTHER
38	297/14845	ห้อง AHU ฟิ้ง OPD - MED หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ 36 W daylight ให้ใหม่ 4 หลอด	เจ้าหน้าที่	OPD-MED ชั้น 4	4/06/2551 6:35 น.	นิภา	4/06/2551 6:35 น.	ชาลิต,สรวิฑูรี	4/06/2551 6:40 น.	4/06/2551 6:50 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	4/06/2551 6:50 น.	E/E
39	297/14846	เจาะฮิดที่แขวนของเป็นตะขอเกี่ยว	เจาะฮิดที่แขวนของเป็นตะขอเกี่ยว	ทำการเจาะฮิดคดตะขอแล้ว	จริยา	Heart center ชั้น 2	4/06/2551 8:15 น.	นิภา	4/06/2551 8:15 น.	สรวิฑูรี	4/06/2551 8:30 น.	4/06/2551 8:35 น.	ปรีชา	อภิรักษ์	4/06/2551 8:35 น.	OTHER
40	297/14847	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่	เนาวรัตน์	ไลเทียม	4/06/2551 8:30 น.	นิภา	4/06/2551 8:30 น.	นกร	4/06/2551 8:40 น.	4/06/2551 8:45 น.	เนาวรัตน์	อภิรักษ์	4/06/2551 8:45 น.	E/E
41	297/14849	เปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอดในห้องอาบน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้แล้ว ใช้การได้	จุไล	ห้องทดลอง	4/06/2551 9:44 น.	นิภา	4/06/2551 9:44 น.	สัมฤทธิ์	4/06/2551 9:50 น.	4/06/2551 10:00 น.	วราภรณ์	อภิรักษ์	4/06/2551 10:00 น.	E/E
42	297/14850	ติดตั้งน้ำยาแอลกอฮอล์	ติดตั้งน้ำยาแอลกอฮอล์	ทำการติดตั้งให้ใหม่แล้ว ใช้การได้	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง เจ้าหน้าที่	4/06/2551 9:30 น.	นิภา	4/06/2551 9:30 น.	สัมฤทธิ์	4/06/2551 9:50 น.	4/06/2551 10:10 น.	สายทอง	อภิรักษ์	4/06/2551 10:10 น.	OTHER
43	297/14851	ห้องน้ำหลังคาบอร์ ผ่าซึกโครกจะหลุด	ผ่าซึกโครกจะหลุด	ได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้ว	บุปผาทิพย์	OPD-MED ชั้น 4	4/06/2551 10:22 น.	นิภา	4/06/2551 10:22 น.	นกร	4/06/2551 14:00 น.	4/06/2551 14:20 น.	อุทัยวรรณ	อภิรักษ์	4/06/2551 14:20 น.	SAN
44	298/14852	สายฉีดชำระน้ำไหลตลอด	สายฉีดชำระชำรุด	เปลี่ยนสายฉีดชำระให้ใหม่	เจ้าหน้าที่	ฝ่ายบุคคล ชั้น 3 ห้อง น้ำ	4/06/2551 11:10 น.	นิภา	4/06/2551 11:10 น.	นกร	4/06/2551 13:10 น.	4/06/2551 13:30 น.	จินต์จุจา	อภิรักษ์	4/06/2551 13:30 น.	SAN
45	298/14853	ส้วรถเข็นชำรุด	ส้วรถเข็นชำรุด	ได้ทำการเปลี่ยนส้วรถเข็นให้ใหม่ 5 คัน	เจ้าหน้าที่	แม่บ้าน ชั้น 2	4/06/2551 11:30 น.	นิภา	4/06/2551 11:30 น.	นกร	4/06/2551 11:35 น.	4/06/2551 11:40 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	4/06/2551 11:40 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
46	298/14854	ห้องน้ำStair เวลา กด มีน้ำไหลออกมาจากกั้น	น้ำไหลออกมาจากกั้น	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	เนตรนภา	SKIN	4/06/2551 13:30 น.	นิภา	4/06/2551 13:30 น.	นคร	4/06/2551 14:55 น.	4/06/2551 15:25 น.	เกศริน	อภิรักษ์	4/06/2551 15:25 น.	SAN
47	298/14855	แกนเตอร์ได้ลิ้นชักหลุด	ไม้ได้ลิ้นชักหลุด	ซ่อมเรียบร้อยแล้ว	ปิยวรรณ	OPD-คึก	4/06/2551 14:32 น.	นิภา	4/06/2551 14:32 น.	อารยะ	4/06/2551 14:40 น.	4/06/2551 14:40 น.	รัตนา	อภิรักษ์	4/06/2551 14:40 น.	OTHER
48	298/14856	อ่างล้างจานตัน	อ่างล้างจานตัน	อ่างล้างจานเพราะเศษอาหารและ ซ้อนลงไปติดในท่อน้ำทิ้งทำการ ทดสอบแล้ว	แม่บ้าน	X-ray	4/06/2551 14:40 น.	นิภา	4/06/2551 14:40 น.	นคร	4/06/2551 14:40 น.	4/06/2551 15:20 น.	ชลิตา	อภิรักษ์	4/06/2551 15:20 น.	SAN
49	298/14859	ประตูหลุด	ประตูหลุด	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	6 B ชั้น 6 ห้อง 2603	4/06/2551 10:00 น.	นิภา	4/06/2551 10:00 น.	วิระ	4/06/2551 10:10 น.	4/06/2551 10:20 น.	ปราณี	อภิรักษ์	4/06/2551 10:20 น.	OTHER
50	298/14857	ให้ออดหลุดไฟออกที่ ชุดอากาศ	ให้ออดหลุดไฟออกที่ชุด อากาศ	หลุดไฟกระพริบต้องใช้งานตลอด	เจ้าหน้าที่	reception ชั้น 1	4/06/2551 14:42 น.	นิภา	4/06/2551 14:42 น.	วิระ	4/6/2008 :00:00	4/06/2551 0:00 น.	-	อภิรักษ์	4/06/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน
51	298/14858	ฝ้าน้ำรั่วจากแอร์หยด	ฝ้าน้ำรั่วจากแอร์หยด	ได้ทำการเปลี่ยนฝ้าให้ใหม่ 4 แผ่น และอุดรอยรั่วให้แล้ว	จินตนา	Nursery ชั้น 5	4/06/2551 14:00 น.	นิภา	4/06/2551 14:00 น.	สัมฤทธิ์	4/06/2551 14:45 น.	4/06/2551 15:00 น.	จินตนา	อภิรักษ์	4/06/2551 15:00 น.	C/V
52	297/14826	ประตูคกร่อง	ประตูคกร่อง	นัดทำ 2 ทุ่ม	พิภูล	Nursery ชั้น 5	1/06/2551 19:30 น.	ชวลิต	1/06/2551 19:30 น.	สัมฤทธิ์	1/06/2551 19:35 น.	4/06/2551 14:00 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	4/06/2551 14:00 น.	OTHER
53	297/14848	เครื่องแฟกซ์เสียไม่มี สัญญาณ ไม่มีเสียง	เครื่องแฟกซ์เสีย	ต้องส่งซ่อมช่างภายนอก แผนกส่ง ซ่อมเอง	จินตนา	Community ชั้น ห้องงอ.ปียพันธ์	4/06/2551 8:48 น.	นิภา	4/06/2551 8:48 น.	นคร	4/06/2551 8:45 น.	4/06/2551 9:00 น.		อภิรักษ์	4/06/2551 9:00 น.	E/E
55	298/14860	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว	พยบาล	OPD -SURG ชั้น 1	5/06/2551 7:54 น.	ไพศาล	5/06/2551 7:54 น.	ไพศาล	5/06/2551 7:55 น.	5/06/2551 7:58 น.	วันเพ็ญ	อภิรักษ์	5/06/2551 7:58 น.	E/E
56	298/14861	ไฟดับบริเวณ lobby	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วสาเหตุจากไฟจากการไฟฟ้ขาดช่วงขณะทำไฟ lobby	ชุติมา	LOBBY ชั้น 1	5/06/2551 8:27 น.	นิภา	5/06/2551 8:27 น.	วิระ	5/06/2551 8:27 น.	5/06/2551 8:40 น.	วิระ	อภิรักษ์	5/06/2551 8:40 น.	E/E
57	298/14862	หลอดไฟหัวเตียง 2 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ 36 W ให้แล้ว	ภาวิดา	5A ชั้น 5 ห้อง 1503	5/06/2551 9:16 น.	นิภา	5/06/2551 9:16 น.	วรรณวิทย์	5/06/2551 9:20 น.	5/06/2551 10:00 น.	สงกรานต์	อภิรักษ์	5/06/2551 10:00 น.	E/E
58	298/14863	ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือ ก๊อกน้ำแบบSENSOR รั่ว	ก๊อกน้ำเสีย	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ภาวิณี	ZONE A ชั้น 4 ห้องส่วนกลาง	5/06/2551 9:47 น.	นิภา	5/06/2551 9:47 น.	วิระ	5/06/2551 9:47 น.	5/06/2551 9:50 น.	จະม็อย	อภิรักษ์	5/06/2551 9:50 น.	SAN
59	298/14864	หลอดไฟส่องภาพ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้แล้ว	บุปผาทิพย์	ZONE B ชั้น B2	5/06/2551 10:55 น.	นิภา	5/06/2551 10:55 น.	สัมฤทธิ์	5/06/2551 10:55 น.	5/06/2551 11:00 น.	คุญทิ	อภิรักษ์	5/06/2551 11:00 น.	E/E
60	298/14866	ลิ้อคเกอร์เปิดไม่ได้ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	ลิ้อคเกอร์เปิดไม่ได้	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	เอียงกัย	ทำตัด ห้อง on call	5/06/2551 10:59 น.	นิภา	5/06/2551 10:59 น.	สัมฤทธิ์	5/06/2551 10:55 น.	5/06/2551 11:00 น.	สุริยา	อภิรักษ์	5/06/2551 11:00 น.	OTHER
61	298/14868	ท่อข้อต่อหลังซักโครก หลุด น้ำรั่ว	ท่อข้อต่อหลังซักโครกหลุด	แก้ไขใช้งานได้แล้ว	บุปผาทิพย์	ER ชั้น 1	5/06/2551 14:30 น.	นิภา	5/06/2551 14:30 น.	วรรณวิทย์,อ	5/06/2551 14:30 น.	5/06/2551 15:00 น.	คุญทิ	อภิรักษ์	5/06/2551 15:00 น.	SAN

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาหรณงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
62	298/14872	หลอดไฟเสีย ตรงโฆฬา	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดดีโพรเจน 12 V ให้แล้ว	สุรัตน์	5A ชั้น 5 ห้อง 1509	5/06/2551 18:37 น.	นิภา	5/06/2551 18:37 น.	ไพศาล,นิรุต์	5/06/2551 18:40 น.	6/06/2551 7:52 น.	ขวัญระวี	อภิรักษ์	6/06/2551 7:52 น.	E/E
63	298/14874	ประตูห้องน้ำลือกไม่ได้	ประตูห้องน้ำลือกไม่ได้	ปกติดี	ราพีง	6 B ชั้น 6 ห้อง 2614	6/06/2551 8:06 น.	นิภา	6/06/2551 8:06 น.	นกร	6/06/2551 8:30 น.	6/06/2551 8:35 น.	ปราณี	อภิรักษ์	6/06/2551 8:35 น.	OTHER
64	298/14873	ตู้ยหน้าห้องปิดไม่ได้	ตู้ยหน้าห้องปิดไม่ได้	ได้ซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว	ภัทรวรรณ	6 A ชั้น 6 ห้อง 1606	6/06/2551 8:04 น.	นิภา	6/06/2551 8:04 น.	สัมฤทธิ์	6/06/2551 8:30 น.	6/06/2551 8:50 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	6/06/2551 8:50 น.	OTHER
65	298/14884	ห้องน้ำหญิงหลังเวช ระเบียนชำรุด	ห้องน้ำหญิงหลังเวช ระเบียนชำรุด	เปลี่ยนให้แล้วใช้งานได้	ช่าง	ช่าง	6/06/2551 10:00 น.	นิภา	6/06/2551 10:00 น.	วิระ	6/06/2551 10:00 น.	6/06/2551 14:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	6/06/2551 14:00 น.	OTHER
66	298/14870	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ประตูเสีย	แก้ไขใช้ได้แล้ว	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้อง 1612	6/06/2551 16:26 น.	นิภา	6/06/2551 16:26 น.	สัมฤทธิ์	6/06/2551 18:00 น.	6/06/2551 18:10 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	6/06/2551 18:10 น.	OTHER
67	298/14875	เปิดลิ้อคเกอร์	เปิดลิ้อคเกอร์	ได้สคะญแจออก	สุรียา	ค้ำตัด ชั้น3 ห้องนอนพญาบาล	6/06/2551 8:20 น.	นิภา	6/06/2551 8:20 น.	นกร	6/06/2551 9:00 น.	6/06/2551 9:10 น.	สุรียา	อภิรักษ์	6/06/2551 9:10 น.	OTHER
68	298/14876	หัวสายจิกชำระมีน้ำซึม	สายจิกชำระชำรุด	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้อง 1619	6/06/2551 9:09 น.	นิภา	6/06/2551 9:09 น.	นกร	6/06/2551 9:45 น.	6/06/2551 9:55 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	6/06/2551 9:55 น.	SAN
69	298/14877	sensor ก๊อคน้ำชายเสีย	sensor ก๊อคน้ำชายเสีย	เช็คแล้วเสีย 2 หัว เนื่องจาก เซนเซอร์มีปัญหา	ไกรสร	zone A ชั้น 4 ห้องน้ำชาย	6/06/2551 9:23 น.	นิภา	6/06/2551 9:23 น.	นกร	6/06/2551 10:30 น.	6/06/2551 11:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	6/06/2551 11:00 น.	SAN
70	298/14878	ตัวจับลิ้นชักหลุด	ตัวจับลิ้นชักหลุด	ด้ทำการซ่อมให้เรียบร้อยแล้ว	นิตยา	ทันตกรรม ห้อง 7	6/06/2551 9:24 น.	นิภา	6/06/2551 9:24 น.	นกร	6/06/2551 10:50 น.	6/06/2551 13:00 น.	นิตยา	อภิรักษ์	6/06/2551 13:00 น.	OTHER
71	298/14879	โถงหน้าห้องเด็กเล่น แอร์มีน้ำไหลออกมา	แอร์น้ำไหล	ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว	สงกรานต์	5 A ชั้น 5	6/06/2551 9:50 น.	นิภา	6/06/2551 9:50 น.	นกร	6/06/2551 10:30 น.	6/06/2551 12:00 น.	สุนัจจา	อภิรักษ์	6/06/2551 12:00 น.	A/C
72	298/14882	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	6 A ชั้น 5 แกนเตอร์	6/06/2551 13:35 น.	นิภา	6/06/2551 13:35 น.	นกร	6/06/2551 13:40 น.	6/06/2551 13:55 น.	ปฐวี	อภิรักษ์	6/06/2551 13:55 น.	E/E
73	298/14886	สายจิกชำระเสียที่	สายจิกชำระชำรุด	ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	check up ชั้น 4	6/06/2551 16:05 น.	นิภา	6/06/2551 16:05 น.	อารยะ	6/06/2551 16:10 น.	6/06/2551 16:30 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	6/06/2551 16:30 น.	SAN
74	298/14889	หลอดไฟเสียในห้องน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	เจ้าหน้าที่	6 B ชั้น 6 ห้อง 2608	6/06/2551 18:05 น.	นิภา	6/06/2551 18:05 น.	นกร	6/06/2551 8:10 น.	6/06/2551 8:15 น.	สุจิน	อภิรักษ์	6/06/2551 8:15 น.	E/E
75	197/9838	ไคโว ไม่ทำงาน	ไคโว ไม่ทำงาน	ได้ทำการเช็คแล้ว มาสามารถแก้ไข ได้ให้ส่งซ่อมภายนอก	แม่บ้าน		6/06/2551 12:00 น.	นิภา	6/06/2551 12:00 น.	รณวิทย์,อารศ	6/06/2551 17:00 น.	6/06/2551 18:20 น.	เดชา	อภิรักษ์	6/06/2551 18:20 น.	OTHER
76	203/10120	สายจิกชักโครก ห้องน้ำหญิงเสีย	สายจิกชำระชำรุด	ได้ทำการเปลี่ยนสายจิกให้ใหม่	แม่บ้าน	Skin	6/06/2551 15:45 น.	นิภา	6/06/2551 15:45 น.	นกร,สัมฤทธิ์	6/06/2551 11:45 น.	6/06/2551 11:55 น.	ปัญจมา	อภิรักษ์	6/06/2551 11:55 น.	SAN

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type	
77	298/14871	ห้องซักล้างเมื่อบ้าน ที่กอน้ำปิดไม่สนิท	ที่กอน้ำปิดไม่สนิท	ขันเกลียวลูกบิดให้แน่น	คุณฉวี	S A ชั้น 5	6/06/2551 17:00 น.	นิภา	6/06/2551 17:00 น.	วิระ	6/06/2551 17:00 น.	6/06/2551 17:30 น.	วิเศษ	อภิรักษ์	6/06/2551 17:30 น.	SAN
78	298/14880	ประตูห้องICU ดังอืดๆ	ประตูห้องเสียงดัง	ทำการแก้ไขใช้งานได้แล้ว	กรรณิการ์	ICU	6/06/2551 10:20 น.	นิภา	6/06/2551 10:20 น.	สัมฤทธิ์	6/06/2551 10:20 น.	6/06/2551 10:40 น.	ทิ	อภิรักษ์	6/06/2551 10:40 น.	OTHER
79	298/14881	เปิดเบอร์โทรศัพท์1128 หน้า ER ติดสติ๊กเกอร์	เปิดเบอร์โทรศัพท์	ได้เปิดเบอร์ 1128 เรียบร้อยแล้ว	ชลนิภา	ER	6/06/2551 10:40 น.	นิภา	6/06/2551 10:40 น.	สัมฤทธิ์	6/06/2551 13:00 น.	6/06/2551 13:40 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	6/06/2551 13:40 น.	TEL
80	298/14883	หลอด Down light 1 ดวง ตรวจจับประตูลิฟท์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด Halogen ให้แล้ว	คุณไกรสร	Zone A ชั้น 4	6/06/2551 14:00 น.	นิภา	6/06/2551 14:00 น.	สัมฤทธิ์	6/06/2551 14:00 น.	6/06/2551 14:15 น.	สัมฤทธิ์	อภิรักษ์	6/06/2551 14:15 น.	E/E
81	298/14887	เก็บรางวัลสายไฟ	เก็บรางวัลสายไฟ	ได้ทำการเก็บรางวัลเรียบร้อยแล้ว	เบญจพร	check up ชั้น 4	6/06/2551 16:59 น.	นิภา	6/06/2551 16:59 น.	สัมฤทธิ์	6/06/2551 17:00 น.	6/06/2551 17:30 น.	สุภาภรณ์	อภิรักษ์	6/06/2551 17:30 น.	E/E
82	298/14888	ตู้น้ำเย็นหลังห้องยารั่ว	ตู้น้ำเย็นหลังห้องยารั่ว	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	กรองแก้ว	คลังยา ห้องยา	6/06/2551 18:04 น.	นิภา	6/06/2551 18:04 น.	สัมฤทธิ์	6/06/2551 18:30 น.	6/06/2551 19:00 น.	นิภา	อภิรักษ์	6/06/2551 19:00 น.	E/E
83	298/14890	เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W 2 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟแล้ว 18 W daylight แล้ว	วิชรา	OR ชั้น 3	7/06/2551 6:10 น.	ชวลิต	7/06/2551 6:10 น.	นิรุจน์	7/06/2551 6:45 น.	7/06/2551 6:55 น.	สุจิตรา	อภิรักษ์	7/06/2551 6:55 น.	E/E
84	298/14891	ไฟห้องน้ำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟแล้ว Ecotone แล้ว	แม่บ้าน	6:00 AM	7/06/2551 8:50 น.	วิระ	7/06/2551 8:50 น.	สัมฤทธิ์	7/06/2551 9:00 น.	7/06/2551 9:05 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	7/06/2551 9:05 น.	E/E
85	298/14893	ประตูปิดไม่ได้	ประตูปิดไม่ได้	แก้ไขแล้วใช้ได้ปกติ	พยบาล	ชั้น6 ห้อง 1602	7/06/2551 9:15 น.	วรรณวิทย์	7/06/2551 9:15 น.	สัมฤทธิ์	7/06/2551 9:25 น.	7/06/2551 9:32 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	7/06/2551 9:32 น.	OTHER
86	298/14894	เดินรางวัลสายไฟเก็บสาย แลน	เดินรางวัลสายไฟเก็บสายแลน	ทำการเก็บให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	check up ชั้น 4 ห้องคานเตอร์	7/06/2551 16:00 น.	สัมฤทธิ์	7/06/2551 16:00 น.	สัมฤทธิ์	7/06/2551 16:15 น.	7/06/2551 16:29 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	7/06/2551 16:29 น.	OTHER
87	298/14896	หน้าต่างไม่สามารถกิด ได้	หน้าต่างไม่สามารถกิดได้	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ปวีณา	6 B ชั้น 6 ห้อง 2616	8/06/2551 12:00 น.	ชวลิต	8/06/2551 12:00 น.	วรรณวิทย์	8/06/2551 12:10 น.	8/06/2551 12:20 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	8/06/2551 12:20 น.	OTHER
88	298/14895	หลอดไฟเสีย Synvania	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดsynvania 1 หลอด	เขวลักษณ์	x-ray ห้องอ่าน ฟิล์ม	8/06/2551 8:00 น.	ไพศาล	8/06/2551 8:00 น.	วรรณวิทย์	8/06/2551 8:45 น.	8/06/2551 8:55 น.	เอกลักษณ์	อภิรักษ์	8/06/2551 8:55 น.	E/E
89	298/14897	หลอดสั้น 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดsynvania 18 W 1 หลอด	กาญจนา	ER ชั้น 1	8/06/2551 21:15 น.	ชวลิต	8/06/2551 21:15 น.	วรรณวิทย์	8/06/2551 11:30 น.	8/06/2551 11:45 น.	สุเทพ	อภิรักษ์	8/06/2551 11:45 น.	E/E
90	298/14869	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว	พัชรินทร์	ICU ห้องน้ำ	9/06/2551 16:24 น.	นิภา	9/06/2551 16:24 น.	อารยะ	9/06/2551 16:24 น.	9/06/2551 11:35 น.	พัชรินทร์	อภิรักษ์	9/06/2551 11:35 น.	E/E
91	298/14892	หลอดไฟเสีย 1 หลอด synvania	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด synvania ให้ แล้ว	เจ้าหน้าที่	X-ray ชั้น 1 ห้อง 1	9/06/2551 11:35 น.	วรรณวิทย์	9/06/2551 11:35 น.	วิระ	9/06/2551 11:40 น.	9/06/2551 11:50 น.	เอราวัณ	อภิรักษ์	9/06/2551 11:50 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับ ใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ ตรวจสอบ หน้างาน	ผู้ตรวจรับ งานจาก แผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับ งาน	Type
107	299/14919	กุญแจล็อก อัดกุญแจ	กุญแจล็อก อัดกุญแจ	จัดเรียบร้อยแล้ว	นิศาภัทร์	OR ชั้น 3	10/06/2551 13:30 น.	นิภา	10/06/2551 13:30 น.	ชาวลิต	10/06/2551 13:45 น.	10/06/2551 13:45 น.	นิศาภัทร์	อภิรักษ์	10/06/2551 13:45 น.	OTHER
108	299/14920	ลิ้นชักไม่มีตัวล็อก	ลิ้นชักไม่มีตัวล็อก	ตรวจสอบว่าลิ้นชักถูกจัดตั้งการ ติดกุญแจใหม่ แจ้งคุณพงษ์ศักดิ์ ๖.๕	เจ้าหน้าที่	การเงิน ชั้น 1	10/06/2551 13:30 น.	นิภา	10/06/2551 13:30 น.	ชาวลิต	10/06/2551 13:40 น.	10/06/2551 13:50 น.	-	อภิรักษ์	10/06/2551 13:50 น.	OTHER
109	299/14921	ประตูเปิดไม่ได้ ไข กุญแจไม่ได้	ประตูเปิดไม่ได้	กุญแจล็อกห้องไม่สามารถเปิดได้ แจ้งคุณพงษ์ศักดิ์ส่งกุญแจ	คุณฤณี	5 B ชั้น 5 ห้อง 2506	10/06/2551 14:02 น.	นิภา	10/06/2551 14:02 น.	วิระ,ชาวลิต	10/06/2551 14:02 น.	10/06/2551 14:05 น.	-	อภิรักษ์	10/06/2551 14:05 น.	OTHER
110	299/14918	สายโทรศัพท์ชำรุด เวลาโทรมีเสียงรบกวน	สายโทรศัพท์ชำรุด	แก้ไขแล้ว ใช้ได้ปกติ	จิราพร	customer service ชั้น 1	10/06/2551 11:16 น.	นิภา	10/06/2551 11:16 น.	วิระ	10/06/2551 11:16 น.	10/06/2551 12:00 น.	จิตติวิทย์	อภิรักษ์	10/06/2551 12:00 น.	TEL
111	299/14922	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ประตูเปิดค้างไม่ได้	แก้ไขแล้วใช้งานได้	ปราณี	6 B ชั้น 6 ห้อง 2605	10/06/2551 14:11 น.	นิภา	10/06/2551 14:11 น.	วิระ,ชาวลิต	10/06/2551 14:11 น.	10/06/2551 14:40 น.	ปราณี	อภิรักษ์	10/06/2551 14:40 น.	OTHER
112	299/14923	กุญแจตู้เก็บของหลวม	กุญแจตู้เก็บของหลวม	ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว	ไชนะ	ชั้น 7 ห้องยัดผ้า ชาวด์	10/06/2551 15:00 น.	นิภา	10/06/2551 15:00 น.	อารยะ	10/06/2551 15:20 น.	10/06/2551 15:20 น.	ทัมทิม	อภิรักษ์	10/06/2551 15:20 น.	OTHER
113	299/14924	ไฟทรงพระบิด วง FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด FL 18 W เรียบร้อย แล้ว	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้อง ฝ้าสะอาด	10/06/2551 18:00 น.	นิภา	10/06/2551 18:00 น.	อารยะ	10/06/2551 18:20 น.	10/06/2551 18:20 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	10/06/2551 18:20 น.	E/E
114	299/14912	ประตุมิเสียงดัง	ประตุมิเสียงดัง	ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จันทร์เพ็ญ	OPD-MED ห้อง ตรวจ 6	10/06/2551 8:05 น.	นิภา	10/06/2551 8:05 น.	นกร	10/06/2551 8:50 น.	10/06/2551 9:00 น.	ราตรี	อภิรักษ์	10/06/2551 9:00 น.	OTHER
115	258/12858	หลอดไฟเสีย 4 หลอด และหัวล่อเตาแก๊ส	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเรียบร้อย แล้ว	อภิชาติ	ห้องอาหาร ชั้น 2	10/06/2551 19:00 น.	พงษ์ศักดิ์	10/06/2551 19:00 น.	สัมฤทธิ์	10/06/2551 19:05 น.	10/06/2551 19:10 น.	อภิชาติ	อภิรักษ์	10/06/2551 19:10 น.	E/E
116	299/14925	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้ แล้ว	รัชพร	Nursery ชั้น 5 ห้องเด็ก	11/06/2551 8:04 น.	นิภา	11/06/2551 8:04 น.	สัมฤทธิ์	11/06/2551 8:30 น.	11/06/2551 8:35 น.	รัตนา	อภิรักษ์	11/06/2551 8:35 น.	E/E
117	299/14928	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้ แล้ว	นิศาภัทร์	OR ชั้น 3 ห้องพักแพทย์	11/06/2551 11:20 น.	นิภา	11/06/2551 11:20 น.	สัมฤทธิ์,นกร	11/06/2551 11:30 น.	11/06/2551 11:35 น.	นิศาภัทร์	อภิรักษ์	11/06/2551 11:35 น.	E/E
118	299/14930	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้ แล้ว	นิศาภัทร์	OR ชั้น 3	11/06/2551 12:01 น.	นิภา	11/06/2551 12:01 น.	นกร	11/06/2551 12:30 น.	11/06/2551 12:35 น.	นิศาภัทร์	อภิรักษ์	11/06/2551 12:35 น.	E/E
119	299/14931	หลอดไฟเสีย Halogen 12 V	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด Halogen 12 V ให้แล้ว	ปวีณา	6 A ชั้น 6 ห้อง 1601	11/06/2551 14:27 น.	นิภา	1/06/2551 0:00 น.	นกร,สัมฤทธิ์	11/06/2551 14:35 น.	11/06/2551 14:50 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	11/06/2551 14:50 น.	E/E
120	299/14932	ฝาชักโครกหลุด	ฝาชักโครกหลุด	ได้ทำการยึดให้แน่น	ปวีณา	6A ชั้น 6 ห้อง 1601	11/06/2551 14:28 น.	นิภา	11/06/2551 14:28 น.	สัมฤทธิ์,นกร	11/06/2551 14:35 น.	11/06/2551 14:50 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	11/06/2551 14:50 น.	OTHER
121	299/14933	ฝาชักโครกหลุด	ฝาชักโครกหลุด	ได้ทำการยึดให้แน่น	ปวีณา	6A ชั้น 6 ห้อง 1602	11/06/2551 14:29 น.	นิภา	11/06/2551 14:29 น.	สัมฤทธิ์,นกร	11/06/2551 14:35 น.	11/06/2551 14:50 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	12/06/2551 14:50 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
122	299/14934	โทรศัพท์เวลาคุยเสียงแทรก	โทรศัพท์เสียงแทรก	ได้ทำการเช็คเรียบร้อยแล้ว	ปิยวรรณ	ศูนย์สุขภาพ ชั้น 3	11/06/2551 16:09 น.	นิภา	11/06/2551 16:09 น.	สัมฤทธิ์,นคร	11/06/2551 14:39 น.	11/06/2551 15:00 น.	เชนรัตน์	อภิรักษ์	11/06/2551 15:00 น.	TEL
123	299/14927	ประตูห้องน้ำเวลาเปิดมีเสียงดัง	ประตูมีเสียงดัง	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ปวีณา	6 A ชั้น 6 ห้อง 1612	12/06/2551 11:15 น.	นิภา	12/06/2551 11:15 น.	สัมฤทธิ์	12/06/2551 13:00 น.	12/06/2551 13:05 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	12/06/2551 13:05 น.	OTHER
124	299/14938	หลอดสั้น 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ศโพนาศ	บุคคณชั้น3 ห้อง บุคคณ	12/06/2551 9:05 น.	นิภา	12/06/2551 9:05 น.	อารยะ	12/06/2551 9:15 น.	12/06/2551 9:20 น.	จินตจุฑา	อภิรักษ์	12/06/2551 9:20 น.	E/E
125	299/14944	น้ำรั่วเข้าหน้าต่าง	น้ำรั่วเข้าหน้าต่าง	ซิลิโคนกระจกหน้าต่างบานเลื่อน มีรอยร้าว น้ำเข้ามาทางขอบกระจก	พงษ์ศักดิ์	6B ชั้น 6 ห้อง 2622	12/06/2551 10:00 น.	พงษ์ศักดิ์	12/06/2551 10:00 น.	พงษ์ศักดิ์	12/06/2551 10:00 น.	12/06/2551 12:00 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	12/06/2551 12:00 น.	SAN
126	197/9839	ก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างมือคอก และน้ำไม่	ก๊อกน้ำหลวม น้ำไม่ไหล	แก้ไขใช้งานได้ปกติแล้ว	แม่บ้าน	ชั้น 4	12/06/2551 9:30 น.	นิภา	12/06/2551 9:30 น.	อารยะ	12/06/2551 8:30 น.	12/06/2551 9:00 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	12/06/2551 9:00 น.	SAN
127	299/14935	หลอดไฟส่องภาพ Halogen 220V	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด Halogen 220V ให้แล้วเรียบร้อย	บุปผาทิพย์	ลานจอดรถ B 2 zone A	12/06/2551 8:13 น.	นิภา	12/06/2551 8:13 น.	อารยะ	12/06/2551 9:00 น.	12/06/2551 9:10 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	12/06/2551 9:10 น.	E/E
128	299/14936	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้แล้วเรียบร้อย	บุปผาทิพย์	ลานจอดรถ B 1 zone A	12/06/2551 8:15 น.	นิภา	12/06/2551 8:15 น.	อารยะ	12/06/2551 8:50 น.	12/06/2551 9:00 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	12/06/2551 9:00 น.	E/E
129	299/14937	หลอดไฟกลม Superdeluxe	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด superdeluxe ให้แล้วเรียบร้อย	ปวีณา	6 B ชั้น 6 เคา์นเตอร์	12/06/2551 8:26 น.	นิภา	12/06/2551 8:26 น.	อารยะ	12/06/2551 9:10 น.	12/06/2551 14:15 น.	รัตนปัทมา	อภิรักษ์	12/06/2551 14:15 น.	E/E
130	299/14939	หลอดไฟเสีย FL 36 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด FL 36 W ให้แล้วเรียบร้อย	สุรัตนา	สตูดิโอ เคา์นเตอร์	12/06/2551 12:44 น.	นิภา	12/06/2551 12:44 น.	อารยะ	12/06/2551 12:44 น.	12/06/2551 13:00 น.	จรัญญา	อภิรักษ์	12/06/2551 13:00 น.	E/E
131	299/14940	หลอดไฟเสีย superluxe	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด superluxe ให้แล้วเรียบร้อย	ชนิดา	ห้องคลอด ห้อง เคา์นเตอร์	12/06/2551 12:47 น.	นิภา	12/06/2551 12:47 น.	วิระ	12/06/2551 12:47 น.	12/06/2551 13:00 น.	วิไลลักษณ์	อภิรักษ์	12/06/2551 0:00 น.	E/E
132	299/14941	หลอดไฟเสีย 1 หลอด ตะเกียบ 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ ตะเกียบ 18 W เรียบร้อยแล้ว	แดง	หน้า canteen ชั้น 2	12/06/2551 14:09 น.	นิภา	12/06/2551 14:09 น.	อารยะ	12/06/2551 14:10 น.	12/06/2551 14:15 น.	ทัศนีย์	อภิรักษ์	12/06/2551 14:15 น.	E/E
133	299/14945	หลอดคอกจ่าปี 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ Sylvania จ่าปี เรียบร้อยแล้ว	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1510	12/06/2551 17:13 น.	นิภา	12/06/2551 17:13 น.	สัมฤทธิ์	12/06/2551 17:18 น.	12/06/2551 17:21 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	12/06/2551 17:21 น.	E/E
134	299/14946	ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด	ชักโครกน้ำไหล	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	อัมภา	6 A ชั้น 6 ห้อง 1615	12/06/2551 19:20 น.	นิภา	12/06/2551 19:20 น.	นคร	12/06/2551 19:30 น.	12/06/2551 19:40 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	12/06/2551 19:40 น.	SAN
135	299/14947	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W แล้ว	พยบาล	OPD OB ห้อง 12	13/06/2551 6:30 น.	วรรณวิทย์	13/06/2551 6:30 น.	ชาวลิต	13/06/2551 6:35 น.	13/06/2551 6:40 น.	สุภาภรณ์	อภิรักษ์	13/06/2551 0:00 น.	E/E
136	299/14948	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W แล้ว	พนักงาน	Admin ชั้น 3 ห้องการตลาด	13/06/2551 6:45 น.	วรรณวิทย์	13/06/2551 6:45 น.	ชาวลิต	13/06/2551 6:45 น.	13/06/2551 6:50 น.	บุญรอด	อภิรักษ์	13/06/2551 6:50 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
137	299/14949	หลอดไฟกระพริบ ที่หัวเตียงคนไข้	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL 36 W แล้ว	พยบาล	6 A ชั้น 6 ห้อง 1602	13/06/2551 8:00 น.	วรรณวิทย์	13/06/2551 8:00 น.	ไพศาล	13/06/2551 8:05 น.	13/06/2551 8:15 น.	นันทพร	อภิรักษ์	13/06/2551 8:15 น.	E/E
138	299/14950	หลอดไฟห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 , 36 W แล้ว	แม่บ้าน	B1	13/06/2551 8:00 น.	วรรณวิทย์	13/06/2551 8:00 น.	นคร	13/06/2551 8:15 น.	13/06/2551 8:20 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	13/06/2551 8:20 น.	E/E
139	300/14951	ทีวีไม่มีเสียง เมื่อต่อกับเครื่องเล่น	ทีวีไม่มีเสียง	ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	วิเศษ	5 A ชั้น 5 ห้อง 1510	13/06/2551 9:22 น.	นิภา	13/06/2551 9:22 น.	สัมฤทธิ์,นคร	13/06/2551 9:30 น.	13/06/2551 9:40 น.	วิเศษ	อภิรักษ์	13/06/2551 9:40 น.	TEL
140	300/14952	ซักโครกคดไม่ลง	ซักโครกคดไม่ลง	ได้ทำการเช็คแล้วปกติ	อุทิศพร	6 B ชั้น 6 ห้อง 2618	13/06/2551 9:25 น.	นิภา	13/06/2551 9:25 น.	สัมฤทธิ์,นคร	13/06/2551 9:40 น.	13/06/2551 9:45 น.	อุทิศพร	อภิรักษ์	13/06/2551 9:45 น.	SAN
141	300/14953	หลอดไฟชั้น 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W แล้ว	ชนิดา	ห้องคลอด ชั้น 3	13/06/2551 10:58 น.	นิภา	13/06/2551 10:58 น.	สัมฤทธิ์	13/06/2551 10:50 น.	13/06/2551 11:55 น.	ชนิดา	อภิรักษ์	13/06/2551 11:55 น.	E/E
142	300/14954	สวิชก้อัดน็อตหลุด	สวิชก้อัดน็อตหลุด	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	สนใจ	6 A ชั้น 6 ห้อง 1607	13/06/2551 11:04 น.	นิภา	13/06/2551 11:04 น.	สัมฤทธิ์,นคร	13/06/2551 11:30 น.	13/06/2551 11:39 น.	อังกา	อภิรักษ์	13/06/2551 11:39 น.	OTHER
143	300/14955	ประตูเปิดแล้วเสียงดัง	ประตูเปิดแล้วเสียงดัง	ได้ทำการแก้ไขแล้ว	สนใจ	7 A ชั้น 6 ห้อง 1606	13/06/2551 11:02 น.	นิภา	13/06/2551 11:02 น.	สัมฤทธิ์,นคร	13/06/2551 11:15 น.	13/06/2551 11:20 น.	อังกา	อภิรักษ์	13/06/2551 11:20 น.	OTHER
144	300/14956	ทีวีมีซัด	ทีวีมีซัด	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	อังกา	6 A ชั้น 6 ห้อง 1620	13/06/2551 11:53 น.	นิภา	13/06/2551 11:53 น.	สัมฤทธิ์,นคร	13/06/2551 11:55 น.	13/06/2551 11:59 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	13/06/2551 11:59 น.	TEL
145	300/14957	ผู้เก็บหนังสือประดูผู้คิดด้าน	เปลี่ยนด้านประดูผู้	เปลี่ยนด้านให้แล้ว	ชนิดา	ห้องคลอด ชั้น 3	13/06/2551 14:27 น.	นิภา	13/06/2551 14:27 น.	สัมฤทธิ์	13/06/2551 14:40 น.	13/06/2551 14:50 น.	ชนิดา	อภิรักษ์	13/06/2551 14:50 น.	OTHER
146	300/14958	ประตูเวลาปิดมีเสียงดัง	ประตูเวลาปิดมีเสียงดัง	แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว	นิศาภัทร์	OR ชั้น 3 ห้อง เปลี่ยนเสื้อผ้า	13/06/2551 17:28 น.	นิภา	13/06/2551 17:28 น.	สัมฤทธิ์	13/06/2551 17:30 น.	13/06/2551 17:40 น.	นิศาภัทร์	อภิรักษ์	13/06/2551 17:40 น.	OTHER
147	300/14959	รีโมทเปิดปิดไฟเสีย	รีโมทเปิดปิดไฟเสีย	เปลี่ยนรีโมทใหม่ให้แล้ว	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1505	13/06/2551 17:30 น.	นิภา	13/06/2551 17:30 น.	สัมฤทธิ์	13/06/2551 17:40 น.	13/06/2551 17:45 น.	สายทอง	อภิรักษ์	13/06/2551 17:45 น.	E/E
148	300/14962	หลอดไฟตรงโถ ในห้องน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟEcoloneให้แล้ว	แม่บ้าน	5 A ชั้น 5 ห้อง 1518	14/06/2551 12:58 น.	วิระ	14/06/2551 12:58 น.	วิระ	14/06/2551 12:58 น.	14/06/2551 13:10 น.	สายทอง	อภิรักษ์	14/06/2551 13:10 น.	E/E
149	300/14963	ตัวhood ตัวดูดกลิ่น สวิทซ์เสีย 1 ตัว	ตัว hood ตัวดูดเสีย	OVER LOAD สั่ง TRIP ทำการรีเซ็ตใช้งานได้	ชรณัฐ	ห้องอาหารด้านใน ชั้น2	14/06/2551 13:00 น.	นิภา	14/06/2551 13:00 น.	วิระ	14/06/2551 13:00 น.	14/06/2551 13:15 น.	ชรณัฐ	อภิรักษ์	1/06/2551 0:00 น.	E/E
150	300/14964	เครื่องทำน้ำแข็งสายน้ำแตก	สายน้ำแตก	ทำการแก้ไขใช้งานได้ปกติ	ไพญญ์	ห้องครัว ชั้น 2	14/06/2551 14:09 น.	นิภา	14/06/2551 14:09 น.	วิระ,สัมฤทธิ์	14/06/2551 14:09 น.	14/06/2551 14:30 น.	ไพญญ์	อภิรักษ์	14/06/2551 14:30 น.	E/E
151	300/14965	หลอดไฟเบมขาว	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดFL 36 cool หลอด และเพิ่ม จูปลีเตอร์ 1 หลอด	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1512	14/06/2551 14:14 น.	นิภา	14/06/2551 14:14 น.	วิระ,สัมฤทธิ์	14/06/2551 14:14 น.	14/06/2551 14:20 น.	สายทอง	อภิรักษ์	14/06/2551 14:20 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
152	300/14966	ยาซิลิโคน	ยาซิลิโคน	ทำการยาซิลิโคนให้แล้วห้องอื่น ช่างดูแลบ้านจะ โทนมามาใหม่	แม่บ้าน	S B ชั้น 5 ห้อง 1502-1504	14/06/2551 14:30 น.	นิภา	14/06/2551 14:30 น.	สัมฤทธิ์	14/06/2551 14:40 น.	14/06/2551 14:55 น.	กฤษณ	อภิรักษ์	14/06/2551 14:55 น.	OTHER
153	300/14967	หลอดไฟเสียที่ ชั้น 5,6,7 อย่างละ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟจิปาฐะเปอร์ลิคัมและไฮโดรเจนอย่าง	Round		14/06/2551 16:06 น.	สัมฤทธิ์	14/06/2551 16:06 น.	สัมฤทธิ์	14/06/2551 16:30 น.	14/06/2551 16:40 น.	สัมฤทธิ์	อภิรักษ์	14/06/2551 16:40 น.	E/E
154	300/14968	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้เรียบร้อยแล้ว	บัญชา	X-ray ชั้น 1	14/06/2551 17:50 น.	วีระ	14/06/2551 17:50 น.	วีระ	14/06/2551 17:30 น.	14/06/2551 17:45 น.	ชลิตา	อภิรักษ์	14/06/2551 17:45 น.	E/E
155	300/14960	ติดด้ามจับประตู	ติดด้ามจับประตู	ด้ามจับหมด รออะไหล่	แม่บ้าน	5 A ชั้น 5 ห้อง 1507	14/06/2551 12:58 น.	วีระ	14/06/2551 12:58 น.	วรรณวิทย์,วีระ	14/06/2551 12:51 น.	15/06/2551 12:00 น.	สายทอง	อภิรักษ์	15/06/2551 12:00 น.	OTHER
156	300/14961	ติดด้ามจับประตู	ติดด้ามจับประตู	ด้ามจับหมด รออะไหล่	แม่บ้าน	6 A ชั้น 5 ห้อง 1518	14/06/2551 12:58 น.	วีระ	14/06/2551 12:58 น.	วรรณวิทย์,วีระ	14/06/2551 12:08 น.	15/06/2551 11:30 น.	สายทอง	อภิรักษ์	15/06/2551 11:30 น.	OTHER
157	300/14970	โคมไฟตรงหัวเตียง และตรงคาน์เตอร์	หลอดไฟเสีย	ทำการเปลี่ยนหลอดSuperluxe 1 หลอด ให้แล้ว	วิเศษ	5 A ชั้น 5 ห้อง 1517	15/06/2551 7:35 น.	ชาวลิต	15/06/2551 7:35 น.	ชาวลิต	15/06/2551 7:45 น.	15/06/2551 8:00 น.	สายทอง	อภิรักษ์	15/06/2551 8:00 น.	E/E
158	300/14973	หลอดหัวเตียง	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL -36 W cool white ให้เรียบร้อยแล้ว	วิศา	5 A ชั้น 5 ห้อง 1517	15/06/2551 19:15 น.	ชาวลิต	15/06/2551 19:15 น.	ชาวลิต	15/06/2551 19:20 น.	15/06/2551 19:25 น.	ทัศนียา	อภิรักษ์	15/06/2551 19:25 น.	E/E
159	300/14975	ให้ย้ายหลอดไฟแสงสว่างภายในห้อง AHU	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการย้ายโคมไฟแสงสว่างให้เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	OPD-MED ชั้น4 ห้อง AHU	15/06/2551 20:40 น.	สรวิภา	15/06/2551 20:40 น.	ชาวลิต,สรวิภา	15/06/2551 20:40 น.	15/06/2551 22:00 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	15/06/2551 22:00 น.	E/E
160	300/14971	ติดกล่องกระดาษชำระ	ติดกล่องกระดาษชำระ	ได้ทำการติดตั้งแล้ว	เจ้าหน้าที่	TCU ชั้น3 ห้อง 5	15/06/2551 16:15 น.	อารยะ	15/06/2551 16:15 น.	อารยะ	15/06/2551 16:20 น.	16/06/2551 15:40 น.	พัชรินทร์	อภิรักษ์	16/06/2551 15:40 น.	OTHER
161	300/14972	ประตูห้องล็อกไม่ได้	ประตูห้องล็อกไม่ได้	ได้ทำการเปลี่ยนที่ล็อกกุญแจให้ใหม่	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้อง 1618	15/06/2551 16:00 น.	อารยะ	15/06/2551 16:00 น.	นคร	15/06/2551 14:30 น.	16/06/2551 14:48 น.	ชิต	อภิรักษ์	16/06/2551 14:48 น.	E/E
162	203/10123	น้ำรั่วตรงที่กดชักโครก	ปลั๊กวาล์วเสีย	เปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมติดตั้งชักโครกใหม่	แม่บ้าน	ER ชั้น 1	16/06/2551 8:50 น.	พงษ์ศักดิ์	16/06/2551 8:50 น.	นคร	16/06/2551 9:00 น.	16/06/2551 10:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	16/06/2551 10:00 น.	SAN
163	203/10124	หลอดไฟห้องนำชายเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	เวชระเบียน	16/06/2551 15:00 น.	นคร	16/06/2551 15:00 น.	นคร	16/06/2551 15:00 น.	16/06/2551 15:15 น.	มาลี	อภิรักษ์	16/06/2551 15:15 น.	E/E
164	300/14974	หลอดไฟโถงทางเดินเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่ 2 หลอด	สรวิภา	OR โถงเทียบ ชั้น 3	16/06/2551 6:30 น.	สรวิภา	16/06/2551 6:30 น.	สรวิภา	16/06/2551 6:35 น.	16/06/2551 6:40 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	16/06/2551 6:40 น.	E/E
165	300/14976	ลูกบิดประตูชาวดูที่บริเวณห้องเปลี่ยนเสื้อ	ลูกบิดประตูชาวดู	แก้ไขเบื้องต้นโดยการถอดสลักประตู	สุริยา	OR ชั้น 3	16/06/2551 6:20 น.	ชาวลิต	16/06/2551 6:20 น.	ชาวลิต,สรวิภา	16/06/2551 6:30 น.	16/06/2551 6:40 น.	สุริยา	อภิรักษ์	16/06/2551 6:40 น.	OTHER
166	300/14977	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W ให้แล้ว	จระมัย	หน้าสูตินารี	16/06/2551 7:00 น.	ชาวลิต	16/06/2551 7:00 น.	ชาวลิต	16/06/2551 7:05 น.	16/06/2551 7:10 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	16/06/2551 7:10 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
167	300/14979	หลอดตะเกียบเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดให้เรียบร้อยแล้ว	สิรินดา	ห้องเก็บเชื้อ ชั้น 7	16/06/2551 11:00 น.	นิภา	16/06/2551 11:00 น.	อารยะ	16/06/2551 13:00 น.	16/06/2551 13:20 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	16/06/2551 13:20 น.	E/E
168	300/14981	หลอดไฟส่องภาพเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดจูปีเคอร์ ให้เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	6 A ชั้น 6 ห้อง 1623	16/06/2551 13:00 น.	นิภา	16/06/2551 13:00 น.	นคร	16/06/2551 13:30 น.	16/06/2551 13:35 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	16/06/2551 13:35 น.	E/E
169	300/14982	ตัวล๊อคตู้ยาหน้าห้อง 1602	ตัวล๊อคตู้ยาเสีย	ได้ทำการแก้ไขแล้ว	เจ้าหน้าที่	6 A ชั้น 6 ห้อง 1602	16/06/2551 13:01 น.	นิภา	16/06/2551 13:01 น.	นคร	16/06/2551 13:20 น.	16/06/2551 13:30 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	16/06/2551 13:30 น.	OTHER
170	300/14983	หลอดไฟขาหัวหน้า ER เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้แล้ว	ยุววรรณดา	ER ชั้น 1	16/06/2551 13:09 น.	นิภา	16/06/2551 13:09 น.	นคร	16/06/2551 13:15 น.	16/06/2551 13:20 น.	มาลี	อภิรักษ์	16/06/2551 13:20 น.	E/E
171	300/14984	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ประตูเสีย	ได้ทำการแก้ไขแล้ว	บุปผาพิชญ์	5 B ชั้น 5 ห้อง 2501	16/06/2551 13:58 น.	นิภา	16/06/2551 13:58 น.	วรรณวิทย์	16/06/2551 15:45 น.	16/06/2551 16:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	16/06/2551 16:00 น.	OTHER
172	300/14985	ทำที่จับประตูห้องน้ำ	ที่จับประตูหลุด	ติดตั้งค้ำจับประตูห้อง	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1516	16/06/2551 14:30 น.	นิภา	16/06/2551 14:30 น.	นคร	16/06/2551 15:45 น.	16/06/2551 16:00 น.	สายทอง	อภิรักษ์	16/06/2551 16:00 น.	OTHER
173	300/14986	ตู้เย็นมีเสียงดัง	ตู้เย็นมีเสียงดัง	ได้ทำการแก้ไขแล้ว	จุฬารัตน์	5 A ชั้น 5 ห้อง 1516	16/06/2551 15:00 น.	นิภา	16/06/2551 15:00 น.	วรรณวิทย์	16/06/2551 15:40 น.	16/06/2551 15:45 น.	สายรุ้ง	อภิรักษ์	16/06/2551 15:45 น.	E/E
174	300/14987	ยัดน็อตและหลอดไฟ เสีย	น็อตหลอด และหลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการแก้ไขให้แล้ว	จินดนา	Nursery ชั้น 5	16/06/2551 15:30 น.	นิภา	16/06/2551 15:30 น.	วรรณวิทย์	16/06/2551 17:00 น.	16/06/2551 17:30 น.	รัตนธรรม์	อภิรักษ์	16/06/2551 17:30 น.	E/E
175	300/14988	หลอดไฟในห้องน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	อภาภรณ์	6 B ชั้น 6 ห้อง 2614	16/06/2551 16:43 น.	นิภา	16/06/2551 16:43 น.	วรรณวิทย์	16/06/2551 17:00 น.	16/06/2551 17:30 น.	นันทวัน	อภิรักษ์	16/06/2551 17:30 น.	E/E
176	300/14990	เปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้เปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	สมบุญ	ER ชั้น 1 ห้อง ผ่าตัด	16/06/2551 17:51 น.	นิภา	16/06/2551 17:51 น.	วรรณวิทย์	16/06/2551 18:15 น.	16/06/2551 18:20 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	16/06/2551 18:20 น.	E/E
177	300/14978	บิมน้ำพุเสีย 1 ตัว	บิมน้ำพุเสีย	ซ่อมเสร็จใช้งานได้แล้ว	คุษฎี	สวน ชั้น 4	16/06/2551 8:17 น.	นิภา	16/06/2551 8:17 น.	ชงยุทธ	16/06/2551 10:00 น.	16/06/2551 11:00 น.	นิภา	อภิรักษ์	16/06/2551 11:00 น.	SAN
178	300/14980	อ่างล้างมือรั่ว 1 อ่าง และsensor ไม่ทำงาน 1	อ่างน้ำรั่ว	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	บุปผาพิชญ์	Zone B ส่วนกลาง ชั้น 4	16/06/2551 11:00 น.	นิภา	16/06/2551 11:00 น.	วรรณวิทย์	16/06/2551 17:20 น.	16/06/2551 17:30 น.	นาง	อภิรักษ์	16/06/2551 17:30 น.	SAN
179	300/14989	ย้ายโทรศัพท์	ย้ายโทรศัพท์	ทำการย้ายเรียบร้อยแล้ว	วิลาสินี	ทันตกรรม ชั้น 4 ห้องตรวจ4	16/06/2551 17:19 น.	นิภา	16/06/2551 17:19 น.	ไพศาล,นิรุต์	16/06/2551 21:12 น.	16/06/2551 21:50 น.	พรไพลิน	อภิรักษ์	16/06/2551 21:50 น.	TEL
180	300/14991	หลอดไฟFL 18 W เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้แล้ว	พันธินี	ศัลยกรรม ชั้น 1 ห้อง 8	17/06/2551 7:50 น.	นิรุต์	17/06/2551 7:50 น.	ชาวลิต	17/06/2551 7:50 น.	17/06/2551 7:50 น.	วิรัชญา	อภิรักษ์	17/06/2551 7:50 น.	E/E
181	300/14992	ติดกล่องสนุ	ติดกล่องสนุ	ทำการติดตั้งให้แล้ว ใช้การได้	ณัฐรินทร์	OPD -เด็ก ชั้น 2	17/06/2551 8:46 น.	นิภา	17/06/2551 8:46 น.	สัมฤทธิ์	17/06/2551 8:50 น.	17/06/2551 9:10 น.	ขนิษฐา	อภิรักษ์	17/06/2551 9:10 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาหรณงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
182	300/14993	เปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	นฤมล	EENT ชั้น 1	17/06/2551 8:55 น.	นิภา	17/06/2551 8:55 น.	อารยะ	17/06/2551 9:05 น.	17/06/2551 9:10 น.	ชนมด	อภิรักษ์	17/06/2551 9:10 น.	E/E
183	300/14994	หลอดยาวกลาง FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้แล้ว	หฤทัย	customer ชั้น 1	17/06/2551 9:51 น.	นิภา	17/06/2551 9:51 น.	อารยะ	17/06/2551 10:00 น.	17/06/2551 10:05 น.	จิตวีร์	อภิรักษ์	17/06/2551 10:05 น.	E/E
184	300/14995	ทีวีไม่มีภาพ	ทีวีเสีย	สายทีวีหลุด ใสกลับเข้าที่ใช้งานได้ปกติ	สุจินต์	6 B ชั้น 6 ห้อง 2601	17/06/2551 9:58 น.	นิภา	17/06/2551 9:58 น.	วีระ	17/06/2551 9:58 น.	17/06/2551 10:10 น.	ฉันท	อภิรักษ์	17/06/2551 10:10 น.	E/E
185	300/14996	ที่กดน้ำสบูไม่ออก	ที่กดน้ำสบูไม่ออก	เปลี่ยนถ่านให้แล้วใช้งานได้	กาญจนา	skin ห้องตรวจ 5	17/06/2551 13:44 น.	นิภา	17/06/2551 13:44 น.	สัมฤทธิ์,นคร	17/06/2551 13:50 น.	17/06/2551 14:00 น.	ชาลินี	อภิรักษ์	17/06/2551 14:00 น.	OTHER
186	300/14997	ไฟส่องภาพเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดhalogen 2 หลอดให้เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	BIC ชั้น 7	17/06/2551 15:26 น.	นิภา	17/06/2551 15:26 น.	อารยะ	17/06/2551 15:26 น.	17/06/2551 18:00 น.	ทับทิม	อภิรักษ์	17/06/2551 18:00 น.	E/E
187	300/14998	ห้องน้ำชาย สายจืดรั่ว	สายจืดชำระชำรุด	เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว	อภาภรณ์	6 B ชั้น 6 Zone B	17/06/2551 16:22 น.	นิภา	17/06/2551 16:22 น.	วีระ	17/06/2551 16:22 น.	17/06/2551 17:00 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	17/06/2551 17:00 น.	SAN
188	300/14999	ไฟห้องน้ำเบอร์2 เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟEcolone ให้แล้ว 1 หลอด	อังคณา	Xray ชั้น 1	17/06/2551 21:13 น.	นิภา	17/06/2551 21:13 น.	นิรุต์	17/06/2551 21:20 น.	17/06/2551 21:25 น.	ชติลา	อภิรักษ์	17/06/2551 21:25 น.	E/E
189	300/1500	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้เปลี่ยนหลอดFL 18 Wให้ใหม่แล้ว 3 หลอด	ชาคร	การตลาด	18/06/2551 8:19 น.	นิภา	18/06/2551 8:19 น.	นคร	18/06/2551 8:30 น.	18/06/2551 8:45 น.	สุรี	อภิรักษ์	18/06/2551 8:45 น.	E/E
190	300/15001	หลอดไฟกลม 1 กลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้เปลี่ยนหลอดไฟ Superluxe 1 หลอด	ปวีณา	6 B ชั้น 6 เคา์เตอร์	18/06/2551 8:21 น.	นิภา	18/06/2551 8:21 น.	สัมฤทธิ์	18/06/2551 8:50 น.	18/06/2551 8:59 น.	จุฑานาฏ	อภิรักษ์	18/06/2551 8:59 น.	E/E
191	301/15002	แอร์มีน้ำหยดลงบริเวณสายไฟ	แอร์น้ำหยด	ท่อน้ำทิ้งตัน แก้ไขใช้งานได้แล้ว	รุจิรา	จัดซื้อ BI	18/06/2551 10:55 น.	นิภา	18/06/2551 10:55 น.	วีระ,กฤษณ	18/06/2551 10:59 น.	18/06/2551 12:00 น.	รุจิรา	อภิรักษ์	18/06/2551 12:00 น.	A/C
192	301/15003	ไม้หัวโซฟาหลุด	ไม้หัวโซฟาหลุด	ติดให้ใช้งานได้แล้ว	วิไล	5 A ชั้น 5 ห้อง 1519	18/06/2551 14:54 น.	นิภา	18/06/2551 14:54 น.	วีระ,นคร	18/06/2551 15:50 น.	18/06/2551 16:00 น.	ศุมาลา	อภิรักษ์	18/06/2551 16:00 น.	OTHER
193	301/15004	ห้องน้ำชายStaff ก๊อกน้ำรั่ว	ก๊อกน้ำรั่ว	ทำการแก้ไขให้แล้ว ใช้การได้ปกติ	Keeper	ER ชั้น 1 ห้องน้ำstaff	18/06/2551 15:30 น.	นิภา	18/06/2551 15:30 น.	สัมฤทธิ์,นคร	18/06/2551 15:40 น.	18/06/2551 15:50 น.	มาลี	อภิรักษ์	18/06/2551 15:50 น.	SAN
194	301/15005	โคมไฟไม่ติด 1 โคม	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	แก้ไขใช้ได้แล้ว	เจ้าหน้าที่	ฝ่ายบุคคล ชั้น 3	18/06/2551 15:21 น.	นิภา	18/06/2551 15:21 น.	สัมฤทธิ์,นคร	18/06/2551 15:21 น.	18/06/2551 15:30 น.	อรดา	อภิรักษ์	18/06/2551 15:30 น.	E/E
195	301/15006	โทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์เสีย	โทรศัพท์เสีย	แก้ไขใช้ได้แล้ว	สุพัตรา	ICU ชั้น 3ห้องเคาน์เตอร์	18/06/2551 16:12 น.	นิภา	18/06/2551 16:12 น.	สัมฤทธิ์,นคร	18/06/2551 16:12 น.	18/06/2551 16:20 น.	นิตยา	อภิรักษ์	18/06/2551 16:20 น.	TEL
196	301/15007	หลอดไฟยาวห้องพักคนไข้	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว 1 หลอด	หญิง	กายภาพ ชั้น 2	18/06/2551 16:20 น.	นิภา	18/06/2551 16:20 น.	สัมฤทธิ์,นคร	18/06/2551 16:20 น.	18/06/2551 16:30 น.	หญิง	อภิรักษ์	18/06/2551 16:30 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน							ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)				
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
197	301/15008	หลอดไฟในลิฟท์เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดให้เรียบร้อยแล้ว	อาภาภรณ์	6 B ชั้น 6 ห้อง Zone B	18/06/2551 18:35 น.	นิภา	18/06/2551 18:35 น.	สัมฤทธิ์	18/06/2551 18:40 น.	18/06/2551 18:45 น.	สัมฤทธิ์	อภิรักษ์	18/06/2551 18:45 น.	E/E
198	301/15009	ปลั๊กไฟหลอดออกมาทั้งพวก	ปลั๊กไฟหลุด	ชี้ให้เห็นแล้ว ใช้การได้ปกติ	วีรพงษ์	6 B ชั้น 6 ห้อง 2615	18/06/2551 18:36 น.	นิภา	18/06/2551 18:36 น.	สัมฤทธิ์	18/06/2551 18:40 น.	18/06/2551 18:45 น.	บุญลิตา	อภิรักษ์	18/06/2551 18:45 น.	E/E
199	298/14900	ห้องน้ำชักโครกตัน กดไม่ลง	ชักโครกตัน	เช็กแล้ว วาด์เสีย รอของก่อน	บุปผาทิพย์	ลานจอดรถ ชั้นB1 ห้องน้ำ	9/06/2551 8:30 น.	นคร	9/06/2551 8:30 น.	นคร	9/06/2551 8:35 น.	18/06/2551 12:00 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	18/06/2551 12:00 น.	SAN
200	301/15011	หลอดไฟกระพริบ FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 W	ปิยวรรณ	OPD เด็ก ชั้น 2 ห้อง 10	19/06/2551 7:10 น.	ชวลิต	19/06/2551 7:10 น.	นิรุต์	19/06/2551 7:15 น.	19/06/2551 7:20 น.	พลอย	อภิรักษ์	19/06/2551 7:20 น.	E/E
201	301/15012	หัวจุดโซฟาหลุด	หัวจุดโซฟาหลุด	ทำการแก้ไข ใช้การได้แล้ว	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1519	19/06/2551 10:52 น.	นิภา	19/06/2551 10:52 น.	นคร	19/06/2551 10:52 น.	19/06/2551 11:10 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	19/06/2551 11:10 น.	OTHER
202	301/15013	หลอดไฟขาว เสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด PLL 36 W ให้แล้ว 1 หลอด	วาสนา	6 A ชั้น 6 ห้อง เกานเตอร์	19/06/2551 10:55 น.	นิภา	19/06/2551 10:55 น.	วีระ	19/06/2551 10:55 น.	19/06/2551 11:00 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	19/06/2551 11:00 น.	E/E
203	301/15014	สายไฟที่เบียดติดกับพื้นหลุด	สายไฟหลุด	คิดเทบกาทำให้ใช้ได้แล้ว	กาญจนา	Reception ชั้น 1	19/06/2551 11:36 น.	นิภา	19/06/2551 11:36 น.	วีระ	19/06/2551 11:36 น.	19/06/2551 11:45 น.	กาญจนา	อภิรักษ์	19/06/2551 11:45 น.	OTHER
204	301/15015	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 W ให้แล้ว	พิศมัย	Admin ชั้น 3	19/06/2551 11:39 น.	นิภา	19/06/2551 11:39 น.	นคร	19/06/2551 11:40 น.	19/06/2551 11:50 น.	ชานด์	อภิรักษ์	19/06/2551 11:50 น.	E/E
205	301/15016	หลอดไฟเสียFL 36 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟFL 36 W ให้แล้ว	สุภาภรณ์	เวชระเบียน B 1	19/06/2551 15:56 น.	นิภา	19/06/2551 15:56 น.	นคร	19/06/2551 15:50 น.	19/06/2551 16:00 น.	สุภาภรณ์	อภิรักษ์	19/06/2551 16:00 น.	E/E
206	301/15010	น้ำรั่ว สันออกมา	น้ำรั่ว	ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง ซักล้าง	18/06/2551 18:38 น.	นิภา	18/06/2551 18:38 น.	วรรณวิทย์	18/06/2551 18:38 น.	20/06/2551 7:00 น.	สายทอง	อภิรักษ์	20/06/2551 7:00 น.	SAN
207	301/15018	หลอดไฟดวงเล็ก 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟHalogen 220 Vให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ทัศนีย์	ห้องอาหาร Avavue ชั้น 2	20/06/2551 8:20 น.	นิภา	20/06/2551 8:20 น.	สรวิภาณี	20/06/2551 8:22 น.	20/06/2551 8:25 น.	อัญชติ	อภิรักษ์	20/06/2551 8:25 น.	E/E
208	301/15019	หลอดไฟลูกเต่า 2 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ synvania superluxe 2 หลอดให้เสร็จ	ชลิตา	ห้องคลอด ชั้น 3	20/06/2551 8:31 น.	นิภา	20/06/2551 8:31 น.	วีระ	20/06/2551 9:00 น.	20/06/2551 9:10 น.	ฐานันท์	อภิรักษ์	20/06/2551 9:10 น.	E/E
209	301/15020	หลอดไฟแสงสว่างทางเดิน Halogen 12 v	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Halogen 12 V 50W หลอดหลอดให้เสร็จ	เจ้าหน้าที่	OPD -เด็ก ชั้น4	20/06/2551 8:33 น.	นิภา	20/06/2551 8:33 น.	สรวิภาณี	20/06/2551 8:34 น.	20/06/2551 8:40 น.	คุณฎิ	อภิรักษ์	20/06/2551 8:40 น.	E/E
210	301/15021	ก๊อกน้ำไม่ไหล	ก๊อกน้ำเสีย	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	วิภา	6 B ชั้น 6 ห้อง 2512	20/06/2551 8:40 น.	นิภา	20/06/2551 8:40 น.	สรวิภาณี, อาร	20/06/2551 9:00 น.	20/06/2551 9:05 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	20/06/2551 9:05 น.	SAN
211	301/15022	ชักโครกกดน้ำไม่ลง	ชักโครกตัน	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	สมใจ	6 A ชั้น 6 ห้อง 1619	20/06/2551 0:00 น.	นิภา	20/06/2551 0:00 น.	นคร	20/06/2551 9:38 น.	20/06/2551 9:45 น.	สมใจ	อภิรักษ์	20/06/2551 9:45 น.	SAN

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
212	301/15023	หลอดไฟตะเกียบเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วพบว่าขั้วของหลอดละลายซ่อมแซมใช้ได้แล้ว	เจ้าหน้าที่	5 A ชั้น 5 ห้องโถง	20/06/2551 9:50 น.	นิภา	20/06/2551 9:50 น.	สรารุณี	20/06/2551 11:05 น.	20/06/2551 11:10 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	20/06/2551 11:10 น.	E/E
213	301/15024	ห้องน้ำส่วนกลางน้ำไหลไม่หยุด	ก๊อกน้ำเสีย	ตรวจสอบแล้วปกติ	แดน	หน้าลิฟท์ ชั้น 1	20/06/2551 10:01 น.	นิภา	20/06/2551 10:01 น.	นคร	20/06/2551 10:01 น.	20/06/2551 10:05 น.		อภิรักษ์	20/06/2551 10:05 น.	SAN
214	301/15025	น้ำพุเสีย	น้ำพุเสีย	ทำการเปลี่ยนน้ำพุให้ใหม่	พงษ์ศักดิ์	5 A ชั้น 5 ห้องโถง	20/06/2551 10:20 น.	นิภา	20/06/2551 10:20 น.	วรรณวิทย์	20/06/2551 10:20 น.	20/06/2551 11:00 น.	ดวงดาว	อภิรักษ์	20/06/2551 11:00 น.	SAN
215	301/15026	ก๊อกน้ำเสีย	ก๊อกน้ำเสีย	เปลี่ยนก๊อกใหม่แล้ว	เดชา	ER ชั้น 1 ห้องซักล้าง	20/06/2551 10:42 น.	นิภา	20/06/2551 10:42 น.	นิรุติ,สรารุณี	20/06/2551 21:05 น.	20/06/2551 21:18 น.	นาริสา	อภิรักษ์	20/06/2551 21:18 น.	SAN
216	301/15027	เช็คสัญญาณทีวีของ NSK ไม่ได้	เช็คสัญญาณทีวี	ได้ทำการตั้งให้แล้ว	จิตติวิทย์	5 A ชั้น 5 ห้อง 1516	20/06/2551 10:51 น.	นิภา	20/06/2551 10:51 น.	นคร	20/06/2551 11:00 น.	20/06/2551 11:20 น.	ดาวดวง	อภิรักษ์	20/06/2551 11:20 น.	E/E
217	301/15028	ทีวีเสียปลั๊กไม่ไ้	ทีวีเสียปลั๊กไม่ไ้	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ปราณี	6 B ชั้น 6 ห้อง 2611	20/06/2551 14:00 น.	นิภา	20/06/2551 14:00 น.	วรรณวิทย์	20/06/2551 14:20 น.	20/06/2551 14:20 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	20/06/2551 14:20 น.	E/E
218	301/15029	โล่ฟ้าหลุด	โล่ส่นฟ้าหลุด	ติดเสร็จเรียบร้อยแล้ว	อิศริยา	NUSERY ชั้น 5	20/06/2551 14:14 น.	นิภา	20/06/2551 14:14 น.	อารยะ	20/06/2551 14:30 น.	20/06/2551 14:35 น.	วรัญญา	อภิรักษ์	20/06/2551 14:35 น.	OTHER
219	301/15031	โทรศัพท์เวลาคุยมีเสียงซ่าๆ	โทรศัพท์เสีย	ได้ทำการตรวจเช็คแล้ว และซ่อมแซมแล้วพบว่าปกติ	รุ่งทิภา	สัทยกรรม ชั้น 1 ห้องตรวจ 6	20/06/2551 15:14 น.	นิภา	20/06/2551 15:14 น.	อารยะ,นคร	20/06/2551 19:20 น.	20/06/2551 19:25 น.	คุณฎิ	อภิรักษ์	20/06/2551 19:25 น.	TEL
220	301/15032	ไม่มีสายโทรศัพท์	โทรศัพท์เสีย	ใส่สายโทรศัพท์ใช้งานได้แล้ว	วิภาดา	5 B ชั้น 5 ห้อง 2507	20/06/2551 15:17 น.	นิภา	20/06/2551 15:17 น.	วีระ	20/06/2551 15:20 น.	20/06/2551 15:30 น.	อรุณ	อภิรักษ์	20/06/2551 15:30 น.	TEL
221	301/15035	คอกำปปีเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่	วิภาดา	5 A ชั้น 5 ห้อง 1507	20/06/2551 17:38 น.	นิภา	20/06/2551 17:38 น.	สรารุณี	20/06/2551 17:45 น.	20/06/2551 17:50 น.	สุวิมล	อภิรักษ์	20/06/2551 17:50 น.	E/E
222	301/15036	หลอดไฟทางเดิน 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ candal 2 หลอด และ ECOTONE 1 หลอดให้	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1511	20/06/2551 18:59 น.	นิภา	20/06/2551 18:59 น.	ชวลิต,สรารุณี	20/06/2551 17:20 น.	20/06/2551 17:30 น.	สุรัตน์	อภิรักษ์	20/06/2551 17:30 น.	E/E
223	301/15037	หลอดไฟเสีย 36 W บริเวณทางเดินระหว่าง	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบพบว่าสคริปเตอร์หลวมทำการซ่อมแซมแล้ว	อารยะ	5 B ชั้น 5	20/06/2551 19:21 น.	นิภา	20/06/2551 19:21 น.	นคร	20/06/2551 19:30 น.	20/06/2551 19:30 น.	อารยะ	อภิรักษ์	20/06/2551 19:30 น.	E/E
224	203/10127	ห้องน้ำ ER ผู้หญิงที่แขวนสายฉีดน้ำหลุด	สายฉีดหลุด	ยึดมือฉีดใหม่ใช้งานได้ปกติ	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน PCS	21/06/2551 11:00 น.	วีระ	21/06/2551 11:00 น.	วีระ	21/06/2551 11:05 น.	21/06/2551 11:10 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	21/06/2551 11:10 น.	SAN
225	301/15038	ห้องน้ำรั่ว	ห้องน้ำรั่ว	ตรวจสอบแล้ว ปกติ	NURSE	5 A ชั้น 5 ห้อง 1519	21/06/2551 1:35 น.	ไพศาล	21/06/2551 1:35 น.	ชวลิต	21/06/2551 1:40 น.	21/06/2551 1:45 น.	ปฐาวิ	อภิรักษ์	1/06/2551 0:00 น.	SAN
226	301/15039	หลอดไฟเสียและน้ำแอร์หยด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดและแก้ไขน้ำหยดแล้ว	แม่บ้าน	6 B ชั้น 6 ห้อง แม่บ้าน	21/06/2551 6:48 น.	ไพศาล	21/06/2551 6:48 น.	ไพศาล	21/06/2551 6:49 น.	21/06/2551 7:22 น.	สาวกัญช์	อภิรักษ์	21/06/2551 7:22 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาหรณงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
227	301/15042	หลอดไฟห้องน้ำกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด ECOTONE เรียบร้อยแล้ว	พยบาล	6 A ชั้น 6 ห้อง 1622	21/06/2551 17:00 น.	วีระ	21/06/2551 17:00 น.	วีระ	21/06/2551 17:00 น.	21/06/2551 17:10 น.	วีระ	อภิรักษ์	21/06/2551 17:10 น.	E/E
228	301/15043	เปลี่ยนหลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด sylvania F 18 เรียบร้อยแล้ว	อารี	ICU	21/06/2551 18:20 น.	วรรณวิทย์	21/06/2551 18:20 น.	วีระ	21/06/2551 18:25 น.	25/06/2551 22:30 น.		อภิรักษ์	25/06/2551 22:30 น.	E/E
229	301/15017	หลอดไฟเสีย 3จุด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยแล้ว	อภิรักษ์	ชั้น 1	19/6/2008 19:00	นิภา	19/6/2008 19:00	นิรุดี,สรวาณี	19/06/2551 19:30 น.	21/06/2551 20:50 น.		อภิรักษ์	21/06/2551 20:50 น.	E/E
230	301/15041	ห้องน้ำชายมีน้ำไหลออกมา	น้ำรั่ว	ตรวจสอบแล้ว ปกติดี	พนักงาน	เวชระเบียน	21/06/2551 17:00 น.	วรรณวิทย์	21/06/2551 17:00 น.	วีระ	21/06/2551 17:10 น.	21/06/2551 17:30 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	21/06/2551 17:30 น.	SAN
231	301/15040	มินิรีจังกแอร์	แอร์น้ำรั่ว	ตรวจสอบพบว่าน้ำซึมจากพื้นจึงยาปูนกระเบื้องพื้นห้อง	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1519	21/06/2551 10:00 น.	วรรณวิทย์	21/06/2551 10:00 น.	วีระ	21/06/2551 17:10 น.	21/06/2551 17:30 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	22/06/2551 17:30 น.	A/C
232	301/15044	ซักโครกกดไม่ลง	ซักโครกคัน	ใช้งานได้แล้ว	เจ้าหน้าที่	5 B ห้อง 2503	22/06/2551 10:00 น.	วีระ	22/06/2551 10:00 น.	วีระ	22/06/2551 10:00 น.	22/06/2551 10:45 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	22/06/2551 10:45 น.	SAN
233	301/15046	ริโมททีวีกดไม่ได้	ริโมทเสีย	เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	5 B ห้อง 2509	22/06/2551 10:30 น.	วีระ	22/06/2551 10:30 น.	วีระ	22/06/2551 10:30 น.	22/06/2551 10:45 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	22/06/2551 10:45 น.	E/E
234	301/15047	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ปัญหา	OR ชั้น 3 ห้อง 5,6	22/06/2551 13:05 น.	สัมฤทธิ์	22/06/2551 13:05 น.	วรรณวิทย์,วีระ	22/06/2551 13:30 น.	22/06/2551 14:50 น.	วีระ	อภิรักษ์	22/06/2551 14:50 น.	E/E
235	301/15048	แก้ไขตู้ยาชำรุด	ตู้ยาชำรุด	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	6 A ชั้น 6 ห้อง 1612	22/06/2551 13:15 น.	สัมฤทธิ์	22/06/2551 13:15 น.	วรรณวิทย์	22/06/2551 14:00 น.	22/06/2551 14:30 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	22/06/2551 14:30 น.	OTHER
236	301/15049	หลอดไฟเสียดลม 1 ดวง	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ superluxe เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	5 B ชั้น 5 ห้อง เคาน์เตอร์	22/06/2551 14:40 น.	สัมฤทธิ์	22/06/2551 14:40 น.	วีระ	22/06/2551 14:40 น.	22/06/2551 15:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	22/06/2551 15:00 น.	E/E
237	301/15050	โทรศัพท์เบอร์ 2279 ไม่มีสัญญาณ	โทรศัพท์เสีย	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	กายภาพ	22/06/2551 9:00 น.	วีระ	22/06/2551 9:00 น.	วีระ	22/06/2551 9:00 น.	22/06/2551 11:30 น.	หญิง	อภิรักษ์	22/06/2551 11:30 น.	TEL
238	203/10128	ซักโครกน้ำไหลซึมตลอดเวลา	ซักโครกน้ำไหลไม่หยุด	ตรวจสอบซ่อมเรียบร้อยแล้ว สาเหตุเกิดจากซิลด์ยางสึก	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน PCS	23/06/2551 14:40 น.	ชาลิต	23/06/2551 14:40 น.	ชาลิต	23/06/2551 20:35 น.	23/06/2551 20:45 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	23/06/2551 20:45 น.	SAN
239	203/10129	หลอดไฟหน้าห้องน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ halogen 2 หลอด	ณัฐรินทร์	แผนก heart	23/06/2551 14:40 น.	ชาลิต	23/06/2551 14:40 น.	ชาลิต,สรวาณี	23/06/2551 22:20 น.	23/06/2551 22:30 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	23/06/2551 22:30 น.	SAN
240	203/10130	หลอดไฟส่องภาพหน้าการเงินหายไป 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ halogen 1 หลอด	ณัฐรินทร์	การเงิน ชั้น 1	23/06/2551 14:45 น.	ชาลิต	23/06/2551 14:45 น.	ชาลิต,สรวาณี	23/06/2551 22:10 น.	23/06/2551 22:15 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	23/06/2551 22:15 น.	E/E
241	302/15052	ประตูไม่สามารถเปิดได้ล็อกค้างได้	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	วิไลลักษณ์	พันดกรรม ชั้น 1ห้องตรวจ 5	23/06/2551 7:25 น.	สรวาณี	23/06/2551 7:25 น.	ชาลิต,สรวาณี	23/06/2551 7:26 น.	23/06/2551 7:27 น.	วิไลลักษณ์	อภิรักษ์	23/06/2551 7:27 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
242	302/15053	โทรศัพท์เสียเวลาโทรเข้าสายไม่ว่าง	โทรศัพท์เสีย	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	จิตติมา	กายภาพ ชั้น 2	23/06/2551 8:43 น.	นิภา	23/06/2551 8:43 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 10:00 น.	23/06/2551 11:30 น.	หญิง	อภิรักษ์	23/06/2551 11:30 น.	TEL
243	302/15060	เวลาอาบน้ำ น้ำจะไหลระบายช้า	ท่อระบายดิน	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	เดชา	5 A ชั้น 5 ห้อง 1503	23/06/2551 9:47 น.	นิภา	23/06/2551 9:47 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 13:30 น.	23/06/2551 16:00 น.		อภิรักษ์	23/06/2551 16:00 น.	SAN
244	302/15061	ติดกาวกระจกหลุด	ติดกาวกระจกหลุด	ได้ทำการติดตั้งให้ใหม่แล้ว	รัตนภรณ์	6 A ชั้น 6 ห้อง ส่วนกลาง	23/06/2551 11:05 น.	นิภา	23/06/2551 11:05 น.	นกร	23/06/2551 11:50 น.	23/06/2551 12:00 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	23/06/2551 12:00 น.	OTHER
245	302/15062	ห้องเก็บของหลังแผนก ICU หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W	อโนชา	ICU ชั้น 3	23/06/2551 11:22 น.	นิภา	23/06/2551 11:22 น.	นกร	23/06/2551 12:00 น.	23/06/2551 12:05 น.	อโนชา	อภิรักษ์	23/06/2551 12:05 น.	E/E
246	302/15063	ห้องน้ำหญิงก๊อกน้ำ SENSOR น้ำไหลไม่	ก๊อกน้ำเสีย	ได้ตรวจสอบดูและแก้ไขแล้ว	เบญจพร	Check up ชั้น 4	23/06/2551 11:35 น.	นิภา	23/06/2551 11:35 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 11:40 น.	23/06/2551 11:50 น.	จันทิ	อภิรักษ์	23/06/2551 11:50 น.	SAN
247	302/15065	ไม่มีหลอด	ไม่มีหลอด	ใบงานชำ	ศุภฎี	6 A ชั้น 6 ห้อง lobbie	23/06/2551 11:46 น.	นิภา	23/06/2551 11:46 น.	-	-	-	-	-	-	ใบงานชำ
248	302/15066	หลอดไฟผอมสั้น	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟSynvania F18 ให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	ICU ชั้น 3	23/06/2551 12:08 น.	นิภา	23/06/2551 12:08 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 13:00 น.	23/06/2551 13:30 น.	นัทนา	อภิรักษ์	23/06/2551 13:30 น.	E/E
249	302/15067	หลอดไฟกลางห้องเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดPL 36W ให้แล้ว	จิตรพร	5 A ชั้น 5 ห้อง 1509	23/06/2551 13:15 น.	นิภา	23/06/2551 13:15 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 14:30 น.	23/06/2551 14:40 น.	สุมาลา	อภิรักษ์	23/06/2551 14:40 น.	E/E
250	302/15068	โทรศัพท์เสียเวลาโทรเข้า-ออกเสียงไม่ชัด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	วิริยญา	OPD -ห้อง ชั้น 3 เคาเตอร์	23/06/2551 14:05 น.	นิภา	23/06/2551 14:05 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 15:00 น.	23/06/2551 15:10 น.	วิริยญา	อภิรักษ์	23/06/2551 15:10 น.	TEL
251	302/15070	ชิงช้าอ่างน้ำหลุด	ชิงช้าอ่างน้ำชำรุด	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ปราณี	6 B ชั้น 6 ห้อง 2612	23/06/2551 15:37 น.	นิภา	23/06/2551 15:37 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 15:40 น.	23/06/2551 16:00 น.	วิภาดา	อภิรักษ์	23/06/2551 16:00 น.	SAN
252	302/15069	หัวถูกโขงฟ้าหลุด	โขงฟ้าชำรุด	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1519	23/06/2551 14:09 น.	นิภา	23/06/2551 14:09 น.		23/06/2551 15:40 น.	23/06/2551 16:00 น.	สายทอง	อภิรักษ์	23/06/2551 16:00 น.	OTHER
253	302/15072	หลอดไฟส่องภาพใหญ่ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ใบงานชำ 203/10130	ณัฐรินทร์	การเงิน ชั้น 1	23/06/2551 16:30 น.	นิภา	23/06/2551 16:30 น.	-	-	-	-	-	-	ใบงานชำ
254	302/15074	หลอดไฟฮาโลเจนเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ใบงานชำ	ณัฐรินทร์	การเงิน ชั้น 1	23/06/2551 19:21 น.	นิภา	23/06/2551 19:21 น.	-	-	-	-	-	-	ใบงานชำ
255	302/15077	จัดลิ้นเกอร์	จัดลิ้นเกอร์	ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ชรัมพร	สตินารี ชั้น 4	23/06/2551 19:59 น.	นิภา	23/06/2551 19:59 น.	ชวลิต,ศรารุดี	23/06/2551 20:00 น.	23/06/2551 20:05 น.	ชรัมพร	อภิรักษ์	23/06/2551 20:05 น.	OTHER
256	302/15078	ริโมทไฟเสีย	ริโมทไฟเสีย	เปลี่ยนริโมทให้แล้ว	แม่บ้าน	5 A ห้อง 1501	27/09/2551 23:15 น.	นิภา	27/09/2551 23:15 น.	ชวลิต,ศรารุดี	23/06/2551 23:20 น.	23/06/2551 23:30 น.	เบญจจา	อภิรักษ์	23/06/2551 23:30 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
257	302/15079	หลอดไฟกระพริบกลางวอร์ด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	พยบาล	6 B ชั้น 6	23/06/2551 23:00 น.	นิภา	23/06/2551 23:00 น.	ชวลิต,สรายุติ	23/06/2551 23:30 น.	23/06/2551 23:35 น.	นิตยา	อภิรักษ์	23/06/2551 23:35 น.	E/E
258	302/15080	หลอดไฟแสงสว่างในห้องน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟECOTONE PLL840/40p 36Wให้เสร็จ	แม่บ้าน	OPD-MED ชั้น 4 ห้องน้ำ	23/06/2551 6:35 น.	นิภา	23/06/2551 6:35 น.	สรายุติ	23/06/2551 6:40 น.	23/06/2551 11:45 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	23/06/2551 11:45 น.	E/E
259	302/15081	มีน้ำรั่วไหลออกมาบริเวณตู้MRI	น้ำรั่วจากตู้	ตรวจสอบแล้วพบว่ามอเตอร์ไคร้ วาวหลวมทำให้น้ำซึมออกมา ทำ	เจ้าหน้าที่	x-ray ชั้น 1ห้อง MRI	23/06/2551 6:30 น.	นิภา	23/06/2551 6:30 น.	สรายุติ	23/06/2551 6:35 น.	23/06/2551 7:10 น.	ชลิตา	อภิรักษ์	23/06/2551 7:10 น.	SAN
260	302/15055	หลอดไฟ36 w coolwhite เสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	chaeck up ชั้น 4	23/06/2551 9:23 น.	นิภา	23/06/2551 9:23 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 12:20 น.	23/06/2551 12:30 น.	พรศิริ	อภิรักษ์	23/06/2551 12:30 น.	E/E
261	302/15057	หลอดตะเกียบเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	6 A ชั้น 6 ห้องกาแฟ	23/06/2551 9:31 น.	นิภา	23/06/2551 9:31 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 12:00 น.	23/06/2551 12:10 น.	ชลิตา	อภิรักษ์	23/06/2551 12:10 น.	E/E
262	302/15056	หลอดตะเกียบ ห้องกาแฟ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	5 B ชั้น 5 ห้องกาแฟ	23/06/2551 9:29 น.	นิภา	23/06/2551 9:29 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 14:30 น.	23/06/2551 14:50 น.		อภิรักษ์	23/06/2551 14:50 น.	E/E
263	302/15064	ระเบียงน้ำพุไม่ไหล สายยางท่อหลุด	น้ำพุไม่ไหล	ได้ทำการแก้ไขแล้ว	คุมกฎ	5 A ชั้น 5	23/06/2551 11:39 น.	นิภา	23/06/2551 11:39 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 14:00 น.	23/06/2551 14:30 น.	วิเศษ	อภิรักษ์	23/06/2551 14:30 น.	SAN
264	302/15071	หลอดไฟเสียในห้องน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	เขยลักษ์ณ์	X-ray ชั้น 1	23/06/2551 15:49 น.	นิภา	23/06/2551 15:49 น.	นกร	23/06/2551 15:55 น.	23/06/2551 15:16 น.	ชลิตา	อภิรักษ์	23/06/2551 15:16 น.	E/E
265	302/15059	หลอดไฟส่องป้าย หลอดไฟ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	BIC ชั้น 7	#####	นิภา	#####	วรรณวิทย์	#####	#####		อภิรักษ์	#####	E/E
266	302/15073	ติดตั้งสายไฟตรงประตูทางเข้ารพ.	ติดตั้งสายไฟ	ทำการติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว	อับดุลเลาะ	Lobbie	23/06/2551 16:36 น.	นิภา	23/06/2551 16:36 น.	ชวลิต	23/06/2551 16:40 น.	24/06/2551 7:35 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	24/06/2551 7:35 น.	OTHER
267	302/15082	หลอดไฟดับ 1 หลอด ประตูทางเข้า	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	EENT ชั้น 1	24/06/2551 7:05 น.	นิภา	24/06/2551 7:05 น.	สรายุติ	24/06/2551 7:10 น.	24/06/2551 7:20 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	24/06/2551 7:20 น.	E/E
268	302/15083	ริโมทไฟเสีย	ริโมทไฟเสีย	ไฟได้เปลี่ยนริโมทไฟใหม่เรียบร้อยแล้ว	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1501	24/06/2551 7:20 น.	สรายุติ	24/06/2551 7:20 น.	สรายุติ	24/06/2551 7:20 น.	24/06/2551 7:30 น.	สายทอง	อภิรักษ์	24/06/2551 7:30 น.	E/E
269	302/15084	มีกลิ่นบูหรีในห้อง1504	มีกลิ่นบูหรี	ได้ทำการล้างแอร์ในวันที่ 22/6/2551และเคลียร์งานแล้ว	เจ้าหน้าที่	5 A ชั้น 5 ห้อง 1504	24/06/2551 7:30 น.	สรายุติ	24/06/2551 7:30 น.	สรายุติ,สรายุติ	24/06/2551 7:30 น.	24/06/2551 7:35 น.	สายทอง	อภิรักษ์	24/06/2551 7:35 น.	OTHER
270	302/15085	ประตูตู้หูดออกมาทั้งแผง	ประตูตู้หูด	เจาะยึดประตูใหม่	อารีวัลย์	อายุรกรรม ชั้น 4 ห้อง Staff	24/06/2551 8:48 น.	นิภา	24/06/2551 8:48 น.	อาริษะ	24/06/2551 8:48 น.	24/06/2551 9:00 น.	สร้อยสุดา	อภิรักษ์	24/06/2551 9:00 น.	OTHER
271	302/15086	โทรศัพท์เสีย เสียงเบาไม่มีสัญญาณ	โทรศัพท์เสีย	เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แล้ว	หญิง	กายภาพ ชั้น 2	24/06/2551 9:20 น.	นิภา	24/06/2551 9:20 น.	สัมฤทธิ์	24/06/2551 9:56 น.	24/06/2551 10:00 น.	แก้วกาญจน์	อภิรักษ์	24/06/2551 10:00 น.	TEL

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type		
272	302/15087	โทรศัพท์เสีย เสียงขาดๆหายๆ	โทรศัพท์เสีย	แก้ไขแล้วใช้ได้ชั่วคราวให้ PR สั่งซื้อใหม่	นุจรีศรี	กิจกรรม ชั้น 1	24/06/2551 9:22 น.	นิภา	24/06/2551 9:22 น.	อารยะ,นคร	24/06/2551 9:30 น.	24/06/2551 10:30 น.	หญิง	อภิรักษ์	24/06/2551 10:30 น.	TEL
273	302/15088	หลอดไฟFlouecent 36W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	ลานจอดรถ ชั้น B1 ห้อง ZONE B	24/06/2551 0:00 น.	นิภา	24/06/2551 0:00 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 17:10 น.	24/06/2551 17:15 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	24/06/2551 17:15 น.	E/E
274	302/15089	หลอดไฟHalogen ต้องป้ายติดประตูทางเข้า	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	หลอดไฟHalogen ต้องป้ายติดประตูทางเข้า	Round inspection	ITMC ชั้น 1	24/06/2551 10:14 น.	นิภา	24/06/2551 10:14 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 13:15 น.	24/06/2551 13:20 น.	ปิยดา	อภิรักษ์	24/06/2551 13:20 น.	E/E
275	302/15090	Return air สตปรกมมาก ทำความสะอาด	ทำความสะอาดแอร์	ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	ร้าน gift shop ชั้น 1	24/06/2551 10:17 น.	นิภา	24/06/2551 10:17 น.	ลิต,นคร,สัมฤทธิ์	24/06/2551 9:25 น.	24/06/2551 9:40 น.	อัศวีย์	อภิรักษ์	24/06/2551 9:40 น.	A/C
276	302/15091	หลอดไฟ F-18 เสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	หลอดไฟ F 18W ต้องป้ายติดประตูทางเข้า	Round inspection	ทันตกรรม ชั้น 1 ห้องล้างเครื่อง	24/06/2551 10:19 น.	นิภา	24/06/2551 10:19 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 13:10 น.	24/06/2551 13:15 น.	สมรภัณ์	อภิรักษ์	24/06/2551 13:15 น.	E/E
277	302/15092	ไฟป้ายทางหนีไฟ บริเวณหน้าห้องน้ำชาย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	หลอดไฟ Philip10w ต้องป้ายติดประตูทางเข้า	Round inspection	ER ชั้น 1	24/06/2551 10:20 น.	นิภา	24/06/2551 10:20 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 13:20 น.	24/06/2551 13:30 น.	มาลี	อภิรักษ์	24/06/2551 13:30 น.	E/E
278	302/15093	หลอดไฟ F 18 W daylight 25 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	X-ray ชั้น 1	24/06/2551 10:32 น.	นิภา	24/06/2551 10:32 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 13:40 น.	24/06/2551 13:45 น.	ชติลา	อภิรักษ์	24/06/2551 13:45 น.	E/E
279	302/15094	หลอดไฟ F 18 W daylight	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนแล้ว 2 อีก 2 หลอดไม่เสีย	Round inspection	lab ชั้น 2	24/06/2551 10:34 น.	นิภา	24/06/2551 10:34 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 14:10 น.	24/06/2551 14:15 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	24/06/2551 14:15 น.	E/E
280	302/15095	หลอดไฟเสีย Halogen	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	Skin	24/06/2551 10:37 น.	นิภา	24/06/2551 10:37 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 10:33 น.	24/06/2551 10:40 น.	เนตรนที	อภิรักษ์	24/06/2551 10:40 น.	E/E
281	302/15096	หลอดไฟเสีย Halogen บริเวณที่นั่งพักผ่อนใต้	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	SPIN ชั้น 2	24/06/2551 10:41 น.	นิภา	24/06/2551 10:41 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 10:41 น.	24/06/2551 11:00 น.	ทัชชธรรม	อภิรักษ์	24/06/2551 11:00 น.	E/E
282	302/15097	หลอดไฟเสีย Halogen หน้าห้องน้ำและทางเดิน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนให้แล้วใช้งานได้ปกติ	Round inspection	Heart ชั้น 2	24/06/2551 10:43 น.	นิภา	24/06/2551 10:43 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 10:40 น.	24/06/2551 11:00 น.	อัญชติ	อภิรักษ์	24/06/2551 11:00 น.	E/E
283	302/15098	หลอดไฟเสีย Halogen บริเวณโรงอาหาร 1	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนFL18 W ให้แล้วใช้งานได้ปกติ	Round inspection	Resturant ชั้น 2	24/06/2551 10:47 น.	นิภา	24/06/2551 10:47 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 14:16 น.	24/06/2551 14:15 น.	สมใจ	อภิรักษ์	24/06/2551 14:15 น.	E/E
284	302/15099	หลอดไฟ F 18 W ทางเดิน หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนFL18 W ให้แล้วใช้งานได้ปกติ	Round inspection	แผนกเด็ก	24/06/2551 10:54 น.	นิภา	24/06/2551 10:54 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 13:40 น.	24/06/2551 13:50 น.	นิรมล	อภิรักษ์	24/06/2551 13:50 น.	E/E
285	302/15100	หลอดไฟ F 18 W เสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนFL18 W ให้แล้วใช้งานได้ปกติ	Round inspection	CANTEEN	24/06/2551 10:55 น.	นิภา	24/06/2551 10:55 น.	อารยะ,สัมฤทธิ์	24/06/2551 14:00 น.	24/06/2551 14:10 น.		อภิรักษ์	24/06/2551 14:10 น.	E/E
286	303/15101	ทำความสะอาดพัดลมระบายฟ้า ห้องล้าง	ทำความสะอาด	ได้ทำการล้างทำความสะอาด	Round inspection	ไต่เทียม ชั้น 3	24/06/2551 11:01 น.	นิภา	24/06/2551 11:01 น.	ไพศาล	24/06/2551 21:40 น.	24/06/2551 21:50 น.	เนาวรัตน์	อภิรักษ์	24/06/2551 21:50 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สถานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type	
287	303/15102	หลอดไฟ 18 W เสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยน FL18 W ไฟแล้วใช้งานได้ปกติ	Round inspection	ADMIN ชั้น 3	24/06/2551 11:03 น.	นิภา	24/06/2551 11:03 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 14:40 น.	24/06/2551 14:50 น.	ทองประเสริฐ	อภิรักษ์	24/06/2551 14:50 น.	E/E
288	303/15103	ไฟป้ายทางหนีไฟ CSSD	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	CSSD	24/06/2551 11:05 น.	นิภา	24/06/2551 11:05 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 17:00 น.	24/06/2551 17:10 น.		อภิรักษ์	24/06/2551 17:10 น.	E/E
289	303/15104	หลอด HALOGEN ห้องตรวจ 4	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	CHECK UP ชั้น 4 ตรวจ 4	24/06/2551 11:00 น.	นิภา	24/06/2551 11:00 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 15:00 น.	24/06/2551 15:15 น.	สุภากร	อภิรักษ์	24/06/2551 15:15 น.	E/E
290	303/15105	หลอด Halogen บริเวณที่กักผู้ป่วยหน้า	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนไฟเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	cashier IPD	24/06/2551 11:11 น.	นิภา	24/06/2551 11:11 น.	ชาลิต	24/06/2551 11:11 น.	24/06/2551 12:00 น.	บุพผาภิพย์	อภิรักษ์	24/06/2551 12:00 น.	E/E
291	303/15106	หลอดไฟตะเกียบและสตรัทเตอร์เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว ตะเกียบ 1 หลอด สตรัทเตอร์ 1	Round inspection	สตูดิโอวีวซ ชั้น 4	24/06/2551 11:17 น.	นิภา	24/06/2551 11:17 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 15:10 น.	24/06/2551 15:20 น.	ชนกร	อภิรักษ์	24/06/2551 15:20 น.	E/E
292	303/15107	หลอดไฟ Halogen หน้าห้องน้ำชาย -หญิง	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	โถงลิฟท์ B ชั้น 4	24/06/2551 11:18 น.	นิภา	24/06/2551 11:18 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 15:20 น.	24/06/2551 15:25 น.	สร้อยสุดา	อภิรักษ์	24/06/2551 15:25 น.	E/E
293	303/15108	หลอดตะเกียบ 36 w	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตะเกียบ 26 W daylight และ ตะเกียบ 26 W cooling อย่างละ 1	Round inspection	6 B ชั้น 6	24/06/2551 11:19 น.	นิภา	24/06/2551 11:19 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 16:20 น.	24/06/2551 16:25 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	24/06/2551 16:25 น.	E/E
294	303/15109	หลอด HaLOGEN 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนบัลลาสต์ 12 V และ halogen อย่างละ 1 หลอด	Round inspection	6 B ชั้น 6 ห้อง 2606	24/06/2551 11:20 น.	นิภา	24/06/2551 11:20 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 15:30 น.	24/06/2551 15:40 น.	นันทวัน	อภิรักษ์	24/06/2551 15:40 น.	E/E
295	303/15110	ก๊อกน้ำ sensor ทำงานค้างอยู่ที่ ห้องน้ำชาย	ก๊อกน้ำเสีย	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Round inspection	ZONE A	24/06/2551 11:22 น.	นิภา	24/06/2551 11:22 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 14:50 น.	24/06/2551 15:00 น.	จันทน์	อภิรักษ์	24/06/2551 15:00 น.	E/E
296	303/15111	หลอด Halogen 12V เสีย ตรงป้ายหน้าลิฟท์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด Halogen 12V ให้เรียบร้อยแล้ว	Round inspection	BIC ชั้น 7	24/06/2551 11:23 น.	นิภา	24/06/2551 11:23 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 16:45 น.	24/06/2551 16:48 น.	อรทัย	อภิรักษ์	24/06/2551 16:48 น.	E/E
297	303/15112	F-38W 1 หลอด ที่บันไดหนีไฟ ดาดฟ้า	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ F-38 W ให้เรียบร้อยแล้ว	Round inspection	ZONE A	24/06/2551 11:25 น.	นิภา	24/06/2551 11:25 น.	อารยะ, สัมฤทธิ์	24/06/2551 17:05 น.	24/06/2551 17:10 น.		อภิรักษ์	24/06/2551 17:10 น.	E/E
298	303/15113	หลอดไฟ F 18 W หัวเดียว ที่ 2	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	Round inspection	ไตเทียม ชั้น 3	24/06/2551 11:27 น.	นิภา	24/06/2551 11:27 น.	ไพศาล	24/06/2551 21:30 น.	24/06/2551 21:40 น.	เนาวรัตน์	อภิรักษ์	24/06/2551 21:40 น.	E/E
299	303/15114	ฝาช่อง Freeze ตู้เย็นหลอด	ฝาช่อง Freeze ตู้เย็นหลอด	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ปณิธิดา	แผนกเด็ก ชั้น 2	24/06/2551 11:53 น.	นิภา	24/06/2551 11:53 น.	วิระ	24/06/2551 11:55 น.	24/06/2551 12:50 น.	อณัญชิตา	อภิรักษ์	24/06/2551 12:50 น.	OTHER
300	303/15117	แอร์น้ำหยด ลานจอดรถ	แอร์น้ำหยด	ท่อน้ำทิ้งอุดตัน ทำการล้างใช้งานได้ปกติ	สุนทร	เวชระเบียน B 1	24/06/2551 14:03 น.	นิภา	24/06/2551 14:03 น.	วิระ	24/06/2551 14:00 น.	24/06/2551 16:00 น.	พนัชชะ	อภิรักษ์	24/06/2551 16:00 น.	A/C
301	303/15118	ชั้นน็อคหลังกระดาษพิษชุดคณัง	ชั้นน็อคคณัง	เปลี่ยนฝาครอบจากห้องหลังมาใช้แทนได้	พัชรินทร์	ICU ชั้น 3	24/06/2551 14:06 น.	นิภา	24/06/2551 14:06 น.	วิระ	24/06/2551 14:06 น.	24/06/2551 14:15 น.	อารีย์	อภิรักษ์	24/06/2551 14:15 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
302	303/15119	คิดไม่ได้จึงค่น้ำ	คิดไม่ได้จึงค่น้ำ	ประกอบหับเข้าที่แล้ว	ปวีณา	6 B ชั้น 6 ห้อง 2601	24/06/2551 14:23 น.	นิภา	24/06/2551 14:23 น.	วรรณวิทย์	24/06/2551 14:23 น.	22/08/2551 14:30 น.	นันทนา	อภิรักษ์	22/08/2551 14:30 น.	OTHER
303	303/15120	ทีวีเปิดไม่ได้	ทีวีเสีย	แก้ไขใช้การได้แล้ว	แอน	ICU ชั้น 3 ห้องพักญาติ	24/06/2551 16:32 น.	นิภา	24/06/2551 16:32 น.	นกร	24/06/2551 16:40 น.	24/06/2551 16:50 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	24/06/2551 16:50 น.	E/E
304	303/15121	โทรศัพท์เสีย เสียงเบา ไม่มีสัญญาณ	โทรศัพท์เสีย	ซ่อมไม่ได้ ให้ทางแผนกส่งซ่อมภายนอก หรือซื้อใหม่ จะเอา เครื่อง	Round inspection	กายภาพ ชั้น 2	24/06/2551 18:02 น.	นิภา	24/06/2551 18:02 น.	สัมฤทธิ์	24/06/2551 18:25 น.	24/06/2551 18:30 น.		อภิรักษ์	24/06/2551 18:30 น.	TEL
305	303/15122	จัดล๊อคเกอร์	จัดล๊อคเกอร์	จัดให้แล้วใช้การได้	เจ้าหน้าที่	ทันตกรรม ชั้น 1	24/06/2551 20:12 น.	นิภา	24/06/2551 20:12 น.	วิระ,ชวลิต	24/06/2551 20:15 น.	24/06/2551 20:20 น.	กุลยา	อภิรักษ์	24/06/2551 20:20 น.	OTHER
306	292/14563	ประตูคอกเปิดปิด ไม่สะดวก	ประตูเสีย	แก้ไขแล้ว	Round inspection	X-ray ชั้น 1 ห้อง ET	24/06/2551 9:30 น.	นิภา	24/06/2551 9:30 น.	มฤทธิ,พงษ์ศักดิ์	24/06/2551 9:40 น.	24/06/2551 9:50 น.		อภิรักษ์	24/06/2551 9:50 น.	OTHER
307	301/15030	ตัวสปริงเกิล ที่ใช้เดือนไปเดือนไปจะหลุด	ตัวสปริงเกิล ที่ใช้เดือนไปจะหลุด	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	เบญจมาศ	ทันตกรรม ชั้น 1 ห้องตรวจ 5	20/06/2551 11:00 น.	นิภา	20/06/2551 11:00 น.	สัมฤทธิ์	20/06/2551 18:30 น.	25/06/2551 19:00 น.	นาถยา	อภิรักษ์	25/06/2551 19:00 น.	OTHER
308	303/15123	หลอดไฟHalogen เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	ห้องอาหาร ชั้น2	25/06/2551 6:20 น.	ชวลิต	25/06/2551 6:20 น.	ชวลิต	25/06/2551 6:25 น.	25/06/2551 6:30 น.	มนัสนันท์	อภิรักษ์	25/06/2551 6:30 น.	E/E
309	303/15124	หลอดไฟเสียที่คานเตอร์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	สายฝน	6 A ชั้น 6	25/06/2551 6:50 น.	ชวลิต	25/06/2551 6:50 น.	ชวลิต	25/06/2551 6:59 น.	25/06/2551 7:00 น.	จันทนา	อภิรักษ์	25/06/2551 7:00 น.	E/E
310	303/15125	หลอดไฟเสีย FL-18W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	อุดมพร	OR ชั้น 3 ห้องยง	25/06/2551 7:20 น.	ชวลิต	25/06/2551 7:20 น.	ชวลิต	25/06/2551 7:25 น.	25/06/2551 7:35 น.	ยุวดี	อภิรักษ์	25/06/2551 7:35 น.	E/E
311	303/15126	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	Skin ชั้น 2	25/06/2551 7:25 น.	นิรุดี	25/06/2551 7:25 น.	ไพศาล	25/06/2551 7:26 น.	25/06/2551 7:28 น.	ชาลินี	อภิรักษ์	25/06/2551 7:28 น.	E/E
312	303/15127	หลอดไฟตู้ดูฟิล์มเสีย	หลอดไฟตู้ดูฟิล์มเสีย	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่แล้ว	อุดมพร	OR ชั้น 3	25/06/2551 8:11 น.	นิภา	25/06/2551 8:11 น.	ชวลิต	25/06/2551 8:10 น.	25/06/2551 8:20 น.	ยุวดี	อภิรักษ์	25/06/2551 8:20 น.	E/E
313	303/15128	ปลั๊กไฟไฟมี	ปลั๊กไฟไฟมี	ได้ทำการเปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่	จริยา	Haert ชั้น2	25/06/2551 8:27 น.	นิภา	25/06/2551 8:27 น.	สัมฤทธิ์,นกร	25/06/2551 16:50 น.	25/06/2551 17:20 น.	อากาศร์	อภิรักษ์	25/06/2551 17:20 น.	E/E
314	303/15129	เปิดล๊อคเกอร์	เปิดล๊อคเกอร์	ได้ทำกุญแจให้เรียบร้อยแล้ว	สุภาภรณ์	ห้องยา ชั้น 1	25/06/2551 8:35 น.	นิภา	25/06/2551 8:35 น.	นกร	25/06/2551 8:45 น.	25/06/2551 8:58 น.	สุพัฒน์พร	อภิรักษ์	25/06/2551 8:58 น.	OTHER
315	303/15130	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	ปิยวรรณ	ศูนย์คุณภาพ	25/06/2551 8:56 น.	นิภา	25/06/2551 8:56 น.	สัมฤทธิ์	25/06/2551 9:20 น.	25/06/2551 9:25 น.	พัชรา	อภิรักษ์	25/06/2551 9:25 น.	E/E
316	303/15131	ขอบหน้าต่างหลุด	ขอบหน้าต่างหลุด	ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1504	25/06/2551 9:10 น.	นิภา	25/06/2551 9:10 น.	พงษ์ศักดิ์	25/06/2551 9:40 น.	25/06/2551 9:45 น.	สายทอง	อภิรักษ์	25/06/2551 9:45 น.	OTHER
317	303/15132	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่	ฐิติกานต์	MRI ชั้น 1	25/06/2551 9:34 น.	นิภา	25/06/2551 9:34 น.	นกร	25/06/2551 10:10 น.	25/06/2551 10:20 น.	ฐิติกานต์	อภิรักษ์	25/06/2551 10:20 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
318	303/15133	ติดตั้งกล่องสบู่อ่างน้ำรวม	ติดตั้งกล่องสบู่อ่างน้ำรวม	ทำการติดตั้งให้แล้วเรียบร้อย	คุณฤกษ์	Zone A ชั้น 1	25/06/2551 9:35 น.	นิภา	25/06/2551 9:35 น.	สัมฤทธิ์	25/06/2551 11:00 น.	25/06/2551 11:20 น.	ทองแก้ว	อภิรักษ์	25/06/2551 11:20 น.	OTHER
319	303/15134	บานประตูสไลด์สีเขียว	บานประตูสไลด์สีเขียว	ได้ทำการแก้ไขประตูแล้ว	จามรี	ชั้น 7	25/06/2551 9:41 น.	นิภา	25/06/2551 9:41 น.	นกร	25/06/2551 13:55 น.	25/6/2008 14:30 น.	ปราณี	อภิรักษ์	25/6/2008 14:30 น.	OTHER
320	303/15135	โทรศัพท์สายไม่วาง	โทรศัพท์สีเขียว	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	พรไพรัตน์	ชั้น 1 ห้องพัสดุ	25/06/2551 10:03 น.	นิภา	25/06/2551 10:03 น.	นกร	25/06/2551 11:45 น.	25/06/2551 12:00 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	25/06/2551 12:00 น.	TEL
321	303/15136	ชุดหลอด Halogen หน้าห้อง 1501 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	6 A ชั้น 5 ห้อง 1501	25/06/2551 10:10 น.	นิภา	25/06/2551 10:10 น.	วิระ	25/06/2551 10:11 น.	25/06/2551 10:30 น.	สายทอง	อภิรักษ์	25/06/2551 10:30 น.	E/E
322	303/15137	หลอดไฟ F-36 Coorwhite สีเขียว	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	5 B ชั้น 5 ห้อง 2517,2503	25/06/2551 10:15 น.	นิภา	25/06/2551 10:15 น.	วิระ	25/06/2551 10:20 น.	25/06/2551 10:25 น.	รัชนิกร	อภิรักษ์	25/06/2551 10:25 น.	E/E
323	303/15139	หลอดไฟกระพริบห้อง.จินดารัตน์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	คุณฤกษ์	ชั้น 2 ห้อง.จินดารัตน์	25/06/2551 10:22 น.	นิภา	25/06/2551 10:22 น.	สัมฤทธิ์	25/06/2551 10:50 น.	25/06/2551 11:00 น.	มาลี	อภิรักษ์	25/06/2551 11:00 น.	E/E
324	303/15140	หลอดตะเกียบ 18 W 3 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W daylight ใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	6 B ชั้น 6 ห้อง กานเฟ	25/06/2551 10:25 น.	นิภา	25/06/2551 10:25 น.	วิระ	25/06/2551 10:25 น.	25/06/2551 10:30 น.	ปราณี	อภิรักษ์	25/06/2551 10:30 น.	E/E
325	303/15141	หลอดไฟเสีย F-18 บนช่องฝา หน้าห้อง	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W cool ให้เรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	6 B ชั้น 6 ห้อง 2611	25/06/2551 10:27 น.	นิภา	25/06/2551 10:27 น.	วิระ	25/06/2551 10:27 น.	25/06/2551 10:45 น.	ปราณี	อภิรักษ์	25/06/2551 10:45 น.	E/E
326	303/15142	เปลี่ยนหลอดไฟจาก daylight เป็น coolwhite	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	6 A ชั้น 6 ห้อง กานเฟ	25/06/2551 10:31 น.	นิภา	25/06/2551 10:31 น.	วิระ	25/06/2551 10:30 น.	25/06/2551 10:40 น.	แพรวพิมล	อภิรักษ์	25/06/2551 10:40 น.	E/E
327	303/15143	หลอดไฟสับกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	สมใจ	6 A ชั้น 6 เคาเตอร์	25/06/2551 10:38 น.	นิภา	25/06/2551 10:38 น.	นกร	25/06/2551 10:46 น.	25/06/2551 10:55 น.	วิรัชญา	อภิรักษ์	25/06/2551 10:55 น.	E/E
328	303/15145	หลอดเสีย Halogen 3 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	OPD-MED ชั้น 4	25/06/2551 10:42 น.	นิภา	25/06/2551 10:42 น.	นกร	25/06/2551 12:00 น.	25/06/2551 12:30 น.	สร้อยสุดา	อภิรักษ์	25/06/2551 12:30 น.	E/E
329	303/15147	หลอดไฟเสีย Halogen	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ไม่ได้เปิดสวิทช์ ใช้ได้ปกติแล้ว	Round Inspection	Heart center	25/06/2551 10:00 น.	นิภา	25/06/2551 10:00 น.	วิระ	25/06/2551 18:20 น.	25/06/2551 10:15 น.	วิระ	อภิรักษ์	25/06/2551 10:15 น.	E/E
330	303/15148	พื้นกระเบื้องยางหลุด	พื้นกระเบื้องหลุด	แก้ไข ใช้งานได้ปกติแล้ว	เจ้าหน้าที่	แผนกเด็ก ชั้น 2	25/06/2551 11:38 น.	นิภา	25/06/2551 11:38 น.	นิรุติ,ไพศาล	25/06/2551 11:38 น.	25/06/2551 22:00 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	25/06/2551 22:00 น.	OTHER
331	303/15149	แอร์เสียงดัง	แอร์เสียงดัง	ได้ทำการซ่อมให้แล้ว ใช้งานได้	อังคณา	X-ray ชั้น 1 ห้อง CP	25/06/2551 12:00 น.	นิภา	25/06/2551 12:00 น.	กฤษณ	25/06/2551 12:30 น.	25/06/2551 13:00 น.	ชุลิกานุญ	อภิรักษ์	25/06/2551 13:00 น.	A/C
332	303/15150	หัวฝักบัวหลุด	หัวฝักบัวหลุด	เปลี่ยนสายฝักบัวให้ใหม่	ไพศาล	6 A ชั้น 6 ห้อง 1625	25/06/2551 12:04 น.	นิภา	25/06/2551 12:04 น.	นกร,สัมฤทธิ์	25/06/2551 13:30 น.	25/06/2551 13:50 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	25/06/2551 13:50 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
333	314/15651	ตู้ยาเสีย	ตู้ยาเสีย	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ชวนชม	5 B ชั้น 5 ห้อง 2506	25/06/2551 12:00 น.	นิภา	25/06/2551 12:00 น.	นคร	25/06/2551 13:00 น.	25/06/2551 13:10 น.	ชลิดา	อภิรักษ์	25/06/2551 13:10 น.	OTHER
334	314/15652	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	นุจรีย์	สัณยกรรม ชั้น 1	25/06/2551 12:20 น.	นิภา	25/06/2551 12:20 น.	สัมฤทธิ์	25/06/2551 13:00 น.	25/06/2551 13:10 น.	ณัฐมน	อภิรักษ์	25/06/2551 13:10 น.	E/E
335	314/15653	หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	บุญสิตา	6 B ชั้น 6 ห้อง 2607	25/06/2551 15:20 น.	นิภา	25/06/2551 15:20 น.	นคร, วีระ	25/06/2551 15:25 น.	25/06/2551 15:30 น.	บุญสิตา	อภิรักษ์	25/06/2551 15:30 น.	E/E
336	303/15138	หลอดไฟเสียและเปลี่ยนหลอดไฟจาก	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้ว	Roound Inspection	5 B ชั้น 5	25/06/2551 10:21 น.	นิภา	25/06/2551 10:21 น.	วีระ	25/06/2551 10:21 น.	25/06/2551 10:40 น.		อภิรักษ์	25/06/2551 10:40 น.	E/E
337	301/15034	อี้อัดขาด ตั้งแล้วหุคไม่ได้	อี้อัดเสีย	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	นิภา	6 B ชั้น 6 ห้อง 2604	20/06/2551 16:00 น.	นิภา	20/06/2551 16:00 น.	วีระ	20/06/2551 16:05 น.	26/06/2551 11:00 น.	จุฑามาศ	อภิรักษ์	26/06/2551 11:00 น.	OTHER
338	299/14942	หลอดไฟเสีย ,เอ็อกน้ำดีรั่ว,ปิดฝาจุดต่อสายไฟ,	ปรับปรุงห้องขยะ	ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว	เดชา	ห้องขยะ ชั้น 1	12/06/2551 0:00 น.	นิภา	12/06/2551 0:00 น.	วีระ	12/06/2551 14:20 น.	26/06/2551 16:00 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	26/06/2551 16:00 น.	E/E
339	303/15116	หลอดไฟเปิดปิดเองได้	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการแก้ไขแล้ว	สุนนทัส	6 B ชั้น 6 ห้อง 2611	24/06/2551 14:00 น.	นิภา	24/06/2551 14:00 น.	วีระ	24/06/2551 14:10 น.	26/06/2551 11:00 น.	ปราณี	อภิรักษ์	26/06/2551 11:00 น.	E/E
340	302/15054	หลอดไฟกลมบนเพดานตรงหัวเตียง 1	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เข้าไปตรวจสอบแล้วปกติ	ปวีมา	6 B ชั้น 6 ห้อง 2614	23/06/2551 9:05 น.	นิภา	23/06/2551 9:05 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 9:20 น.	26/06/2551 14:30 น.	สุนนทัสน์	อภิรักษ์	26/06/2551 14:30 น.	E/E
341	302/15058	อี้อัดไม่มี	อี้อัดขาด	ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว	Round Inspection	6 A ชั้น 6 ห้อง 1606	23/06/2551 9:33 น.	นิภา	23/06/2551 9:33 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 9:35 น.	26/06/2551 13:55 น.	ชลิดา	อภิรักษ์	26/06/2551 13:55 น.	OTHER
342	303/15144	ตรวจเช็คหลอด Halogen บริเวณที่นั่ง	หลอดไฟเสีย	ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	check up ชั้น 4	25/06/2551 10:40 น.	นิภา	25/06/2551 10:40 น.	วรรณวิทย์	23/06/2551 14:50 น.	26/06/2551 15:00 น.	พรศิริ	อภิรักษ์	26/06/2551 15:00 น.	E/E
343	303/15146	โถงหน้าลิฟท์ชั้น3 หลอด F -18 เสีย 1	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว	Round Inspection	Zone A ชั้น 3	25/06/2551 10:44 น.	นิภา	25/06/2551 10:44 น.	วรรณวิทย์	25/06/2551 0:00 น.	26/06/2551 0:00 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	26/06/2551 0:00 น.	E/E
344	314/15654	สายAV ตัวรับสัญญาณจะหลุด	สายสัญญาณชำรุด	ติดการร่อนใหม่	ประภากร	ห้องกลอด ห้อง LSI	25/06/2551 16:51 น.	นิภา	25/06/2551 16:51 น.	ไพศาล, นิรุต์	25/06/2551 0:00 น.	26/06/2551 7:45 น.	ชนิดา	อภิรักษ์	26/06/2551 7:45 น.	E/E
345	314/15655	ช้อนก๊อมน้ำ	ก๊อมน้ำชำรุด	ถอดหัวอี้อัดล้างทำความสะอาด	ไพบุลย์	ห้องครัว ชั้น 2	25/06/2551 17:12 น.	นิภา	25/06/2551 17:12 น.	พงษ์ศักดิ์	25/06/2551 17:15 น.	26/06/2551 6:00 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	26/06/2551 6:00 น.	SAN
346	314/15656	หลอดไฟเสีย3 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่และทำการเปลี่ยนหม้อแปลง	ไพศาล	6 A ชั้น 6 ห้อง เบรก	26/06/2551 23:45 น.	ไพศาล	26/06/2551 23:45 น.	ไพศาล	26/06/2551 23:47 น.	26/06/2551 23:55 น.	นงเยาว์	อภิรักษ์	26/06/2551 23:55 น.	E/E
347	314/15658	หน้าห้องหม. หลอดไฟเสีย 2 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่	ศกาวรัตน์	Admin ชั้น 3	26/06/2551 8:00 น.	วีระ	26/06/2551 8:00 น.	พิสมัย	26/06/2551 8:10 น.	26/06/2551 8:20 น.	พิสมัย	อภิรักษ์	26/06/2551 8:20 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
348	314/15659	น้ำไม่ไหล	น้ำไม่ไหล	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ภาวิณี	5 B ชั้น 5 ห้อง 2504	26/06/2551 8:59 น.	นคร	26/06/2551 8:59 น.	นคร	26/06/2551 9:10 น.	26/06/2551 9:30 น.	ศรินทร์	อภิรักษ์	26/06/2551 9:30 น.	SAN
349	314/15660	โทรศัพท์ใช้ไม่ได้	โทรศัพท์เสีย	ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้ว	วิมลวรรณ	5A ห้อง 1504	26/06/2551 10:20 น.	วีระ	26/06/2551 10:20 น.	วีระ	26/06/2551 10:20 น.	26/06/2551 10:30 น.	สายทอง	อภิรักษ์	26/06/2551 10:30 น.	TEL
350	314/15661	โคมติดฝ้าโคมแสงน้อย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนแล้วหลอดให้แล้ว	Round Inspection	6B ชั้น 6 ห้อง โถงใน	26/06/2551 8:30 น.	ประสงค์	26/06/2551 8:30 น.	วีระ	26/06/2551 8:30 น.	26/06/2551 10:00 น.	สุนนัทธ์	อภิรักษ์	26/06/2551 10:00 น.	E/E
351	314/15662	หลอดตะเกียบ 18 W เสีย 2 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	5A ชั้น 5 ห้อง โถงนอก	26/06/2551 8:30 น.	ประสงค์	26/06/2551 8:30 น.	วรรณวิทย์	26/06/2551 8:30 น.	26/06/2551 10:00 น.	สายรุ้ง	อภิรักษ์	26/06/2551 10:00 น.	E/E
353	314/15664	หลอดตะเกียบเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	5 B ชั้น 5 ห้อง กาแฟ	26/06/2551 8:30 น.	ประสงค์	26/06/2551 8:30 น.	วีระ	26/06/2551 8:30 น.	26/06/2551 10:00 น.	สายรุ้ง	อภิรักษ์	26/06/2551 10:00 น.	E/E
354	314/15665	หลอดตะเกียบเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	5B ชั้น 5 โถง นอก	26/06/2551 8:30 น.	ประสงค์	26/06/2551 8:30 น.	วีระ	26/06/2551 8:30 น.	26/06/2551 10:00 น.	สายรุ้ง	อภิรักษ์	26/06/2551 10:00 น.	E/E
355	314/15666	หลอดไฟหน้าลิฟท์ โขน A	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	Round Inspection	3A ชั้น 3 หน้า ลิฟท์	26/06/2551 8:30 น.	ประสงค์	26/06/2551 8:30 น.	วีระ	26/06/2551 8:30 น.	26/06/2551 10:00 น.	บุปผาภิพย์	อภิรักษ์	26/06/2551 10:00 น.	E/E
356	314/15668	หลอดไฟกลางห้องเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	5 A ชั้น 5 ห้อง 1501	26/06/2551 16:00 น.	วีระ	26/06/2551 16:00 น.	วีระ	26/06/2551 16:00 น.	26/06/2551 16:10 น.	สายทอง	อภิรักษ์	26/06/2551 16:10 น.	E/E
357	314/15669	หลอดไฟตรงโต๊ะกินข้าว	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	สายรุ้ง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1501	26/06/2551 21:20 น.	ศราวูฒิ	26/06/2551 21:20 น.	ศราวูฒิ	26/06/2551 21:25 น.	26/06/2551 21:30 น.	สายรุ้ง	อภิรักษ์	26/06/2551 21:30 น.	E/E
358	201/10003	หลอดไฟกระพริบที่ห้องเด็กเดิน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน PCS	27/06/2551 13:30 น.	อาริษะ	27/06/2551 13:30 น.	อาริษะ	27/06/2551 13:35 น.	27/06/2551 13:40 น.	เสมอ	อภิรักษ์	27/06/2551 13:40 น.	E/E
359	203/10131	ข้อต่อได้ซิงค์น้ำรั่ว	ซิงค์น้ำรั่ว	ทำการเช็คแล้วปกติ	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน PCS	27/06/2551 10:40 น.	วีระ	27/06/2551 10:40 น.	นคร	27/06/2551 10:55 น.	27/6/2008 11:00	กรรณิการ์	อภิรักษ์	27/6/2008 11:00	SAN
360	203/10132	ขอบบัวล่างหินแกรนิตแตกออก	ขอบบัวแตก	ได้ทำการติดให้เรียบร้อยแล้ว	ณัฐรินทร์	ER	27/06/2551 17:30 น.	วีระ	27/06/2551 17:30 น.	นคร	27/06/2551 17:30 น.	27/06/2551 17:45 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	27/06/2551 17:45 น.	OTHER
361	303/15132	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่(เป็นของเครื่องมือแพทย์)	จิตกานต์	MRI ชั้น1	27/06/2551 9:34 น.	นิภา	27/06/2551 9:34 น.	นคร,สัมฤทธิ์	27/06/2551 10:10 น.	27/06/2551 10:20 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	27/06/2551 10:20 น.	E/E
362	314/15670	ห้องน้ำพักแพทย์ OR หลอดเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่(เป็นของเครื่องมือแพทย์)	สมควร	OR ชั้น 3 ห้อง พักแพทย์	27/06/2551 6:45 น.	ชาลิต	27/06/2551 6:45 น.	นคร,สัมฤทธิ์	27/06/2551 7:00 น.	27/06/2551 7:05 น.		อภิรักษ์	27/06/2551 7:05 น.	E/E
363	314/15681	หลอดตะเกียบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	Heart center ชั้น 2	27/06/2551 13:00 น.	นิภา	27/06/2551 13:00 น.	อาริษะ	27/06/2551 13:10 น.	27/06/2551 13:15 น.	อัญชติ	อภิรักษ์	27/06/2551 13:15 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
364	314/15686	หลอดไฟสัน 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	หญิง	ภาพภาพ ชั้น 2 ห้องน้ำคนไข้	27/06/2551 15:49 น.	นิภา	27/06/2551 15:49 น.	สัมฤทธิ์	27/06/2551 15:59 น.	27/06/2551 16:05 น.	จิตติมา	อภิรักษ์	27/06/2551 16:05 น.	E/E
365	314/15670	หลอดไฟเสีย ห้องน้ำพักแพทย์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	สมควร	OR ชั้น 3 ห้องพักแพทย์	27/06/2551 6:45 น.	นิภา	27/06/2551 6:45 น.	นิรุจน์,สรายุติ	27/06/2551 6:50 น.	27/06/2551 7:00 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	27/06/2551 7:00 น.	E/E
366	314/15671	หลอดไฟกระพริบ 1 ดวง	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	รัตนภรณ์	ห้องVIP ชั้น 4	27/06/2551 7:45 น.	นิภา	27/06/2551 7:45 น.	อารยะ,นกร	27/06/2551 8:10 น.	27/06/2551 8:15 น.	รัตนภรณ์	อภิรักษ์	27/06/2551 8:15 น.	E/E
367	314/15673	ห้องน้ำชักโครกคาน้ำไม่ลง	ชักโครกคั้น	ได้ทำการแก้ไขแล้ว	ศุภวรรณ	สตูดิโอ ชั้น 4	27/06/2551 9:52 น.	นิภา	27/06/2551 9:52 น.	สัมฤทธิ์	27/06/2551 10:20 น.	27/06/2551 10:30 น.	ศุภวรรณ	อภิรักษ์	27/06/2551 10:30 น.	SAN
368	314/15674	ติดตั้งถังดับเพลิง เปลี่ยนตำแหน่งใหม่	ติดตั้งถังดับเพลิง	ได้ติดตั้งถังดับเพลิงให้ใหม่	ณัฐวิทย์	เวชระเบียน B1 ห้องเพิ่ม	27/06/2551 10:04 น.	นิภา	27/06/2551 10:04 น.	สัมฤทธิ์,นกร	27/06/2551 13:20 น.	27/06/2551 13:40 น.	ชนะจิตร์	อภิรักษ์	27/06/2551 13:40 น.	OTHER
369	314/15675	หลอดไฟตรงชักโครก	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	สุจินต์	6 B ชั้น 6 ห้อง 2618	27/06/2551 10:06 น.	นิภา	27/06/2551 10:06 น.	นกร	27/06/2551 10:10 น.	27/06/2551 10:15 น.	สุจินต์	อภิรักษ์	27/06/2551 10:15 น.	E/E
370	314/15677	ที่ครอบปลั๊กทีวีหลุด	ที่ครอบปลั๊กทีวีหลุด	ติดให้ใหม่ใช้การได้แล้ว	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้อง 1603	27/06/2551 10:53 น.	นิภา	27/06/2551 10:53 น.	สัมฤทธิ์	27/06/2551 11:00 น.	27/06/2551 11:20 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	27/06/2551 11:20 น.	E/E
371	314/15678	ย้ายที่แขวนไม้ถูพื้น	ย้ายที่แขวนไม้ถูพื้น	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	สงกรานต์	5 A ชั้น 5	27/06/2551 10:55 น.	นิภา	27/06/2551 10:55 น.	อารยะ	27/06/2551 13:30 น.	27/06/2551 13:40 น.	ขวัญระวี	อภิรักษ์	27/06/2551 13:40 น.	OTHER
372	314/15679	ปลั๊กไฟพิวสขาด	ปลั๊กไฟพิวสขาด	ได้เปลี่ยนพิวสให้เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	การตลาด ชั้น 3	27/06/2551 11:22 น.	นิภา	27/06/2551 11:22 น.	นกร	27/06/2551 11:50 น.	27/06/2551 12:00 น.	ป้าลอด	อภิรักษ์	27/06/2551 12:00 น.	E/E
373	314/15684	ท่อน้ำตรงอ่างน้ำ น้ำไหลไม่หยุด	ท่อน้ำเสีย	ได้ทำการแก้ไขแล้ว	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน ชั้น 2 ห้องน้ำชาย	27/06/2551 0:00 น.	นิภา	1/06/2551 0:00 น.	อารยะ	27/06/2551 16:00 น.	27/06/2551 16:30 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	27/06/2551 16:30 น.	SAN
374	314/15688	หลอดไฟเสียตกลงมาแตก	หลอดไฟตกแตก	เปลี่ยนให้แล้วใช้การได้	ณัฐรินทร์	ร้านกาแฟ ชั้น 1	27/06/2551 17:31 น.	นิภา	27/06/2551 17:31 น.	สัมฤทธิ์	27/06/2551 17:40 น.	27/06/2551 17:45 น.	ประวีณา	อภิรักษ์	27/06/2551 17:45 น.	E/E
375	314/15676	เจาะรูแขวนกุญแจห้องขะ	เจาะรูแขวนกุญแจ	ได้ทำการติดตั้งที่แขวนกุญแจแล้ว	เดชา	ป้อมขาลี	27/06/2551 10:38 น.	นิภา	27/06/2551 10:38 น.	สัมฤทธิ์	27/06/2551 10:50 น.	27/06/2551 11:55 น.	เดชา	อภิรักษ์	27/06/2551 11:55 น.	OTHER
376	314/15680	คิดรางสายไฟย้ายปลั๊ก	คิดรางสายไฟ	ได้ทำการติดตั้งและย้ายปลั๊กไฟให้แล้ว ใช้การได้	ป้ารอด	ชั้น 3 ห้องแม่บ้าน	27/06/2551 12:00 น.	นิภา	27/06/2551 12:00 น.	สัมฤทธิ์	27/06/2551 12:30 น.	27/06/2551 12:50 น.	ป้ารอด	อภิรักษ์	27/06/2551 12:50 น.	OTHER
377	314/15687	ถอดประตูด้ายใช้	ถอดประตูด้ายใช้	ทำการถอดประตูด้ายไปติดตั้งใหม่เก็บเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	X-ray ชั้น 1	27/06/2551 15:56 น.	นิภา	27/06/2551 15:56 น.	ระสงค์,สัมฤทธิ์	27/06/2551 16:20 น.	27/06/2551 16:50 น.	เขวลักษณ์	อภิรักษ์	27/06/2551 16:50 น.	OTHER
378	314/15689	เปลี่ยนตำแหน่งที่เสียบปลั๊ก	เปลี่ยนตำแหน่งที่เสียบปลั๊ก	ได้ทำการปิดปลั๊กไฟให้แล้ว	พิษนันท์	แผนกเด็ก ชั้น 2	27/06/2551 17:34 น.	นิภา	27/06/2551 17:34 น.	สัมฤทธิ์	27/06/2551 13:00 น.	27/06/2551 13:30 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	27/06/2551 13:30 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สถานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
379	314/15690	หลอดตะเกียบ 18W กระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้อุ่นเรียบร้อยแล้ว	อากร	Heart center ชั้น 2	28/06/2551 7:05 น.	ชาวลิต	28/06/2551 7:05 น.	ชาวลิต	28/06/2551 7:10 น.	28/06/2551 7:15 น.	อากรณ	อิทธิภัก	28/06/2551 7:15 น.	E/E
380	314/15691	หลอดไฟกระพริบ F18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้อุ่นเรียบร้อยแล้ว	จระม้อย	สตูดิโอ ชั้น 3 ห้อง 3	28/06/2551 10:50 น.	วรรณวิทย์	28/06/2551 10:50 น.	สัมฤทธิ์	28/06/2551 10:50 น.	28/06/2551 11:00 น.	ทัศนีย์	อิทธิภัก	28/06/2551 11:00 น.	E/E
381	314/15692	แอร์มีน้ำหยดออกมา ห้อง 2606	แอร์น้ำหยด	ทำการอุดรอยรั่วแล้ว รอดูผล 2 ชั่วโมง	บุญสิตา	6 B ชั้น 6	28/06/2551 11:00 น.	วรรณวิทย์	28/06/2551 11:00 น.	สัมฤทธิ์	28/06/2551 11:20 น.	28/06/2551 11:55 น.	ราพีง	อิทธิภัก	28/06/2551 11:55 น.	A/C
382	314/15693	หลอดไฟเสียหน้าลิฟท์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	OPD-OB ชั้น 2	28/06/2551 15:45 น.	วรรณวิทย์	28/06/2551 15:45 น.	วรรณวิทย์	28/06/2551 15:45 น.	28/06/2551 16:00 น.	จิรนนท์	อิทธิภัก	28/06/2551 16:00 น.	E/E
383	314/15694	เปลี่ยนตัวล็อคตู้ยาห้อง 2616,2618,2620	ตัวล็อคเสีย	ได้เปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	6 B ชั้น 6	28/06/2551 15:00 น.	สัมฤทธิ์	28/06/2551 15:00 น.	สัมฤทธิ์	28/06/2551 15:05 น.	28/06/2551 15:20 น.	เอราวัณ	อิทธิภัก	28/06/2551 15:20 น.	OTHER
384	314/15695	หลอดไฟส่องภาพเสีย 2 หลอด	หลอดไฟเสีย	ได้เปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยแล้ว	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้อง 2621	28/06/2551 15:00 น.	สัมฤทธิ์	28/06/2551 15:00 น.	สัมฤทธิ์	28/06/2551 15:50 น.	28/06/2551 16:00 น.		อิทธิภัก	28/06/2551 16:00 น.	E/E
385	314/15696	หลอดไฟมีเสียงดัง	หลอดไฟเสีย	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	OPD-MED	28/06/2551 17:00 น.	วรรณวิทย์	28/06/2551 17:00 น.	สัมฤทธิ์	28/06/2551 17:10 น.	28/06/2551 17:20 น.	กาญจนา	อิทธิภัก	28/06/2551 17:20 น.	E/E
386	314/15697	ประตูเสียดหัวลูก	ประตูเสียดหัวลูก	แก้ไขแล้ว ใช้งานได้	พยบาล	6 A ชั้น 6 ห้อง 1601	28/06/2551 16:00 น.	วรรณวิทย์	28/06/2551 16:00 น.	สัมฤทธิ์	28/06/2551 16:05 น.	28/06/2551 16:15 น.		อิทธิภัก	28/06/2551 16:15 น.	OTHER