

สรุปรายละเอียดรายการแจ้งซ่อมเดือน มีนาคม 2551

ส่วนผู้แจ้งงาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกแจ้ง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
1	291/14542	หลอดไฟกระพริบ (ตะเกียบ11w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ11w 1 หลอดใหม่ให้	เจ้าหน้าที่	5A ชั้น5 เคาน์เตอร์	1/03/2551 8:00 น.	ไพศาล	1/03/2551 8:00 น.	ประสงค์	1/03/2551 8:01 น.	1/03/2551 8:05 น.	ถาวร	อภิรักษ์	1/03/2551 8:05 น.	E
2	291/14543	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	นุสรินทร์	พันดกรม ชั้น1	1/03/2551 9:00 น.	วรรณวิทย์	1/03/2551 9:00 น.	สัมฤทธิ์	1/03/2551 9:00 น.	1/03/2551 9:10 น.	โรสริน	อภิรักษ์	1/03/2551 9:10 น.	E
3	291/14541	หลอดไฟกระพริบ (Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Superlux60w 1 หลอดไฟให้เรียบร้อย	พรจวี	5B ชั้น5 เคาน์เตอร์	1/03/2551 7:00 น.	วรรณวิทย์	1/03/2551 7:00 น.	ไพศาล	1/03/2551 7:02 น.	1/03/2551 7:05 น.	พรจวี	อภิรักษ์	1/03/2551 7:05 น.	E
4	291/14544	หลอดไฟเสีย(PL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ PL-36w 1 หลอดให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	สตูดิโอ ชั้น4 ห้องเบรก	1/03/2551 10:00 น.	ไพศาล	1/03/2551 10:00 น.	ไพศาล	1/03/2551 10:02 น.	1/03/2551 10:07 น.	พจนีย์	อภิรักษ์	1/03/2551 10:07 น.	E
5	291/14545	ตู้เสื้อผ้าชำรุด	ตู้เสื้อผ้าเนื้อดัดหลุด	ดำเนินการยึดน็อตตู้เสื้อผ้าใหม่ให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น6 ห้อง 1616	1/03/2551 10:38 น.	ไพศาล	1/03/2551 10:38 น.	ชวลิต	1/03/2551 10:45 น.	1/03/2551 10:50 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	1/03/2551 10:50 น.	O
6	291/14546	หลอดไฟเสีย (Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Superlux60w 1 หลอดไฟให้เรียบร้อย	แม่บ้าน	6B ชั้น6 เคาน์เตอร์	1/03/2551 12:00 น.	ไพศาล	1/03/2551 12:00 น.	ไพศาล	1/03/2551 12:10 น.	1/03/2551 12:15 น.	สุรรัตน์	อภิรักษ์	1/03/2551 12:15 น.	E
7	291/14547	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	คารม	ห้องเก็บของ ชั้น3	1/03/2551 16:50 น.	วรรณวิทย์	1/03/2551 16:50 น.	ไพศาล	1/03/2551 16:55 น.	1/03/2551 17:05 น.	อุไร	อภิรักษ์	1/03/2551 17:05 น.	E
8	291/14550	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ FL-18w 1 หลอดเรียบร้อย	แม่บ้าน	6A ชั้น6 ห้อง เสื้อผ้า	1/03/2551 18:45 น.	ไพศาล	1/03/2551 18:45 น.	ไพศาล	1/03/2551 18:47 น.	1/03/2551 19:00 น.	แพรวพิมล	อภิรักษ์	1/03/2551 19:00 น.	E
9	291/14548	หลอดไฟเปิดไม่ติด	หลอดไฟปกติไม่ติด	ตรวจสอบหน้างานแล้วหลอดไฟใช้งานได้ปกติ	เจ้าหน้าที่	ICU ชั้น3 เคียง7	1/03/2551 18:28 น.	ไพศาล	1/03/2551 18:28 น.	ชวลิต	1/03/2551 18:30 น.	1/03/2551 18:45 น.	ชูกวาทิ	อภิรักษ์	1/03/2551 18:45 น.	E
10	291/14549	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย(Round Inspection)	ไพศาล	พื้นที่บริเวณ ชั้น3	1/03/2551 13:00 น.	ไพศาล	1/03/2551 13:00 น.	ไพศาล	1/03/2551 13:02 น.	1/03/2551 13:05 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	1/03/2551 13:05 น.	E
11	292/14551	หลอดไฟเสีย(ตะเกียบ 827/11w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ตะเกียบ11w 1 หลอดให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น6 หน้า ห้อง2604	2/03/2551 10:00 น.	ประสงค์	2/03/2551 10:00 น.	สัมฤทธิ์	2/03/2551 10:15 น.	2/03/2551 10:20 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	2/03/2551 10:20 น.	E
12	292/14553	หลอดไฟกระพริบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	พัชรี	OPD MAD ชั้น4 เคาน์เตอร์	2/03/2551 18:20 น.	ประสงค์	2/03/2551 18:20 น.	สัมฤทธิ์	2/03/2551 18:35 น.	2/03/2551 18:40 น.	พัชรี	อภิรักษ์	2/03/2551 18:40 น.	E
13	292/14552	หลอดไฟกระพริบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	X-RAY ชั้น1	2/03/2551 13:20 น.	ประสงค์	2/03/2551 13:20 น.	ประสงค์	2/03/2551 13:25 น.	2/03/2551 13:30 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	2/03/2551 13:30 น.	E
14	292/14554	ประตูชำรุด	ใช้คประดูเปิดค้างไม่ได้	ดำเนินการปรับบานใช้คประดูใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	แม่บ้าน	5A ชั้น5 ห้อง 1508	2/03/2551 15:00 น.	ประสงค์	2/03/2551 15:00 น.	ประสงค์	2/03/2551 15:05 น.	2/03/2551 15:30 น.	แม่บ้าน	อภิรักษ์	2/03/2551 15:30 น.	O
15	292/14555	หลอดไฟกระพริบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	จิรนนท์	OPD-OB ชั้น2 เคาน์เตอร์	2/03/2551 19:37 น.	ประสงค์	2/03/2551 19:37 น.	สัมฤทธิ์	2/03/2551 19:55 น.	2/03/2551 20:00 น.	สุกัญญา	อภิรักษ์	2/03/2551 20:00 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน							ส่วน Maintenance Unit						ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกข้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
16	292/14556	สายฉีดชำระชำรุด	สายฉีดชำระใช้งานไม่ได้	ดำเนินการเปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่ 1 ชุดให้เรียบร้อย	สายทอง	5A ชั้น5	3/01/2551 6:40 น.	ชาวลิต	3/01/2551 6:40 น.	นคร	3/01/2551 6:45 น.	3/01/2551 6:58 น.	สายทอง	อภิรักษ์	3/01/2551 6:58 น.	S
17	292/14557	หลอดไฟกระพริบ (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	จิราพร	ศูนย์วี ชั้น4 ห้องบรค	3/01/2551 6:55 น.	ชาวลิต	3/01/2551 6:55 น.	นคร	3/01/2551 7:00 น.	3/01/2551 7:05 น.	จิราพร	อภิรักษ์	3/01/2551 7:05 น.	E
18	292/14558	ไม้ระแนงหลอด , โทรศัพทไม่มีสัญญาณ	ไม้ระแนงกาเสื่อมสภาพ	ดำเนินการติดกาไม้ระแนงให้เรียบร้อย	รัตนพร	6A ชั้น6	3/01/2551 7:00 น.	ชาวลิต	3/01/2551 7:00 น.	วีระ	3/01/2551 8:00 น.	3/01/2551 8:15 น.	นันทิศา	อภิรักษ์	3/01/2551 8:15 น.	O
19	292/14559	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	ชัยพร	Admin ชั้น3	3/01/2551 9:02 น.	ไพศาล	3/01/2551 9:02 น.	ไพศาล	3/01/2551 9:01 น.	3/01/2551 9:05 น.	ธันวกรณ์	อภิรักษ์	3/01/2551 9:05 น.	E
20	292/14560	กระดิกน้ำร้อนเสีย	สวิตช์เปิด-ปิดเสีย	ดำเนินการแก้ไขการต่อตรงเอาไว้ ตรวจสอบพบว่าน้ำร้อนกดไม่ออก จึงดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย	ปวีณา	OPD-MAD ชั้น4 ห้องบรค	3/01/2551 9:03 น.	ไพศาล	3/01/2551 9:03 น.	ไพศาล	3/01/2551 9:04 น.	3/01/2551 9:24 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	3/01/2551 9:24 น.	E
21	292/14561	สายฉีดกดชักโครก	สายฉีดกดชักโครกใช้งานไม่ได้	ดำเนินการซ่อมสายฉีดที่ชำรุดใหม่ให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	ICU ชั้น3	3/01/2551 10:15 น.	กฤษณ	3/01/2551 10:15 น.	ไพศาล	3/01/2551 9:31 น.	3/01/2551 9:34 น.	จันทิมา	อภิรักษ์	3/01/2551 9:34 น.	E
22	292/14562	สายฉีดชำระมีน้ำรั่ว	สายฉีดชำระใช้งานไม่ได้	ดำเนินการขันน็อตหัวฉีดให้แน่นเรียบร้อย	แม่บ้าน	5A ชั้น5 ห้องน้ำพนักงาน	3/01/2551 9:30 น.	กฤษณ	3/01/2551 9:30 น.	ไพศาล	3/01/2551 9:31 น.	3/01/2551 9:33 น.	ยม	อภิรักษ์	3/01/2551 9:33 น.	S
23	292/14564	ทำความสะอาดพื้นเตอร์แอร์	ทำความสะอาดหัวจ่ายแอร์	ดำเนินการล้างหัวจ่ายแอร์และทำความสะอาดให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น6 ห้อง 1623	3/01/2551 14:05 น.	กฤษณ	3/01/2551 14:05 น.	กฤษณ	3/01/2551 12:30 น.	3/01/2551 14:05 น.	สุนิรัตน์	อภิรักษ์	3/01/2551 14:05 น.	A
24	292/14565	หลอดไฟสีต่างกัน	เปลี่ยนหลอดไฟสีให้เหมือนกัน	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟสีให้เหมือนกันเรียบร้อย	นันทิศา	ห้องยา ชั้น1	3/01/2551 11:05 น.	วรรณวิทย์	3/01/2551 11:05 น.	สรวาดี	3/01/2551 11:10 น.	3/01/2551 11:15 น.	ณัฐธิดา	อภิรักษ์	3/01/2551 11:15 น.	E
25	292/14566	โทรศัพทเสีย	โทรศัพทกดไอออนสายไม่ได้	ดำเนินการตั้งโปรแกรมใหม่ให้เรียบร้อย	สำเนา	ไตเทียม ชั้น3	3/01/2551 11:55 น.	ชัยยุทธ	3/01/2551 11:55 น.	ไพศาล	3/01/2551 11:56 น.	3/01/2551 12:07 น.	เนาวรัตน์	อภิรักษ์	3/01/2551 12:07 น.	T
26	292/14567	ราวประตูห้องน้ำชำรุด	ประตูห้องน้ำชำรุด	ดำเนินการแก้ไขไม่ได้เนื่องจากไม่พบจุดที่แจ้งซ่อม	นันทิศา	OPD-MAD ชั้น4 ห้องน้ำหญิง	3/01/2551 13:20 น.	ไพศาล	3/01/2551 13:20 น.	ไพศาล	3/01/2551 0:00 น.	3/01/2551 0:00 น.	-	อภิรักษ์	3/01/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน
27	292/14568	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	กนกวรรณ	Shouder&Joint ชั้น2	3/01/2551 14:16 น.	วรรณวิทย์	3/01/2551 14:16 น.	ไพศาล	3/01/2551 14:17 น.	3/01/2551 14:19 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	3/01/2551 14:19 น.	E
28	292/14569	ค้ำม่านราวแขวนหลอด	ราวค้ำม่านหลอด	ตรวจสอบหน้างานแล้วแผ่นยึดชำรุดทำให้ราวแขวนค้ำม่านหลอดออกใช้งานไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย	ชนิศา	ห้องคลอด ชั้น3	3/01/2551 14:20 น.	วรรณวิทย์	3/01/2551 14:20 น.	ไพศาล	3/01/2551 14:22 น.	3/01/2551 15:42 น.	ชนิศา	อภิรักษ์	3/01/2551 15:42 น.	O
29	292/14570	โทรศัพทเบอร์ 3339 ใช้งานไม่ได้	โทรศัพทใช้งานไม่ได้	ดำเนินการต่อสายเมนใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เจ้าหน้าที่	Admin ชั้น3	3/01/2551 17:15 น.	ไพศาล	3/01/2551 17:15 น.	ไพศาล	3/01/2551 17:20 น.	3/01/2551 17:25 น.	ปุ่นภัส	อภิรักษ์	3/01/2551 17:25 น.	T
30	292/14571	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	หญิง	กายภาพ ชั้น2 ห้องผู้ป่วย	4/03/2551 7:23 น.	ประสงค์	4/03/2551 7:23 น.	นคร	4/03/2551 7:30 น.	4/03/2551 7:35 น.	หญิง	อภิรักษ์	4/03/2551 7:35 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
31	292/14572	หลอดไฟเสีย(FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-36w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	รุ่งนภา	Heart Center ชั้น2	4/03/2551 7:30 น.	ไพศาล	4/03/2551 7:30 น.	นกร	4/03/2551 7:40 น.	4/03/2551 7:45 น.	สาวตรี	อภิรักษ์	4/03/2551 7:45 น.	E
32	292/14573	หลอดไฟเสีย (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	อารดา	ฝ่ายบุคคล ชั้น3	4/03/2551 8:00 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 8:00 น.	ชวลิต	4/03/2551 8:30 น.	4/03/2551 8:50 น.	อารดา	อภิรักษ์	4/03/2551 8:50 น.	E
33	292/14574	หลอดไฟเสีย (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	นิธินา	เวชระเบียน ชั้น1	4/03/2551 8:00 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 8:00 น.	ชวลิต	4/03/2551 8:30 น.	4/03/2551 8:30 น.	นิธินา	อภิรักษ์	4/03/2551 8:30 น.	E
34	292/14575	ก๊อกน้ำเปิดใช้งานไม่ได้	ก๊อกน้ำชำรุด	ดำเนินการขอลูกบิดงานเนื่องจากดำเนินการแล้ว	เจ้าหน้าที่	โภชนาการ ชั้น2	4/03/2551 8:00 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 8:00 น.	-	4/03/2551 0:00 น.	4/03/2551 0:00 น.	-	-	4/03/2551 0:00 น.	ยกเลิกใช้งาน
35	292/14576	ทีวีภาพไม่ชัด	ทีวีภาพไม่ชัด	ดำเนินการสลับคลื่นความถี่จาก7ไป 12สายสัญญาณดำเนินการให้เรียบร้อย	อภาภา	6A ชั้น6 ห้อง 1612	4/03/2551 10:00 น.	ชวลิต	4/03/2551 10:00 น.	ชวลิต	4/03/2551 10:30 น.	4/03/2551 11:00 น.	รัตนภรณ์	อภิรักษ์	4/03/2551 11:00 น.	E
36	292/14577	หลอดไฟดับๆติดๆ	หลอดไฟดับๆติด	ดำเนินการตรวจสอบสวิตซ์หลวมดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อย	ศุภังฉา	5A ชั้น5 ห้อง 1511	4/03/2551 10:10 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 10:10 น.	ชวลิต	4/03/2551 10:20 น.	4/03/2551 10:30 น.	อุไรวรรณ	อภิรักษ์	4/03/2551 10:30 น.	E
37	292/14578	หลอดไฟเสีย (FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-36w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	พิทยาภรณ์	Heart Center ชั้น2	4/03/2551 11:18 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 11:18 น.	นิรุติ	4/03/2551 11:18 น.	4/03/2551 11:32 น.	พิทยาภรณ์	อภิรักษ์	4/03/2551 11:32 น.	E
38	292/14579	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Superlux60w 3หลอด	สราวุฒิ	พื้นที่ส่วนกลางร.พ	4/03/2551 14:30 น.	สราวุฒิ	4/03/2551 14:30 น.	สราวุฒิ	4/03/2551 14:10 น.	4/03/2551 14:30 น.	สราวุฒิ	อภิรักษ์	4/03/2551 14:30 น.	E
39	292/14580	หลอดไฟกระพริบ (FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-36w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	ชูศรี	Check-up ชั้น4	4/03/2551 14:55 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 14:55 น.	ชวลิต	4/03/2551 14:55 น.	4/03/2551 15:05 น.	ชูศรี	อภิรักษ์	4/03/2551 15:05 น.	E
40	292/14581	ติดตั้งนาฬิกาแขวนผนัง	เจาะยึดติดตั้งแขวนนาฬิกา	ทำการยึดเจาะติดตั้งตำแหน่งที่แขวนนาฬิกาให้เรียบร้อย	รุ่งทิพย์	ห้องคลอด ชั้น3	4/03/2551 15:20 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 15:20 น.	สราวุฒิ	4/03/2551 15:20 น.	4/03/2551 16:53 น.	รุ่งทิพย์	อภิรักษ์	4/03/2551 16:53 น.	O
41	292/14583	หลอดไฟเสีย (Ecotone15w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone15w 1 หลอดให้เรียบร้อย	สายทอง	5B ชั้น5 ห้อง 2515	4/03/2551 15:34 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 15:34 น.	ชวลิต	4/03/2551 15:40 น.	4/03/2551 15:50 น.	สายทอง	อภิรักษ์	4/03/2551 15:50 น.	E
42	292/14584	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อย	ละไม	ทันตกรรม ชั้น1 เคาน์เตอร์	4/03/2551 15:50 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 15:50 น.	ชวลิต	4/03/2551 15:40 น.	4/03/2551 15:45 น.	ละไม	อภิรักษ์	4/03/2551 15:45 น.	E
43	292/14585	อ่างล้างน้ำรั่ว	อ่างล้างน้ำรั่ว	ดำเนินการซึลโคลนรอยรั่วให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	สุมลัทพ์	6B ชั้น6	4/03/2551 16:30 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 16:30 น.	สัมฤทธิ์	4/03/2551 16:35 น.	4/03/2551 16:40 น.	สุมลัทพ์	อภิรักษ์	4/03/2551 16:40 น.	S
44	292/14586	ท่อน้ำตัน	ท่อน้ำตันมีเศษอาหารหมักคุดตัน	ดำเนินการแก้ไขนำเศษอาหารและหมักคุดตันออกให้เรียบร้อย	แม่บ้าน	OPD-OB ชั้น2 ห้องน้ำหญิง	4/03/2551 17:10 น.	วรรณวิทย์	4/03/2551 17:10 น.	สัมฤทธิ์	4/03/2551 17:15 น.	4/03/2551 17:25 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	4/03/2551 17:25 น.	S
45	292/14587	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดเรียบร้อยพร้อมใช้	นันทนวล	กายภาพ ชั้น2	5/03/2551 7:00 น.	วิระ	5/03/2551 7:00 น.	วิระ	5/03/2551 7:30 น.	5/03/2551 7:45 น.	หญิง	อภิรักษ์	5/03/2551 7:45 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน									ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type	
46	292/14590	ประตูลูกบิดชำรุด	ประตูลูกบิดลูกบิดไม่ทำงาน	ดำเนินการแก้ไขตัวล็อกลูกบิดใหม่ให้เรียบร้อย	พิทูล	Nursery ชั้น5	5/03/2551 19:45 น.	ชาวลิต	5/03/2551 19:45 น.	วีระ	5/03/2551 20:00 น.	5/03/2551 20:10 น.	จุฑามาส	อภิรักษ์	5/03/2551 20:10 น.	O	
47	292/14589	หลอดไฟกระพิบ (PL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ PL-36w 1 หลอดเรียบร้อยแล้ว	อุไรวรรณ	5A ชั้น5 ห้อง 1504	5/03/2551 12:23 น.	สรวุฒิ	5/03/2551 12:23 น.	สรวุฒิ	5/03/2551 12:30 น.	5/03/2551 12:33 น.	อุไรวรรณ	อภิรักษ์	5/03/2551 12:33 น.	E	
48	292/14588	ชักรอกน้ำไหลไม่หยุด	ชักรอกน้ำไหลไม่หยุด	ดำเนินการปรับปลั๊กวาล์วใหม่สามารถใช้ได้เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	OPD-MAD ชั้น4	5/03/2551 11:53 น.	นิรุติ	5/03/2551 11:53 น.	สัมฤทธิ์	5/03/2551 12:39 น.	5/03/2551 12:44 น.	อารยา	อภิรักษ์	5/03/2551 12:44 น.	S	
49	292/14591	หลอดไฟเคาน์เตอร์เสีย (Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน	สงกานต์	5A ชั้น5 เคาน์เตอร์	6/03/2551 8:10 น.	นคร	6/03/2551 8:10 น.	ไพศาล	6/03/2551 8:11 น.	6/03/2551 8:18 น.	สงกานต์	อภิรักษ์	6/03/2551 8:18 น.	E	
50	292/14592	หลอดไฟเสีย FL-18w	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	Shouder&Joint ชั้น2	6/03/2551 9:00 น.	ไพศาล	6/03/2551 9:00 น.	สรวุฒิ	6/03/2551 9:01 น.	6/03/2551 9:03 น.	ทิพวรรณ	อภิรักษ์	6/03/2551 9:03 น.	E	
51	292/14593	หลอดไฟเสีย FL-18w	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	5B ชั้น5 ห้อง 2515	6/03/2551 10:00 น.	ไพศาล	6/03/2551 10:00 น.	ไพศาล	6/03/2551 10:01 น.	6/03/2551 10:05 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	6/03/2551 10:05 น.	E	
52	292/14594	หลอดไฟเสีย FL-18w	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ยกเลิกใบงานเข้าซ่อมกับ292/14593	แม่บ้าน	5B ชั้น5 ห้อง 2515	6/03/2551 0:00 น.	ไพศาล	6/03/2551 0:00 น.	-	6/03/2551 0:00 น.	6/03/2551 0:00 น.	-	-	6/03/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน	
53	292/14595	หลอดไฟเสีย (ตะเกียบ18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ตะเกียบ 18w 1 หลอดเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	การเงิน ชั้น4	6/03/2551 14:00 น.	ไพศาล	6/03/2551 14:00 น.	ไพศาล	6/03/2551 14:01 น.	6/03/2551 14:05 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	6/03/2551 14:05 น.	E	
54	292/14596	หลอดไฟเสีย FL-18w	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้	กาญจนา	ชุดินารี ชั้น4 ห้องSaff	6/03/2551 19:00 น.	ไพศาล	6/03/2551 19:00 น.	ไพศาล	6/03/2551 19:01 น.	6/03/2551 19:04 น.	กาญจนา	อภิรักษ์	6/03/2551 19:04 น.	E	
55	293/14601	สายฉีดชำระชำรุด	สายฉีดชำระใช้งานไม่ได้	ดำเนินการเปลี่ยนสายฉีดชำระ 1 ชุดใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	ชวดี	ห้องผ่าตัด ชั้น3	7/03/2551 9:10 น.	ชาวลิต	7/03/2551 9:10 น.	สรวุฒิ	7/03/2551 9:35 น.	7/03/2551 9:40 น.	ชวดี	อภิรักษ์	7/03/2551 9:40 น.	S	
56	293/14602	หลอดไฟโคมกลมเสีย	หลอดไฟเสียใช้งานไม่ได้	ตรวจสอบหน้างานแล้วหลอดไฟปกติสามารถใช้งาน	บุษผาทิพย์	PCS ชั้น2	7/03/2551 9:15 น.	ชาวลิต	7/03/2551 9:15 น.	สรวุฒิ	7/03/2551 9:58 น.	7/03/2551 10:00 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	7/03/2551 10:00 น.	E	
57	293/14603	สายฉีดชำระชำรุด	สายฉีดชำระใช้งานไม่ได้	ดำเนินการเปลี่ยนสายฉีดชำระ 1 ชุดใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	สุนิรัตน์	6A ชั้น6 ห้อง 1605	7/03/2551 10:00 น.	ชาวลิต	7/03/2551 10:00 น.	ไพศาล	7/03/2551 10:01 น.	7/03/2551 10:03 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	7/03/2551 10:03 น.	S	
58	293/14604	สายฉีดชำระชำรุด	สายฉีดชำระมีน้ำรั่ว	ดำเนินการซ่อมแซมสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว	กรรณิการ์	Admin ชั้น3 1	7/03/2551 11:00 น.	ชาวลิต	7/03/2551 11:00 น.	สรวุฒิ	7/03/2551 11:15 น.	7/03/2551 11:20 น.	ฤทธิรัตน์	อภิรักษ์	7/03/2551 11:20 น.	S	
59	293/14605	ประตูตก	ประตูตกใช้งานไม่ได้	ดำเนินการปรับบานโซ้คใหม่และติดน้ำมันหล่อลื่นให้เรียบร้อยแล้ว	ภาคภูมิ	X-RAY ชั้น1 ห้องตรวจ2	7/03/2551 11:20 น.	ชาวลิต	7/03/2551 11:20 น.	ไพศาล	7/03/2551 11:21 น.	7/03/2551 11:49 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	7/03/2551 11:49 น.	O	
60	293/14606	ไมโครเวฟมีน้ำรั่ว	ไมโครเวฟมีน้ำรั่วใช้งานไม่ได้	ตรวจสอบพบว่ามีน้ำไหลซึมออกจากที่อุ่นอาหารดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว	ไพพลุย์	โภชนาการ ชั้น2	7/03/2551 11:35 น.	ชาวลิต	7/03/2551 11:35 น.	ไพศาล	7/03/2551 11:45 น.	7/03/2551 12:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	7/03/2551 12:00 น.	E	

ส่วนผู้ใช้งาน									ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type	
61	293/14607	หลอดไฟเสี่ย (Superlux60w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Superlux60w 1 หลอดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เอียงไพโร	ห้องผ่าตัด ชั้น3	7/03/2551 13:00 น.	ชาวลิต	7/03/2551 13:00 น.	วรรณวิทย์	7/03/2551 15:00 น.	7/03/2551 15:30 น.	เอียงไพโร	อภิรักษ์	7/03/2551 15:30 น.	E	
62	292/14597	ทาสีซ่อมแซมแผงกันเพื่อใช้งาน	ทาสีและซ่อมแซมแผงกัน	ดำเนินการส่งรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว	แดน	Time keeper ชั้น1	7/03/2551 12:00 น.	เดชา	7/03/2551 12:00 น.	ชาติ	7/03/2551 0:00 น.	7/03/2551 0:00 น.	-	-	7/03/2551 0:00 น.	C	
63	292/14598	หลอดไฟเสี่ย (Ecotone15w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เนาวรัตน์	ไตเทียม ชั้น3	8/03/2551 9:40 น.	วรรณวิทย์	8/03/2551 9:40 น.	ศราวุฒิ	8/03/2551 9:41 น.	8/03/2551 9:45 น.	เนาวรัตน์	อภิรักษ์	8/03/2551 9:45 น.	E	
64	292/14599	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ยกเลิกใบงานชั่วคราว	พัชรินทร์	LAB ชั้น2	8/03/2551 0:00 น.	-	8/03/2551 0:00 น.	-	8/03/2551 0:00 น.	8/03/2551 0:00 น.	-	-	8/03/2551 0:00 น.	ยกเลิกใบงาน	
65	293/14608	หลอดไฟเสี่ย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	รัตนา	OPD-OB ชั้น2	8/03/2551 9:15 น.	ไพศาล	8/03/2551 9:15 น.	ไพศาล	8/03/2551 9:16 น.	8/03/2551 9:17 น.	พลอย	อภิรักษ์	8/03/2551 9:17 น.	E	
66	293/14609	แอร์ไม่เย็น	แอร์ไม่เย็น	ดำเนินการปรับวาล์วน้ำแก๊สให้เรียบร้อย	สงกรานต์	5A ชั้น5 ห้อง 1515	8/03/2551 10:50 น.	ไพศาล	8/03/2551 10:50 น.	ไพศาล	8/03/2551 10:55 น.	8/03/2551 11:30 น.	เพ็ญภา	อภิรักษ์	8/03/2551 11:30 น.	A	
67	293/14610	หลอดไฟเสี่ย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	พัชรี	LAB ชั้น2	8/03/2551 10:58 น.	ไพศาล	8/03/2551 10:58 น.	ศราวุฒิ	8/03/2551 11:00 น.	8/03/2551 11:49 น.	พัชรี	อภิรักษ์	8/03/2551 11:49 น.	E	
68	293/14611	พื้นชำรุด	พื้นกระเบื้องยางชำรุด	ดำเนินการติดกาวยางให้เรียบร้อย	พัชรี	LAB ชั้น2	8/03/2551 13:30 น.	วรรณวิทย์	8/03/2551 13:30 น.	ศราวุฒิ	8/03/2551 13:32 น.	8/03/2551 13:40 น.	ทรัพย์คนม	อภิรักษ์	8/03/2551 13:40 น.	O	
69	293/14612	หลอดไฟเสี่ย (Halogen12v50w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	แม่บ้าน	Check-up ชั้น4 ห้องคนพิการ	8/03/2551 13:50 น.	สัมฤทธิ์	8/03/2551 13:50 น.	ไพศาล	8/03/2551 13:51 น.	8/03/2551 13:54 น.	จະม้อย	อภิรักษ์	8/03/2551 13:54 น.	E	
70	293/14613	สายฉีดชำระชำรุด	สายฉีดชำระชำรุด	ดำเนินการขันเกลียวสายฉีดให้แน่นเรียบร้อยพร้อมใช้งาน	แม่บ้าน	Check-up ชั้น4 ห้องน้ำหญิง	8/03/2551 13:50 น.	สัมฤทธิ์	8/03/2551 13:50 น.	ไพศาล	8/03/2551 13:54 น.	8/03/2551 13:59 น.	จະม้อย	อภิรักษ์	8/03/2551 13:59 น.	S	
71	293/14614	ชักโครกกดไม่ลง	ชักโครกตัน	ดำเนินการแก้ไขปั๊มชักโครกให้ใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เจ้าหน้าที่	ห้องคลอด ชั้น3	8/03/2551 14:00 น.	วรรณวิทย์	8/03/2551 14:00 น.	ศราวุฒิ	8/03/2551 14:47 น.	8/03/2551 14:55 น.	วิไลลักษณ์	อภิรักษ์	8/03/2551 14:55 น.	S	
72	197/9828	คิลกั้นชนประตู	คิลกั้นชนประตู	ดำเนินการติดตั้ง Stoper 1 ตัวให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ฐิติพร	PCS ชั้น2 ห้องแม่บ้าน	9/03/2551 10:20 น.	สัมฤทธิ์	9/03/2551 10:20 น.	สัมฤทธิ์	9/03/2551 10:30 น.	9/03/2551 10:40 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	9/03/2551 10:40 น.	O	
73	258/12853	เปลี่ยนฮีตเตอร์	ฮีตเตอร์เสีย	ทำการเปลี่ยนฮีตเตอร์ให้ใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	สุวรรณา	โภชนาการ ชั้น2	9/03/2551 10:10 น.	สัมฤทธิ์	9/03/2551 10:10 น.	นกร	9/03/2551 19:00 น.	9/03/2551 19:20 น.	สุวรรณา	อภิรักษ์	9/03/2551 19:20 น.	E	
74	293/14615	หลอดไฟเสี่ย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18w 1 หลอดให้เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่	Check-Up ชั้น4 ห้องVIP	9/03/2551 7:00 น.	วิระ	9/03/2551 7:00 น.	วิระ	9/03/2551 7:10 น.	9/03/2551 7:15 น.	วิระ	อภิรักษ์	9/03/2551 7:15 น.	E	
75	293/14616	ห้องน้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์	ถอดปลั๊กวาล์ว	ดำเนินการถอดปลั๊กวาล์วใหม่พร้อมทำความสะอาดใหม่ให้	บุบผาทิพย์	6A ชั้น6 ห้อง 1605	9/03/2551 10:00 น.	ไพศาล	9/03/2551 10:00 น.	สัมฤทธิ์	9/03/2551 10:05 น.	9/03/2551 10:10 น.	รินรมย์	อภิรักษ์	9/03/2551 10:10 น.	S	

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกแจ้ง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
76	293/14617	สายฉีดมีน้ำรั่วหุด	สายฉีดชำระเสื่อมสภาพการใช้งาน	ดำเนินการเปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่เนื่องจากเสื่อมสภาพการใช้งาน	แม่บ้าน	6A ชั้น6 ห้อง 1623	9/03/2551 14:18 น.	ไพศาล	9/03/2551 14:18 น.	ไพศาล	9/03/2551 14:19 น.	9/03/2551 14:22 น.	รินทร์มย์	อภิรักษ์	9/03/2551 14:22 น.	S
77	293/14618	หลอดไฟเสีย(FL-36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-36w 1หลอดให้เรียบร้อย	กาญจนา	สุตินารี ชั้น4	9/03/2551 14:45 น.	ไพศาล	9/03/2551 14:45 น.	ไพศาล	9/03/2551 14:47 น.	9/03/2551 14:50 น.	สุรัตนา	อภิรักษ์	9/03/2551 14:50 น.	E
78	283/14619	อ็อกกลดเสีย	อ็อกกลดเสียใช้งานไม่ได้	ดำเนินการเชื่อมสายอ็อกที่ชำรุดใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	แม่บ้าน	5A ชั้น5 ห้อง 1501	9/03/2551 18:00 น.	วรรณวิทย์	9/03/2551 18:00 น.	วรรณวิทย์	9/03/2551 18:00 น.	9/03/2551 18:30 น.	ภาวิดา	อภิรักษ์	9/03/2551 18:30 น.	E
79	293/14622	กระดานยัดบอร์ดหลุด	กระดานยัดบอร์ดหลุด	ดำเนินการเจาะยึดขันน็อตใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ไพบูลย์	โภชนาการ ชั้น2	9/03/2551 10:10 น.	สัมฤทธิ์	9/03/2551 10:10 น.	สัมฤทธิ์	9/03/2551 19:17 น.	9/03/2551 19:25 น.	ไพบูลย์	อภิรักษ์	9/03/2551 19:25 น.	O
80	293/14623	หลอดไฟเสีย(FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เจ้าหน้าที่	สุตินารี ชั้น4 ห้องเปลี่ยนเสื่อผ้า	9/03/2551 13:00 น.	สัมฤทธิ์	9/03/2551 13:15 น.	สัมฤทธิ์	9/03/2551 13:15 น.	9/03/2551 13:20 น.	แม่บ้าน	อภิรักษ์	9/03/2551 13:20 น.	E
81	292/14600	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	สงกานต์	5Aชั้น 5ห้อง เคาเตอร์	10/03/2551 7:00 น.	นคร	10/03/2551 7:00 น.	วีระ	10/03/2551 7:00 น.	10/03/2551 7:30 น.	สายรุ้ง	อภิรักษ์	10/03/2551 7:00 น.	E
82	293/14620	หลอดไฟเสีย(36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	staff	เวชระเบียน ชั้น1	10/03/2551 8:28 น.	ไพศาล	10/03/2551 8:28 น.	นิรุติ ,ไพศาล	10/03/2551 8:29 น.	10/03/2551 8:31 น.	แก้วรำไพ	อภิรักษ์	10/03/2551 8:31 น.	E
83	293/14621	โทรศัพท์เสีย	โทรศัพท์ขัดข้อง	ตรวจเช็คแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ	ชลิตา	X-ray	10/03/2551 8:32 น.	สราวดี	10/03/2551 8:32 น.	นิรุติ ,ไพศาล	10/03/2551 8:33 น.	10/03/2551 8:39 น.	ชลิตา	อภิรักษ์	10/03/2551 8:39 น.	T
84	293/14624	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟให้ FL-18w 1หลอด พร้อมใช้งาน	แม่บ้าน	ไตเทียมชั้น 3	10/03/2551 9:00 น.	ไพศาล	10/03/2551 9:00 น.	นิรุติ ,ไพศาล	10/03/2551 9:01 น.	10/03/2551 9:04 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	10/03/2551 9:04 น.	E
85	293/14625	ไม้ขัดขัดข้อง	ไม้ใช้การไม่ได้	ตรวจเช็คแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ	ลลิตา	แคชเชียร์คิดเงิน ชั้น1	10/03/2551 11:35 น.	วรรณวิทย์	10/03/2551 11:35 น.	วรรณวิทย์,นิรุติ	10/03/2551 11:35 น.	10/03/2551 11:44 น.	ลลิตา	อภิรักษ์	10/03/2551 11:44 น.	E
86	293/14626	โทรศัพท์เสีย	โทรศัพท์ใช้การไม่ได้	ตรวจเช็คแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ	ปู	ชั้น7	10/03/2551 12:55 น.	สราวดี	10/03/2551 12:55 น.	-	10/03/2551 12:55 น.	10/03/2551 13:30 น.	ปู	อภิรักษ์	10/03/2551 13:30 น.	T
87	293/14627	แอร์เสีย	แอร์เสื่อมสภาพ	ตรวจเช็คแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ	ศุภังฉา	5Aชั้น 5ห้อง1501	10/03/2551 13:05 น.	สราวดี	10/03/2551 13:05 น.	สราวดี,นิรุติ	10/03/2551 9:31 น.	10/03/2551 9:32 น.	สราวดี	อภิรักษ์	10/03/2551 9:32 น.	A
88	293/14628	โทรศัพท์ใช้การไม่ได้	โทรศัพท์ขัดข้อง	ตรวจเช็คแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ	พรณิพา	operator	10/03/2551 13:07 น.	สราวดี	10/03/2551 13:07 น.	สราวดี,นิรุติ	10/03/2551 13:07 น.	10/03/2551 14:00 น.	สราวดี	อภิรักษ์	10/03/2551 14:00 น.	T
89	293/14629	ชักโครกเสีย,หลอดไฟเสีย	ชักโครกชำรุด	ทำการบีมของเสียแล้ว ใช้การได้	นัทริน	Skin	10/03/2551 13:37 น.	สราวดี	10/03/2551 0:00 น.	จิ.,ไพศาล,สัม	10/03/2551 13:38 น.	10/03/2551 13:41 น.	กฤษฏี	อภิรักษ์	10/03/2551 13:41 น.	S/E
90	293/14630	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	เจ้าหน้าที่	เวชระเบียน ชั้น1	10/03/2551 14:15 น.	ไพศาล	10/03/2551 14:15 น.	-	10/03/2551 14:15 น.	10/03/2551 14:20 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	10/03/2551 14:20 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
91	293/14631	แอร์น้ำหยด, ประดูเสียงดัง	แอร์, ประดูเสื่อมสภาพ	ตรวจเช็คแก้ไขแล้ว ใช้การปกติ	แม่บ้าน	5A ชั้น5	10/03/2551 15:07 น.	สราวุฒิ	10/03/2551 15:07 น.	กฤษ, วรณวิทย์	10/03/2551 15:15 น.	10/03/2551 15:30 น.	สายทอง	อภิรักษ์	10/03/2551 15:30 น.	A/O
92	293/14633	กล่องใส่เพิ่มหลอด	กล่องใส่เพิ่มชำรุด	ติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว	จิรนนท์	OPD-MED	10/03/2551 16:22 น.	สราวุฒิ	10/03/2551 16:22 น.	_	10/3/2008 16:30 น.	10/3/2008 16:40 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	10/3/2008 16:40 น.	O
93	293/14634	หลอดไฟเสีย (FL-18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	นาตยา	ทันตกรรมชั้น1	11/03/2551 7:30 น.	อารยะ	11/03/2551 7:30 น.	นศร	11/03/2551 7:30 น.	11/03/2551 7:40 น.	นาตยา	อภิรักษ์	11/03/2551 7:40 น.	E
94	197/9810	กลอนประตูห้องขยะชำรุด	กลอนประตูชำรุด	ทำการปรับประตู คัดบานพับแล้ว	คารม	แม่บ้านPCS	11/03/2551 16:30 น.	อภิรักษ์	11/03/2551 16:30 น.	ยศศักดิ์-วรณวิ	11/03/2551 0:00 น.	11/03/2551 0:00 น.	คารม	อภิรักษ์	11/03/2551 0:00 น.	O
95	293/14635	ย้ายกระจก, เชื่อมชั้นวางหนังสือ	กระจกเสีย, เชื่อมชั้น	ทำการแก้ไขแล้ว	จิรนนท์	OPD-OB	11/03/2551 8:00 น.	กฤษณ	11/03/2551 8:00 น.	กฤษณ	11/03/2551 8:00 น.	11/03/2551 10:00 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	11/03/2551 10:00 น.	O
96	293/14636	ติดการระฆังเดือน	ระฆังเสีย	อิงกาติดตั้งแล้ว	ณัฐกานต์	เนอร์สเซอร์รี่ ชั้น 5	11/03/2551 11:20 น.	วรณวิทย์	11/03/2551 11:20 น.	สราวุฒิ-นิรุติ	11/03/2551 11:35 น.	11/03/2551 11:45 น.	ณัฐกานต์	อภิรักษ์	11/03/2551 11:45 น.	O
97	293/14637	ด้ามจับประดูหลอด	ประดูชำรุด	ทำการขันน็อตยึดใหม่แล้ว	ภาวิณี	5B ชั้น 6 ห้อง 2622	11/03/2551 12:25 น.	นิรุติ	11/03/2551 12:25 น.	สราวุฒิ-นิรุติ	11/03/2551 12:25 น.	11/03/2551 12:50 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	11/03/2551 12:50 น.	O
98	293/14639	ฝาครอบสายไฟแตก	ฝาครอบสายไฟชำรุด	ทำการครอบสายไฟใหม่แล้ว	จิรนนท์	OPD เด็ก	11/03/2551 16:20 น.	วรณวิทย์	11/03/2551 16:30 น.	สราวุฒิ-นิรุติ	11/03/2551 16:50 น.	11/03/2551 15:20 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	11/03/2551 15:20 น.	E
99	197/9823	โลโก้ห้องขยะเสีย	โลโก้ห้องขยะไม่ทำงาน	ทำการแก้ไขแล้วใช้งานได้ปกติ	_	แม่บ้านPCS ชั้น2	11/03/2551 16:30 น.	อภิรักษ์	11/03/2551 16:30 น.	_	11/03/2551 16:30 น.	11/03/2551 16:40 น.	กฤษณ	อภิรักษ์	11/03/2551 16:40 น.	O
100	293/14642	น้ำรั่วจากแอร์	แอร์เสื่อมสภาพ	ทำการแก้ไขแล้ว	ยูพา	lab	12/03/2551 8:20 น.	นิรุติ	12/03/2551 8:20 น.	_	12/03/2551 8:20 น.	12/03/2551 8:30 น.	ยูพา	อภิรักษ์	12/03/2551 8:30 น.	A
101	293/14641	แอร์มีเสียงดัง	แอร์เสื่อมสภาพ	ได้ตรวจสอบแล้ว	จิรมัย	ทันตกรรม ชั้น1	12/03/2551 8:51 น.	นิรุติ	12/03/2551 8:51 น.	_	12/03/2551 8:32 น.	12/03/2551 8:33 น.	ละไม	อภิรักษ์	12/03/2551 8:33 น.	A
102	293/14640	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	นงลักษณ์	Admin(บัญชี) ชั้น 3	12/03/2551 8:10 น.	สราวุฒิ	12/03/2551 8:10 น.	สราวุฒิ	12/03/2551 8:15 น.	12/03/2551 8:20 น.	นงลักษณ์	อภิรักษ์	12/03/2551 8:20 น.	E
103	293/14647	หลอดไฟเสีย (36W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	นฤมล	ห้องค้าเปลี่ยน ชั้นB1 ห้องค้า	12/03/2551 14:05 น.	สัมฤทธิ์	12/03/2551 14:05 น.	วรณวิทย์	12/03/2551 14:15 น.	12/03/2551 14:30 น.	นฤมล	อภิรักษ์	12/03/2551 14:30 น.	E
104	197/9831	ชักโครกตัน	ชักโครกชำรุด	ทำการแก้ไขแล้ว	ณัฐรินทร์	สกิน	12/03/2551 10:00 น.	อภิรักษ์	12/03/2551 10:35 น.	_	12/03/2551 10:35 น.	12/03/2551 10:45 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	12/03/2551 10:45 น.	S
105	293/14644	ติดตั้งที่ใส่เพิ่ม	ติดตั้งที่ใส่เพิ่ม	ทำการติดตั้งแล้ว	ปวีณา	OPD-OB ชั้น2	12/03/2551 10:15 น.	จักษมหาชัย	12/03/2551 10:15 น.	วรณวิทย์	12/03/2551 10:30 น.	12/03/2551 10:35 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	12/03/2551 10:30 น.	O

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เลขที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
106	293/14650	ห้องน้ำคนพิการ หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วปกติ	แม่บ้าน	ชั้น4	12/03/2551 16:25 น.	สรววุฒิ	12/03/2551 16:25 น.	ไพศาล	12/03/2551 16:26 น.	12/03/2551 16:29 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	12/03/2551 16:29 น.	E
107	293/14645	ก๊อกน้ำเสีย	ก๊อกน้ำชำรุด	ได้ทำการเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่แล้ว	เจ้าหน้าที่	ไต้เทียบ ชั้น 3	12/03/2551 13:00 น.	วรรณวิทย์	12/03/2551 13:00 น.	วรรณวิทย์	12/03/2551 13:00 น.	12/03/2551 14:00 น.	สรววุฒิ	อภิรักษ์	12/03/2551 14:00 น.	S
108	293/14643	ก๊อกน้ำไม่ไหล	ก๊อกน้ำชำรุด	ได้ทำการขันน็อตยึดท่อน้ำใหม่		6Bชั้น	12/03/2551 10:20 น.	นิรุติ	12/03/2551 10:20 น.	สรววุฒิ	12/03/2551 10:20 น.	12/03/2551 10:32 น.		อภิรักษ์	12/03/2551 10:32 น.	S
109	313/15602	ตู้เสื้อผ้าชำรุด	ตู้เสื้อผ้าชำรุด	ได้ทำการตรวจเช็คแล้ว	ปราณี	6Bชั้น6	12/03/2551 17:00 น.	นิรุติ	12/32008 17:00	นิรุติ	12/03/2551 17:30 น.	12/03/2551 17:35 น.	ปราณี	อภิรักษ์	12/03/2551 17:35 น.	O
110	313/15604	ราวตากผ้าหลุด	ราวตากผ้าชำรุด	ติดตั้งใช้การปกติ	อัมพา	6A ชั้น6ห้องน้ำพนักงาน	12/03/2551 20:45 น.	วิระ	12/03/2551 20:45 น.	อริยะ	12/03/2551 21:39 น.	12/03/2551 21:45 น.	อากาศ	อภิรักษ์	12/03/2551 21:45 น.	O
111	313/15603	วงจรมัดชำรุด	วงจรมัดชำรุด	ตรวจเช็คแล้ววงจรมัดเสีย	พยาบาล	OR ชั้น3	12/03/2551 17:30 น.	กฤษณะ	12/03/2551 17:30 น.	-	12/03/2551 17:20 น.	12/03/2551 17:30 น.	สมิตา	อภิรักษ์	12/03/2551 0:00 น.	E
112	293/14649	ซ่อมประตู	ประตูชำรุด	ซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	เคาน์เตอร์	B ชั้น6	12/03/2551 15:30 น.	วรรณวิทย์	12/03/2551 15:30 น.	รณวิทย์,สรว	12/03/2551 15:30 น.	12/03/2551 15:50 น.	เคาน์เตอร์	อภิรักษ์	12/03/2551 15:50 น.	O
113	313/15601	ชิงค้ำน้ำชำรุด	ชิงค้ำน้ำชำรุด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	แม่บ้าน	5A ชั้น 5ห้อง 1514	12/03/2551 17:00 น.	-	12/03/2551 17:00 น.	วรรณวิทย์	12/03/2551 17:00 น.	12/03/2551 17:05 น.	สายทอง	อภิรักษ์	12/03/2551 17:05 น.	S
114	293/14648	เปลี่ยนหลอดไฟ(36W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	สุนทร	เวชระเบียนB1	12/03/2551 14:30 น.	สัมฤทธิ์	12/03/2551 14:30 น.	สัมฤทธิ์	12/03/2551 14:40 น.	12/03/2551 14:47 น.	สุนทร	อภิรักษ์	12/03/2551 14:47 น.	E
115	293/14646	ประกอบชั้นของ ,ติด กาวสองหน้าที่เขวมนเสื้อ	ประกอบชั้นและติดกาวสองหน้า	ได้ทำการประกอบและติดตั้งเสร็จแล้ว	รัตนา	เนือส์เซอร์รี่ ชั้น5	12/03/2551 11:30 น.	วรรณวิทย์	12/03/2551 11:30 น.	-	12/03/2551 12:00 น.	-	รัตนา	อภิรักษ์	12/03/2551 14:09 น.	O
116	313/15605	ประตูหลังWADE ล็อคไม่ได้	ประตูชำรุด	ตรวจสอบแล้วปกติ ไม่ได้เสีย	เจ้าหน้าที่	6A	13/03/2551 1:30 น.	วิระ	13/03/2551 1:30 น.	-	-	-	ไพศาล	อภิรักษ์	-	O
117	313/15607	ห้องน้ำผู้หญิงก๊อกน้ำไหลไม่หยุด	ก๊อกน้ำชำรุด	ได้ทำการตรวจสอบแล้ว	จันทร์เพ็ญ	OPD-MED ชั้น4	13/03/2551 9:40 น.	สรววุฒิ	13/03/2551 9:40 น.	สรววุฒิ,นิรุติ	13/03/2551 9:40 น.	13/03/2551 9:50 น.	จันทร์เพ็ญ	อภิรักษ์	13/03/2551 9:50 น.	S
118	313/15608	มินิรั้วได้ซิงค์	ซิงค์ชำรุด	ได้ทำการตรวจเช็คและซ่อมแซมแล้ว	ปราณี	6B ชั้น6 ห้อง 2605	13/03/2551 9:42 น.	สรววุฒิ	13/03/2551 9:42 น.	นิรุติ	13/03/2551 12:30 น.	13/03/2551 12:35 น.	ปราณี	อภิรักษ์	13/03/2551 12:35 น.	S
119	313/15609	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟชำรุด	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	อัมพร	Miชั้น 2	13/03/2551 15:00 น.	ชาติ	13/03/2551 15:00 น.	ไพศาล,นิรุติ	13/03/2551 15:01 น.	13/03/2551 15:12 น.	อัมพร	อภิรักษ์	13/03/2551 15:12 น.	E
120	313/15610	หลอดตะเกียบ(18Wx40)	หลอดไฟชำรุด	ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ปวีณา	ชุดี ห้องน้ำ vip	13/03/2551 16:50 น.	ชาติ	13/03/2551 16:50 น.	สรววุฒิ	13/03/2551 17:00 น.	13/03/2551 17:05 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	13/03/2551 17:05 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
121	313/15611	ชักโครกไหลไม่หยุด	ชักโครกชำรุด	ได้ทำการตรวจเช็คแล้ว	рінรมณ์	6A ชั้น6 ห้อง 1615	13/03/2551 18:20 น.	ชาติ	13/03/2551 18:20 น.	-	13/03/2551 19:10 น.	13/03/2551 19:45 น.	рінรมณ์	อภิรักษ์	13/03/2551 19:45 น.	S
122	313/15612	สายฉีดชำระเสีย	สายฉีดชำระชำรุด	ได้เปลี่ยนสายชำระแล้ว	สมจิต	OPD-ศัลยกรรม	13/03/2551 19:50 น.	ชาติ	13/03/2551 19:50 น.	ไพศาล,สราวุธ	13/03/2551 19:51 น.	13/03/2551 19:58 น.	สมจิต	อภิรักษ์	13/03/2551 19:58 น.	S
123	313/15614	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	กานา	OPD-MED ชั้น4	14/03/2551 7:20 น.	นคร	14/03/2551 7:20 น.	ประสงค์	14/03/2551 7:46 น.	14/03/2551 7:47 น.	กานา	อภิรักษ์	14/03/2551 7:47 น.	E
124	313/15613	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	ชวลิต	OR ชั้น3 ห้อง เคาน์เตอร์	14/03/2551 7:20 น.	นคร	14/03/2551 7:20 น.	ประสงค์	14/03/2551 7:37 น.	14/03/2551 7:38 น.	-	อภิรักษ์	14/03/2551 7:38 น.	E
125	313/15616	หลอดไฟกระพริบ (FL-18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	วิลาสิณี	ทันตกรรม ชั้น3 ห้องตรวจ 7	14/03/2551 8:45 น.	ชาติ	14/03/2551 8:45 น.	ชวลิต	14/03/2551 8:50 น.	14/03/2551 8:50 น.	พรไพณ	อภิรักษ์	14/03/2551 8:50 น.	E
126	313/15620	หลอดไฟส่องภาพเสีย	รูปเตอร์เสีย	เปลี่ยนรูปเตอร์ใหม่	ห้องศรี	6B ชั้น6 ห้อง 2612	14/03/2551 15:40 น.	ชาติ	14/03/2551 15:40 น.	ชวลิต	14/03/2551 15:45 น.	14/03/2551 15:50 น.	ห้องศรี	อภิรักษ์	14/03/2551 15:50 น.	E
127	313/15615	ก๊อกน้ำซิ้งค์หลุด	ก๊อกน้ำชำรุด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	สุชาติ	check up	14/03/2551 8:00 น.	นิรุติ	14/03/2551 8:00 น.	สราวุธ	14/03/2551 8:00 น.	14/03/2551 8:14 น.	เดือนเพ็ญ	อภิรักษ์	14/03/2551 8:14 น.	S
128	313/15617	กล่องรับเอกสารชำรุด	กล่องรับเอกสารชำรุด	ทำการชิงกวาเรียบร้อยแล้ว	จิรนนท์	OPD เด็ก ชั้น2 ห้องตรวจ 4	14/03/2551 9:30 น.	ชาติ	14/03/3094 9:30 น.	นิรุติ	14/03/2551 9:40 น.	14/03/2551 10:30 น.	อนัญชิตา	อภิรักษ์	14/03/2551 0:00 น.	O
129	313/15618	อ่างล้างห้องพนักงานดิน	อ่างล้างชำรุด	ได้ทำการทาสองท่อเรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน(พร)	เนอส์เซอร์ ชั้น5	14/03/2551 10:30 น.	ชาติ	14/03/2551 10:30 น.	วรรณวิทย์,นิรุติ	14/03/2551 10:30 น.	14/03/2551 11:25 น.	ศุภชิตา	อภิรักษ์	14/03/2551 11:25 น.	S
130	313/15619	หลอดไฟเสีย(FL-36W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	พิภากร	check up ชั้น4	14/03/2551 13:50 น.	ชาติ	14/03/2551 13:50 น.	ไพศาล	14/03/2551 14:00 น.	14/03/2551 14:05 น.	นาง	อภิรักษ์	14/03/2551 14:05 น.	E
131	313/15621	ซิ้งค์น้ำหลุด	ซิ้งค์น้ำชำรุด	ทำไม่เป็น	แม่บ้าน	5A ชั้น5 ห้อง 1510	15/03/2551 12:20 น.	สัมฤทธิ์	15/03/2551 12:20 น.	ไพศาล,ชวลิต	15/03/2551 12:25 น.	15/03/2551 12:25 น.	สายทอง	อภิรักษ์	15/03/2551 12:25 น.	S
132	313/15622	หลอดไฟเสีย (FL18W),ห้องน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพและห้องน้ำชำรุด	เปลี่ยนหลอดไฟและห้องน้ำใช้ได้ปกติ	พยาบาล	LS	15/03/2551 13:30 น.	วรรณวิทย์	15/03/2551 13:30 น.	ชวลิต,ลมสันต์	15/03/2551 13:45 น.	15/03/2551 13:59 น.	วิไลลักษณ์	อภิรักษ์	15/03/2551 14:00 น.	E/S
133	313/15624	เปลี่ยนหลอดไฟ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจเช็คแล้วใช้งานปกติ	เคาน์เตอร์	ชั้น5 ห้อง1508	15/03/2551 16:45 น.	วรรณวิทย์	15/03/2551 16:45 น.	ชวลิต	15/03/2551 17:05 น.	15/03/2551 17:10 น.	เคาน์เตอร์	อภิรักษ์	15/03/2551 17:10 น.	E
134	313/15625	หลอดไฟหน้าการเงินเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนใหม่แล้ว	วรรณวิษา	ชั้น4	16/03/2551 8:45 น.	ไพศาล	16/03/2551 8:45 น.	สัมฤทธิ์	16/03/2551 8:45 น.	16/03/2551 9:00 น.	วานิสสา	อภิรักษ์	16/03/2551 9:00 น.	E
135	313/15626	หลอดไฟห้องน้ำผู้ป่วยเสีย	ห้องน้ำชำรุด	ทำการเปลี่ยนใหม่แล้ว	อรอุม	ไต่เทียม	16/3/2008 1 0:20:00	วรรณวิทย์	16/3/2008 1 0:20:00	สัมฤทธิ์	16/03/2551 10:30 น.	16/03/2551 10:35 น.	สำเนา	อภิรักษ์	16/03/2551 10:35 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกข้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
136	313/15628	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนใหม่แล้ว	staff	ชุดิ ชั้น4	16/03/2551 11:38 น.	ไพศาล	16/03/2551 11:38 น.	ชาลิต	16/03/2551 11:50 น.	16/03/2551 12:00 น.	นาง	อภิรักษ์	16/03/2551 12:00 น.	E
137	313/15627	ประตูลูกบิดชำระ.อ่างล้างจานก๊อกน้ำเสีย, ประตูห้องน้ำ	อุปกรณ์ชำรุด	ทำการซ่อมแล้วใช้งานได้	แม่บ้าน	5B ชั้น 5 ห้อง 2515	16/03/2551 11:38 น.	ไพศาล	16/03/2551 11:38 น.	สัมฤทธิ์	17/03/2551 11:55 น.	16/03/2551 12:20 น.	_	อภิรักษ์	16/03/2551 12:20 น.	O/S
138	313/15633	หลอดไฟเสียหน้าห้องตรวจ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดFL เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ละไม	พันดกรรรม ชั้น1	17/03/2551 7:40 น.	วีระ	17/03/2551 7:40 น.	_	17/03/2551 8:10 น.	17/03/2551 8:16 น.	นตยา	อภิรักษ์	17/03/2551 8:25 น.	E
139	313/15636	หลอดยาวเสีย(36W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการตรวจสอบแล้วปกติ	เจ้าหน้าที่	car park B2	17/03/2551 9:15 น.	สราวดี	17/03/2551 9:15 น.	ไพศาล,นิรุติ	17/03/2551 9:16 น.	17/03/2551 9:18 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	17/03/2551 9:18 น.	E
140	313/15631	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เรียบร้อยแล้ว	มาลินี	พันดกรรรม	17/03/2551 7:15 น.	อารยะ	17/03/2551 7:15 น.	อารยะ	17/03/2551 8:10 น.	17/03/2551 8:16 น.	ละไม	อภิรักษ์	_	E
141	313/15630	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยแล้ว	เบญจพร	check up ชั้น4	17/03/2551 7:00 น.	อารยะ	17/03/2551 7:00 น.	_	_	_	PAY	อภิรักษ์	_	E
142	313/15632	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยแล้ว		Head ชั้น2	17/03/2551 7:20 น.	ประสงค์	17/03/2551 7:20 น.	อารยะ	17/03/2551 7:40 น.	17/03/2551 7:45 น.	ศรัญญิณี	อภิรักษ์	17/03/2551 7:45 น.	E
143	313/15638	หลอดไฟเสียตรงทางเดิน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยแล้ว	หญิง	กายภาพ ชั้น2 ทางเดิน	17/03/2551 17:00 น.	ไพศาล	17/03/2551 17:00 น.	ไพศาล,คมสัน	17/03/2551 17:01 น.	17/03/2551 17:05 น.	หญิง	อภิรักษ์	17/03/2551 17:05 น.	E
144	313/15637	ไม้ระแนงทางเดินหน้าห้องผู้ป่วยหลุด	ไม้หลุดเนื่องจากชำรุด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	แม่บ้าน	6B ชั้น6	17/03/2551 16:15 น.	สราวดี	17/03/2551 16:15 น.	สราวดี	_	17/03/2551 0:00 น.	คองศรี	อภิรักษ์	17/03/2551 0:00 น.	O
145	313/15635	ขอบบัวหลุดออกมา	ขอบบัวชำรุด	ทำการติดเรียบร้อยแล้ว	ทิตติมา	check up ชั้น4	17/03/2551 9:15 น.	สราวดี	17/03/2551 9:15 น.	อารยะ	17/03/2551 9:15 น.	17/03/2551 9:20 น.	ทิตติมา	อภิรักษ์	17/03/2551 9:20 น.	S
146	313/15642	ประตูห้องน้ำล็อกไม่แน่น	ประตูห้องน้ำชำรุด	ทำการแก้ไขแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ	ชาลิต	X-ray	18/03/2551 9:50 น.	วรรณวิทย์	18/03/2551 9:50 น.	กฤษณ	18/03/2551 10:05 น.	18/03/2551 10:10 น.	กฤษณ	อภิรักษ์	18/03/2551 10:10 น.	O
147	313/15646	ลูกบิดประตูห้องน้ำชายล็อกไม่ได้	ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด	ตรวจสอบแล้วชำรุดอุปกรณ์ลูกบิดมาเปลี่ยน	พนักงาน	ER ชั้น1	18/03/2551 19:00 น.	นิรุติ	18/03/2551 19:00 น.	นิรุติ,สราวดี	18/04/2551 0:00 น.	18/04/2551 0:00 น.	สังเวียน	อภิรักษ์	18/04/2551 0:00 น.	O
148	313/15640	อ่างน้ำด้น	ที่กรองน้ำชำรุด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	สายวรุณ	ไตเทียม	18/03/2551 8:10 น.	นิรุติ	18/03/2551 8:10 น.	นิรุติ,สราวดี	18/03/2551 8:15 น.	18/03/2551 8:35 น.	สายวรุณ	อภิรักษ์	18/03/2551 8:35 น.	S
149	313/15639	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดFL 18W เรียบร้อยแล้ว	คุณฎิ	OPD-OB	18/03/2551 6:15 น.	ประสงค์	18/03/2551 6:15 น.	ประสงค์	18/03/2551 6:20 น.	18/03/2551 6:23 น.	คุณฎิ	อภิรักษ์	18/03/2551 6:23 น.	E
150	313/15641	ติดตะขอ	ติดตะขอ	ได้จะยึดสกรูเกลียวเรียบร้อยแล้ว	พยาบาล	เนอส์เซอร์รี่	18/03/2551 9:15 น.	วรรณวิทย์	18/03/2551 9:15 น.	สราวดี,นิรุติ	18/03/2551 9:30 น.	18/03/2551 10:30 น.	จินตนา	อภิรักษ์	18/03/2551 10:30 น.	O

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกข้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
151	313/15643	โทรศัพท์เสีย	โทรศัพท์ชำรุด	ทำการตรวจสอบแล้วไม่สามารถซ่อมได้		ทันตกรรม ชั้น1 ห้อง 9	18/03/2551 11:40 น.	วรรณวิทย์	18/03/2551 11:40 น.	กฤษณ	18/03/2551 11:45 น.	18/03/2551 11:50 น.	นาคยา	อภิรักษ์	18/03/2551 11:50 น.	T
152	313/15644	ห้องน้ำมีน้ำรั่ว	ห้องน้ำมีน้ำรั่ว	ได้ทำการปรับซ่อมเรียบร้อยแล้วใช้การได้ดี	ทีระดม	Fa ห้องพักแพทย์	18/03/2551 0:00 น.	วรรณวิทย์	18/03/2551 0:00 น.	คมสัน	18/03/2551 13:45 น.	18/03/2551 13:50 น.	น้ำ	อภิรักษ์	18/03/2551 13:45 น.	S
153	313/15645	หลังห้องตรวจ 5 หลอดไฟ18W ขาด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนแล้วใช้การได้ปกติ	วนิดา	ทันตกรรม	18/03/2551 15:30 น.	นิรุดี	18/03/2551 15:30 น.	สัมฤทธิ์	18/03/2551 15:45 น.	18/03/2551 15:50 น.	วนิดา	อภิรักษ์	18/03/2551 15:50 น.	E
154	197/9825	หลอดไฟห้องน้ำผู้พิการเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	-	ส่วนกลาง โขน A ชั้น4	19/03/2551 10:45 น.	สัมฤทธิ์	19/03/2551 10:45 น.	คมสัน	19/03/2551 11:13 น.	19/03/2551 11:20 น.	สุภาภรณ์	อภิรักษ์	19/03/2551 11:20 น.	E
155	313/15647	หลอดไฟเสีย(FL18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	หญิง	กายภาพ ชั้น2 ห้องหมอ	19/03/2551 8:20 น.	นศร	19/03/2551 8:20 น.	คมสัน	19/03/2551 8:34 น.	19/03/2551 8:40 น.	ขวัญศักดิ์	อภิรักษ์	19/03/2551 8:40 น.	E
156	313/15648	หลอดไฟเสีย(FL18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	-	ชั้น3 ห้องพักแพทย์	19/03/2551 9:20 น.	คมสัน	19/03/2551 9:20 น.	คมสัน	19/03/2551 9:51 น.	19/03/2551 9:55 น.	จิราพร	อภิรักษ์	19/03/2551 9:55 น.	E
157	313/15649	เก้าอี้ล้อหุด	เก้าอี้ชำรุด	ทำการซ่อมใหม่แล้ว	พันทวี	เวชระเบียน	19/03/2551 9:40 น.	ชาวลิต	19/03/2551 9:40 น.	ชาวลิต,กฤษณะ	19/03/2551 9:45 น.	19/03/2551 10:00 น.	สุภาภรณ์	อภิรักษ์	19/03/2551 10:00 น.	O
158	313/15649	หลอดไฟห้องตรวจ1,4 เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	-	ทันตกรรม	19/03/2551 10:25 น.	นิรุดี	19/03/2551 10:25 น.	สราวุฒิ	19/03/2551 10:40 น.	19/03/2551 10:45 น.	แก้วกานัน	อภิรักษ์	19/03/2551 10:45 น.	E
159	313/15551	หลอดไฟหน้าห้องน้ำขาด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	-	สูติ ชั้น4	19/03/2551 10:35 น.	นิรุดี	19/03/2551 10:35 น.	ชาวลิต,สราวุฒิ	19/03/2551 10:45 น.	19/03/2551 11:25 น.	จิราพร	อภิรักษ์	19/03/2551 11:25 น.	E
160	312/15552	หลอดไฟหน้าเคาน์เตอร์เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	สงกรานต์	5A ชั้น5	19/03/2551 15:25 น.	นิรุดี	19/03/2551 15:25 น.	คมสัน	19/03/2551 15:30 น.	19/03/2551 15:35 น.	กฤษณ	อภิรักษ์	19/03/2551 15:35 น.	E
161	312/15553	ชักโครกกดไม่ลง	ชักโครกตัน	วาล์วสกปรก	มหินทร์	6A ชั้น6ห้อง 1619	19/03/2551 17:55 น.	ชาวลิต	19/03/2551 17:55 น.	ชาวลิต	19/03/2551 18:00 น.	19/03/2551 18:10 น.	มหินทร์	อภิรักษ์	19/03/2551 18:10 น.	S
162	312/15554	น้ำรั่วห้องน้ำหญิง	ก๊อกห้องน้ำชำรุด	ก๊อกมีน้ำซึมทำการซ่อมเรียบร้อยแล้ว	บุษผาทิพย์	OPD-MED ชั้น4 ห้องน้ำหญิง	20/03/2551 7:50 น.	ประสงค์	20/03/2551 7:50 น.	อารยะ	20/03/2551 8:00 น.	20/03/2551 8:10 น.	นาง	อภิรักษ์	20/03/2551 8:10 น.	S
163	312/15558	กระดาดคิดเครื่องย่อย	เครื่องย่อยกระดาดขัดข้อง	รอส่งซ่อมกับบริษัทเจ้าของเครื่อง	นภาพร	การเงิน ชั้น 3	20/03/2551 15:20 น.	นิรุดี	20/03/2551 15:20 น.	นิรุดี,กฤษณ	20/03/2551 16:00 น.	20/03/2551 16:43 น.	นภาพร	อภิรักษ์	20/03/2551 16:43 น.	O
164	312/15557	ริโมทไฟเสีย	ริโมทไฟเสีย	เปลี่ยนถ่านใช้งานได้ปกติ	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น6 ห้อง 20	20/03/2551 13:28 น.	คมสัน	20/03/2551 13:28 น.	คมสัน	20/03/2551 13:23 น.	20/03/2551 16:43 น.	อร	อภิรักษ์	20/03/2551 16:43 น.	E
165	312/15556	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ใช้การได้ปกติ	เจ้าหน้าที่	GI ชั้น2	20/03/2551 12:35 น.	คมสัน	20/03/2551 12:35 น.	คมสัน	20/03/2551 12:45 น.	20/03/2551 12:55 น.	ณัฐชา	อภิรักษ์	20/03/2551 12:55 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกข้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
166	312/15555	ประตูตู้เก็บของหลังเคาน์เตอร์ชำรุด	ประตูตู้เก็บของชำรุด	ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว	-	6B ชั้น6	20/03/2551 10:00 น.	นิรุติ	20/03/2551 10:00 น.	สราวดี,นิรุติ	20/03/2551 10:06 น.	20/03/2551 10:11 น.	ครุณี	อภิรักษ์	20/03/2551 10:11 น.	O
167	313/15623	ห้องน้ำหญิงน้ำไหล	ห้องน้ำชำรุด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้วใช้งานได้ปกติ	เดือนเพ็ญ	OPD-MED ชั้น4	15/03/2551 14:20 น.	วรรณวิทย์	15/03/2551 14:30 น.	สราวดี,นิรุติ	20/03/2551 9:10 น.	20/03/2551 9:23 น.	เบญจพร	อภิรักษ์	20/03/2551 9:23 น.	S
168	293/14632	ก๊อคน้ำเสีย	ก๊อคน้ำเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนก๊อกแล้ว	เนาวรัตน์	ไตเทียมชั้น 3	10/03/2551 16:20 น.	สราวดี	10/03/2551 16:20 น.	สราวดี,นิรุติ	20/03/2551 8:56 น.	20/03/2551 9:00 น.	เนาวรัตน์	อภิรักษ์	20/03/2551 9:00 น.	S
169	312/15559	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	วันเพ็ญ	OPD OB ชั้น2	21/03/2551 6:15 น.	ประสงค์	21/03/2551 6:15 น.	อารยะ	21/03/2551 6:40 น.	21/03/2551 6:42 น.	วรรณเพ็ญ	อภิรักษ์	21/03/2551 6:42 น.	E
170	312/15560	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	Round Inspec	ทันตกรรม ชั้น1 ห้องโถง	21/03/2551 6:15 น.	ประสงค์	21/03/2551 6:15 น.	อารยะ	21/03/2551 6:30 น.	21/03/2551 6:40 น.	ทองแก้ว	อภิรักษ์	21/03/2551 6:40 น.	E
171	312/15561	หลอดไฟเสีย(18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	-	canteen ชั้น2	21/03/2551 6:45 น.	อารยะ	21/03/2551 6:45 น.	อารยะ	21/03/2551 6:50 น.	21/03/2551 6:55 น.	-	อภิรักษ์	21/03/2551 6:55 น.	E
172	312/15562	ห้องน้ำผู้หญิงชำรุด	สายฉีดชำระชำรุด	ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	ดุยฎิ	ER ชั้น1 ห้องน้ำ	21/03/2551 9:30 น.	ชาวลิต	21/03/2551 9:30 น.	-	-	-	-	อภิรักษ์	-	S
173	312/15563	อ่างล้างดิน	อ่างล้างดิน	มีเศษอาหารอุดตัน	ผ่องศรี	6B ชั้น 6	21/03/2551 9:55 น.	ชาวลิต	21/03/2551 9:55 น.	ชาวลิต	21/03/2551 10:00 น.	21/03/2551 10:15 น.	น้อย	อภิรักษ์	21/03/2551 10:15 น.	S
174	312/15564	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	ศิรินันท์	OPD OB ชั้น2	21/03/2551 10:10 น.	ไพศพล	21/03/2551 10:10 น.	ไพศาล	21/03/2551 10:10 น.	21/03/2551 10:12 น.	จิรนันท์	อภิรักษ์	21/03/2551 10:12 น.	E
175	312/15565	หลอดไฟห้องน้ำเสีย Ecotonic 15W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	ปวีณา	6B ชั้น 6 ห้อง 2614	21/03/2551 11:15 น.	ชาวลิต	21/03/2551 11:15 น.	ไพศาล	21/03/2551 11:16 น.	21/03/2551 11:18 น.	สายฝน	อภิรักษ์	21/03/2551 11:18 น.	E
176	312/15566	หลอดไฟห้องน้ำกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	พิชญ์	แม่บ้านPCS ชั้น3	21/03/2551 11:30 น.	ชาวลิต	21/03/2551 11:30 น.	-	-	-	-	อภิรักษ์	-	E
177	312/15567	สายโทรศัพท์เสีย	โทรศัพท์ชำรุด	ทำการเปลี่ยนสายโทรศัพท์ใหม่	พนักงาน	ICU ชั้น 3	21/03/2551 13:35 น.	-	21/03/2551 13:35 น.	สราวดี,ชาวลิต	21/03/2551 13:40 น.	21/03/2551 13:50 น.	-	อภิรักษ์	21/03/2551 13:50 น.	T
178	312/15568	มีฝุ่นแอร์ที่หน้าห้อง	มีฝุ่นแอร์ที่หน้าห้อง	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	กนกวัน	โซว์เคอร์แอนด์จอย ชั้น2	21/03/2551 14:25 น.	นิรุติ	21/03/2551 14:25 น.	นิรุติ,ไพศาล	21/03/2551 14:50 น.	21/03/2551 15:05 น.	รุ่งทิภา	อภิรักษ์	21/03/2551 15:05 น.	A
179	312/15569	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	รัชรินทร์	บัญชี ชั้น3	21/03/2551 14:53 น.	คมสัน	21/03/2551 14:53 น.	คมสัน	21/03/2551 14:53 น.	21/03/2551 15:10 น.	มาริสสา	อภิรักษ์	21/03/2551 15:17 น.	E
180	312/15570	ชิงก้าน้ำเสีย	ชิงก้าน้ำดับ	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ชม้อย	check up ชั้น4	21/03/2551 16:45 น.	ชาวลิต	21/03/2551 16:45 น.	คมสัน	21/03/2551 17:12 น.	21/03/2551 17:27 น.	ชม้อย	อภิรักษ์	21/03/2551 17:27 น.	S

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เลขที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สถานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
181	312/15571	ก๊อคน้ำรั่ว	ก๊อคน้ำรั่ว	ทำการเปลี่ยนก๊อคน้ำใหม่แล้ว	พยาบาล	6A ชั้น6	21/03/2551 16:30 น.	สรวาดี	21/03/2551 16:30 น.	สรวาดี	21/04/2551 16:35 น.	21/03/2551 16:50 น.	ร่ำพี้ง	อภิรักษ์	21/03/2551 16:50 น.	S
182	312/15572	ไฟในห้องน้ำหญิง แตกไอซีอุกกระทบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	-	ไอซียู	22/03/2551 9:00 น.	วรรณวิทย์	22/03/2551 9:00 น.	ไพศาล,ชวลิต	22/03/2551 9:20 น.	22/03/2551 9:25 น.	-	อภิรักษ์	22/03/2551 9:25 น.	E
183	312/15573	หลอดไฟกระทบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	แผนก	Operator	22/03/2551 12:00 น.	วรรณวิทย์	22/03/2551 12:00 น.	ชวลิต	22/03/2551 12:40 น.	22/03/2551 12:45 น.	ศุมนิตรา	อภิรักษ์	22/03/2551 12:45 น.	E
184	312/15574	อ่างน้ำรั่ว	อ่างน้ำรั่ว	น๊อตตรงข้อต่อหลวม แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ฤทัยรัตน์	Admin	22/03/2551 14:30 น.	วรรณวิทย์	22/03/2551 14:30 น.	ชวลิต	22/03/2551 15:40 น.	22/03/2551 15:50 น.		อภิรักษ์	22/03/2551 15:50 น.	S
185	312/15575	น๊อตหลอดที่ห้องน้ำหญิง	ห้องน้ำหญิงชำรุด	ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว	พยาบาล	OR	22/03/2551 15:30 น.	วรรณวิทย์	22/03/2551 15:30 น.	ชวลิต	22/03/2551 15:35 น.	22/03/2551 15:40 น.	ณมินดา	อภิรักษ์	22/03/2551 15:40 น.	S
186	312/15576	โทรศัพท์ที่โทรออกไม่ได้	โทรศัพท์เสีย	ตรวจเช็คแล้วปกติ	พยาบาล	5A	22/03/2551 17:30 น.	วรรณวิทย์	22/03/2551 17:30 น.	ชวลิต/ไพศาล	22/03/2551 17:40 น.	22/03/2551 18:00 น.	อุไรวรรณ	อภิรักษ์	22/03/2551 18:00 น.	T
187	312/15577	ห้องแม่บ้านไฟยาวขาด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ปราณี	6B	22/03/2551 18:00 น.	วรรณวิทย์	22/03/2551 18:00 น.	ชวลิต	22/03/2551 18:05 น.	22/03/2551 18:10 น.	นงเยาว์	อภิรักษ์	22/03/2551 18:10 น.	E
188	312/15578	ไฟกลางห้องกคคดียาก	สวิตซ์ไฟเสีย	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	รัชนี	6B ชั้น6 ห้อง 2607	23/03/2551 10:00 น.	ชวลิต	23/03/2551 10:00 น.	ชวลิต	23/03/2551 10:05 น.	23/03/2551 10:10 น.	สุนลัทธ์	อภิรักษ์	23/03/2551 10:10 น.	E
189	312/15579	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	นันทยา	6A ชั้น6 ห้อง กาแฟ	23/03/2551 16:35 น.	สัมฤทธิ์	23/03/2551 16:35 น.	กฤษณ	23/03/2551 16:40 น.	23/03/2551 17:00 น.	นันทิยา	อภิรักษ์	23/03/2551 17:00 น.	E
190	312/15580	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้ว	เอราวิญ	6B ชั้น6 เคาน์เตอร์	24/03/2551 7:25 น.	นคร	24/03/2551 7:25 น.	อารยะ	24/03/2551 7:25 น.	24/03/2551 7:30 น.	เอราวิญ	อภิรักษ์	24/03/2551 7:30 น.	E
191	312/15581	ประตูหน้าห้องเปิดค้างไม่ได้	ประตูเสีย	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	อร	6A ชั้น6 ห้อง 6104	24/03/2551 9:00 น.	สรวาดี	24/03/2551 9:00 น.	นิรุดี	24/03/2551 9:15 น.	24/03/2551 9:25 น.	รินรณม์	อภิรักษ์	24/03/2551 9:25 น.	O
192	312/15582	หลังวอร์ด 6B มีป้าย หลดลงมาให้ใช้ก้าว	ป้ายหลด	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ปราณี	6B ชั้น6	24/03/2551 10:00 น.	สรวาดี	24/03/2551 10:00 น.	นคร	24/03/2551 10:30 น.	24/03/2551 11:00 น.	ปราณี	อภิรักษ์	24/03/2551 11:00 น.	O
193	312/15583	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้ว	กัญญา	ทันตกรรม ชั้น1 ห้อง 8	24/03/2551 15:35 น.	สรวาดี	24/03/2551 15:35 น.	นคร	24/03/2551 15:45 น.	24/03/2551 15:50 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	24/03/2551 15:50 น.	E
194	312/15584	หลอดไฟกระทบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	EENT ชั้น1	24/03/2551 17:00 น.	นิรุดี	24/03/2551 17:00 น.	นิรุดี	24/03/2551 17:05 น.	24/03/2551 17:10 น.	ยูภาพร	อภิรักษ์	24/03/2551 17:10 น.	E
195	312/15585	หลอดไฟกระทบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้ว	ปวีณา	OPD เด็ก ชั้น2	24/03/2551 19:05 น.	สรวาดี	24/03/2551 19:05 น.	อารยะ	24/03/2551 11:00 น.	24/03/2551 11:05 น.	นิภา	อภิรักษ์	24/03/2551 11:05 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการคิดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
196	312/15586	ห้องควบคุมหอเรือกึ่งหลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ER	24/03/2551 22:30 น.	วีระ	24/03/2551 22:30 น.	อารยะ	24/03/2551 11:10 น.	24/03/2551 11:15 น.	ชูชาติ	อภิรักษ์	24/03/2551 11:15 น.	E
197	311/15502	ก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงน้ำไหลไม่หยุด	ก๊อกน้ำเสีย	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	check up ชั้น4	25/03/2551 15:40 น.	นิรุติ	25/03/2551 15:40 น.	นิรุติ	25/03/2551 15:50 น.	25/03/2551 16:20 น.	ละม้าย	อภิรักษ์	25/03/2551 16:20 น.	S
198	311/15503	โทรศัพท์สายเสีย	โทรศัพท์สายเสีย	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ใช้ได้ปกติ	พยาบาล	X-ray IMRII	25/03/2551 16:00 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 16:05 น.	นิรุติ	25/03/2551 16:05 น.	25/03/2551 16:15 น.	-	อภิรักษ์	25/03/2551 16:15 น.	T
199	311/15504	ไม่มีระเนงหลอดลงมาจากกระชก	ไม่มีระเนงชำรุด	ทำการคิดไม่มีระเนงเรียบร้อยแล้ว	พยาบาล	6A ชั้น6	25/03/2551 16:10 น.	สรวาดี	25/03/2551 16:10 น.	สรวาดี,นิรุติ	25/03/2551 16:15 น.	25/03/2551 16:25 น.	เดชา	อภิรักษ์	25/03/2551 16:25 น.	O
200	311/15506	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วใช้ได้ปกติ	แม่บ้าน	หัวใจ ชั้น2 ห้องน้ำ	25/03/2551 20:15 น.	นศร	25/03/2551 20:15 น.	วีระ	25/03/2551 20:15 น.	25/03/2551 21:00 น.	วีระ	อภิรักษ์	25/03/2551 21:00 น.	E
201	312/15587	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วใช้ได้ปกติ	Round Insection	ER	25/03/2551 1:25 น.	อารยะ	25/03/2551 1:25 น.	อารยะ	25/03/2551 2:00 น.	25/03/2551 2:05 น.	พรทิพย์	อภิรักษ์	25/03/2551 2:05 น.	E
202	312/15588	หน้าเคาน์เตอร์และห้องคนไข้หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วใช้ได้ปกติ	เจ้าหน้าที่	6B	25/03/2551 2:30 น.	วีระ	25/03/2551 2:30 น.	อารยะ	25/03/2551 7:30 น.	25/03/2551 7:40 น.	ห้องศรี	อภิรักษ์	25/03/2551 7:40 น.	E
203	312/15589	เด็กเล่นเครื่องเล่นสายไฟตรงเสาใหญ่แตก	เครื่องเล่นชำรุด	นำเทปภาวดัดเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	OPD-เด็ก ชั้น 2 ห้องโถง	25/03/2551 7:00 น.	วีระ	25/03/2551 7:00 น.	อารยะ	25/03/2551 8:10 น.	25/03/2551 8:15 น.	รัตนา	อภิรักษ์	25/03/2551 8:15 น.	E
204	312/15590	น้ำหยดจากเพดานมาที่ wadeb	เพดานมีน้ำรั่ว	ตรวจสอบพบว่ามาจากAHUII น้ำเต็มถาด	แม่บ้าน	6B	25/03/2551 7:00 น.	วีระ	25/03/2551 7:00 น.	กฤษณ,สาริต	25/03/2551 7:10 น.	25/03/2551 15:30 น.	ปราณี	อภิรักษ์	25/03/2551 15:30 น.	S
205	312/15591	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	OPD-เด็ก ชั้น 2 ห้องหมอ	25/03/2551 8:00 น.	วีระ	25/03/2551 8:00 น.	อารยะ	25/03/2551 8:05 น.	25/03/2551 8:10 น.	รัตนา	อภิรักษ์	25/03/2551 8:10 น.	E
206	312/15592	ห้องน้ำชายก๊อกน้ำไหลไม่หยุด	ก๊อกน้ำเสีย	ตรวจสอบแล้วปกติ	แม่บ้าน	check up ชั้น4 ห้องน้ำชาย	25/03/2551 8:00 น.	วีระ	25/03/2551 8:00 น.	สรวาดี,นิรุติ	25/03/2551 14:05 น.	25/03/2551 14:10 น.	นิรุติ	อภิรักษ์	25/03/2551 14:10 น.	S
207	312/155593	ห้องเล็กข้างลิฟท์มีน้ำรั่ว	น้ำรั่ว	ตรวจสอบแล้ว แก้ไขแล้ว	แม่บ้าน	4A	25/03/2551 8:35 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 8:35 น.	นิรุติ	25/03/2551 9:30 น.	25/03/2551 9:40 น.	พาวณี	อภิรักษ์	25/03/2551 9:40 น.	S
208	312/15594	อ่างล้างหน้าน้ำไหลทิ้งไม่ระบาย	อ่างน้ำตัน	แก้ไขแล้วโดยกราดตัวอุดตันข้างไว้	พยาบาล	6B ห้อง2602	25/03/2551 8:45 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 8:45 น.	นิรุติ	25/03/2551 9:40 น.	25/03/2551 10:00 น.	ณัฐกานต์	อภิรักษ์	25/03/2551 10:00 น.	S
209	312/15595	หลอดไฟ เคาน์เตอร์พยาบาลเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	5A	25/03/2551 9:00 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 9:00 น.	นิรุติ	25/03/2551 11:00 น.	25/03/2551 11:25 น.	วิไล	อภิรักษ์	25/03/2551 11:25 น.	E
210	312/15596	หน้าเคาน์เตอร์มีหลอดไฟกระพริบ(ฝั่ง)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการแก้ไขแล้ว ใช้การปกติ	พยาบาล	7B	25/03/2551 9:10 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 9:10 น.	กฤษณ	25/03/2551 9:30 น.	25/03/2551 10:00 น.	ชนนิกานต์	อภิรักษ์	25/03/2551 10:00 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกข้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
211	312/15597	หลอดไฟส่องภาพ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ใช้งานได้ปกติ	พยาบาล	6B ห้อง2608	25/03/2551 10:25 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 10:25 น.	-	25/03/2551 10:50 น.	25/03/2551 11:00 น.	ณัฐกานต์	อภิรักษ์	25/03/2551 11:00 น.	E
212	312/15598	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำร้อนไม่ไหล	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำร้อนไม่ไหล	ตรวจสอบแล้วเป็นปกติ	พยาบาล	6B ห้อง2604	25/03/2551 10:30 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 10:30 น.	นิรุติ	25/03/2551 10:35 น.	25/03/2551 10:44 น.	ต้องศรี	อภิรักษ์	25/03/2551 10:44 น.	S
213	312/15600	ซักโครกคไม่ลง	ซักโครกคั้น	-	พยาบาล	OPD-O ชั้น 4	25/03/2551 12:40 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 12:40 น.	-	25/03/2551 12:45 น.	25/03/2551 12:50 น.	-	อภิรักษ์	25/03/2551 12:50 น.	S
214	311/15505	สายเคเบิลทีวีเสีย	สายเคเบิลทีวีเสีย	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	พยาบาล	5B ห้อง 25018	25/03/2551 18:05 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 18:05 น.	นิรุติ,สัมฤทธิ์	25/03/2551 18:00 น.	25/03/2551 18:30 น.	พรอรุณ	อภิรักษ์	25/03/2551 18:30 น.	E
215	311/15501	โทรทัศน์เสีย	โทรทัศน์เสีย	ทำการซ่อมแซมเสร็จใช้งานได้แล้ว	แม่บ้าน	5A ชั้น5 ห้อง 1514	25/03/2551 13:00 น.	วรรณวิทย์	25/03/2551 13:00 น.	อารยะ	25/03/2551 13:20 น.	25/03/2551 13:25 น.	วิเศษ	อภิรักษ์	25/03/2551 13:30 น.	T
216	311/15507	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ พร้อมใช้งาน	นาง	6B ชั้น6 ห้อง 2617	26/03/2551 7:35 น.	นคร	26/03/2551 7:35 น.	วีระ	26/03/2551 7:35 น.	26/03/2551 7:45 น.	ต้องศรี	อภิรักษ์	26/03/2551 7:45 น.	E
217	311/15508	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ พร้อมใช้งาน	นิตยา	spy ชั้น2 หน้าห้องหมอ	26/03/2551 7:45 น.	นคร	26/03/2551 7:45 น.	วีระ	26/03/2551 7:50 น.	26/03/2551 7:55 น.	-	อภิรักษ์	26/03/2551 7:55 น.	E
218	311/15509	หลอดไฟเสียทางเดินหน้าห้องน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ พร้อมใช้งาน	จิราพร	สตูดิโอ ชั้น4	26/03/2551 8:50 น.	นิรุติ	26/03/2551 8:50 น.	ชวลิต, สรวาดี	26/03/2551 8:53 น.	26/03/2551 8:54 น.	WHC	อภิรักษ์	26/03/2551 8:54 น.	E
219	311/15510	ห้องน้ำหญิง น้ำรั่ว	ห้องน้ำรั่ว	ปกติ(น้ำหยดจากข้างบน)	ชวลิต	check-up ชั้น4	26/03/2551 9:15 น.	นิรุติ	26/03/2551 9:15 น.	ชวลิต	26/03/2551 9:15 น.	26/03/2551 9:15 น.	เทวัน	อภิรักษ์	26/03/2551 9:15 น.	S
220	311/15511	กระเบื้องพื้นหลุดออก	พื้นกระเบื้องชำรุด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	แม่บ้าน	6B ชั้น6 ห้อง 2620	26/03/2551 10:40 น.	นิรุติ	26/03/2551 10:40 น.	สรวาดี,ชวลิต	26/03/2551 11:10 น.	26/03/2551 11:15 น.	ปราณี	อภิรักษ์	26/03/2551 11:15 น.	O
221	311/15512	ติดกล่องใส่เพิ่ม	กล่องใส่เพิ่มหลุด	ทำการติดกล่องใส่เพิ่มเรียบร้อยแล้ว	สิรินันท์	OPD-ตึก ชั้น2	26/03/2551 11:00 น.	นิรุติ	26/03/2551 11:00 น.	นคร	26/03/2551 21:00 น.	26/03/2551 21:30 น.	วรรณเพ็ญ	อภิรักษ์	26/03/2551 21:30 น.	O
222	311/15513	หลอดไฟกระพริบที่ห้องเบอร์2	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ พร้อมใช้งาน	ชวลิต	X-ray ชั้น1	26/03/2551 11:05 น.	นิรุติ	26/03/2551 11:05 น.	สรวาดี	26/03/2551 14:00 น.	26/03/2551 14:05 น.	ชาริณี	อภิรักษ์	26/03/2551 14:05 น.	E
223	311/15514	ตู้ยชำรุด,ราวเหล็กข้างซักโครกหลุด,ล็อกตู้ชำรุด	ชำรุด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	แจ่มจันทร์	6B ชั้น6 2617	26/03/2551 11:24 น.	นิรุติ	26/03/2551 11:24 น.	-	26/03/2551 12:32 น.	26/03/2551 13:00 น.	ปิณดา	อภิรักษ์	26/03/2551 13:00 น.	O/S
224	311/15515	หลอดไฟตู้เครื่องสำอางค์เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ พร้อมใช้งาน	Transister	Lobbie ชั้น1	26/03/2551 11:15 น.	นิรุติ	26/03/2551 11:15 น.	สรวาดี,ชวลิต	26/03/2551 11:48 น.	26/03/2551 11:50 น.	สุนันท์นิ	อภิรักษ์	26/03/2551 11:50 น.	E
225	311/15517	ติดกล่องใส่เอกสาร	กล่องใส่เพิ่มหลุด	ติดตั้งให้เสร็จแล้ว	ภาวิณี	ZONE A ชั้น 4	26/03/2551 14:08 น.	นิรุติ	26/03/2551 14:08 น.	กฤษณ	26/03/2551 14:15 น.	26/03/2551 14:35 น.	ฐิติพร	อภิรักษ์	26/03/2551 14:35 น.	O

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
226	311/15518	สายพิกบัวรั่ว	สายพิกบัวชำรุด	เปลี่ยนสายใหม่	อร	6A ชั้น6 ห้อง 1623	26/03/2551 0:00 น.	นิรุติ	26/03/2551 0:00 น.	ชาลิต	26/03/2551 16:45 น.	26/03/2551 17:45 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	26/03/2551 17:45 น.	S
227	311/15516	เพงไม่ตั้ง	เพงชำรุด	แก้ไขแล้วใช้งานได้	สมฤติ	check up	26/03/2551 12:30 น.	นิรุติ	26/03/2551 12:30 น.	_	_	_	นอชัย	อภิรักษ์	_	E
228	203/10104	ห้องน้ำผู้หญิง ก๊อกน้ำ น้ำไม่ไหล	ก๊อกน้ำชำรุด	ตรวจสอบแล้วใช้ได้แล้ว	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน PSC ชั้น2 ห้อง Skin	27/03/2551 18:00 น.	วิระ	27/03/2551 18:00 น.	_	6/4/2008 :00:00	_	พินนอร	อภิรักษ์	_	S
229	203/10105	ห้องน้ำผู้หญิง ดัน	ห้องน้ำผู้หญิง ดัน	ทำการแก้ไขโดยใช้ช่างภายนอก	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน PSC ชั้น2 ห้อง Skin	27/03/2551 17:45 น.	วิระ	27/03/2551 17:45 น.	_	27/03/2551 18:00 น.	27/03/2551 18:05 น.	กฤษณ	อภิรักษ์	27/03/2551 18:05 น.	S
230	203/10106	ห้องน้ำชาย เวลากดน้ำ น้ำไหลลงพื้น	ก๊อกน้ำห้องน้ำชายเสีย	ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน PSC	27/03/2551 17:50 น.	วิระ	27/03/2551 18:00 น.	ชาลิต	27/03/2551 21:00 น.	27/03/2551 21:10 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	27/03/2551 21:10 น.	S
231	311/15519	สวิทซ์ไฟเสีย	สวิทซ์ไฟเสีย	ทำการซ่อมแซมแล้ว	เจ้าหน้าที่	X-ray	27/03/2551 8:25 น.	นศร	27/03/2551 8:25 น.	สรวิชาติ,นิรุติ	27/03/2551 8:26 น.	27/03/2551 8:55 น.	ชาวิณี	อภิรักษ์	27/03/2551 8:55 น.	E
232	311/15520	น็อคประตูที่เก็บของห้องแม่บ้านหลุด	น็อคประตูหลุด	ทำการซ่อมแซมแล้ว	แม่บ้าน	5A ชั้น5	27/03/2551 8:40 น.	วิระ	27/03/2551 8:40 น.	สรวิชาติ,นิรุติ	27/03/2551 9:05 น.	27/03/2551 9:15 น.	สายทอง	อภิรักษ์	27/03/2551 9:15 น.	O
233	311/15521	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	อุไรวรรณ	5a ชั้น5 ห้อง 2523	27/03/2551 10:50 น.	นิรุติ	27/03/2551 10:50 น.	นิรุติ	27/03/2551 10:55 น.	27/03/2551 11:00 น.	อุไรวรรณ	อภิรักษ์	27/03/2551 11:00 น.	E
234	311/15522	ห้องน้ำชายน้ำไหล, อ่างน้ำชาย, อ่างน้ำหญิง	อ่างห้องน้ำชำรุด	ต้องสั่งซื้อเซ็นเซอร์ใหม่	ภูริลาภ	check up ชั้น4	27/03/2551 12:40 น.	สรวิชาติ	27/03/2551 12:40 น.	สรวิชาติ	27/03/2551 12:45 น.	27/03/2551 13:10 น.	อพิทยา	อภิรักษ์	27/03/2551 13:10 น.	S
235	311/15523	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	จินตนา	เนอส์เซอร์ ชั้น3	27/03/2551 14:30 น.	วิระ	27/03/2551 14:30 น.	วิระ	27/03/2551 14:30 น.	27/03/2551 14:45 น.	นงลักษณ์	อภิรักษ์	27/03/2551 14:45 น.	E
236	203/10101	ก๊อกน้ำผู้ชายน้ำไหลตลอดเวลา	ก๊อกน้ำเสีย	เปลี่ยนก๊อกใหม่แล้ว ใช้ได้ปกติ	ณัฐรินทร์	แม่บ้านPCS	27/03/2551 16:30 น.	วิระ	27/03/2551 16:30 น.	วรรณวิทย์	_	_	นศร	อภิรักษ์	_	S
237	311/15524	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ชนามล	EENT ชั้น1	28/03/2551 6:55 น.	ประสงค์	28/03/2551 6:55 น.	อารยะ	28/03/2551 7:30 น.	28/03/2551 7:35 น.	ชลธิชา	อภิรักษ์	28/03/2551 7:35 น.	E
238	311/15525	กระจกส่องหน้าหล่นลงมา	กระจกชำรุด	ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ปฐชาติภย์	ห้องพักแพทย์ ชั้น2 ห้องน้ำ	28/03/2551 7:10 น.	ประสงค์	28/03/2551 7:10 น.	อารยะ	28/03/2551 7:30 น.	28/03/2551 7:35 น.	สมหมาย	อภิรักษ์	28/03/2551 7:35 น.	O
239	311/15526	เตียง 6 ค้ำชำรุด	ค้ำปูเตียงชำรุด	ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	พัชรินทร์	ICU ชั้น3	28/03/2551 9:00 น.	ชาลิต	28/03/2551 9:00 น.	นิรุติ,วรรณวิทย์	28/03/2551 9:40 น.	28/03/2551 10:00 น.	อโนมา	อภิรักษ์	28/03/2551 10:00 น.	O
240	311/15527	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ชม้อย	สูติ ชั้น4 ห้องน้ำหญิง	28/03/2551 11:20 น.	ชาลิต	28/03/2551 11:20 น.	นิรุติ	28/03/2551 11:25 น.	28/03/2551 11:30 น.		อภิรักษ์	28/03/2551 11:30 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภทรายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกข้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
241	311/15528	อ็อคเคาน์เตอร์เสีย	อ็อคเคาน์เตอร์	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ปวีณา	6B ชั้น6	28/03/2551 11:40 น.	ชวลิต	28/03/2551 11:40 น.	นิรุดี	28/3/2008 11:45	28/3/2008 11:50	ธรรมภากริน	อภิรักษ์	28/3/2008 11:50	O
242	311/15529	แอร์มีน้ำหยด	แอร์มีน้ำหยด	-	พงศักดิ์	5A ชั้น5 ห้องกาแฟ	28/03/2551 11:40 น.	ชวลิต	28/03/2551 11:40 น.	-	-	-	-	อภิรักษ์	-	A
243	311/15530	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้ว	พยบาล	6A ชั้น6	28/03/2551 12:59 น.	ไพศาล	28/03/2551 12:59 น.	นิรุดี,ไพศาล	28/03/2551 13:00 น.	28/03/2551 13:06 น.	นันทิยา	อภิรักษ์	28/03/2551 13:06 น.	E
244	311/15531	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้ว	ไวศักดิ์	dental ชั้น1 ห้อง 4	28/03/2551 17:20 น.	ไพศาล	28/03/2551 17:20 น.	ไพศาล,สราวุธ	28/03/2551 17:21 น.	28/03/2551 17:27 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	28/03/2551 17:27 น.	E
245	311/15532	หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้ว	แม่บ้าน	OPD-เคี๒ชั้น2	28/03/2551 21:45 น.	อารยะ	28/03/2551 21:45 น.	อารยะ	28/03/2551 22:00 น.	28/03/2551 22:05 น.	นิภา	อภิรักษ์	28/03/2551 22:05 น.	E
246	311/15533	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เรียบร้อยแล้ว	พยบาล	pai ชั้น 7	29/03/2551 9:50 น.	วรรณวิทย์	29/03/2551 9:50 น.	ไพศาล	29/03/2551 9:51 น.	29/03/2551 9:55 น.	สุพรรณิ	อภิรักษ์	29/03/2551 9:55 น.	E
247	311/15534	สายฉีดชักโครก,ตู้ฝักน้ำ,ตู้ล้างมือ	อุปกรณ์เสีย	ตู้ฝักน้ำใหม่,เปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่,ตู้ขึ้นล้างทำความสะอาด	แม่บ้าน	5B ชั้น5	29/03/2551 10:00 น.	วรรณวิทย์	29/03/2551 10:00 น.	ชวลิต	29/03/2551 10:10 น.	29/03/2551 10:50 น.	สายทอง	อภิรักษ์	29/03/2551 10:50 น.	S
248	311/15535	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วหลอดหล่น จึงใส่กลับเหมือนเดิม	ชนะจิตร	เวพระเบียง	29/03/2551 11:30 น.	วรรณวิทย์	29/03/2551 11:30 น.	-	29/03/2551 11:31 น.	29/03/2551 11:33 น.	ชนะจิตร	อภิรักษ์	29/03/2551 11:33 น.	E
249	311/15536	โทรศัพท์ใช้การไม่ได้	โทรศัพท์เสีย	เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่	จิตดาพร	5A ห้อง 15536	29/03/2551 17:00 น.	วรรณวิทย์	29/03/2551 17:00 น.	ชวลิต	29/03/2551 17:05 น.	29/03/2551 17:15 น.	สายทอง	อภิรักษ์	29/03/2551 17:15 น.	T
250	203/10107	ห้องน้ำผู้หญิง ก๊อกน้ำเสีย	ก๊อกน้ำเสีย	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ณัฐรินทร์	OPD-MED ชั้น4	30/03/2551 11:30 น.	วรรณวิทย์	30/03/2551 11:30 น.	นคร	30/03/2551 12:10 น.	30/03/2551 12:20 น.	นาง	อภิรักษ์	30/03/2551 12:20 น.	S
251	203/10108	ห้องน้ำผู้หญิง ก๊อกน้ำเสีย	ก๊อกน้ำเสีย	ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ณัฐรินทร์	แม่บ้านPCS	30/03/2551 11:30 น.	วรรณวิทย์	30/03/2551 11:30 น.	นคร	30/03/2551 12:00 น.	30/03/2551 13:40 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	30/03/2551 13:40 น.	S
252	203/10109	ลูกบิดประตูห้องน้ำพนักงานชั้น ฝั่งER เสีย	ลูกบิดประตูเสีย	ได้ทำการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว	ณัฐรินทร์	ER ชั้น1 ห้องน้ำ	30/03/2551 16:00 น.	วรรณวิทย์	30/03/2551 16:00 น.	-	30/03/2551 0:00 น.	30/03/2551 0:00 น.	-	อภิรักษ์	30/03/2551 0:00 น.	O
253	311/15537	หลอดไฟส่องภาพไมค์	หลอดไฟส่องภาพเสีย	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้ว	สายรุ่ง	5B ชั้น5 ห้อง 2523	30/03/2551 10:45 น.	ประสงค์	30/03/2551 10:45 น.	อารยะ	30/03/2551 10:55 น.	30/03/2551 11:00 น.	-	อภิรักษ์	30/03/2551 11:00 น.	E
254	313/15629	ก๊อกน้ำชำร่วย	ก๊อกน้ำชำร่วย	แก้ไขแล้วใช้การได้	นัทริล	ER	16/03/2551 12:40 น.	วรรณวิทย์	16/03/2551 12:40 น.	สัมฤทธิ์	30/03/2551 10:00 น.	30/03/2551 10:30 น.	ประสงค์	อภิรักษ์	30/03/2551 10:30 น.	S
255	310/15451	อ็อคหลด,จคัลลอคเกอร์,ติดที่ตอกสาร	อุปกรณ์ชำรุด	แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	OPD-OB ชั้น2	31/03/2551 8:50 น.	นิรุดี	31/03/2551 8:50 น.	กฤษณ	31/03/2551 8:50 น.	31/03/2551 16:30 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	31/03/2551 16:30 น.	O

ส่วนผู้แจ้งงาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภทรายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
256	310/15452	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	โตเทียม ชั้น3	31/03/2551 10:10 น.	สรวาดี	31/03/2551 10:10 น.	ไพศาล	31/03/2551 10:11 น.	31/03/2551 10:40 น.	สำเนา	อภิรักษ์	31/03/2551 10:40 น.	E
257	310/15454	สายฉีดชำระ	สายฉีดชำระ	เปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่	เจ้าหน้าที่	โตเทียม ชั้น3	31/3/2008 11:00 น.	ไพศาล	31/3/2008 11:00 น.	ไพศาล	11/03/2551 11:01 น.	31/03/2551 11:07 น.	น้อย	อภิรักษ์	31/03/2551 11:07 น.	S
258	310/15455	พัดลมเสีย	พัดลมเสีย	พันมอเตอร์และเปลี่ยนบูต	เจ้าหน้าที่	การตลาด	31/03/2551 7:50 น.	กฤษณ	31/03/2551 7:50 น.	กฤษณ	31/03/2551 8:00 น.	31/03/2551 15:30 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	31/03/2551 15:30 น.	E
259	310/15456	พัดลมเสีย	พัดลมเสีย	พันมอเตอร์และเปลี่ยนบูต	เจ้าหน้าที่	รักษาความปลอดภัย ชั้น1	31/03/2551 15:30 น.	กฤษณ	31/03/2551 15:30 น.		31/03/2551 8:00 น.	31/03/2551 15:30 น.	สุนทิตี	อภิรักษ์	31/03/2551 15:30 น.	E
260	310/15457	พัดลมเสีย	พัดลมเสีย	ทำความสะอาดและหล่อลื่น	เจ้าหน้าที่	IT ชั้น3	31/03/2551 8:00 น.	กฤษณ	31/03/2551 8:00 น.	กฤษณ	31/03/2551 8:00 น.	31/03/2551 15:30 น.	สันติ	อภิรักษ์	31/03/2551 15:30 น.	E
261	310/15458	แอร์มีน้ำหยด	แอร์เสีย	แก้ไขแล้วใช้งานได้ปกติ	แม่บ้าน	SA ชั้น5 ห้องกาแฟ	31/03/2551 8:00 น.	กฤษณ	31/03/2551 8:00 น.	กฤษณ	31/03/2551 8:00 น.	31/03/2551 15:30 น.	สายทอง	อภิรักษ์	31/03/2551 15:30 น.	A
262	310/15459	หลอดไฟขาด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้ว	รปภ.	ลานจอดรถ ชั้น B 1	31/03/2551 21:25 น.	อารยะ	31/03/2551 21:25 น.	อารยะ	31/03/2551 21:45 น.	31/03/2551 21:55 น.	วีระ	อภิรักษ์	31/03/2551 21:55 น.	E
263	311/15538	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้ว	บัญชีฯ	Q1 ห้องที่พินเมนต์	31/03/2551 7:38 น.	นคร	31/03/2551 7:38 น.	วีระ	31/03/2551 7:38 น.	31/03/2551 7:40 น.	บัญชีฯ	อภิรักษ์	31/03/2551 7:40 น.	E
264	310/15453	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ห้องครัว ชั้น2	31/03/2008 10:15 น.	สรวาดี	31/03/2008 10:15 น.	นิจูดี	31/03/2008 10:15 น.	31/03/2008 10:20 น.	บัญชีฯ	อภิรักษ์	31/03/2008 10:20 น.	E