

สรุปรายละเอียดรายการแจ้งซ่อมเดือน พฤษภาคม 2551

ส่วนผู้แจ้งงาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับใบแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
1	306/15257	หลอดไฟขาดตรงเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วใช้งานได้ปกติ	สุวิรัตน์	6B ชั้น 6	1/05/2551 6:35 น.	สรวาดี	1/05/2551 6:35 น.	ชาวลิต	1/05/2551 6:40 น.	1/05/2551 6:45 น.	ปราณี	อภิรักษ์	1/05/2551 6:45 น.	E/E
2	306/15258	ทำตู้ น็อคตู้หาย	ตู้ชำรุด	ทำการเปลี่ยนให้แล้วใช้งานได้	ชนิดา	ห้องคลอด	1/05/2551 8:15 น.	นิภา	1/05/2551 8:15 น.	สัมฤทธิ์	1/05/2551 8:45 น.	1/05/2551 8:55 น.	วรรณิ	อภิรักษ์	1/05/2551 8:55 น.	OTHER
3	306/15259	ห้องโภชนาการ ตู้เย็นไฟไม่ติด (superluxe)	ไฟตู้เย็นเสีย	เปลี่ยนหลอดไฟให้แล้วใช้งานได้ปกติ	อัมรินทร์	ห้องครัว ชั้น2	1/05/2551 9:00 น.	ไพศาล	1/05/2551 9:00 น.	สัมฤทธิ์	1/05/2551 9:55 น.	1/05/2551 10:00 น.	ณัฐนารี	อภิรักษ์	1/05/2551 10:00 น.	E/E
4	306/15261	ไม้ระแนงข้อต่อหลุด ตะปูหลุด	ไม้ระแนงข้อต่อหลุด ตะปูหลุด	ไม้ทางเดินในส่วนชำรุดไม่สามารถดำเนินการได้ต้องเปลี่ยนใหม่ โดยช่าง	ปุนชาติพิทย์	6B ชั้น 6 ห้อง 2614	1/05/2551 15:20 น.	นิภา	1/05/2551 15:20 น.	ไพศาล	1/05/2551 15:21 น.	1/05/2551 15:24 น.	แม่บ้าน	อภิรักษ์	1/05/2551 15:24 น.	OTHER
5	306/15262	ห้องครัวโทรทัศน์เสีย	โทรทัศน์เสีย	เสียที่อ็อกการ แจ้งไปแล้วพุงนี้จะมีมาจุ	ไพบุลย์	ห้องครัว ชั้น2	1/05/2551 15:37 น.	นิภา	1/05/2551 15:37 น.	พงษ์ศักดิ์	1/05/2551 16:00 น.	1/05/2551 16:30 น.	พงษ์ศักดิ์	อภิรักษ์	1/05/2551 16:30 น.	TEL
6	306/15265	รีโมทสวิทซ์ไฟภายในห้องเสียเปลี่ยน	รีโมทสวิทซ์เสีย	ได้เปลี่ยนรีโมทสวิทซ์ให้ใหม่แล้ว	แม่บ้าน	6A ชั้น6 ห้อง1625	2/05/2551 10:00 น.	สรวาดี	2/05/2551 10:00 น.	สรวาดี,สาริณี	2/05/2551 10:05 น.	2/05/2551 10:10 น.	วันรณม	อภิรักษ์	2/05/2551 10:10 น.	E/E
7	306/15266	แอร์ไม่เย็น มีลมร้อนออก	แอร์เสีย	ยกเลิกใบงาน	อรรณญา	การเงิน ชั้น1	2/05/2551 10:10 น.	นิภา	2/05/2551 10:10 น.	-	-	-	-	อภิรักษ์	-	ยกเลิก
8	306/15268	เก้าอี้เสีย เชื่อมแกนตรงเบาะนั่ง 3 ตัว	เก้าอี้ชำรุด	ไม่สามารถซ่อมได้ รอการส่งซ่อมโดยBNH หรือซื้อใหม่	ชลนิภา	Operator ชั้น2	2/05/2551 11:20 น.	นิภา	2/05/2551 11:20 น.	สาริษฐ์	2/05/2551 11:25 น.	2/5/2008 12:00	ชลนิภา	อภิรักษ์	2/5/2008 12:00	OTHER
9	306/15269	สัญญาณโทรทัศน์ไม่ติด	สัญญาณโทรทัศน์เสีย	เปลี่ยนสายสัญญาณใหม่ให้ 2 เส้น	ชัย	Operator ชั้น	2/05/2551 11:20 น.	สาริษฐ์	2/05/2551 11:25 น.	สรวาดี	2/05/2551 11:30 น.	2/05/2551 11:41 น.	จิราพร	อภิรักษ์	2/05/2551 11:41 น.	TEL
10	306/15270	ประตูห้องปิดเพราะคกร่อง	ประตูปิด	ทำการซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	เอราวัน	6B ชั้น Base ห้องพนักงาน	2/05/2551 11:56 น.	นิภา	2/05/2551 11:56 น.	สัมฤทธิ์	2/05/2551 12:00 น.	2/05/2551 12:05 น.	-	อภิรักษ์	2/05/2551 12:05 น.	OTHER
11	306/15271	หลอดไฟเสีย 1 หลอด (FL 18W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18W 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	OPD-OB ชั้น2	2/05/2551 12:38 น.	ไพศาล	2/05/2551 12:38 น.	ไพศาล	2/05/2551 12:39 น.	2/05/2551 12:41 น.	ขนิษฐา	อภิรักษ์	2/05/2551 12:41 น.	E/E
12	306/15263	หลอดไฟกระพริบ (FL 18 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18W 1 หลอดใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	พยานภ	OR	2/05/2551 6:50 น.	วรรณวิทย์	2/05/2551 6:50 น.	อารยะ,นศร	2/05/2551 6:55 น.	2/05/2551 7:00 น.	ชัยพร	อภิรักษ์	2/05/2551 7:00 น.	E/E
13	306/15272	โทรทัศน์ชัดซ้องมีคลื่นสัญญาณแทรก	โทรทัศน์เสีย	ตรวจพบว่ามิสัญญาณแทรกจึงเปลี่ยนสายและซื้อใหม่	ชนิดา	ห้องคลอดชั้น 3	2/05/2551 16:15 น.	สรวาดี	2/05/2551 16:15 น.	ไพศาล,นิรุติ	2/05/2551 16:16 น.	2/05/2551 16:28 น.	ชนิดา	อภิรักษ์	2/05/2551 16:28 น.	TEL
14	306/15273	หลอดไฟเสีย(F 18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟFL 18W ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ICU ชั้น3 ห้องคนไข้	2/05/2551 17:00 น.	สัมฤทธิ์	2/05/2551 17:00 น.	สัมฤทธิ์	2/05/2551 17:15 น.	2/05/2551 17:20 น.	เนาวรัตน์	อภิรักษ์	2/05/2551 17:20 น.	E/E
15	306/15274	หลอดไฟเสีย(F 18w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟFL 18W 3 หลอดให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ชาวลิตา	X-ray ชั้น 1	2/05/2551 18:50 น.	สรวาดี	2/05/2551 18:50 น.	นิรุติ,สรวาดี	2/05/2551 17:00 น.	2/05/2551 17:20 น.	ชลิตา	อภิรักษ์	2/05/2551 17:20 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับ ใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ ตรวจสอบ หน้างาน	ผู้ตรวจรับ งานจาก แผนกข้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับ งาน	Type
16	306/15267	ทีวีไม่มีภาพ	ทีวีเสีย	ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว	สำเนา	โดเท็ม ชั้น 3	2/05/2551 10:47 น.	นิภา	2/05/2551 10:47 น.	ไพศาล	2/05/2551 10:48 น.	2/05/2551 10:52 น.	สำเนา	อภิรักษ์	2/05/2551 10:52 น.	TEL
17	306/15264	หลอดไฟเสีย(FL 36w)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟFL 36W ให้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว	พนักงาน	โภชนาการ	2/05/2551 7:00 น.	วรรณวิทย์	2/05/2551 7:00 น.	นคร	2/05/2551 7:00 น.	2/05/2551 7:20 น.	ไพบุลย์	อภิรักษ์	2/05/2551 7:20 น.	E/E
18	306/15276	โคมไฟหลุด	โคมไฟชำรุด	ได้ทำการแก้ไขและปรับปรุงแล้ว	Keeper	พันดกรรม ชั้น 1	3/05/2551 6:00 น.	วิระ	3/05/2551 6:00 น.	วรรณวิทย์	3/05/2551 6:20 น.	3/05/2551 7:10 น.	ทองแก้ว	อภิรักษ์	3/05/2551 7:10 น.	E/E
19	306/15277	หลอดไฟเสียFL 18W หน้าคานเตอร์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดFL 18Wให้ เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	X-ray	3/05/2551 7:00 น.	วิระ	3/05/2551 7:00 น.	อารยะ,นิรุติ	3/05/2551 7:05 น.	3/05/2551 7:10 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	3/05/2551 7:10 น.	E/E
20	306/15278	ลิ้อคน้ำต่าง	ลิ้อคน้ำต่าง	ทำการลื้อคน้ำเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น6 ห้อง 1621	3/05/2551 14:55 น.	ชวลิต	3/05/2551 14:55 น.	ชวลิต	3/05/2551 15:00 น.	3/05/2551 15:05 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	3/05/2551 15:05 น.	OTHER
21	306/15279	ก๊อกน้ำรั่วที่ห้องน้ำชาย	ก๊อกน้ำชำรุด	ที่ปิดหลวม ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้ว	น้ำใจ	ห้องพักแพทย์	3/05/2551 15:00 น.	ชวลิต	3/05/2551 15:00 น.	ชวลิต	5/05/2551 15:05 น.	5/05/2551 15:10 น.	ฉัจรินทร์	อภิรักษ์	5/05/2551 15:10 น.	SAN
22	306/15280	สายฉีดชำระเสียหายน้ำ หยด	สายฉีดชำระเสีย	ทำการขันให้แน่นแล้วใช้การได้ปกติ	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น6 ห้อง 1622	3/05/2551 15:00 น.	ชวลิต	3/05/2551 15:00 น.	ไพศาล	3/05/2551 15:06 น.	3/05/2551 15:12 น.	รินทร์มณ	อภิรักษ์	3/05/2551 15:12 น.	SAN
23	306/15281	โทรศัพท์มือถือสูญหาย	โทรศัพท์เสีย	เปลี่ยนสาย Main Telephone 1 เส้น เนื่องจากสายเก่าสัญญาณไม่ดี	ละมัย	พันดกรรม ชั้น 1	3/05/2551 15:15 น.	ชวลิต	3/05/2551 15:15 น.	ไพศาล	3/05/2551 15:17 น.	3/05/2551 15:19 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	3/05/2551 15:19 น.	TEL
24	306/15282	หลอดไฟ FL 36 W กระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟFL 36Wให้ใหม่แล้ว	ชะม้อย	สตินริ	4/05/2551 10:00 น.	นิรุติ	4/05/2551 10:00 น.	นิรุติ	4/05/2551 10:10 น.	4/05/2551 10:15 น.	นาง	อภิรักษ์	4/05/2551 10:15 น.	E/E
25	306/15283	แผ่นยางขอบประตูหลุด	แผ่นยางเสื่อม	ทาการติดให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น6	4/05/2551 12:10 น.	สรวาดี	4/05/2551 12:10 น.	ชวลิต,นิรุติ	4/05/2551 12:15 น.	4/05/2551 12:25 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	4/05/2551 12:25 น.	OTHER
26	306/15284	ห้องน้ำชายโซน B ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด	ก๊อกน้ำไม่ไหล	ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้ว	บุปผาพิชญ์	ห้องน้ำชายโซน B ชั้น4	4/05/2551 13:55 น.	สรวาดี	4/05/2551 13:55 น.	นิรุติ	4/05/2551 16:10 น.	4/05/2551 16:20 น.	بيب	อภิรักษ์	4/05/2551 16:20 น.	SAN
27	306/15285	หลอดไฟเสียภายในห้อง	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ เรียบร้อยแล้ว	ปวีณา	OR ชั้น3	4/05/2551 18:00 น.	สรวาดี	4/05/2551 18:00 น.	นิรุติ	4/05/2551 18:00 น.	4/05/2551 18:10 น.	ชวลิต	อภิรักษ์	4/05/2551 18:10 น.	E/E
28	306/15286	หลอดไฟFL- 18W กระพริบ 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดFL 18W ใหม่ 1หลอดเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ห้องเก็บ B 1	5/05/2551 7:35 น.	อารยะ	5/05/2551 7:35 น.	วิระ	5/05/2551 7:35 น.	5/05/2551 7:50 น.	วิภารัตน์	อภิรักษ์	5/05/2551 7:50 น.	E/E
29	306/15287	บานประตูลิ้อกเกอร์ใน ห้องน้ำหญิงหลุด	บานประตูหลุด	ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วใช้ งานปกติ	เจ้าหน้าที่	Check up ชั้น4	5/05/2551 8:30 น.	อารยะ	5/05/2551 8:30 น.	นิรุติ	5/05/2551 12:58 น.	5/05/2551 13:03 น.	เบญจพร	อภิรักษ์	5/05/2551 13:03 น.	OTHER
30	306/15288	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดFL 36W ใหม่ 1หลอดเรียบร้อยแล้ว	วุฒิชัย	หน้าห้องเก็บ B1	5/05/2551 9:50 น.	สรวาดี	5/05/2551 9:50 น.	นิรุติ	5/05/2551 9:10 น.	5/05/2551 9:15 น.	แสงทอง	อภิรักษ์	5/05/2551 9:15 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type	
31	306/15289	ห้องพักแพทย์หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18W ใหม่ 1หลอดเรียบร้อยแล้ว	นฤมล	OPD เด็ก ชั้น 2	5/05/2551 10:30 น.	สรวาณี	5/05/2551 10:30 น.	ชาลิต	5/05/2551 10:35 น.	5/05/2551 10:45 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	5/05/2551 10:45 น.	E/E
32	306/15290	หลอดไฟ Halogen 2 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด Halogen 2 หลอดเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	Round ชั้น 5	5/05/2551 10:50 น.	ชาลิต	5/05/2551 10:50 น.	ชาลิต	5/05/2551 11:00 น.	5/05/2551 11:30 น.	สายทอง	อภิรักษ์	5/05/2551 11:30 น.	E/E
33	306/15291	หลอดไฟ Superluxel เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด superluxel 1 หลอดเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	Round ชั้น 6	5/05/2551 14:00 น.	ชาลิต	5/05/2551 14:00 น.	ชาลิต	5/05/2551 14:20 น.	5/05/2551 14:30 น.	รินทร์มณ	อภิรักษ์	5/05/2551 14:30 น.	E/E
34	306/15292	สายสัญญาณ โทรศัพท์ ข่าวด	สายสัญญาณ โทรศัพท์ ข่าวด	เปลี่ยนสายโทรศัพท์ใหม่	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น 6 ห้อง 1601	5/05/2551 15:45 น.	ชาลิต	5/05/2551 15:50 น.	ชาลิต	5/05/2551 15:50 น.	5/05/2551 15:55 น.	รินทร์มณ	อภิรักษ์	5/05/2551 15:55 น.	TEL
35	306/15293	หลอดไฟ Superluxel เสีย 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด superluxel 1 หลอดเรียบร้อยแล้ว	ทีราวัฒน์	ห้องยา ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง	5/05/2551 16:10 น.	ประสงค์	5/05/2551 16:10 น.	-	5/05/2551 16:20 น.	5/05/2551 16:30 น.	ทีราวัฒน์	อภิรักษ์	5/05/2551 16:30 น.	E/E
36	306/15294	หลอดไฟเสีย FL 36W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอด FL 36 W 2 หลอดเรียบร้อยแล้ว	หญิง	กยดาพ ชั้น 2	5/05/2551 16:40 น.	สรวาณี	5/05/2551 16:40 น.	นิรุดี,สรวาณี	5/05/2551 16:45 น.	5/05/2551 16:50 น.	วาณี	อภิรักษ์	5/05/2551 16:50 น.	E/E
37	306/15295	เดินสายโทรศัพท์ใหม่	เดินสายโทรศัพท์ใหม่	ทำการเปลี่ยนจุดสายเสียบตัว โทรศัพท์เข้าห้อง ON CALL แล้ว	เจ้าหน้าที่	ICU ชั้น 3	5/05/2551 18:40 น.	สรวาณี	5/05/2551 18:40 น.	ชาลิต	5/05/2551 18:45 น.	5/05/2551 19:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	5/05/2551 19:00 น.	TEL
38	306/15296	หลอดไฟ FL 18W กระพริบทางเดิน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18W 2 หลอดให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	รัตนภรณ์	OR ห้องผ่าตัด	6/05/2551 7:30 น.	วรรณวิทย์	6/05/2551 7:30 น.	อารยะ	6/05/2551 7:40 น.	6/05/2551 7:45 น.	ปานฤดี	อภิรักษ์	6/05/2551 7:45 น.	E/E
39	306/15297	เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18W 4 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18W 4 หลอดให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	Lab ชั้น 2	6/05/2551 9:55 น.	สาริษฐ์	6/05/2551 9:55 น.	สาริษฐ์	6/05/2551 10:00 น.	6/5/2008 1 0:16:00	ปิวิภา	อภิรักษ์	6/5/2008 1 0:16:00	E/E
40	306/15298	หลอดไฟแบบตะเกียบ กระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ 18W ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	GI ชั้น 2	6/05/2551 9:10 น.	นิรุดี	6/05/2551 9:10 น.	ไพศาล,สรวาณี	6/05/2551 9:11 น.	6/05/2551 9:14 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	6/05/2551 9:14 น.	E/E
41	306/15299	เครื่องเล่น DVD ไม่มีสัญญาณเสียง	เครื่องเล่น DVD ไม่มีสัญญาณเสียง	ตรวจเช็คแล้ว พบว่าปกติ	สายรุ้ง	5A ชั้น 5	6/05/2551 9:55 น.	นิรุดี	6/05/2551 9:55 น.	นิรุดี,สัมฤทธิ์	6/05/2551 10:10 น.	6/05/2551 10:20 น.	สงกรานต์	อภิรักษ์	6/05/2551 10:20 น.	E/E
42	306/15300	เก็บสายไฟที่ห้องหัวหน้า	เก็บสายไฟ	ได้ทำการเก็บสายไฟใหม่และเดินสายไฟใหม่	หทัยมาศ	6B ชั้น 6	6/05/2551 10:45 น.	นิรุดี	6/05/2551 10:45 น.	สรวาณี,ไพศาล	6/05/2551 10:50 น.	6/05/2551 12:02 น.	ไพทณพ	อภิรักษ์	6/05/2551 12:02 น.	E/E
43	306/14651	หลอดไฟเสียห้องน้ำใน ห้อง 1519	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 15W ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	5A ชั้น 5 ห้อง 1519	6/05/2551 13:15 น.	สรวาณี	6/05/2551 13:15 น.	ชาลิต	6/05/2551 13:20 น.	6/05/2551 13:25 น.	ยม	อภิรักษ์	6/05/2551 13:25 น.	E/E
44	294/14652	หลอดไฟ PLL 36W เสีย 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ PLL 36W ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ราตรี	Check up ชั้น 4	6/05/2551 14:15 น.	สัมฤทธิ์	6/05/2551 14:15 น.	ไพศาล	6/05/2551 14:30 น.	6/05/2551 14:35 น.	สว่าง	อภิรักษ์	6/05/2551 14:35 น.	E/E
45	294/14655	ชักโครกกดไม่ลง	ชักโครกตัน	เปลี่ยนปลั๊กวาล์วชักโครกใหม่	เจ้าหน้าที่	5A ชั้น 5 ห้อง 1511	6/05/2551 16:00 น.	ชาลิต	6/05/2551 16:00 น.	สรวาณี,ชาลิต	6/05/2551 16:30 น.	6/05/2551 16:40 น.	ขวัญระวี	อภิรักษ์	6/05/2551 16:40 น.	SAN

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
46	197/9833	ติดกล่องกระดามเนอสเซอร์ 3 ถัดกับชั้น 6B	ติดกล่องกระดาม	ติดกล่องกระดามให้เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	-	6/05/2551 10:30 น.	ไพศาล	6/05/2551 10:30 น.	ไพศาล,ศิวะ	6/05/2551 10:31 น.	6/05/2551 10:50 น.	คุณฎี	อภิรักษ์	6/05/2551 10:50 น.	OTHER
47	294/14654	เครื่องเพชชาวดู รับเอกสารแล้วตัวหนังสือ	เครื่องเพชชาวดู	ตรวจเช็คสัญญาณปกติแล้วหัวหมักมีเสียง	อภิรักษ์	การตลาด ชั้น3	6/05/2551 15:35 น.	สรวาดี	6/05/2551 15:35 น.	ชวลิต	6/05/2551 15:40 น.	6/05/2551 15:50 น.	อภิรักษ์	อภิรักษ์	6/05/2551 15:50 น.	E/E
48	294/14656	หลอดไฟอุโมงค์ชั้น 18W เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ห้องพักแพทย์ ชั้น2	6/05/2551 16:30 น.	ศิวะ	6/05/2551 16:30 น.	สรวาดี	6/05/2551 16:35 น.	6/05/2551 16:45 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	6/05/2551 16:45 น.	E/E
49	294/14657	หลอดไฟส่องภาพหน้าลิฟท์Halogen 220V/เสีย	หลอดไฟส่องภาพเสีย	เปลี่ยนหลอดไฟส่องภาพHalogen 220V ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	PCS	แม่บ้าน ชั้น 1	7/05/2551 7:30 น.	วีระ	7/05/2551 7:30 น.	อารยะ	7/01/2551 7:40 น.	7/05/2551 7:45 น.	ปรางทิพย์	อภิรักษ์	7/05/2551 7:45 น.	E/E
50	294/14658	หลอดไฟเสียFL 18W 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18W ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	การเงิน ชั้น 3	7/05/2551 8:04 น.	วีระ	7/05/2551 8:04 น.	สรวาดี	7/05/2551 8:04 น.	7/05/2551 8:10 น.	มาริน	อภิรักษ์	7/05/2551 8:10 น.	E/E
51	294/14659	หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด	อุปกรณ์เสีย	ทำการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	SB ชั้น 5	7/05/2551 8:10 น.	อารยะ	7/05/2551 8:10 น.	-	7/05/2551 8:20 น.	7/05/2551 8:25 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	7/05/2551 8:25 น.	E/E
52	294/14660	โซ้คประตูดึงชำรุด	โซ้คประตูดึงชำรุด	ทำการปรับประตูดึงขึ้น	เจ้าหน้าที่	OR ชั้น 3	7/05/2551 9:00 น.	สรวาดี	7/05/2551 9:00 น.	ไพศาล	7/05/2551 9:01 น.	7/05/2551 9:08 น.	ปานฤดี	อภิรักษ์	7/05/2551 9:08 น.	OTHER
53	294/14661	เสาสัญญาณทีวีชำรุด	เสาสัญญาณทีวีชำรุด	ทำการติดกาวยางเก็บสายไฟที่เสาแล้ว	ชาลิต	OPD เด็ก	7/05/2551 9:35 น.	สรวาดี	7/05/2551 9:35 น.	นิรุติ,สาริษฐ์	7/05/2551 9:55 น.	7/05/2551 10:05 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	7/05/2551 10:05 น.	TEL
54	294/14664	ห้องน้ำหญิงเซนเซอร์เสีย	ห้องน้ำหญิงเซนเซอร์เสีย	ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว	วรรณวิศา	โซน B ชั้น4 ห้องน้ำหญิง	7/05/2551 14:50 น.	สรวาดี	7/05/2551 14:50 น.	นิรุติ	7/05/2551 18:00 น.	7/05/2551 18:19 น.	นาง	อภิรักษ์	7/05/2551 18:19 น.	SAN
55	294/14665	ติดกล่องกระดามพิษซู	ติดกล่องกระดามพิษซู	ทำการติดตั้งกล่องกระดามชำระเรียบร้อยแล้ว	จินดนา	เนอรัลเซอร์ ชั้น5	7/05/2551 15:25 น.	สรวาดี	7/05/2551 15:25 น.	ไพศาล,	7/05/2551 15:28 น.	7/05/2551 15:42 น.	ฉัฐนรี	อภิรักษ์	7/05/2551 15:42 น.	OTHER
56	249/12406	ประตูห้องไม่สามารถปิดล็อกได้	ประตูห้องไม่สามารถปิดล็อกได้	เปลี่ยนใส่กุญแจใหม่ 2 ชุด	มานะ,ปฏิญา	security ห้อง 2230	7/05/2551 13:30 น.	พงษ์ศักดิ์	7/05/2551 13:30 น.	พงษ์ศักดิ์	7/05/2551 14:00 น.	7/05/2551 14:30 น.	มานะ	อภิรักษ์	7/05/2551 14:30 น.	OTHER
57	294/14667	โทรศัพท์เสีย ไม่มีอะไหล่	โทรศัพท์เสีย	ไม่มีอะไหล่ ว่าจะใหม่	ปีทมาพร	การตลาด ชั้น 3	7/05/2551 16:00 น.	สรวาดี	7/05/2551 16:00 น.	สรวาดี	7/05/2551 16:05 น.	7/05/2551 16:10 น.	sureet	อภิรักษ์	7/05/2551 16:10 น.	TEL
58	294/14668	หลอดไฟFL 36Wหัวเดียวภายในห้องเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟFL 36 W พร้อมสตาร์ทเตอร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ปราณี	6B ชั้น6 2610	7/05/2551 17:40 น.	สรวาดี	7/05/2551 17:40 น.	ไพศาล,นิรุติ	7/05/2551 17:45 น.	7/05/2551 18:00 น.	ปราณี	อภิรักษ์	7/05/2551 18:00 น.	E/E
59	294/14669	หลอดไฟเสียFL 18W 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟFL 18 W ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	5A ชั้น5 ห้อง1517	7/05/2551 18:50 น.	สัมฤทธิ์	7/05/2551 18:50 น.	สัมฤทธิ์	7/05/2551 18:54 น.	7/05/2551 18:59 น.	ขวัญระวี	อภิรักษ์	7/05/2551 18:59 น.	E/E
60	294/14663	เก็บสายไฟห้องตรวจเบอร์ 9	เก็บสายไฟห้องตรวจเบอร์ 10	เก็บสายไฟใส่รางเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ทันตกรรม ชั้น1	7/05/2551 14:10 น.	สรวาดี	7/05/2551 14:10 น.	ไพศาล	7/05/2551 23:09 น.	7/05/2551 23:15 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	7/05/2551 23:15 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
61	294/14662	หลอดไฟเสีย FL 8W/TS 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ FL 8W /TS ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เมย์บ้านเน็ต	SKIN ชั้น2	7/05/2551 12:25 น.	สรารูดี	7/05/2551 12:25 น.	สรารูดี	7/05/2551 13:30 น.	7/05/2551 12:35 น.	พิชชาภานันต์	อภิรักษ์	7/05/2551 12:35 น.	E/E
62	294/14682	เจาะผนัง 2 รู ในห้องน้ำ เพื่อแขวนกระจก	เจาะรูผนังในห้องน้ำ	ทำการเจาะรูติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	วนิสราร	ห้องยา ชั้น 1	8/05/2551 19:09 น.	นิภา	8/05/2551 19:09 น.	ไพศาล	8/05/2551 19:10 น.	8/05/2551 19:18 น.	สาริศ	อภิรักษ์	8/05/2551 19:18 น.	OTHER
63	294/14673	หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W 1 หลอด ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	บุญผกาพิทย์	หน้าลิฟท์โซน A ชั้น1	8/05/2551 10:22 น.	นิภา	8/05/2551 10:22 น.	นิรุดี,สาริษฐ์	8/05/2551 10:30 น.	8/05/2551 10:30 น.	ทองแก้ว	อภิรักษ์	8/05/2551 10:30 น.	E/E
64	294/14674	กระสวยเสีย	กระสวยเสีย	ทำการรีเซตแล้วใหม่	สมฤดี	check up ชั้น4	8/05/2551 10:46 น.	นิภา	8/05/2551 10:46 น.	สรารูดี	8/05/2551 10:47 น.	8/05/2551 11:00 น.	เชษฐสุดา	อภิรักษ์	8/05/2551 11:00 น.	OTHER
65	294/14676	หัวเตียงนอนชำรุด	หัวเตียงนอนชำรุด	ไม่สามารถซ่อมได้ รอรอกส่งซ่อม	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น6 2619	8/05/2551 13:45 น.	สาริษฐ์	8/05/2551 13:45 น.	สาริษฐ์	8/05/2551 14:10 น.	8/05/2551 14:20 น.	ปรานี	อภิรักษ์	8/05/2551 14:20 น.	OTHER
66	294/14678	หลอดไฟเสีย 1หลอด FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W 1 หลอด ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ชลิดา	X-ray ชั้น1 เคาเตอร์	8/05/2551 17:15 น.	ไพศาล	8/05/2551 17:15 น.	นิรุดี,ไพศาล	8/05/2551 17:17 น.	8/05/2551 17:24 น.	เขวาลักษณ์	อภิรักษ์	8/05/2551 17:24 น.	E/E
67	294/14679	ประตูเสีย เปิดเข้าออก เสียงคังอ็อคอ็อค	ประตูเสีย	เอาน้ำยา Souex มาฉีดเรียบร้อยแล้ว	ฉัฐรินทร์	OPD- MED ชั้น4	8/05/2551 18:00 น.	นิภา	8/05/2551 18:00 น.	วรรณวิทย์	8/05/2551 18:15 น.	8/05/2551 18:20 น.	สร้อยสุดา	อภิรักษ์	8/05/2551 18:20 น.	OTHER
68	294/14680	โคมไฟดับ ตรง เคาเตอร์พยาบาล	โคมไฟดับ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Superluxe ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เอรวิน	6B ชั้น 6	8/05/2551 18:20 น.	นิภา	8/05/2551 18:20 น.	วรรณวิทย์	8/05/2551 18:35 น.	8/05/2551 19:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	8/05/2551 19:00 น.	E/E
69	294/14681	อ็อคค้างเสีย	อ็อคค้างเสีย	ได้ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว	อุไรวรรณ	6A ชั้น 5 ห้อง 1508	8/05/2551 18:28 น.	นิภา	8/05/2551 18:28 น.	วรรณวิทย์	8/05/2551 18:50 น.	8/05/2551 19:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	8/05/2551 0:00 น.	E/E
70	294/14671	แอร์ไม่เย็น	แอร์ไม่เย็น	ตรวจสอบแล้วปกติ	วรรณภา	ผ้าตัด	8/05/2551 8:19 น.	นิภา	8/05/2551 8:19 น.	นิรุดี	8/05/2551 8:20 น.	8/05/2551 8:21 น.	วาสนา	อภิรักษ์	8/05/2551 8:21 น.	A/C
71	294/14672	หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้ใหม่แล้ว 1 หลอดเรียบร้อยแล้ว	ฉัฐรินทร์	เวชระเบียน ชั้น 1	8/05/2551 9:45 น.	นิภา	8/05/2551 9:45 น.	นิรุดี	8/05/2551 11:05 น.	8/05/2551 11:25 น.	ประภุญ	อภิรักษ์	8/05/2551 11:25 น.	E/E
72	291/14675	ชักโครกกดไม่ลง	ชักโครกตัน	ปลั้วขาล้างเสีย	ปีทวี	5B ห้อง 2520	8/05/2551 13:20 น.	สรารูดี	8/05/2551 13:20 น.	นิรุดี	8/05/2551 14:59 น.	8/05/2551 15:30 น.	รัชนิกร	อภิรักษ์	8/05/2551 15:30 น.	SAN
73	294/14670	สายอากาศทีวีเสีย	สายอากาศทีวีเสีย	เปลี่ยนให้แล้วใช้งานได้	พัชรินทร์	ICU ชั้น 3	8/05/2551 7:54 น.	นิภา	8/05/2551 7:54 น.	ไพศาล,สัมฤทธิ์	8/05/2551 8:10 น.	8/05/2551 8:15 น.	พัชรินทร์	อภิรักษ์	8/05/2551 8:15 น.	E/E
74	294/14683	หลอดไฟ FL 18W กระพริบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้ใหม่แล้วเรียบร้อยแล้ว	กวรรณิการ์	Admin ชั้น3	9/05/2551 6:30 น.	อารยะ	9/05/2551 6:30 น.	นกร	9/05/2551 7:00 น.	9/05/2551 7:10 น.	น้อย	อภิรักษ์	9/05/2551 7:10 น.	E
75	294/14684	หลอดไฟ FL 36 W เสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W ให้ใหม่แล้วเรียบร้อยแล้ว	หมอมพิษา	Pai ชั้น7	9/05/2551 8:58 น.	นิภา	9/05/2551 8:58 น.	นิรุดี	9/05/2551 9:15 น.	9/05/2551 9:30 น.	สุพรรณิ	อภิรักษ์	9/05/2551 0:00 น.	E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type		
76	294/14687	หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ 11W ให้ใหม่แล้วเรียบร้อย	ปราณี	6B ชั้น6 ห้อง2618	9/05/2551 14:54 น.	นิภา	9/05/2551 14:54 น.	สาริษฐ์,ศัทฑ	9/05/2551 15:00 น.	9/05/2551 15:10 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	9/05/2551 15:10 น.	E
77	294/14688	หลอดไฟหัวเตียง กระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการตรวจสอบแล้ว	เจ้าหน้าที่	5A ชั้น 5 ห้อง1503	9/05/2551 16:45 น.	นิภา	9/05/2551 16:45 น.	ธราวุฒิ,ไพศาล	9/05/2551 16:55 น.	9/5/2008 17:00	ยม	อภิรักษ์	9/5/2008 17:00	E
78	197/9834	ประตูดก ทำให้อึด	ประตูดก ทำให้อึด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	แม่บ้าน	ชั้น4	9/05/2551 8:50 น.	สัมฤทธิ์	9/05/2551 8:50 น.	นิรุติ	9/05/2551 8:50 น.	9/05/2551 9:20 น.	คุณฤ	อภิรักษ์	9/05/2551 9:20 น.	O
79	294/14685	หลอดไฟดับ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนสวิตช์หลอดเรียบร้อยแล้ว	บุปผาพิชญ์	6A ชั้น1611	9/05/2551 10:30 น.	นิภา	9/05/2551 10:30 น.	สาริษฐ์	9/05/2551 10:40 น.	9/05/2551 10:50 น.	วิภาดา	อภิรักษ์	9/05/2551 10:50 น.	E
80	294/14686	หลอดไฟตรงโต๊ะอาหารไม่ติด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจเช็คแล้วปกติ	สงกรานต์	5A ชั้น 5 ห้อง1511	9/05/2551 13:00 น.	นิรุติ	9/05/2551 13:00 น.	นิรุติ	9/05/2551 13:00 น.	9/05/2551 13:20 น.	จิตราพร	อภิรักษ์	9/05/2551 13:20 น.	E
81	294/14689	ประตูดก ไขค้ประตูเสีย	ประตูเสีย	ทำการใส่แหวนรองแล้วขันแน่น	สมศรี	6B ชั้น6 ห้อง2605	9/05/2551 17:29 น.	นิภา	9/05/2551 17:29 น.	ไพศาล,ธราวุฒิ	9/05/2551 17:30 น.	9/05/2551 17:50 น.	นันทวัน	อภิรักษ์	9/05/2551 17:50 น.	O
82	294/14690	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดPhilip superluxe ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	พยบาล	6A	10/05/2551 7:00 น.	วรรณวิทย์	10/05/2551 7:00 น.	อารยะ	10/05/2551 7:10 น.	10/05/2551 7:15 น.	นิภาภัทร	อภิรักษ์	10/05/2551 7:15 น.	E/E
83	294/14691	หลอดไฟเสีย F18 silvevia	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด silveviaให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	พยบาล	เนอส์เซอร์	10/05/2551 7:00 น.	วรรณวิทย์	10/05/2551 7:00 น.	อารยะ	10/05/2551 7:10 น.	10/05/2551 7:15 น.	สศยา	อภิรักษ์	10/05/2551 7:15 น.	E/E
84	294/14692	หลอดไฟเสีย F18 silvevia	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด silveviaให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	CI	10/05/2551 7:00 น.	วรรณวิทย์	10/05/2551 7:00 น.	นคร	10/05/2551 7:30 น.	10/05/2551 7:50 น.	อรอุมา	อภิรักษ์	10/05/2551 7:50 น.	E/E
85	294/14693	หลอดไฟเสีย Superluxe	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด superluxeให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	พยบาล	5A	10/05/2551 7:30 น.	วรรณวิทย์	10/05/2551 7:30 น.	อารยะ	10/05/2551 7:50 น.	10/05/2551 8:00 น.	ภาวิดา	อภิรักษ์	10/05/2551 8:00 น.	E/E
86	294/14694	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	พยบาล	ER ชั้น1 ห้อง ER	10/05/2551 8:31 น.	ไพศาล	10/05/2551 8:31 น.	ไพศาล	10/05/2551 8:32 น.	10/05/2551 8:35 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	10/05/2551 8:35 น.	E/E
87	294/14696	วาล์วน้ำมีน้ำหยด เปลี่ยนสายจิกชำระ	วาล์วน้ำมีน้ำหยด , สายจิกชำระ	เปลี่ยนสายจิกแล้ว	จันทิภา	ICU	10/05/2551 11:40 น.	นคร	10/05/2551 11:40 น.	ไพศาล	10/05/2551 13:00 น.	10/05/2551 13:20 น.	จันทิภา	อภิรักษ์	10/05/2551 13:20 น.	SAN
88	294/14697	หลอดไฟเสีย 2หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดตะเกียบ 18 2 หลอด,FL 18 หลอด , Halogen 12	นัฐรินทร์	Heart ชั้น2	10/05/2551 15:43 น.	ประสงค์	10/05/2551 15:43 น.	ไพศาล	10/05/2551 15:44 น.	10/05/2551 15:50 น.	นัฐรินทร์	อภิรักษ์	10/05/2551 15:50 น.	E/E
89	294/14698	หลอดไฟเสีย 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด FL 18 w ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	X-ray ชั้น1 ห้องฟิล์ม	10/05/2551 15:45 น.	ประสงค์	10/05/2551 15:45 น.	ประสงค์	10/05/2551 15:48 น.	10/05/2551 16:00 น.	ชาวิณ	อภิรักษ์	10/05/2551 16:00 น.	E/E
90	294/14695	Hard ไฟเสีย, shower ไฟเสีย	Hard ไฟเสีย, shower ไฟเสีย	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ PLL 36W และ Halogen 220V 50 W ให้แล้ว	round	ชั้น 2	10/05/2551 11:00 น.	นคร	10/05/2551 11:00 น.	สัมฤทธิ์	10/05/2551 11:10 น.	10/05/2551 11:20 น.	นคร	อภิรักษ์	10/05/2551 11:20 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type	
91	294/14699	หลอดไฟผู้เขียนเสีย Sylvania 60 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด Sylvania 60 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	นฤมล	ห้องอาคาร ชั้น 2	11/05/2551 8:38 น.	ไพศาล	11/05/2551 8:38 น.	สัมฤทธิ์	11/05/2551 8:55 น.	11/05/2551 9:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	11/05/2551 9:00 น.	E/E
92	294/14700	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ห้องพักแพทย์ ชั้น 2	11/05/2551 10:20 น.	ไพศาล	11/05/2551 10:20 น.	ไพศาล	11/05/2551 10:21 น.	11/05/2551 10:23 น.	พัชรินทร์	อภิรักษ์	11/05/2551 10:23 น.	E/E
93	304/15151	หลอดไฟกระพริบ FL 18 W 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด FL 18 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	Information ชั้น 2	8/07/2551 14:15 น.	สัมฤทธิ์	8/07/2551 14:15 น.	สัมฤทธิ์	11/05/2551 14:20 น.	11/05/2551 14:25 น.	จิราพร	อภิรักษ์	11/05/2551 14:25 น.	E/E
94	304/15152	หลอดไฟกระพริบ FL 36 W 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด FL 36 W sylvania ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เอราวัณ	6B ชั้น 6 ห้อง 2610	11/05/2551 14:25 น.	นิภา	11/05/2551 14:25 น.	สัมฤทธิ์	11/05/2551 14:50 น.	11/05/2551 14:55 น.	รุ่งรัตน์	อภิรักษ์	11/05/2551 14:55 น.	E/E
95	304/15153	หลอดไฟกระพริบ FL 36 W 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด FL 36 W sylvania ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ศศิภา	ชั้น 2 ห้องตรวจ	11/05/2551 14:25 น.	นิภา	11/05/2551 14:25 น.	สัมฤทธิ์	11/05/2551 14:40 น.	11/05/2551 14:45 น.	มลิลา	อภิรักษ์	11/05/2551 14:45 น.	E/E
96	304/14154	หลอดไฟบูปิตอร์เสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด บูปิตอร์ 1 หลอดให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	รัตนภรณ์	5A ชั้น 5 ห้อง 1504	11/05/2551 14:55 น.	นิภา	11/05/2551 14:55 น.	วีระ	11/05/2551 14:55 น.	11/05/2551 15:10 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	11/05/2551 15:10 น.	E/E
97	304/15155	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	ป้อมข้ามทางเข้า ชั้น 1	12/05/2551 8:50 น.	สาริษฐ์	12/05/2551 9:00 น.	สาริษฐ์	12/05/2551 9:00 น.	12/05/2551 9:10 น.	เสกสรรค์	อภิรักษ์	12/05/2551 9:10 น.	E/E
98	304/15156	ห้องน้ำหญิง หลัง เคา่นเตอร์มีน้ำรั่ว	ห้องน้ำหญิงมีน้ำรั่ว	ทำการขันน็อตให้แน่นแล้ว	เจ้าหน้าที่	OPD MED ชั้น 4	12/05/2551 8:20 น.	นิรุติ	12/05/2551 8:20 น.	นิรุติ	12/05/2551 8:30 น.	12/05/2551 8:50 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	12/05/2551 8:50 น.	SAN
99	304/15157	ทำบุญเจียดกุ	ทำบุญเจียดกุ	ทำการถอด(หมอชื่ออะไรไม่พอจะเปลี่ยน)	บุปผา	ER ห้องพักแพทย์	12/05/2551 9:45 น.	นิภา	12/05/2551 9:45 น.	นิรุติ	12/05/2551 10:13 น.	12/05/2551 10:17 น.	กษภร	อภิรักษ์	12/05/2551 10:17 น.	OTHER
100	304/15159	หลอดไฟส่องภาพเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟบูปิตอร์ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	สุจิน	6B ชั้น 6 ห้อง 2617	12/05/2551 10:45 น.	นิภา	12/05/2551 10:45 น.	สรวาณี,นิรุติ	12/05/2551 10:50 น.	12/05/2551 11:05 น.	สุจิน	อภิรักษ์	12/05/2551 11:05 น.	E/E
101	304/15160	หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W Coolwhite ให้ใหม่แล้ว	เจ้าหน้าที่	Information	12/05/2551 14:20 น.	สรวาณี	12/05/2551 14:20 น.	สาริษฐ์	12/05/2551 14:20 น.	12/05/2551 14:25 น.	จิราพร	อภิรักษ์	12/05/2551 14:25 น.	E/E
102	304/15161	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ชนิดล	การเงิน ชั้น 3	12/05/2551 15:30 น.	สรวาณี	12/05/2551 15:30 น.	สรวาณี,สาริษฐ์	12/05/2551 15:40 น.	12/05/2551 15:40 น.	ชนิดล	อภิรักษ์	12/05/2551 15:40 น.	E/E
103	304/15162	หลอดไฟส่องภาพเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น 6 ห้อง 2607	12/05/2551 19:00 น.	ศิวะ	12/05/2551 19:00 น.	ศิวะ	12/05/2551 19:05 น.	12/05/2551 19:10 น.	อังกา	อภิรักษ์	12/05/2551 19:10 น.	E/E
104	304/15164	หลอดไฟสิ้นเสีย 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้ใหม่แล้ว	อุไรรัตน์	ทันตกรรม ห้อง supply	12/05/2551 17:15 น.	นิภา	12/05/2551 17:15 น.	นกร	12/05/2551 17:25 น.	12/05/2551 17:30 น.	กุลยา	อภิรักษ์	12/05/2551 17:30 น.	E/E
105	304/15165	ค่อผู้	ค่อผู้	ทำการประกอบให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	ห้องลดชั้น 3	13/05/2551 7:55 น.	นกร	13/05/2551 7:55 น.	สัมฤทธิ์, ไพศาล	13/05/2551 8:20 น.	13/05/2551 8:40 น.	วราภรณ์	อภิรักษ์	13/05/2551 0:00 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
106	304/15166	ปลั๊กไฟเสีย	ปลั๊กไฟเสีย	ได้ทำการเปลี่ยนใหม่แล้ว	คุณหนึ่ง	ทันตกรรม ห้อง supply	13/05/2551 9:26 น.	นิภา	13/05/2551 9:26 น.	สราวุฒิ,ศิระ	13/05/2551 9:30 น.	13/05/2551 10:00 น.	อารีย์	อภิรักษ์	13/05/2551 10:00 น.	E/E
107	304/15167	สวิตช์ขี้อัดไม่อยู่ ตัวล๊อคเสีย	ตัวล๊อคขี้อัดเสีย	เป็นส่วนรับผิดชอบของเครื่องมือแพทย์	นฤมล	ER	13/05/2551 9:40 น.	นิภา	13/05/2551 9:40 น.	สัมฤทธิ์	13/05/2551 9:50 น.	13/05/2551 9:52 น.	นฤมล	อภิรักษ์	13/05/2551 9:52 น.	OTHER
108	304/15168	ห้องน้ำไม่เข้า และมีพิษชูอยู่เต็ม	ห้องน้ำ น้ำไม่เข้า	ทำการเปิดวาล์วแล้วใช้การได้ปกติ	ชะม้อย	สตินรี ห้องน้ำ	13/05/2551 9:49 น.	นิภา	13/05/2551 9:49 น.	ไพศาล	13/05/2551 9:55 น.	13/05/2551 9:55 น.	มาลี	อภิรักษ์	13/05/2551 9:55 น.	SAN
109	304/15169	รถส่งผ้าลื้อชำรุด	รถส่งผ้าลื้อชำรุด	ทำการเปลี่ยนล้อใหม่ให้แล้ว	คุณเพ็ญ	ห้องผ้า ชั้น B1	13/05/2551 9:55 น.	พงษ์ศักดิ์	13/05/2551 9:55 น.	พงษ์ศักดิ์	13/05/2551 9:55 น.	13/05/2551 10:15 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	13/05/2551 10:15 น.	OTHER
110	304/15170	ไฟดับ ห้องน้าคนไข้ 1601	หลอดไฟเสีย	ขาหลอดเสียทำการซ่อมแก้ไขแล้ว ใช้การได้	ผ่องศรี	6A ชั้น 6 ห้อง 1601	13/05/2551 10:00 น.	นิภา	13/05/2551 10:00 น.	สัมฤทธิ์,ไพศาล	13/05/2551 10:30 น.	13/05/2551 10:45 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	13/05/2551 10:45 น.	E/E
111	304/15171	ห้องน้ำหญิง ก๊อกน้ำมีน้ำไหล	ห้องน้ำหญิง ก๊อกน้ำมีน้ำไหล	ทำการปิดวาล์วเพื่อRESET ระบบใหม่อีกครั้ง	อรสา	OPD MED ห้องน้ำ	13/05/2551 10:25 น.	นิภา	13/05/2551 10:25 น.	ไพศาล	13/05/2551 10:20 น.	13/05/2551 10:30 น.	มาลี	อภิรักษ์	13/05/2551 10:30 น.	SAN
112	304/15172	ห้องน้ำหญิงฝาชักโครกแตก	ห้องน้ำหญิงฝาชักโครกแตก	ซ่อมเรียบร้อยแล้วโดยการขันน็อตยึดฝาชักโครกให้แน่น	อรวรรณ	ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง	13/05/2551 10:34 น.	นิภา	13/05/2551 10:34 น.	ไพศาล,สราวุฒิ	13/05/2551 10:35 น.	13/05/2551 10:42 น.	คุณฎิ	อภิรักษ์	13/05/2551 10:42 น.	SAN
113	304/15174	เปลี่ยนสถานที่ติดตั้งไฟ Emergency	เปลี่ยนสถานที่ติดตั้งไฟ Emergency	ทำการติดตั้งไฟEmergency และทำการเก็บสายไฟสร้าง	ชุติมา	เวชระเบียน ชั้น1	13/05/2551 11:00 น.	นิภา	13/05/2551 11:00 น.	ไพศาล,สราวุฒิ	13/05/2551 11:01 น.	13/05/2551 11:35 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	13/05/2551 11:35 น.	OTHER
114	304/15175	เปลี่ยนขั้วหลอดไฟห้อง 2603	เปลี่ยนขั้วหลอดไฟห้อง 2604	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น 6 ห้อง 2603	13/05/2551 15:00 น.	สาริษฐ์	13/05/2551 15:00 น.	สาริษฐ์	13/05/2551 15:05 น.	13/05/2551 15:10 น.	วิไลพร	อภิรักษ์	13/05/2551 15:10 น.	E/E
115	304/15176	ลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย	ลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย	ได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าปกติ	พลอย	OPD เด็ด ห้องน้ำ	13/05/2551 13:59 น.	นิภา	13/05/2551 13:59 น.	สราวุฒิ,ไพศาล	13/05/2551 14:05 น.	13/05/2551 14:35 น.	ขนิษฐา	อภิรักษ์	13/05/2551 14:35 น.	OTHER
116	304/15177	หลอดไฟ 18 W เสีย หลังเคาน์เตอร์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ 18W ให้ใหม่	เจ้าหน้าที่	OPD เด็ด ชั้น 2	13/05/2551 15:56 น.	นิภา	13/05/2551 15:56 น.	ไพศาล	13/05/2551 15:56 น.	13/05/2551 16:26 น.	จิรพันธ์	อภิรักษ์	13/05/2551 16:26 น.	E/E
117	304/15179	หลอดไฟ 18 W เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟ 18W ให้ใหม่	จินดา	กรตลาด ชั้น 3	13/05/2551 18:07 น.	นิรุดี	13/05/2551 18:07 น.	นิรุดี	13/05/2551 18:18 น.	13/05/2551 18:22 น.	จินดา	อภิรักษ์	13/05/2551 18:22 น.	E/E
118	304/15180	เจาะถาดติดตั้งฐานรองเครื่องทำฟีนปลอม	เจาะถาดติดตั้งฐานรองเครื่องทำฟีนปลอม	ทำการติดตั้งให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	ทันตกรรม	13/05/2551 14:00 น.	นิภา	13/05/2551 14:00 น.	สัมฤทธิ์	13/05/2551 14:20 น.	13/05/2551 15:00 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	13/05/2551 15:00 น.	OTHER
119	304/15181	ซิงค์ น้ำรั่ว	ซิงค์ น้ำรั่ว	ทำการซ่อมแซมแล้ว	เจ้าหน้าที่	ไตเทียม	13/05/2551 19:30 น.	นิภา	13/05/2551 19:30 น.	สราวุฒิ,สัมฤทธิ์	13/05/2551 19:40 น.	13/05/2551 19:45 น.	นรี	อภิรักษ์	13/05/2551 19:45 น.	SAN
120	304/15178	วิโมทไฟเสีย	วิโมทไฟเสีย	ทำการซ่อมแซมแล้ว	สายทอง	5A ชั้น 5 ห้อง1519	13/05/2551 16:00 น.	นิภา	13/05/2551 16:00 น.	สัมฤทธิ์,ไพศาล	13/05/2551 16:05 น.	13/05/2551 16:10 น.	สายทอง	อภิรักษ์	13/05/2551 16:10 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับ ใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ ตรวจสอบ หน้างาน	ผู้ตรวจรับ งานจาก แผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับ งาน	Type
121	304/15182	ห้องซักล้าง ก๊อมน้ำหยด	ห้องซักล้าง ก๊อมน้ำหยด	ทำการขันน๊อตให้แน่น	ปวีณา	5A ชั้น 5	14/05/2551 8:00 น.	นิภา	14/05/2551 8:00 น.	ไพศาล, สรวาณี	14/05/2551 8:01 น.	14/05/2551 8:05 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	14/05/2551 8:05 น.	SAN
122	304/15183	หลอดไฟเสีย ecotone	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ecotone ให้ใหม่ 1 หลอด	นัทธนรี	เนอส์เซอร์รี่	14/05/2551 8:00 น.	วรรณวิทย์	14/05/2551 8:00 น.	อารยะ	14/05/2551 8:10 น.	14/05/2551 8:10 น.	รัตนา	อภิรักษ์	14/05/2551 8:10 น.	E/E
123	304/15184	หลอดไฟส่องภาพเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ใหม่ 1 หลอด	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น 6 ห้อง 1609	14/05/2551 10:30 น.	ศิวะ	14/05/2551 10:30 น.	ศิวะ	14/05/2551 11:00 น.	14/05/2551 11:15 น.	สมใจ	อภิรักษ์	14/05/2551 11:15 น.	E/E
124	304/15185	หลอดไฟส่องภาพเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟรูปเคอร์รี่ให้ใหม่ หลอด	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น 6 ห้อง 2603	14/05/2551 10:58 น.	นิภา	14/05/2551 10:58 น.	ศิวะ	14/05/2551 11:00 น.	14/05/2551 11:10 น.	วิภาดา	อภิรักษ์	14/05/2551 11:10 น.	E/E
125	304/15186	หลอดไฟเสีย 3หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 15 W ให้ใหม่ หลอด	เจ้าหน้าที่	เนอส์เซอร์รี่ ชั้น 5	14/05/2551 14:00 น.	สรวาณี	14/05/2551 14:00 น.	ไพศาล	14/05/2551 14:01 น.	14/05/2551 14:10 น.	ธัญธรณ์	อภิรักษ์	14/05/2551 14:10 น.	E/E
126	304/15187	กระสวยเสีย	กระสวยเสีย	ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว	วิลาศ	check up ชั้น 4	14/05/2551 15:20 น.	นิภา	14/05/2551 15:20 น.	สรวาณี	14/05/2551 15:25 น.	14/05/2551 15:30 น.	วิลาศ	อภิรักษ์	14/05/2551 15:30 น.	E/E
127	304/15190	แอร์มีน้ำหยด	แอร์มีน้ำหยด	ทำการแก้ไขปิดรอยน้ำให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	ทันตกรรม	14/05/2551 18:54 น.	นิภา	14/05/2551 18:54 น.	สัมฤทธิ์, สาทิพย์	14/05/2551 18:59 น.	14/05/2551 19:20 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	14/05/2551 19:20 น.	A/C
128	197/9835	ขอบบัวล้างภาหุลูด ห้องน้ำชาย หน้าประตู	ขอบบัวล้างภาหุลูด	ทำการทากาวยางแล้ว	PCS	แผนกเด็ก ชั้น 2	14/05/2551 14:00 น.	นิภา	14/05/2551 14:00 น.	ไพศาล	14/05/2551 14:02 น.	14/05/2551 14:18 น.	คุณฤกษ์	อภิรักษ์	14/05/2551 14:18 น.	OTHER
129	197/9836	ติดกล่องกระดาษทิชชู ห้องน้ำหญิง	ติดกล่องกระดาษทิชชู	ทำการติดตั้งแล้วใช้งานได้	แม่บ้าน	ห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น 4	14/05/2551 14:20 น.	นิภา	14/05/2551 14:20 น.	ไพศาล	14/05/2551 16:00 น.	14/05/2551 16:15 น.	คุณฤกษ์	อภิรักษ์	14/05/2551 16:15 น.	OTHER
130	304/15191	หลอดไฟเสีย 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่ FL 18 W	อุต	OPD สัตย	14/05/2551 21:20 น.	วีระ	14/05/2551 21:20 น.	นคร	14/05/2551 21:30 น.	14/05/2551 21:35 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	14/05/2551 21:35 น.	E/E
131	304/15188	ตู้เซที่ใช้แช่น้ำแข็งมี น้ำล้นมาหลังตู้	ตู้เย็นน้ำรั่ว	มีน้ำแข็งด้านล้างตู้ ทำการยกตู้และ ทำความสะอาด	บุปผาทิพย์	สุตินารี ชั้น 4	14/05/2551 17:45 น.	นิภา	14/05/2551 17:45 น.	ไพศาล, นิรุติ	14/05/2551 17:46 น.	14/05/2551 17:50 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	14/05/2551 17:50 น.	E/E
132	304/15189	ก๊อมน้ำห้องน้ำชายปิด ไม่ได้	ก๊อมน้ำหลวม	ทำการขันปรับหัวก๊อมน้ำให้แน่น	น้ำใจ	พักแพทย์ ชั้น 2	14/05/2551 18:08 น.	นิภา	14/05/2551 18:08 น.	ไพศาล, นิรุติ	14/05/2551 18:09 น.	14/05/2551 18:12 น.	คุณฤกษ์	อภิรักษ์	14/05/2551 18:12 น.	SAN
133	304/15192	หลอดไฟดับ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ใบงานชำ	อภิติชา	ชั้น 3	15/05/2551 7:30 น.	อารยะ	15/05/2551 7:30 น.	_	15/05/2551 0:00 น.	15/05/2551 0:00 น.	_	อภิรักษ์	15/05/2551 0:00 น.	ใบงานชำ
134	304/15193	เปลี่ยนหลอดไฟไปหลอด 18 W daylight	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W daylight ให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว	พิชญา	พยาบาล ชั้น 3 ห้องการพยาบาล	15/05/2551 8:10 น.	นิภา	15/05/2551 8:10 น.	สรวาณี	19/04/2552 14:00 น.	15/05/2551 8:20 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	15/05/2551 8:20 น.	E/E
135	304/15194	เปลี่ยนหลอดไฟไปหลอด 18 W daylight	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W daylight ให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	ไต้เทียม ห้องน้ำ ชาย	15/05/2551 9:05 น.	นิภา	15/05/2551 9:05 น.	ไพศาล	15/05/2551 9:00 น.	15/05/2551 10:05 น.	พิศมัย	อภิรักษ์	15/05/2551 10:05 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
136	304/15195	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ใบงานชำ	-	-	15/05/2551 0:00 น.	-	15/05/2551 0:00 น.	-	15/05/2551 0:00 น.	15/05/2551 0:00 น.	-	อภิรักษ์	15/05/2551 0:00 น.	ใบงานชำ
137	304/15196	โทรศัพท์เสีย ไม่มีเสียงเวลาโทร	โทรศัพท์เสีย	ทำการซ่อมแซมแล้ว	นาถยา	พันนครรม ชั้น 1	15/05/2551 9:33 น.	นิภา	15/05/2551 9:33 น.	นิรุติ,สราวดี	15/05/2551 10:00 น.	15/05/2551 10:10 น.	วิไลลักษณ์	อภิรักษ์	15/05/2551 0:00 น.	TEL
138	304/15197	หลอดไฟดับFL 18 W daylight	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W daylightให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	Office ชั้น 3	15/05/2551 9:35 น.	สาริษฐ์	15/05/2551 9:35 น.	สาริษฐ์	15/05/2551 9:50 น.	15/05/2551 10:05 น.	ฤทัยรัตน์	อภิรักษ์	15/05/2551 10:05 น.	E/E
139	304/15199	ทำไฟป้ายทางออก	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนขั้วหลอด FL ถัดน้ำ,บัลลาสต์,สตาร์เตอร์,สายVFF ,เทปพันสาย	เจ้าหน้าที่	ช่าง	15/05/2551 9:30 น.	กฤษณ	15/05/2551 9:30 น.	กฤษ,กฤษณ,ช	15/05/2551 9:40 น.	15/05/2551 10:40 น.	เดชา	อภิรักษ์	15/05/2551 10:40 น.	E/E
140	304/15200	เก็บสายไฟที่ห้องตรวจ	เก็บสายไฟที่ห้องตรวจ	ทำการจัดเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	พันนครรม ชั้น 1	15/05/2551 11:15 น.	นิรุติ	15/05/2551 11:15 น.	สราวดี, นิรุติ	15/05/2551 11:15 น.	15/05/2551 11:16 น.	จีจิมพร	อภิรักษ์	15/05/2551 0:00 น.	E/E
141	295/14701	หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone PII 36ให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว	จิราพร	สตูดิโอ ห้อง 6	15/05/2551 11:20 น.	นิภา	15/05/2551 11:20 น.	นิรุติ	15/05/2551 11:21 น.	15/05/2551 11:24 น.	ทศวี	อภิรักษ์	15/05/2551 11:24 น.	E/E
142	295/14704	แอร์มีน้ำหยด	แอร์มีน้ำหยด	ได้ทำการปิดรอแล้ว	วิภาดา	6B ชั้น 6	15/05/2551 15:28 น.	นิภา	15/05/2551 15:28 น.	นิรุติ,สราวดี	15/05/2551 15:50 น.	15/05/2551 16:20 น.	เอราวัณ	อภิรักษ์	15/05/2551 16:20 น.	A/C
143	295/14706	หลอดไฟกลมหน้าประตูห้องคนไข้	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone Wameให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น 6 ห้อง 1615	15/05/2551 19:36 น.	นิภา	15/05/2551 19:36 น.	นิรุติ,สราวดี	15/05/2551 19:45 น.	15/05/2551 19:50 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	15/05/2551 19:50 น.	E/E
144	304/15198	ขอบเฟรมที่พื้นหลุคที่ห้องกาแฟ	ขอบเฟรมหลุค	ติดกาไว้ใหม่แล้ว	ภาวิณี	check up ชั้น 4 ห้องกาแฟ	15/05/2551 9:30 น.	นิภา	15/05/2551 9:30 น.	นิรุติ	15/05/2551 9:49 น.	15/05/2551 10:00 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	15/05/2551 10:00 น.	OTHER
145	295/14705	อ่างล้างมือตัน	อ่างล้างมือตัน	ทำการซ่อมแซมแล้ว	แม่บ้าน	BIC ชั้น 7	15/05/2551 17:00 น.	นิภา	15/05/2551 17:00 น.	นิรุติ,ไพศาล	15/05/2551 17:05 น.	15/05/2551 17:45 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	15/05/2551 17:45 น.	SAN
146	295/14708	หลอดไฟกลมกระพริบ 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ณัฐนรี	เนอร์สเซอรี่ ชั้น 5 ห้องอาบน้ำ	16/05/2551 7:56 น.	นิภา	16/05/2551 7:56 น.	สาริษฐ์	16/05/2551 8:00 น.	16/05/2551 8:10 น.	จินตนา	อภิรักษ์	16/05/2551 8:10 น.	E/E
147	295/14710	ชั้นน็อคเตียงหลวม	ชั้นน็อคเตียงหลวม	เช็คแล้วปกติดี	ทิพวัลย์	6A ชั้น 6 ห้อง 1608	16/05/2551 8:17 น.	นิภา	16/05/2551 8:17 น.	นิรุติ	16/05/2551 8:19 น.	16/05/2551 8:23 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	16/05/2551 0:00 น.	OTHER
148	295/14711	ตัดกุญแจล็อกเกอร์	ตัดกุญแจล็อกเกอร์	ได้ทำการถอดแม่กุญแจเรียบร้อยแล้ว	วิลาสิณี	พันนครรม ห้องเบรค	16/05/2551 8:28 น.	นิภา	16/05/2551 8:28 น.	สราวดี	16/05/2551 8:30 น.	16/05/2551 8:35 น.	วลาสิณี	อภิรักษ์	16/05/2551 8:35 น.	OTHER
149	295/14712	ราวเหล็กสำหรับจับผุ่ยตัวน็อคหลวม	ราวเหล็กสำหรับจับผุ่ยตัวน็อคหลวม	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	วิภาดา	6B ชั้น 6 ห้อง 2619	16/05/2551 9:52 น.	นิภา	16/05/2551 9:52 น.	สราวดี	16/05/2551 10:00 น.	16/05/2551 10:10 น.	สุจิน	อภิรักษ์	16/05/2551 10:10 น.	OTHER
150	295/14713	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้เปลี่ยนหลอดไฟ daylight 18 W ให้ใหม่แล้ว	นฤมล	OPD เด็ก ชั้น 2 ห้องตรวจ 12	16/05/2551 11:27 น.	นิภา	16/05/2551 11:27 น.	นิรุติ,ไพศาล	16/05/2551 11:28 น.	16/05/2551 11:31 น.	นิลมล	อภิรักษ์	16/05/2551 11:31 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
151	295/14714	ปลั๊กไฟ 3 คาชำรุด	ปลั๊กไฟ 3 คาชำรุด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	เจ้าหน้าที่	OR ชั้น 3	16/05/2551 11:28 น.	นิภา	16/05/2551 11:28 น.	สาริษฐ์	16/05/2551 11:28 น.	16/05/2551 11:30 น.	จินตนา	อภิรักษ์	16/05/2551 11:30 น.	E/E
152	295/14715	ฝากรอบสวิชที่ไฟหลุด	ฝากรอบสวิชที่ไฟหลุด	ทำการซ่อมแซมแล้ว	สายทอง	5A ชั้น 5 ห้อง 1503	16/05/2551 13:51 น.	นิภา	16/05/2551 13:51 น.	ไพศาล,สราวุฒ	16/05/2551 14:00 น.	16/05/2551 14:05 น.	ยม	อภิรักษ์	16/05/2551 14:05 น.	OTHER
153	295/14716	ไฟฉายเสีย ใสถ่านยังไม่ใช้ไม่ได้	ไฟฉายเสีย	ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ใช้การได้	เจ้าหน้าที่	OPD เด็ก ชั้น 2 ห้องหมอ 4	16/05/2551 14:15 น.	นิภา	16/05/2551 14:15 น.	สราวุฒ	16/05/2551 14:20 น.	16/05/2551 14:20 น.	อุคร	อภิรักษ์	16/05/2551 14:20 น.	E/E
154	295/14717	โทรศัพท์เสีย ไม่มีเสียง	โทรศัพท์เสีย	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	ชัยวุธ	Marketing ชั้น 3	16/05/2551 14:21 น.	นิภา	16/05/2551 14:21 น.	ไพศาล,สราวุฒ	16/05/2551 14:22 น.	16/05/2551 14:25 น.	ชนวกรณ์	อภิรักษ์	16/05/2551 14:25 น.	TEL
155	295/14718	อ่างน้ำดัน	อ่างน้ำดัน	ตรวจสอบพบว่าท่อรั่ว จึง รับน้ำแล้วหาซิลิกอน	พัชรี	lab ชั้น 2 ห้องlab	16/05/2551 14:40 น.	นิภา	16/05/2551 14:40 น.	ไพศาล,สราวุฒ	16/05/2551 14:41 น.	16/05/2551 14:55 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	16/05/2551 14:55 น.	SAN
156	295/14719	หลอดไฟขาด (superlux 60W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น 6 ห้อง 2618	16/05/2551 16:00 น.	นิภา	16/05/2551 16:00 น.	สาริษฐ์,นิรุติ	16/05/2551 16:00 น.	16/05/2551 16:05 น.	สุจิน	อภิรักษ์	16/05/2551 16:05 น.	E/E
157	295/14720	เจาะรูผนัง 2 รู แขนงของ	เจาะรูผนัง 2 รู แขนงของ	ได้ทำการเจาะรู 4 รูเพื่อแขวนไฟฉาย	เจ้าหน้าที่	ลานจอดรถ ชั้น B 2 ห้องคลังยา	16/05/2551 17:40 น.	นิภา	16/05/2551 17:40 น.	นิรุติ	16/05/2551 18:00 น.	16/05/2551 18:25 น.	ปราโมทย์	อภิรักษ์	16/05/2551 18:25 น.	OTHER
158	295/14721	หลอดไฟไม่ติด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วปกติ	ไพศาล	6A ชั้น 6 ห้อง 1606	17/05/2551 8:00 น.	ไพศาล	17/05/2551 8:00 น.	ไพศาล	17/05/2551 9:01 น.	17/05/2551 9:04 น.	ธีรณมย์	อภิรักษ์	17/05/2551 9:04 น.	E/E
159	295/14722	หลอดไฟเสีย FL 36W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ FL 36W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	โรสราริน	Dental ชั้น 1 ห้องSupply	17/05/2551 10:17 น.	ไพศาล	17/05/2551 10:17 น.	ไพศาล	17/05/2551 10:15 น.	17/05/2551 10:18 น.	วิลาสินี	อภิรักษ์	17/05/2551 10:18 น.	E/E
160	295/14725	หลอดไฟตะเกียบ FL 18 W เสียในห้องน้ำ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ FL 18 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	จระนอย	สุตินวี ชั้น 4	17/05/2551 17:25 น.	ชวลิต	17/05/2551 17:25 น.	ไพศาล	17/05/2551 17:31 น.	17/05/2551 17:35 น.	จระนอย	อภิรักษ์	17/05/2551 17:35 น.	E/E
161	295/14723	โคมควาไลท์ ตรงเตียงคนไข้ ฝากรอบหลุด	หลอดไฟเสีย	ทำการเปลี่ยนให้แล้ว ใช้การได้แล้ว	พันธิสา	6B ชั้น 6 ห้อง 2603	17/05/2551 10:50 น.	ชวลิต	17/05/2551 10:50 น.	ไพศาล	17/05/2551 10:51 น.	17/05/2551 10:55 น.	ปรานี	อภิรักษ์	17/05/2551 10:55 น.	E/E
162	295/14724	ห้องน้ำเบอร์ 2 ท่อตัน	ห้องน้ำเบอร์ 2 ท่อตัน	ทำการเปลี่ยนยางสอป และทะลวงท่อให้แล้ว	แม่บ้าน	X-rayชั้น 1 ห้องน้ำ 2	17/05/2551 11:10 น.	ชวลิต	17/05/2551 11:10 น.	สัมฤทธิ์	17/05/2551 12:30 น.	17/05/2551 11:50 น.	ชวลิต	อภิรักษ์	17/05/2551 11:50 น.	SAN
163	295/14726	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	จิตดา	ICU =yho 3 ห้อง 7	18/05/2551 13:43 น.	สราวุฒ	18/05/2551 13:43 น.	สราวุฒ	18/05/2551 13:45 น.	18/05/2551 13:50 น.	จันทิกา	อภิรักษ์	18/05/2551 13:50 น.	E/E
164	295/14727	หลอดไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ชวลิตดา	X-ray ชั้น 1	18/05/2551 7:35 น.	นคร	18/05/2551 7:35 น.	นคร,สัมฤทธิ์	18/05/2551 7:50 น.	18/05/2551 7:55 น.	ชวลิตดา	อภิรักษ์	18/05/2551 7:55 น.	E/E
165	295/14728	ฮอตเสีย	ฮอตเสีย	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่	จุฬารัตน์	5A ชั้น 5 ห้อง 1518	18/05/2551 7:40 น.	นคร	18/05/2551 7:40 น.	นคร,สัมฤทธิ์	18/05/2551 7:50 น.	18/05/2551 7:55 น.	สายทอง	อภิรักษ์	18/05/2551 7:55 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type		
166	295/14729	หลอดไฟเสีย 1หลอด FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ใหม่เรียบร้อยแล้ว	ชลิดา	X-ray ชั้น 1 ห้อง MRI	19/05/2551 8:10 น.	สรวาภูมิ	19/05/2551 8:10 น.	นิรุติ,ทิวะ	19/05/2551 8:30 น.	19/05/2551 8:34 น.	ชุตติกาญจน์	อภิรักษ์	19/05/2551 8:34 น.	E/E
167	295/14730	หลอดไฟเสียบริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ,	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหม่เรียบร้อยแล้ว	จิตตราพร	5A ชั้น 5 ห้อง 1504	19/05/2551 10:50 น.	สรวาภูมิ	19/05/2551 10:50 น.	ทิวะ	19/05/2551 11:15 น.	19/05/2551 11:20 น.	เพ็ญนภา	อภิรักษ์	19/05/2551 11:20 น.	E/E
168	295/14731	สายยึดหลอดออกมา	สายยึดหลอดออกมา	ทำการซ่อมแซมแล้ว	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น 6 ห้อง' 2615	19/05/2551 10:55 น.	สรวาภูมิ	19/05/2551 10:55 น.	ทิวะ	19/05/2551 11:00 น.	19/05/2551 11:05 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	19/05/2551 11:05 น.	E/E
169	295/14732	สายยึดชำระรั่วอยู่ภายในห้อง	สายยึดชำระรั่ว	ทำการซ่อมแซมแล้ว	แม่บ้าน	5A ชั้น 5 ห้อง 1511	19/05/2551 15:40 น.	สรวาภูมิ	19/05/2551 15:40 น.	สรวาภูมิ,นิรุติ	19/05/2551 15:45 น.	19/05/2551 15:50 น.	ยม	อภิรักษ์	19/05/2551 15:50 น.	SAN
170	295/14748	เปลี่ยนสายไฟ(สาย VFF 20 เมตร,เทปพัน	เปลี่ยนสายไฟ	ทำการเปลี่ยนสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	พักแพทย์	18/05/2551 11:00 น.	นิภา	18/05/2551 11:00 น.	กฤษณ	18/05/2551 11:10 น.	19/05/2551 16:00 น.	ละคม	อภิรักษ์	19/05/2551 16:00 น.	OTHER
171	295/14733	หลอดไฟเสีย F 18 sivevnia	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการแก้ไขแล้ว	พยานาล	6A	20/05/2551 5:30 น.	วรรณวิทย์	20/05/2551 5:30 น.	วรรณวิทย์	20/05/2551 5:30 น.	20/05/2551 5:50 น.	рінรมณ์	อภิรักษ์	20/05/2551 5:50 น.	E/E
172	295/14734	หลอดไฟส่องภาพเสียขาว	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	แหวน	6B ชั้น 6 ห้อง 2615	20/05/2551 6:45 น.	นศร	20/05/2551 6:45 น.	วิระ	20/05/2551 6:45 น.	20/05/2551 7:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	20/05/2551 7:00 น.	E/E
173	295/14736	หลอดไฟ FL 18 W เสีย 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	รัตนา	OPD เด็ก ชั้น 2	20/05/2551 7:25 น.	นศร	20/05/2551 7:25 น.	วรรณวิทย์	20/05/2551 7:30 น.	20/05/2551 7:30 น.	รุชนี	อภิรักษ์	20/05/2551 7:30 น.	E/E
174	295/14735	หลอด FL 18 W เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	จินดนา	6A ชั้น 6 ห้อง 1601	20/05/2551 7:20 น.	นศร	20/05/2551 7:20 น.	วรรณวิทย์	20/05/2551 7:20 น.	20/05/2551 7:50 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	20/05/2551 7:50 น.	E/E
175	295/14737	หลอดไฟเส้นเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	ผไทมาศ	ผไทมาศลาด ชั้น 3	20/05/2551 8:45 น.	นิภา	20/05/2551 8:45 น.	ไพศาล	20/05/2551 8:46 น.	20/05/2551 8:50 น.	ผไทมาศ	อภิรักษ์	20/05/2551 8:50 น.	E/E
176	295/14738	หลอดไฟเส้นเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว	ชลิดา	X-ray ห้องน้ำร่วม	20/05/2551 9:25 น.	นิภา	20/05/2551 9:25 น.	ไพศาล	20/05/2551 9:26 น.	20/05/2551 9:28 น.	เขวลักษณ์	อภิรักษ์	20/05/2551 9:28 น.	E/E
177	295/14739	ชักโครกวางคาน้ำมีน้ำล้นออกมา	ชักโครกน้ำล้น	ทำการแก้ไขแล้วใช้การได้ปกติ	ชุตติพร	ลานจอดรถ B1 ห้องน้ำชาย	20/05/2551 9:30 น.	นิภา	20/05/2551 9:30 น.	สัมฤทธิ์,ไพศาล	20/05/2551 10:00 น.	20/05/2551 10:20 น.	กฤษณ	อภิรักษ์	20/05/2551 10:20 น.	SAN
178	295/14740	หลอดไฟหลังเคาน์เตอร์เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วปกติ	เจ้าหน้าที่	6 A ชั้น 6	20/05/2551 10:40 น.	ไพศาล	20/05/2551 10:40 น.	ไพศาล	20/05/2551 10:41 น.	20/05/2551 10:47 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	20/05/2551 10:47 น.	E/E
179	295/14741	ไฟกระพริบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้ว(ขาหลอดหัก)	เบญจมาศ	ทันตกรรม ชั้น 1 ห้อง 5	20/05/2551 12:34 น.	ประสงค์	20/05/2551 12:34 น.	ประสงค์	20/05/2551 12:40 น.	20/05/2551 12:46 น.	เบญจมาศ	อภิรักษ์	20/05/2551 12:46 น.	E/E
180	295/14742	หลอดไฟกลม หน้าเคาน์เตอร์เสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟsuperdeluxe 60 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	สายฝน	6 A ชั้น 6 เคาน์เตอร์	20/05/2551 13:30 น.	นิภา	20/05/2551 13:30 น.	สรวาภูมิ	20/05/2551 13:40 น.	20/05/2551 14:10 น.	ปราณี	อภิรักษ์	20/05/2551 14:10 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type	
181	295/14743	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ทำการซ่อมแซมแล้ว	เจ้าหน้าที่	6 B ชั้น 6 ห้อง 2605	20/05/2551 13:40 น.	นิภา	20/05/2551 13:40 น.	สรวาณี	20/05/2551 14:00 น.	20/05/2551 14:05 น.	ปราณี	อภิรักษ์	20/05/2551 14:05 น.	OTHER
182	295/14746	ปลั๊กไฟแตก	ปลั๊กไฟแตก	เปลี่ยนใหม่แล้วใช้งานได้	เจ้าหน้าที่	พันนครรม ห้อง 3	20/05/2551 15:20 น.	นิภา	20/05/2551 15:20 น.	สัมฤทธิ์	20/05/2551 15:30 น.	20/05/2551 15:40 น.	เบญจมาศ	อภิรักษ์	20/05/2551 15:40 น.	OTHER
183	295/14747	โทรศัพท์เสีย	โทรศัพท์เสีย	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	เจ้าหน้าที่	ชั้น 2	20/05/2551 16:00 น.	นิภา	20/05/2551 16:00 น.	สรวาณี	20/05/2551 16:20 น.	20/05/2551 16:25 น.	สกุล	อภิรักษ์	20/05/2551 16:25 น.	TEL
184	295/14749	ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ superdeluxe16 W ให้ใหม่เรียบร้อย	นุชรี	OPD-กิจกรรม ชั้น 1	20/05/2551 18:40 น.	นิภา	20/05/2551 18:40 น.	สรวาณี	20/05/2551 18:50 น.	20/05/2551 18:55 น.	วิรัชญา	อภิรักษ์	20/05/2551 18:55 น.	E/E
185	295/14750	หลอดไฟกลมเสียข้างๆ หัวเตียงคนไข้	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ตรวจสอบแล้วปกติ	แคลทริยา	5A ชั้น 5 ห้อง 1503	20/05/2551 19:30 น.	นิภา	20/05/2551 19:30 น.	สัมฤทธิ์	20/05/2551 19:40 น.	20/05/2551 19:50 น.	เบญจา	อภิรักษ์	20/05/2551 19:50 น.	E/E
186	295/14744	อ่างล้างหน้า ห้องน้ำชายต้น	อ่างล้างหน้าตัน	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	ชุตติพร	OPD เด็ก ห้องน้ำชาย	20/05/2551 15:20 น.	นิภา	20/05/2551 15:20 น.	สรวาณี	20/05/2551 15:20 น.	20/05/2551 15:40 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	20/05/2551 15:40 น.	SAN
187	296/14751	อ้อคหลด	อ้อคหลด	ติดตั้งให้แล้วใช้งานได้	เจ้าหน้าที่	Nursery ชั้น 5	21/05/2551 8:44 น.	นิภา	21/05/2551 8:44 น.	สัมฤทธิ์	21/05/2551 9:40 น.	21/05/2551 9:45 น.	อลิสสา	อภิรักษ์	21/05/2551 9:45 น.	E/E
188	296/14752	หลอดไฟกระพริบ (ตะเกียบ 18 W 840)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ตะเกียบ 18 W ให้ใหม่แล้ว	เจ้าหน้าที่	สตินารี ชั้น 4 ห้อง น้ำ	21/05/2551 8:51 น.	นิภา	21/05/2551 8:51 น.	สัมฤทธิ์	21/05/2551 9:30 น.	21/05/2551 9:35 น.		อภิรักษ์	21/05/2551 9:35 น.	E/E
189	296/14753	ชักโครกตัน	ชักโครกตัน	ทำการปรับและแก้ไขให้แล้ว ใช้การได้	เจ้าหน้าที่	สตินารี ชั้น4 ห้อง น้ำ	21/05/2551 8:50 น.	นิภา	21/05/2551 8:50 น.	สัมฤทธิ์	21/05/2551 10:00 น.	21/05/2551 10:35 น.	แกสะปิ่น	อภิรักษ์	21/05/2551 0:00 น.	SAN
190	296/14754	เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W 1 หลอด ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	สุนันทา	บุคลล ชั้น 3	21/05/2551 11:40 น.	นิภา	21/05/2551 11:40 น.	ไพศาล	21/05/2551 11:41 น.	21/05/2551 11:42 น.	จิรวุฒิ	อภิรักษ์	21/05/2551 11:42 น.	E/E
191	296/14755	หลอดไฟวาระพริบ 1หลอด 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W 1 หลอด ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	จวีรพรชน	Shoulder and joint ห้องตรวจ 1	21/05/2551 14:11 น.	นิภา	21/05/2551 14:11 น.	สรวาณี	21/05/2551 14:45 น.	21/05/2551 14:50 น.	นิตานาด	อภิรักษ์	21/05/2551 14:50 น.	E/E
192	296/14756	หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด Ecotone 15 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 15 W 1 หลอด ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	สรวิรัตน์	6B ชั้น 6 ห้อง เคา้นเตอร์	21/05/2551 14:17 น.	นิภา	21/05/2551 14:17 น.	สรวาณี	21/05/2551 14:30 น.	21/05/2551 14:34 น.	สรวิรัตน์	อภิรักษ์	21/05/2551 0:00 น.	E/E
193	258/12856	ปลั๊กไฟ รถส่งอาหาร ,ล้อรถส่งอาหารเสีย,รถส่งอาหาร	ปลั๊กไฟ รถส่งอาหาร,ล้อรถส่งอาหารเสีย,รถส่งอาหาร	ทำการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว	ธนัส	โภชนาการ IPD ชั้น 2ห้องอาหาร	21/05/2551 16:00 น.	นิภา	21/05/2551 16:00 น.	สัมฤทธิ์	21/05/2551 16:05 น.	21/05/2551 17:58 น.	ธนัส	อภิรักษ์	21/05/2551 17:58 น.	OTHER
194	296/14757	หลอดไฟมืออนสัน เสีย 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W daylight ให้แล้ว	ขวัญอุลดา	กายภาพ ชั้น2 ห้องแพทย์	21/05/2551 14:51 น.	นิภา	21/05/2551 14:51 น.	สรวาณี	21/05/2551 15:30 น.	21/05/2551 15:40 น.	จิตติมา	อภิรักษ์	21/05/2551 15:40 น.	E/E
195	296/14758	หลอดไฟกระพริบ TLD 10 W/54 philips	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ TLD 10 W /54 philips 1หลอด ให้เรียบร้อยแล้ว	พัทกร	เวชระเบียน ชั้น 1	21/05/2551 15:00 น.	นิภา	21/05/2551 15:00 น.	สรวาณี	21/05/2551 15:10 น.	21/05/2551 15:20 น.	พรพรภกร	อภิรักษ์	21/05/2551 15:20 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
196	296/14760	โทรศัพท์เสียสัญญาณไม่ดี	โทรศัพท์เสีย	เปลี่ยนให้แล้วใช้งานได้	จิรนนท์	OPD เด็ก ชั้น 2	21/05/2551 16:41 น.	สราวุฒิ	21/05/2551 16:41 น.	สัมฤทธิ์	21/05/2551 16:50 น.	21/05/2551 16:59 น.	จิรนนท์	อภิรักษ์	21/05/2551 16:59 น.	TEL
197	296/14759	หลอดไฟกระพริบบริเวณ หน้าเคาน์เตอร์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	6A ชั้น 6	21/05/2551 15:00 น.	สราวุฒิ	21/05/2551 15:00 น.	ไพศาล, นิรุติ	21/05/2551 15:04 น.	21/05/2551 15:10 น.	วิรัชญา	อภิรักษ์	21/05/2551 15:10 น.	E/E
198	296/14761	หลอดไฟห้องน้ำ กระพริบ FL 36 w	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W ให้ใหม่แล้ว	ดร.เดชาติ	Check up ชั้น 4	22/05/2551 6:30 น.	วรรณวิทย์	22/05/2551 6:30 น.	อารยะ	22/05/2551 7:30 น.	22/05/2551 7:35 น.	สุวิมล	อภิรักษ์	22/05/2551 7:35 น.	E/E
199	296/14762	หลอดไฟดับ FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้ใหม่แล้ว	สงกรานต์	5A ชั้น 5	22/05/2551 6:40 น.	อารยะ	22/05/2551 6:40 น.	อารยะ	22/05/2551 6:50 น.	22/05/2551 6:59 น.	สายทอง	อภิรักษ์	22/05/2551 0:00 น.	E/E
200	296/14763	หลอดไฟเสียหน้าลิฟท์ ชั้น 5	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W daylight ให้ใหม่แล้ว	ภาวิณี	หน้าลิฟท์ 1-2 ชั้น 5	22/05/2551 9:00 น.	สราวุฒิ	22/05/2551 9:00 น.	สราวุฒิ	22/05/2551 9:05 น.	22/05/2551 9:10 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	22/05/2551 9:10 น.	E/E
201	296/14764	หลอดไฟเสียSuperluxe ตรงเคาน์เตอร์, daylight	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ superluxe 60 W ส่วน daylight ขาดสตาร์	เจ้าหน้าที่	5A ชั้น 5 เคาน์เตอร์	22/05/2551 9:12 น.	นิภา	22/05/2551 9:12 น.	นคร, นิรุติ	22/05/2551 9:18 น.	22/05/2551 9:24 น.	สงกรานต์	อภิรักษ์	22/05/2551 9:24 น.	E/E
202	296/14765	ชักโครกกดไม่ลง	ชักโครกตัน	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	สุธัมพร	ศูนย์สุขภาพ ชั้น 4 ห้องน้ำ	22/05/2551 9:15 น.	นิภา	22/05/2551 9:15 น.	สัมฤทธิ์, สราวุฒิ	22/05/2551 9:55 น.	22/05/2551 10:10 น.	ชนพร	อภิรักษ์	22/05/2551 10:10 น.	SAN
203	296/14766	หลอดไฟเสีย 1หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W daylight ให้ใหม่แล้ว	แม่บ้าน	Admin ชั้น 3 ห้อง อ.อดิมนท์	22/05/2551 9:17 น.	นิภา	22/05/2551 9:17 น.	สัมฤทธิ์	22/05/2551 9:20 น.	22/05/2551 9:22 น.	ฤทัยรัตน์	อภิรักษ์	22/05/2551 9:22 น.	E/E
204	296/14768	หลอดไฟสัน 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W daylight ให้ใหม่แล้ว	นิตยา	ทันตกรรม ห้องตรวจ 2	22/05/2551 10:47 น.	นิภา	22/05/2551 10:47 น.	สราวุฒิ	22/05/2551 10:48 น.	22/05/2551 10:49 น.	มาลีย์	อภิรักษ์	22/05/2551 10:49 น.	E/E
205	296/14769	หลอดไฟกลมเสีย 1 หลอด, รั่วไฟไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนรั่วไฟไฟ เด้า , Ecotone 15 W	สายทอง	5 A ชั้น 5 ห้อง 1502	22/05/2551 11:15 น.	นิภา	22/05/2551 11:15 น.	ชวลิต, สราวุฒิ	22/05/2551 11:30 น.	22/05/2551 11:35 น.	สายทอง	อภิรักษ์	22/05/2551 11:35 น.	E/E
206	296/14770	หลอดไฟดับ	หลอดไฟดับ	สวิทช์เบรกเกอร์TIP	ชลธิชา	OR ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง	22/05/2551 12:13 น.	นิภา	22/05/2551 12:13 น.	สราวุฒิ	22/05/2551 12:14 น.	22/05/2551 13:00 น.	สัมฤทธิ์	อภิรักษ์	22/05/2551 13:00 น.	E/E
207	296/14771	ประตูห้องห้ามมีน็อคหลุด	ประตูห้องห้ามมีน็อคหลุด	ทำการอุดน็อคให้แล้ว ใช้งานได้ปกติ	รัศมี	6 B ชั้น 6 ห้องห้า	22/05/2551 15:33 น.	นิภา	22/05/2551 15:33 น.	สัมฤทธิ์	22/05/2551 15:45 น.	22/05/2551 15:49 น.	สัมฤทธิ์	อภิรักษ์	22/05/2551 0:00 น.	OTHER
208	296/14772	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟEcotone 15 W ให้ใหม่	บุปผาทิพย์	แม่บ้าน ชั้น 2	22/05/2551 16:37 น.	นิภา	22/05/2551 16:37 น.	สราวุฒิ	22/05/2551 16:40 น.	22/05/2551 16:42 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	22/05/2551 16:42 น.	E/E
209	295/14702	โทรศัพท์เสีย ไม่มีเสียง เวลาโทร เบอร์ 1114	โทรศัพท์เสีย	ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ชลิดา	X-ray เคาน์เตอร์	15/05/2551 11:56 น.	นิภา	15/05/2551 11:56 น.	สาริษฐ์	15/05/2551 15:00 น.	23/05/2551 15:30 น.	ชลิดา	อภิรักษ์	23/05/2551 15:30 น.	TEL
210	295/14703	เก้าอี้ชำรุด	เก้าอี้ชำรุด	ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งานได้ปกติ	นิสาภัทร์	OR ชั้น 3	15/05/2551 13:42 น.	นิภา	15/05/2551 13:42 น.	นิรุติ	15/05/2551 14:00 น.	23/05/2551 10:00 น.	นิสาภัทร์	อภิรักษ์	23/05/2551 10:00 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับ ใบแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ ตรวจสอบ หน้างาน	ผู้ตรวจรับ งานจาก แผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับ งาน	Type
211	296/14773	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ใช้แหวนรองฐานเพื่อขันให้แน่นขึ้น	สุวิรัตน์	6B ชั้น 6 ห้อง 2605	23/05/2551 8:00 น.	วีระ	23/05/2551 8:00 น.	ไพศาล	23/05/2551 8:01 น.	23/05/2551 8:05 น.	ปราณี	อภิรักษ์	23/05/2551 0:00 น.	OTHER
212	296/14776	ติดบอร์ดในห้องหมอม	ติดบอร์ดในห้องหมอม	ทำการติดบอร์ดโดยกาาร้อน	อุคร	OPD -ตึก ชั้น 2 ห้องหมอมบอร์4	23/05/2551 10:00 น.	นิภา	23/05/2551 10:00 น.	ไพศาล,นิรุติ	23/05/2551 10:15 น.	23/05/2551 10:22 น.	อุคร	อภิรักษ์	23/05/2551 10:22 น.	OTHER
213	296/14774	สายฉีดชำระรั่ว	สายฉีดชำระรั่ว	เปลี่ยนสายฉีดใหม่ เส้น	ปวีณา	check up ชั้น 4 ห้องน้ำคนพิการ	23/05/2551 9:24 น.	นิภา	23/05/2551 9:24 น.	สราวุฒิ	23/05/2551 11:10 น.	23/05/2551 11:20 น.	ชม้อย	อภิรักษ์	23/05/2551 11:20 น.	SAN
214	296/14778	หลอดไฟเสียบ(Halogen 12 V, Ecotone อย่างละ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟHalogen 12 V 1 หลอดและ Ecotone 1 หลอด	สายทอง	5A ชั้น 5 ห้อง 1517	23/05/2551 14:20 น.	นิภา	23/05/2551 14:20 น.	สราวุฒิ	23/05/2551 14:30 น.	23/05/2551 15:10 น.	สายทอง	อภิรักษ์	23/05/2551 15:10 น.	E/E
215	296/14779	หลอดไฟเสียบ 1หลอดFL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้เรียบร้อยแล้ว	คุณฎิ	ER ชั้น 1 ห้อง เคาน์เตอร์	23/05/2551 20:30 น.	สัมฤทธิ์	23/05/2551 20:30 น.	สัมฤทธิ์	23/05/2551 20:35 น.	23/05/2551 20:35 น.	คุณฎิ	อภิรักษ์	23/05/2551 0:00 น.	E/E
216	296/14777	ได้อ่างน้ำ มีน้ำรั่ว	ได้อ่างน้ำ มีน้ำรั่ว	ได้ทำการอุดรอยรั่วให้แล้ว	แม่บ้าน	check up ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง	23/05/2551 10:50 น.	นิภา	23/05/2551 10:50 น.	วีระ,นคร	23/05/2551 23:00 น.	23/05/2551 23:15 น.	นาง	อภิรักษ์	23/05/2551 23:15 น.	SAN
217	296/14775	ห้องน้ำผู้หญิง ก๊อกน้ำ มีน้ำหยด	ห้องน้ำผู้หญิง ก๊อกน้ำมีน้ำ หยด	เปลี่ยนก๊อกใหม่ให้แล้ว	พยบาล	พักแพทย์ ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง	23/05/2551 9:37 น.	นิภา	23/05/2551 9:37 น.	ชาวลิต	23/05/2551 9:50 น.	23/05/2551 17:00 น.	ภาวิณี	อภิรักษ์	23/05/2551 17:00 น.	SAN
218	296/14780	หลอดไฟเสียบ FL18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 w ให้ ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เหม่ง	ทันตกรรม	24/05/2551 9:00 น.	ชาวลิต	24/05/2551 9:00 น.	ไพศาล	24/05/2551 9:01 น.	24/05/2551 9:04 น.	มาลีชัย	อภิรักษ์	24/05/2551 9:04 น.	E/E
219	296/14781	หลอดไฟเสียบ (Ecotone 15 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 15 W ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	ทันตกรรม ชั้น 1 ห้องเบรก	24/05/2551 16:30 น.	ชาวลิต	24/05/2551 16:30 น.	ชาวลิต	24/05/2551 16:35 น.	24/05/2551 16:40 น.	วิไลลักษณ์	อภิรักษ์	24/05/2551 16:40 น.	E/E
220	296/14782	หลอดไฟเสียบ FL18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 w ให้ ใหม่เรียบร้อยแล้ว	แม่บ้าน	ทันตกรรม ชั้น 1 ห้องตรวจ 6	24/05/2551 16:30 น.	ชาวลิต	24/05/2551 16:30 น.	ชาวลิต	24/05/2551 16:35 น.	24/05/2551 16:40 น.	ชุตติกานต์	อภิรักษ์	24/05/2551 16:40 น.	E/E
221	296/14783	หลอดไฟเสียบ PLL840/4P	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว	วิมลวรรณ	5A ชั้น 5 ห้อง 1506	24/05/2551 19:50 น.	ชาวลิต	24/05/2551 19:50 น.	วรรณวิทย์	24/05/2551 19:55 น.	24/05/2551 20:05 น.	วิมลวรรณ	อภิรักษ์	24/05/2551 20:05 น.	E/E
222	296/14784	หลอดตะเกียบดับ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W 840 ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	อายุรกรรม	25/05/2551 6:15 น.	อารยะ	25/05/2551 6:15 น.	ชาวลิต	25/05/2551 8:30 น.	25/05/2551 8:40 น.	สุรศักดิ์	อภิรักษ์	25/05/2551 8:40 น.	E/E
223	296/14785	หลอดดับในห้องน้ำ พนักงาน	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ superdeluxe ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	สงกรานต์	5 A ชั้น 5 ห้องน้ำ	25/05/2551 7:45 น.	อารยะ	25/05/2551 7:45 น.	วรรณวิทย์	25/05/2551 7:50 น.	25/05/2551 8:00 น.	สงกรานต์	อภิรักษ์	25/05/2551 0:00 น.	E/E
224	296/14787	หลอดไฟเสียบ 2หลอด และรีโมทไฟเสียบ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Halogen 12V, superdeluxe อย่างละ 1หลอด	เจ้าหน้าที่	6 A ชั้น 5	25/05/2551 14:30 น.	ชาวลิต	25/05/2551 14:30 น.	ชาวลิต	25/05/2551 14:30 น.	25/05/2551 14:50 น.	รัตนภรณ์	อภิรักษ์	25/05/2551 14:50 น.	E/E
225	296/14786	หลอดไฟเสียบ 11หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดHalogen 12 V 9 หลอด ,Halotone 12 V 1หลอด ,	ช่างซ่อม	Round	25/05/2551 11:00 น.	ชาวลิต	25/05/2551 11:00 น.	ชาวลิต	25/05/2551 11:30 น.	25/05/2551 11:40 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	25/05/2551 11:40 น.	E/E

ส่วนผู้จ้างงาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้จ้าง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกจ้าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
226	296/14788	หลอดไฟเสีย หน้า SKIN	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนไฟ 18 W 840 ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	Round	25/05/2551 10:00 น.	ชาวลิต	25/05/2551 10:00 น.	ชาวลิต	25/05/2551 16:00 น.	25/05/2551 16:10 น.	ณอมทรัพย์	อภิรักษ์	25/05/2551 16:10 น.	E/E
227	296/14789	สายก๊อคน้ำหลุด	สายก๊อคน้ำหลุด	ใส่กลับเข้าไปใหม่ใช้ได้เหมือนเดิม	เจ้าหน้าที่	ห้องครัว ชั้น 2	25/05/2551 16:00 น.	ชาวลิต	25/05/2551 16:00 น.	ชาวลิต,อารยะ	25/05/2551 16:30 น.	25/05/2551 22:30 น.	วิระยุทธ	อภิรักษ์	25/05/2551 22:30 น.	SAN
228	296/14790	LS 4 ห้อง VAV ไม่สามารถควบคุมได้	LS 4 ห้อง VAV ไม่สามารถควบคุมได้	ทำการแก้ไขใช้ได้ชั่วคราว	เจ้าหน้าที่	ห้องกลอด ชั้น 3	25/05/2551 23:00 น.	วิระ	25/05/2551 23:00 น.	นคร,อารยะ	26/05/2551 2:00 น.	26/05/2551 3:00 น.	สุ	อภิรักษ์	26/05/2551 3:00 น.	OTHER
229	296/14791	หลอดไฟเสีย FL 36 W Cool	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W ให้เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	Round ชั้น 4	25/05/2551 16:00 น.	ชาวลิต	25/05/2551 16:00 น.	ชาวลิต	25/05/2551 16:20 น.	25/05/2551 16:30 น.	นาง	อภิรักษ์	25/05/2551 16:30 น.	E/E
230	296/14792	หลอดไฟเสีย ทางเดิน CCSD,ทางเดินหลัง OR	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W 2 หลอดและ Ecotone 3 หลอดให้	เจ้าหน้าที่	Round ชั้น 3	25/05/2551 10:30 น.	ชาวลิต	25/05/2551 10:30 น.	ชาวลิต	25/05/2551 11:00 น.	25/05/2551 11:30 น.	สมควร	อภิรักษ์	25/05/2551 11:30 น.	E/E
231	296/14793	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ทำการขันน็อตใหม่	อร	6A ชั้น 6 ห้อง 1603	26/05/2551 7:55 น.	นิภา	26/05/2551 7:55 น.	ชาวลิต,วิระ	26/05/2551 8:00 น.	26/05/2551 8:20 น.	รัตนภรณ์	อภิรักษ์	26/05/2551 8:20 น.	OTHER
232	296/14796	หลอดไฟกระพริบ ตะเกียบ 11W 827	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ 11W 827	คุณฎี	5 B ชั้น 5	26/05/2551 11:23 น.	นิภา	26/05/2551 11:23 น.	สราวุฒิ	26/05/2551 11:30 น.	26/05/2551 11:35 น.	คุณฎี	อภิรักษ์	26/05/2551 11:35 น.	E/E
233	296/14797	ประตูดีเสียด้า	ประตูดีเสียด้าชำรุด	ทำการซ่อมแซมแล้ว	กาญจนา	OPD ตู้ ชั้น 4 ห้อง staff	26/05/2551 11:43 น.	นิภา	26/05/2551 11:43 น.	ชาวลิต	26/05/2551 12:05 น.	26/05/2551 12:10 น.	สุธัมพร	อภิรักษ์	26/05/2551 12:10 น.	OTHER
234	296/14798	ชักโครกกดน้ำแล้วไหลไม่หยุด	ชักโครกกดน้ำแล้วไหลไม่หยุด	ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว	สมใจ	6 A ชั้น 6 ห้อง 1604	26/05/2551 11:44 น.	นิภา	26/05/2551 11:44 น.	ชาวลิต	26/05/2551 11:45 น.	26/05/2551 12:02 น.	แพรวพิมล	อภิรักษ์	26/05/2551 12:02 น.	SAN
235	305/15202	ชิงน้ำรั่ว	ชิงน้ำรั่ว	ทำการตรวจซ่อมท่อน้ำใหม่	วิภาดา	6B ชั้น 6 ห้อง 2603	26/05/2551 13:57 น.	นิภา	26/05/2551 13:57 น.	นิรุต์,ชาวลิต	26/05/2551 14:00 น.	26/05/2551 14:15 น.	สุจิน	อภิรักษ์	26/05/2551 14:15 น.	SAN
236	296/14800	Wallpaper หลุด	Wallpaper หลุด	ติดกาวยอลเปอรแล้ว	วิภาดา	6B ชั้น 6 ห้อง 2603	26/05/2551 12:19 น.	นิภา	26/05/2551 12:19 น.	นิรุต์,ชาวลิต	26/05/2551 14:00 น.	26/05/2551 14:15 น.	สุจิน	อภิรักษ์	26/05/2551 14:15 น.	OTHER
237	305/15203	โทรศัพท์เสียไม่ได้ขึ้นเสียงคนโทรเข้า	โทรศัพท์เสีย	เช็คแล้วปกติ	พัชชา	ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 3	26/05/2551 14:42 น.	นิภา	26/05/2551 14:42 น.	นิรุต์,ชาวลิต	26/05/2551 14:45 น.	26/05/2551 15:00 น.	จินต์จุฑา	อภิรักษ์	26/05/2551 15:00 น.	TEL
238	305/15204	ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ขายสายฉีดชำระแตก	สายฉีดชำระแตก	ทำการเปลี่ยนสายฉีดใหม่	คุณฎี	สัลดกรรม ชั้น 1	26/05/2551 15:11 น.	นิภา	26/05/2551 15:11 น.	นิรุต์,ชาวลิต	26/05/2551 15:18 น.	26/05/2551 15:23 น.	สังเวียน	อภิรักษ์	26/05/2551 15:23 น.	SAN
239	305/15201	หลอดโคมไฟ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ซื้อหลอดหวมแก้ไขแล้ว	บุปผาพิชญ์	6 B ห้อง 1619	26/05/2551 12:28 น.	นิภา	26/05/2551 12:28 น.	นิรุต์	26/05/2551 13:50 น.	26/05/2551 14:00 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	26/05/2551 14:00 น.	E/E
240	296/14767	หลอดเล็กกลมเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการซ่อมแซมหลอดไฟให้แล้ว	แม่บ้าน	6A ชั้น 6 ห้อง 1619	22/05/2551 9:19 น.	นิภา	22/05/2551 9:19 น.	สราวุฒิ	22/05/2551 9:20 น.	27/05/2551 15:20 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	27/05/2551 15:20 น.	E/E

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
241	296/14799	หลอดไฟแตก	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว	ชุตินพร	ทันตกรรมห้องน้ำหญิง	26/05/2551 12:16 น.	นิภา	26/05/2551 12:16 น.	สรวาณี	26/05/2551 12:30 น.	27/05/2551 12:40 น.	นงษา	อภิรักษ์	27/05/2551 12:40 น.	E/E
242	305/15205	ปรูดตู้เสื้อผ้าชำรุด	ปรูดตู้เสื้อผ้าชำรุด	ได้ทำการซ่อมแซมหลอดไฟแล้ว	จุจารัตน์	5A ชั้น 5 ห้อง 1508	27/05/2551 18:40 น.	นิภา	27/05/2551 18:40 น.	สรวาณี	27/05/2551 14:58 น.	27/05/2551 15:00 น.	วิภาวดี	อภิรักษ์	27/05/2551 0:00 น.	OTHER
243	305/15206	หลอดไฟเสียตรงเคาน์เตอร์(superluxe)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ superluxe ให้แล้ว	ปวีณา	6 B ชั้น 6	27/05/2551 7:00 น.	นิภา	27/05/2551 7:00 น.	อารยะ	27/05/2551 7:50 น.	27/05/2551 8:00 น.	อัมภา	อภิรักษ์	27/05/2551 8:00 น.	E/E
244	305/15208	ก๊อกน้ำปิดไม่สนิท	ก๊อกน้ำเสีย	ทำการตรวจสอบแล้วต้องเปลี่ยนก๊อกใหม่ แต่ยังไม่ใช้ได้อยู่	เบญจมาศ	IMCU ชั้น 3	27/05/2551 9:41 น.	นิภา	27/05/2551 9:41 น.	ไพศาล	27/05/2551 9:41 น.	27/05/2551 9:42 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	27/05/2551 9:42 น.	SAN
245	305/15209	หลอดไฟขาวเสีย1หลอด(Coolwhite 36	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟCoolwhite 36 W ให้แล้ว	จินดนา	Nursery ชั้น 5	27/05/2551 9:52 น.	นิภา	27/05/2551 9:52 น.	ไพศาล	27/05/2551 9:53 น.	27/05/2551 9:55 น.	พนิดา	อภิรักษ์	27/05/2551 9:55 น.	E/E
246	305/15211	หลอดไฟเสีย 1 หลอด (superluxe 50 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ superluxe 50 W ให้แล้ว	ณัฐรินทร์	หน้าร้านกาแฟ ชั้น 1	27/05/2551 10:26 น.	นิภา	27/05/2551 10:26 น.	สรวาณี	27/05/2551 10:27 น.	27/05/2551 10:28 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	27/05/2551 10:28 น.	E/E
247	305/15212	หลอดไฟเสียห้อง 2601(Ecotone 15 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 15 W ให้แล้ว	ปราณี	6 B ชั้น 6 ห้อง 2601	27/05/2551 10:45 น.	นิภา	27/05/2551 10:45 น.	ไพศาล,นิรุติ	27/05/2551 14:46 น.	27/05/2551 14:48 น.	ปราณี	อภิรักษ์	27/05/2551 14:48 น.	E/E
248	305/15213	เปลี่ยนหลอดไฟสัน (daylight 18 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ daylight 18 W ให้แล้ว	นิชดา	ทันตกรรมห้องตรวจ 8	27/05/2551 11:39 น.	นิภา	27/05/2551 11:39 น.	ไพศาล	27/05/2551 11:40 น.	27/05/2551 11:41 น.	อุไรลักษณ์	อภิรักษ์	27/05/2551 11:41 น.	E/E
249	305/15214	เปลี่ยนหลอดไฟ (daylight 18 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ daylight 18 W ให้แล้ว	ขวัญลดา	กายภาพ	27/05/2551 12:30 น.	นิภา	27/05/2551 12:30 น.	สรวาณี,ไพศาล	27/05/2551 13:31 น.	27/05/2551 13:33 น.	อารดา	อภิรักษ์	27/05/2551 13:33 น.	E/E
250	305/15215	หลอดไฟเสีย 1 หลอด (superluxe 60 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ superluxe 60 w ให้แล้ว	พนักงานขาย	Coffee shop ชั้น 1	27/05/2551 13:05 น.	สรวาณี	27/05/2551 13:05 น.	สรวาณี	27/05/2551 13:05 น.	27/05/2551 13:10 น.	ณัฐรินทร์	อภิรักษ์	27/05/2551 13:10 น.	E/E
251	305/15216	หลอดไฟเสีย 1หลอด (FL 18 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให้แล้ว 1 หลอด	นิชดา	ทันตกรรม ห้อง 3	27/05/2551 13:22 น.	นิภา	27/05/2551 13:22 น.	สัมฤทธิ์	27/05/2551 13:40 น.	27/05/2551 13:45 น.	สมฤดี	อภิรักษ์	27/05/2551 13:45 น.	E/E
252	305/15218	หลอดไฟเสีย (Ecotone 15 W)	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 15 W ให้แล้ว 1 หลอด	อลดา	ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 3 ห้องน้ำ	27/05/2551 15:40 น.	นิภา	27/05/2551 15:40 น.	สรวาณี	27/05/2551 15:45 น.	27/05/2551 15:50 น.	อารดา	อภิรักษ์	27/05/2551 15:50 น.	E/E
253	305/15210	ห้องน้ำคนพิการชักโครกหลุด	ฝาชักโครกหลุด	เปลี่ยนฝาชักโครกใหม่ 1 ฝา	บุพผาทิพย์	โซน A ชั้น 4 ห้องน้ำ	27/05/2551 10:15 น.	นิภา	27/05/2551 10:15 น.	ไพศาล	27/05/2551 16:30 น.	27/05/2551 16:39 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	27/05/2551 16:39 น.	SAN
254	305/15220	ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด	ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด	แก้ไขแล้วใช้ได้ปกติ	จิตตรา	ICU ชั้น 3 ห้อง 1	27/05/2551 22:05 น.	นิภา	27/05/2551 22:05 น.	วิระ	27/05/2551 22:05 น.	27/05/2551 22:10 น.	อารีย์	อภิรักษ์	27/05/2551 22:10 น.	SAN
255	305/15219	ก๊อกน้ำมีน้ำไหลไม่หยุด	ก๊อกน้ำมีน้ำไหลไม่หยุด	ได้ทำการแก้ไขแล้ว ใช้การได้	ปัญญา	OR ชั้น 3	27/05/2551 20:17 น.	นิภา	27/05/2551 20:17 น.	สัมฤทธิ์	27/05/2551 16:00 น.	27/05/2551 16:15 น.	ปัญญา	อภิรักษ์	27/05/2551 16:15 น.	SAN

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตุงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type		
256	203/10118	กระเบื้องยางที่ห้องน้ำชาย	กระเบื้องยางที่ห้องน้ำชาย	แก้ไขให้แล้ว	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน PCS	27/05/2551 15:20 น.	นิภา	27/05/2551 15:20 น.	-	27/05/2551 0:00 น.	27/05/2551 0:00 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	27/05/2551 0:00 น.	ไปงานซ้ำ
257	203/10117	มอดที่ใส่ตู้วาง TV ที่แผนก IMCU หลุด	มอดที่ใส่ตู้วาง TV ที่แผนก IMCU หลุด	แก้ไขให้แล้ว	ณัฐรินทร์	แม่บ้าน PCS	27/05/2551 15:20 น.	นิภา	28/05/2551 15:20 น.	-	27/05/2551 15:30 น.	27/05/2551 15:30 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	27/05/2551 15:30 น.	OTHER
258	305/15217	ประตูเปิดค้างไม่ได้	ประตูเปิดค้างไม่ได้	แก้ไขแล้วใช้ได้อีก	รุ่งทิพา	ศัลยกรรม ตรวจ 5	27/05/2551 15:06 น.	นิภา	27/05/2551 15:06 น.	วรรณวิทย์	27/05/2551 15:10 น.	27/05/2551 15:20 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	27/05/2551 15:20 น.	OTHER
259	305/15207	หลอดไฟดับ 1 หลอด FL 18 W daylight	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W daylight ให้ใหม่แล้ว	เจ้าหน้าที่	Nursery ชั้น 5	27/05/2551 7:00 น.	อารยะ	27/05/2551 7:00 น.	นิรุต์	27/05/2551 7:00 น.	28/05/2551 10:00 น.	จินตนา	อภิรักษ์	28/05/2551 10:00 น.	E/E
260	305/15221	หลอดไฟเสีย FL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W daylight ให้ใหม่แล้ว	จิตรา	ICU ชั้น 3 ห้อง 1	28/05/2551 7:20 น.	วิระ	28/05/2551 7:20 น.	วิระ	28/05/2551 7:30 น.	28/05/2551 7:40 น.	อารีย์	อภิรักษ์	28/05/2551 7:40 น.	E/E
261	305/15223	หลอดไฟเสีย 18 W daylight 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W daylight ให้ใหม่แล้ว	เจ้าหน้าที่	ห้องคลอด ชั้น 3	28/05/2551 10:19 น.	นิภา	28/05/2551 10:19 น.	สรวาณี	28/05/2551 10:22 น.	28/05/2551 10:24 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	28/05/2551 10:24 น.	E/E
262	305/15224	โทรศัพท์เสีย	โทรศัพท์เสีย	ตรวจสอบแล้วใช้งานได้อีก	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้อง 1621	28/05/2551 10:36 น.	นิภา	28/05/2551 10:38 น.	สัมฤทธิ์,ไพศาล	28/05/2551 10:39 น.	28/05/2551 10:41 น.	ไพศาล	อภิรักษ์	28/05/2551 10:41 น.	TEL
263	305/15225	ซักโครกตัน	ซักโครกตัน	ทำการซ่อมแซมแล้ว	ภัทรวรรณ	6 A ชั้น 6 ห้อง 1616	28/05/2551 10:45 น.	นิภา	28/05/2551 10:45 น.	นิรุต์	28/05/2551 10:48 น.	28/05/2551 11:09 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	28/05/2551 11:09 น.	SAN
264	305/15227	หลอดไฟเสีย 18 W daylight 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W daylight ให้ใหม่แล้ว	พิภูล	Nursery ชั้น 5 ห้องรับเด็ก	28/05/2551 14:57 น.	นิภา	28/05/2551 14:57 น.	นิรุต์	28/05/2551 15:04 น.	28/05/2551 15:10 น.	รัตนา	อภิรักษ์	28/05/2551 15:10 น.	E/E
265	295/14707	น้ำไหลไม่หยุด	น้ำไหลไม่หยุด	ตรวจพบว่าที่ก๊อกน้ำเสีย ต้องซื้อก๊อกน้ำใหม่ แจ้งซื้อกับศูนย์ซ่อมแล้ว	ประดม	พักแพทย์ ชั้น 2	16/05/2551 7:30 น.	นคร	16/05/2551 7:30 น.	วิระ	16/05/2551 7:30 น.	28/05/2551 16:00 น.	น้ำใจ	อภิรักษ์	28/05/2551 16:00 น.	SAN
266	249/12407	ปรับกล่อง,หลอดไฟเสีย	ปรับกล่อง,หลอดไฟเสีย	ทำการปรับเปลี่ยนให้แล้ว	แผน	ME ห้อง 2230	13/05/2551 10:10 น.	นิรุต์	13/05/2551 10:10 น.	สัมฤทธิ์,	28/05/2551 14:55 น.	28/05/2551 15:21 น.	มานะ	อภิรักษ์	28/05/2551 15:21 น.	E/E
267	305/15222	อ็อคเสีย	อ็อคเสีย	สั่งซื้ออ็อคใหม่	สุภาภรณ์	ICU ชั้น 3	28/05/2551 8:00 น.	นิภา	28/05/2551 8:00 น.	นิรุต์	28/05/2551 8:08 น.	28/05/2551 8:19 น.	ปราณี	อภิรักษ์	28/05/2551 8:19 น.	E/E
268	305/15226	หลอดไฟเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ไปงานซ้ำ	ละม้าย	สตูดิโอ ชั้น 4	28/05/2551 0:00 น.	นิภา	28/05/2551 0:00 น.	-	28/05/2551 0:00 น.	28/05/2551 0:00 น.	-	-	28/05/2551 0:00 น.	ไปงานซ้ำ
269	305/15229	ไฟกระพริบน้าห้องम्म	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ตะเทียบ 18 W coolwhite ให้ใหม่แล้ว	ละม้าย	สตูดิโอ ห้องम्म	28/05/2551 16:54 น.	นิภา	28/05/2551 16:54 น.	นิรุต์,ไพศาล	28/05/2551 16:58 น.	28/05/2551 17:04 น.	สุรัตนา	อภิรักษ์	28/05/2551 0:00 น.	E/E
270	305/15230	ลิ้นชักล็อกไม่ได้	ลิ้นชักล็อกไม่ได้	ทำการเปลี่ยนตัวล็อกให้แล้ว	จิราวรรณ	การเงิน ชั้น 4	28/05/2551 17:00 น.	นิภา	28/05/2551 17:00 น.	นิรุต์,ไพศาล	28/05/2551 17:06 น.	28/05/2551 17:15 น.	จิราวรรณ	อภิรักษ์	28/05/2551 17:15 น.	OTHER

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาขางานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type	
271	305/15228	ห้องน้ำหญิง มีน้ำล้นออกมาจากท่อ	ห้องน้ำหญิง มีน้ำล้นออกมาจากท่อ	ทำการเทน้ำลงไปในท่อ	เจ้าหน้าที่	Admin ชั้น 3	28/05/2551 15:00 น.	นิภา	28/05/2551 15:00 น.	ไพศาล	28/05/2551 15:01 น.	28/05/2551 15:04 น.	สุดา	อภิรักษ์	28/05/2551 0:00 น.	SAN
272	305/15231	หลอดบริเวณกลางห้องเสีย	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Halotone ให้ใหม่แล้ว 1หลอด	เจ้าหน้าที่	6B ชั้น6	29/05/2551 7:30 น.	นิภา	29/05/2551 7:30 น.	สรวาดี,นิรุติ	29/05/2551 8:35 น.	29/05/2551 9:10 น.	ปวีณา	อภิรักษ์	29/05/2551 9:10 น.	E/E
273	305/15232	ช่วยเปิดลิ้นชักเกอร์	เปิดลิ้นชักเกอร์	เปิดให้เรียบร้อยแล้ว	วันเพ็ญ	OPD ห้องเบรก	29/05/2551 8:00 น.	นิภา	29/05/2551 8:00 น.	สัมฤทธิ์	29/05/2551 8:20 น.	29/05/2551 8:25 น.	วันเพ็ญ	อภิรักษ์	29/05/2551 8:25 น.	OTHER
274	305/15233	หลอดไฟส่องภาพดับหลังเคาน์เตอร์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Halogen ให้ใหม่แล้ว 1หลอด	บุปผาทิพย์	OPD - คีลซ์	29/05/2551 8:15 น.	นิภา	29/05/2551 8:15 น.	สัมฤทธิ์	29/05/2551 8:20 น.	29/05/2551 8:22 น.	นุจรี	อภิรักษ์	29/05/2551 8:22 น.	E/E
275	305/15234	หลอดไฟเสีย 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ 840 ให้แล้ว 1หลอด	เจ้าหน้าที่	check up ชั้น 4 ท	29/05/2551 8:19 น.	นิภา	29/05/2551 8:19 น.	สัมฤทธิ์	29/05/2551 8:39 น.	29/05/2551 8:45 น.	สุภาพร	อภิรักษ์	29/05/2551 8:45 น.	E/E
276	305/15235	หลอดไฟดับหน้าเคาน์เตอร์	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ 11 W ให้แล้ว 1หลอด	สายทอง	5A ชั้น 5 ห้องเคาน์เตอร์	29/05/2551 8:30 น.	นิภา	29/05/2551 8:30 น.	สัมฤทธิ์	29/05/2551 11:00 น.	29/05/2551 11:00 น.	จิตรพร	อภิรักษ์	29/05/2551 11:00 น.	E/E
277	305/15236	สายจิกชำระเสีย	สายจิกชำระเสีย	เปลี่ยนสายจิกชำระใหม่ 1 เส้น	เจ้าหน้าที่	5 A ชั้น 5 ห้อง 1510	29/05/2551 11:56 น.	นิภา	29/05/2551 11:56 น.	นิรุติ	29/05/2551 11:59 น.	29/05/2551 12:05 น.	สุดา	อภิรักษ์	29/05/2551 12:05 น.	SAN
278	305/15237	เก็บสายไฟและกล่องตู้สายไฟที่และติดตั้งตู้สายไฟ	เก็บสายไฟ,ติดตั้งสวิทซ์ไฟ	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เดชา	ห้องลิ้นชักเกอร์และห้องเปลี่ยนตู้	29/05/2551 15:58 น.	นิภา	29/05/2551 15:58 น.	สัมฤทธิ์,สรวาดี	29/05/2551 15:59 น.	29/05/2551 16:30 น.	เดชา	อภิรักษ์	29/05/2551 16:30 น.	OTHER
279	305/15238	ห้องน้ำชายหลังวชระเบียน ชักโครกมีน้ำ	ชักโครกตัน	ทำการหรืร่น้ำลงใช้ได้แล้ว	นันทิณี	หลังวชระเบียน ชั้น 1	29/05/2551 16:05 น.	นิภา	29/05/2551 16:05 น.	นิรุติ,สรวาดี	29/05/2551 16:08 น.	29/05/2551 16:18 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	29/05/2551 16:18 น.	SAN
280	305/15241	หลอดไฟเสีย แล้มทางขึ้นลงด้านหน้า, ทาง	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่	แล้ม	29/05/2551 19:27 น.	นิภา	29/05/2551 19:27 น.	วิระ	29/05/2551 20:00 น.	30/05/2551 0:00 น.	วิระ	อภิรักษ์	30/05/2551 0:00 น.	E/E
281	305/15239	เปลี่ยนล้อรถเข็น	เปลี่ยนล้อรถเข็น	แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้องแม่บ้าน	29/05/2551 17:10 น.	นิภา	29/05/2551 17:10 น.	-	29/05/2551 17:20 น.	29/05/2551 17:30 น.	เจ้าหน้าที่	อภิรักษ์	29/05/2551 17:30 น.	OTHER
282	305/15242	กล่องสบู่น้ำ,ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด	กล่องสบู่น้ำ,ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด	ได้ทำการยึดกล่องสบู่น้ำและทำการซ่อมแซมก๊อกน้ำแล้ว	ฉวีรินทร์	X-ray	30/05/2551 11:00 น.	นิภา	30/05/2551 11:00 น.	สรวาดี	30/05/2551 11:10 น.	30/05/2551 14:00 น.	รัชนิวรรณ	อภิรักษ์	30/05/2551 14:00 น.	SAN
283	305/15243	ประตูห้อง X-ray ล็อก	ประตูห้อง X-ray ล็อก	ยกเลิกใบงาน	เจ้าหน้าที่	X-ray	30/05/2551 11:05 น.	นิภา	30/05/2551 11:05 น.	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใบงาน
284	305/15244	มูลี่หลุด	มูลี่หลุด	ทำการซ่อมแซมแล้ว	สายทอง	5 A ชั้น5 ห้อง 1515	30/05/2551 11:30 น.	นิภา	30/05/2551 11:30 น.	นิรุติ	30/05/2551 13:00 น.	30/05/2551 13:15 น.	อุไรวรรณ	อภิรักษ์	30/05/2551 13:15 น.	OTHER
285	305/15245	ติดโทรศัพท์ตรงเคาน์เตอร์พยาบาล	ติดโทรศัพท์หลุด	ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	รัชณี	OPD - เด็ก	30/05/2551 11:30 น.	นิภา	30/05/2551 11:30 น.	ทิวะ	30/05/2551 11:35 น.	16/07/2551 11:45 น.	อนัญชิตา	อภิรักษ์	30/05/2551 11:45 น.	TEL

ส่วนผู้ใช้งาน								ส่วน Maintenance Unit					ส่วนผู้แจ้ง (ตรวจรับงาน)			
เลขที่	เล่มที่/NO.	ประเภท/รายละเอียดงาน	สาเหตงานที่แจ้ง	รายละเอียดการติดตามงาน	ผู้แจ้ง	แผนก	ว-ค-ป/เวลาแจ้ง	ผู้รับแจ้ง	ว-ค-ป/เวลารับแจ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	ว-ค-ป/เวลาเริ่มงาน	ว-ค-ป/เวลาเสร็จ	ผู้ตรวจสอบหน้างาน	ผู้ตรวจรับงานจากแผนกช่าง	ว-ค-ป/ที่ตรวจรับงาน	Type
286	305/15246	ประตูดึงเสียงดัง	ประตูดึงเสียงดัง	ทำการแก้ไขแล้ว	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้อง 1612	30/05/2551 11:30 น.	นิภา	30/05/2551 11:30 น.	ทิวะ	30/05/2551 11:35 น.	30/05/2551 11:40 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	30/05/2551 11:40 น.	OTHER
287	305/15249	หลอดไฟsylvania เสีย 2 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอด sylvania 12 V 50w ให้ 2หลอด เรียบร้อยแล้ว	ผ่องศรี	6 A ชั้น 6 ห้อง 1625	30/05/2551 14:50 น.	นิภา	30/05/2551 14:50 น.	สราวุฒิ	30/05/2551 15:00 น.	30/05/2551 15:05 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	30/05/2551 15:05 น.	E/E
288	305/15250	ไฟส่องภาพ ไม่ติด 1 ช้าง	หลอดไฟเสีย	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ จ้าป่า 25 W 1หลอด	ผ่องศรี	6A ชั้น 6 ห้อง 1605	30/05/2551 17:29 น.	นิภา	30/05/2551 17:29 น.	ไพศาล	30/05/2551 17:30 น.	30/05/2551 17:32 น.	ผ่องศรี	อภิรักษ์	30/05/2551 17:32 น.	E/E
289	305/15247	วาล์วน้ำร้อนปิดไม่สนิท	วาล์วน้ำร้อนปิดไม่สนิท	ตรวจสอบแล้วพบว่า รัง ชำรุดจึงทำการซ่อมแซม	วิชาญ	CSSD ชั้น 3	30/05/2551 11:38 น.	นิภา	30/05/2551 11:38 น.	ไพศาล,สราวุฒิ	30/05/2551 11:39 น.	30/05/2551 11:52 น.	วิชาญ	อภิรักษ์	30/05/2551 11:52 น.	SAN
290	297/14801	โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ	โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ	ทำการซ่อมแซมแล้ว	จุฑารัตน์	5 A ชั้น 5 ห้อง 1517	30/05/2551 18:05 น.	นิภา	30/05/2551 18:05 น.	นิรุดี,ไพศาล	30/05/2551 18:10 น.	30/05/2551 18:20 น.	อุไรวรรณ	อภิรักษ์	30/05/2551 18:20 น.	TEL
291	297/14802	ไฟกระพริบ 1 หลอด	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ เรียบร้อยแล้ว	วิรัชญา	Shoulder and liont ห้อง 2	30/05/2551 18:40 น.	นิภา	30/05/2551 18:40 น.	ไพศาล	30/05/2551 18:45 น.	30/05/2551 18:51 น.	วิรัชญา	อภิรักษ์	30/05/2551 18:51 น.	E/E
292	297/14803	เปลี่ยนหลอดไฟ	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการซ่อมแซมสายไฟส่วนที่สึกหรอแล้วและเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่	วิมลวรรณ	5 A ชั้น 5 ห้อง 1508	30/05/2551 19:40 น.	นิภา	30/05/2551 19:40 น.	สราวุฒิ	30/05/2551 19:45 น.	30/05/2551 20:00 น.	กรรณิการ์	อภิรักษ์	30/05/2551 20:00 น.	E/E
293	297/14804	หลอดกระพริบ 1 หลอด(Ecotone pl -1	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟEcotone pl-1 840ให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	G1ชั้น 2	31/05/2551 7:30 น.	นิภา	31/05/2551 7:30 น.	อารยะ	31/05/2551 7:35 น.	31/05/2551 7:40 น.	อัมพร	อภิรักษ์	31/05/2551 7:40 น.	E/E
294	297/14805	หลอดไฟเสีย 1 หลอด FL 36 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 15 Wและ sylvania 18Wให้แล้ว	เจ้าหน้าที่	5 A ชั้น 5 ห้อง 1515	31/05/2551 10:20 น.	นิภา	31/05/2551 10:20 น.	สัมฤทธิ์	31/05/2551 10:30 น.	31/05/2551 10:40 น.	บุปผาทิพย์	อภิรักษ์	31/05/2551 0:00 น.	E/E
295	297/14806	หลอดไฟทางเดินเสียFL 18 W	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18Wให้แล้ว	ชนิดา	OR ชั้น 3	31/05/2551 22:40 น.	วิระ	31/05/2551 22:40 น.	วิระ	31/05/2551 22:40 น.	31/05/2551 22:50 น.	ณมินดา	อภิรักษ์	31/05/2551 22:50 น.	E/E