

ภาคผนวก

ตารางบันทึกการทดสอบ Large Soft Body impact

ชนิดการทดสอบ Structural Damage
 ชนิดผนังทดสอบ
 ขนาดผนังทดสอบ
 ตำแหน่งที่ทดสอบ จุดที่.....
 ขนาดอุปกรณ์กระแทก ถ่วงทรายขนาด 50 กก.

Grade	Impact Energy	Drop Height	บันทึกผลการทดสอบ	ภาพถ่าย
LD	60 N.m.	122 mm.		
MD	60 N.m.	122 mm.		
HD	120 N.m.	245 mm.		
SD	120 N.m.	245 mm.		

หมายเหตุ.....

.....)

ผู้บันทึก

ตารางบันทึกการทดสอบ Large Soft Body impact

ชนิดการทดสอบ Resistance to Damage
 ชนิดหนังทดสอบ
 ขนาดหนังทดสอบ
 ตำแหน่งที่ทดสอบ จุดที่.....
 ขนาดอุปกรณ์กระแทก ถ่วงทรายขนาด 50 กก.

Grade	Impact Energy	Drop Height	บันทึกผลการ ทดสอบ	ภาพถ่าย
LD	20 N.m.	41 mm.		
MD	20 N.m.	41 mm.		
HD	40 N.m.	82 mm.		
SD	120 N.m.	204 mm.		

หมายเหตุ.....

.....)

ผู้บันทึก

ตารางการบันทึกการทดสอบ Light Weight Anchorage

ชนิดการทดสอบ Pull-down Test
 ชนิดผนังทดสอบ
 ขนาดผนัง
 วันที่ทดสอบ
 ขนาดอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ.....

ครั้งที่	น้ำหนัก (กก.)	บันทึกผลการทดสอบ
1	10	
2	15	
3	20	
4	25	
5	30	
6	35	
7	40	
8	45	
9	50	
10	55	

(.....)

ผู้บันทึก